



**דוח קוט"ש**

עבור: חלונות פל ים 2003 ניהול ואחזקות בעמ

דוח מסכם עבור: חלונות פל ים

תקופת דוח: (20/11/18 - 23/10/18)

תאריך הפקה: 22/11/18


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	26653	#בניין גופר - ראשי קומה 1	16254211 - 2	58.80	3.20	6.40	68.40	1.47	
		סה"כ צריכה		58.80	3.20	6.40	68.40		
2	28905	אבו חתום בניין ג	16254183 - 1	0.00	0.00	120.20	120.20	2.46	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	120.20	120.20		
3	28801	בניין ג - אולמן	16254187 - 1	0.00	0.00	5.20	5.20	1.84	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	5.20	5.20		
4	29941	בניין גופר - בנק לאומי	16254227 - 1	1,580.40	231.20	509.60	2,321.20	9.84	
		סה"כ צריכה		1,580.40	231.20	509.60	2,321.20		
5	29900	בניין גופר - גושן בניין ג	16254187 - 2	0.00	0.00	21.60	21.60	0.73	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	21.60	21.60		
6	29213	בניין גופר - טובול יעקב בניין ג	16254183 - 2	0.00	0.00	4.40	4.40	0.35	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	4.40	4.40		
7	26664	בניין גופר - לוח איורור חניון ג	16254227 - 4	7.60	0.00	0.00	7.60	131.15	
		סה"כ צריכה		7.60	0.00	0.00	7.60		
8	27988	בניין גופר - לוח חשמל למזגנים - מיזוג אוויר צח	18017291 - 2	378.00	0.00	0.00	378.00	12.27	
		סה"כ צריכה		378.00	0.00	0.00	378.00		
9	26668	בניין גופר - עו"ד שלומי שרון - קומה 1	16254188 - 1	0.00	0.00	138.40	138.40	1.57	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	138.40	138.40		
10	26666	בניין גופר - צילר מס 1	16254180 - 1	0.00	0.00	146.40	146.40	41.98	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	146.40	146.40		
11	26665	בניין גופר - צילר מס 2	16254180 - 2	0.00	0.00	5,200.80	5,200.80	76.58	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	5,200.80	5,200.80		
12	26667	בניין גופר - צילר מס 3	16254180 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	26650	בניין גופר - צרכני מעטפת - שרותי בית, מעליות 1,2,3 לוח בורות שאיבה חניון	16254179 - 2	0.00	0.00	1,855.40	1,855.40	5.81	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	1,855.40	1,855.40		
14	26649	בניין גופר - ראשי טרפו T 1	16254179 - 1	0.00	0.00	8,220.00	8,220.00	51.35	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	8,220.00	8,220.00		
15	26654	בניין גופר - ראשי קומה 2	16254211 - 3	98.40	10.40	10.80	119.60	2.41	
		סה"כ צריכה		98.40	10.40	10.80	119.60		
16	26655	בניין גופר - ראשי קומה 3	16254211 - 4	9.60	0.40	0.00	10.00	262.13	
		סה"כ צריכה		9.60	0.40	0.00	10.00		
17	26659	בניין גופר - ריג'נס קומה 6	16254227 - 2	2,116.80	209.60	37.60	2,364.00	25.43	
		סה"כ צריכה		2,116.80	209.60	37.60	2,364.00		
18	22512	הראל קומה 5 - 1 מונה 2/30	16254124 - 3	299.90	115.25	287.20	702.35	33.40	
		סה"כ צריכה		299.90	115.25	287.20	702.35		
19	27994	לוח מפוחים להוצאת עשן	16254179 - 4	0.00	0.00	406.40	406.40	135.38	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	406.40	406.40		
20	27993	לוח שירותי בית	16254179 - 3	0.00	0.00	3,909.20	3,909.20	9.87	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	3,909.20	3,909.20		
21	27989	משאבות	18017291 - 3	1,600.80	310.60	0.00	1,911.40	7.59	
		סה"כ צריכה		1,600.80	310.60	0.00	1,911.40		
22	27991	משאבות מים קרים	18017291 - 4	4,528.60	757.00	1.20	5,286.80	32.12	
		סה"כ צריכה		4,528.60	757.00	1.20	5,286.80		
		סה"כ צריכה		10,678.90	1,637.65	20,880.80	33,197.35		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					33,197.35		
		הפרש באחוזים							





- פסגה (Kwh 10,678.90)
- גבע (Kwh 1,637.65)
- שפץ (Kwh 20,880.80)

