



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-


דוח מסכם עבור: דרבן יקום שוויץ

תקופת דוח: (01/11/18 - 30/11/18)

תאריך הפקה: 04/12/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	102.73	24,500.40	4,773.60	2,212.80	17,514.00	15091614 - 3	ברודקום	9783	1
	24.10	9,394.80	3,207.60	1,371.60	4,815.60	15091614 - 4			
	59.48	40,858.40	16,889.60	7,235.20	16,733.60	15129212 - 1			
	23.34	7,164.00	1,076.00	806.40	5,281.60	15129212 - 7			
		81,917.60	25,946.80	11,626.00	44,344.80	סה"כ צריכה			
		3,246.40	1,156.50	566.70	1,523.20	15112991 - 1	חניון	23122	2
		5,014.60	1,738.30	853.80	2,422.50	16224449 - 1			
		8,261.00	2,894.80	1,420.50	3,945.70	סה"כ צריכה			
	65.82	24.00	0.00	0.00	24.00	15129212 - 8	מיזוג אויר	11683	3
	153.66	25,536.00	9,210.40	4,195.20	12,130.40	15129212 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 10			
	88.31	13,772.40	5,335.20	2,277.60	6,159.60	15129212 - 11			
		39,332.40	14,545.60	6,472.80	18,314.00	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091614 - 1	ציבורי	15480	4
	102.73	-24,500.40	-4,773.60	-2,212.80	-17,514.00	15091614 - 3			
	24.10	-9,394.80	-3,207.60	-1,371.60	-4,815.60	15091614 - 4			
		-3,246.40	-1,156.50	-566.70	-1,523.20	15112991 - 1			
	59.48	-40,858.40	-16,889.60	-7,235.20	-16,733.60	15129212 - 1			
	23.34	-7,164.00	-1,076.00	-806.40	-5,281.60	15129212 - 7			
	65.82	-24.00	0.00	0.00	-24.00	15129212 - 8			
	153.66	-25,536.00	-9,210.40	-4,195.20	-12,130.40	15129212 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 10			
	88.31	-13,772.40	-5,335.20	-2,277.60	-6,159.60	15129212 - 11			
		146,511.90	50,526.00	22,325.50	73,660.40	15129212 - 15			
		-5,014.60	-1,738.30	-853.80	-2,422.50	16224449 - 1			
		17,000.90	7,138.80	2,806.20	7,055.90	סה"כ צריכה			
		146,511.90	50,526.00	22,325.50	73,660.40	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		146,511.90				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פיסגה (Kwh 73,660.40)
- גבע (Kwh 22,325.50)
- שפל (Kwh 50,526.00)

