



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשיה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה תעשיה מעלות ב

תקופת דוח: (30/11/18 - 01/11/18)

תאריך הפקה: 04/12/18

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	8.65	1,180.66	223.87	240.55	716.24	00025485 - 2	אזור חדר אוכל (אזור 1) LT	11782	1
	16.02	3,796.81	823.54	825.30	2,147.97	00025485 - 5			
		4,977.47	1,047.41	1,065.85	2,864.21	סה"כ צריכה			
	12.96	1,215.33	206.98	249.02	759.32	00025485 - 3	אזור קיפופים (אזור 2) LT	11783	2
	22.67	5,295.55	1,466.01	1,015.53	2,814.01	00025485 - 6			
		6,510.88	1,672.99	1,264.55	3,573.34	סה"כ צריכה			
	59.20	25,572.15	8,964.37	4,302.50	12,305.28	00025485 - 1	עטיפית	11784	3
	0.26	-0.11	-0.03	0.04	-0.12	00025485 - 4			
		25,572.04	8,964.34	4,302.54	12,305.16	סה"כ צריכה			
		37,060.39	11,684.74	6,632.94	18,742.71	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		37,060.39				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (18,742.71 Kwh) 51%
- גבע (6,632.94 Kwh) 32%
- שפל (11,684.74 Kwh) 18%

