

דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/11/18 - 30/11/18)

תאריך הפקה: 09/12/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	28618	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	6 - 80003223	5,944.13	2,531.88	5,938.30	14,414.31		
			סה"כ צריכה	5,944.13	2,531.88	5,938.30	14,414.31		
2	27969	ARM קומה 2	3 - 80002031	0.17	0.06	0.10	0.32		
			סה"כ צריכה	3,391.03	634.91	1,253.47	5,279.42		
			סה"כ צריכה	3,391.20	634.97	1,253.57	5,279.74		
3	27966	ARM קומה 3	4 - 80002031	0.13	0.06	0.17	0.36		
			סה"כ צריכה	2,309.60	245.60	394.40	2,949.60	12.80	
			סה"כ צריכה	4,672.30	1,138.00	2,236.90	8,047.20	17.30	
			סה"כ צריכה	6,982.03	1,383.66	2,631.47	10,997.16		
4	27970	ARM קומה 4	5 - 80002031	0.19	0.07	0.19	0.45		
			סה"כ צריכה	3,487.20	318.40	389.60	4,195.20	18.40	
			סה"כ צריכה	3,487.39	318.47	389.79	4,195.65		
5	27968	ARM קומה 7	3 - 80001690	3.860.80	1,217.60	2,271.20	7,349.60	18.40	
			סה"כ צריכה	0.17	0.07	0.18	0.42		
			סה"כ צריכה	2,695.60	971.80	2,058.80	5,726.20	16.20	
			סה"כ צריכה	6,556.57	2,189.47	4,330.18	13,076.22		
6	13026	NICE	1 - 15091250	221.80	232.70	833.40	1,287.90	3.43	
			סה"כ צריכה	33.50	35.10	125.70	194.30	0.49	
			סה"כ צריכה	0.40	0.20	0.40	1.00	0.07	
			סה"כ צריכה	1,786.40	220.40	379.60	2,386.40	9.60	
			סה"כ צריכה	7,011.03	294.07	708.27	8,013.38		
			סה"כ צריכה	39.17	3.81	6.11	49.08		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	905.60	292.80	672.80	1,871.20	5.60	
			סה"כ צריכה	215.30	30.80	75.95	322.05	2.85	
			סה"כ צריכה	10,213.20	1,109.88	2,802.23	14,125.31		
7	13028	ORCA קומה 5	1 - 15091162	232.80	15.40	8.70	256.90	1.25	
			סה"כ צריכה	32.10	0.20	0.00	32.30	1.84	
			סה"כ צריכה	56.50	0.60	0.20	57.30	2.64	
			סה"כ צריכה	146.40	41.70	95.70	283.80	65.94	
			סה"כ צריכה	203.60	18.40	13.90	235.90	1.02	
			סה"כ צריכה	671.40	76.30	118.50	866.20		

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.88	2,721.12	1,132.00	483.52	1,105.60	16092121 - 3	ORCA קומה 6	13017	8
	17.44	9,087.04	3,766.72	1,614.40	3,705.92	16092121 - 4			
	16.00	3,128.00	477.60	248.80	2,401.60	80001690 - 2			
		2,605.63	957.92	415.41	1,232.30	80002031 - 7			
	6.20	2,140.80	411.10	257.20	1,472.50	81017159 - 7			
		19,682.59	6,745.34	3,019.33	9,917.93	סה"כ צריכה			
		568.25	213.00	90.11	265.14	80002031 - 2	סיברביט	13021	9
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003217 - 7			
		159.70	65.10	27.90	66.70	80003271 - 4			
		727.95	278.10	118.01	331.84	סה"כ צריכה			
	3.23	1,778.80	734.60	312.00	732.20	16092121 - 2	סיברביט סולושנס	25873	10
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001690 - 4			
		16.04	1.66	1.02	13.36	80001976 - 1			
		2.78	1.15	0.49	1.13	80001976 - 2			
		1,134.26	472.04	201.03	461.19	80001976 - 5			
		1,024.54	424.56	181.90	418.07	80001976 - 6			
		3,956.41	1,634.02	696.45	1,625.94	סה"כ צריכה			
	1.30	111.79	25.06	16.99	69.74	15091249 - 1	ציבורי	13016	11
	1.22	101.59	22.80	15.42	63.37	15091249 - 2			
	1.29	235.76	81.70	39.36	114.71	15091249 - 3			
	1.74	16.58	1.78	1.03	13.76	15091249 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091249 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091249 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 10 15091249			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 11 15091249			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15091249			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 10 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 11 15091250			




מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15091250			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 2			
	0.87	252.80	101.40	42.80	108.60	16092120 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16092120 - 4			
	208.80	1,984.80	158.40	68.00	1,758.40	80001690 - 1			
	74.40	8,431.20	890.40	368.80	7,172.00	80001690 - 5			
		8,427.30	895.23	370.83	7,161.23	80001767 - 1			
		-8,013.38	-708.27	-294.07	-7,011.03	80001767 - 2			
		495.93	205.62	83.33	206.98	80001767 - 3			
		-49.08	-6.11	-3.81	-39.17	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
		718.94	295.64	125.86	297.44	80001976 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001976 - 8			
		583.83	237.55	105.22	241.07	80002031 - 1			
		7.41	3.08	1.32	3.02	80003217 - 1			
		7.37	3.06	1.31	3.00	80003217 - 2			
		377.05	81.41	35.29	260.35	80003223 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003224 - 3			
	194.40	1,380.00	217.60	93.60	1,068.80	80003224 - 6			
	7.20	815.40	3.00	1.20	811.20	80003257 - 2			
	7.20	1,337.60	2.90	1.30	1,333.40	80003257 - 3			
	57.60	14,004.80	200.00	2,312.80	11,492.00	80003257 - 4			
	3.60	285.00	117.80	50.20	117.00	80003257 - 6			
	212.00	23,922.40	160.00	1,602.40	22,160.00	80003257 - 8			
		2,375.40	548.80	250.60	1,576.00	80003271 - 2			
		106.30	16.75	7.10	82.45	80003271 - 3			
		710.10	188.70	88.70	432.70	80003271 - 5			
		75.90	6.90	3.80	65.20	80003271 - 6			
		2,784.30	891.80	428.60	1,463.90	80003271 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003271 - 8			
	12.40	2,696.60	767.10	355.10	1,574.40	81017159 - 1			
	10.90	7,121.00	2,901.90	1,268.30	2,950.80	81017159 - 2			
		71,304.70	8,311.99	7,441.39	55,551.32	סה"כ צריכה			
	2.23	883.10	345.70	149.40	388.00	16092120 - 1	קומה 8 סיברביט	25872	12
		1,481.94	613.52	263.26	605.16	80001976 - 3			
		1,492.68	619.13	265.50	608.05	80001976 - 4			
		28,612.43	11,836.99	5,065.66	11,709.78	80003217 - 6			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80003224 - 5	2,708.00	536.00	1,132.80	4,376.80	15.20	
			80003271 - 1	1,587.10	743.30	2,019.90	4,350.30		
			סה"כ צריכה	17,606.09	7,023.13	16,568.04	41,197.25		
13	13027	רוגובין בנייה מקריוספט (סי טאואר)	15091162 - 1	-232.80	-15.40	-8.70	-256.90	1.25	
			15091162 - 3	-32.10	-0.20	0.00	-32.30	1.84	
			15091162 - 4	-56.50	-0.60	-0.20	-57.30	2.64	
			16048009 - 1	-146.40	-41.70	-95.70	-283.80	65.94	
			16048009 - 2	-203.60	-18.40	-13.90	-235.90	1.02	
			16092121 - 3	276.40	120.88	283.00	680.28	4.88	
			16092121 - 4	926.48	403.60	941.68	2,271.76	17.44	
			80002031 - 6	265.32	85.76	200.21	551.30		
			80003224 - 8	577.60	69.60	112.80	760.00	5.60	
			81017159 - 6	688.40	126.90	198.00	1,013.30	3.90	
			סה"כ צריכה	2,062.80	730.44	1,617.19	4,410.44		
			סה"כ צריכה	124,341.84	27,273.37	52,618.72	204,233.93		
			חשבון חברת חשמל	262,400.00	87,000.00	189,480.00	538,880.00		
			הפרש בקוטי"ש	-138,058.16	-59,726.63	-136,861.28	-334,646.07		
			הפרש באחוזים	-52.61%	-68.65%	-72.23%	-62.10%		



■ פסגה (Kwh 124,341.84)
■ גבע (Kwh 27,273.37)
■ שפל (Kwh 52,618.72)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	43,940.74	14,579.01	32,511.90	91,031.65		
			סה"כ צריכה	43,940.74	14,579.01	32,511.90	91,031.65		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	37,066.40	15,864.00	35,528.00	88,458.40	162.40	
			סה"כ צריכה	37,066.40	15,864.00	35,528.00	88,458.40		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	55,776.00	6,368.00	5,164.80	67,308.80	320.00	
			סה"כ צריכה	55,776.00	6,368.00	5,164.80	67,308.80		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	56,979.20	16,736.00	36,710.40	110,425.60	403.20	
			סה"כ צריכה	56,979.20	16,736.00	36,710.40	110,425.60		

