



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 10/12/18

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/11/18 - 30/11/18)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	4,444.80	787.20	477.60	5,709.60	22.58	
			סה"כ צריכה	4,444.80	787.20	477.60	5,709.60		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	6,199.80	1,454.40	2,500.80	10,155.00	26.53	
			סה"כ צריכה	6,199.80	1,454.40	2,500.80	10,155.00		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	11,500.80	3,956.40	9,132.00	24,589.20	48.20	
			סה"כ צריכה	11,500.80	3,956.40	9,132.00	24,589.20		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	6,986.40	2,018.80	2,821.60	11,826.80	30.38	
			סה"כ צריכה	6,986.40	2,018.80	2,821.60	11,826.80		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	190.40	80.90	2.70	274.00	2.23	
			סה"כ צריכה	190.40	80.90	2.70	274.00		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	7,023.60	240.60	724.20	7,988.40	10.20	
			סה"כ צריכה	7,023.60	240.60	724.20	7,988.40		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	11,733.20	1,292.40	2,996.00	16,021.60	96.26	
			סה"כ צריכה	11,733.20	1,292.40	2,996.00	16,021.60		
8	17399	בנין 11 בנייני בנק - כספומט	13044091 - 1	70.85	31.20	73.70	175.75	0.30	
			סה"כ צריכה	70.85	31.20	73.70	175.75		
9	17397	בנין 11 בנייני בנק ק-3	13044091 - 4	1,953.00	294.40	656.40	2,903.80	12.89	
			סה"כ צריכה	1,953.00	294.40	656.40	2,903.80		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	239.40	100.45	224.05	563.90	2.55	
			סה"כ צריכה	239.40	100.45	224.05	563.90		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	1,193.00	613.40	1,571.60	3,378.00	7.00	
			סה"כ צריכה	1,193.00	613.40	1,571.60	3,378.00		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,423.50	1,099.40	2,637.90	6,160.80	12.50	
			סה"כ צריכה	2,423.50	1,099.40	2,637.90	6,160.80		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	1,073.60	270.40	203.40	1,547.40	0.20	
			סה"כ צריכה	1,073.60	270.40	203.40	1,547.40		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	2,155.00	791.50	1,540.40	4,486.90	12.30	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,155.00	791.50	1,540.40	4,486.90		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	6 - 81036489	1,250.70	465.90	985.30	2,701.90	4.00	
			סה"כ צריכה	1,250.70	465.90	985.30	2,701.90		
16	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	3,758.40	163.20	25.20	3,946.80	25.91	
			סה"כ צריכה	3,758.40	163.20	25.20	3,946.80		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	8 - 13044091	369.60	17.20	21.60	408.40	2.15	
			סה"כ צריכה	369.60	17.20	21.60	408.40		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשן	4 - 13044095	4,856.40	1,267.20	2,706.00	8,829.60	21.83	
			סה"כ צריכה	4,856.40	1,267.20	2,706.00	8,829.60		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	10 - 13044091	1,633.40	63.70	132.20	1,829.30	13.41	
			סה"כ צריכה	1,633.40	63.70	132.20	1,829.30		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	3 - 13044095	9,534.00	2,294.40	4,938.00	16,766.40	49.20	
			סה"כ צריכה	9,534.00	2,294.40	4,938.00	16,766.40		
21	17548	בניין 11 ציבורי	1 - 13044091	-70.85	-31.20	-73.70	-175.75	0.30	
			13044091 - 2	-5,257.20	-414.00	-182.40	-5,853.60	24.23	
			13044091 - 3	-4,454.40	-18.00	-72.00	-4,544.40	30.10	
			13044091 - 4	-1,953.00	-294.40	-656.40	-2,903.80	12.89	
			13044091 - 5	-3,758.40	-163.20	-25.20	-3,946.80	25.91	
			13044091 - 6	-11,500.80	-3,956.40	-9,132.00	-24,589.20	48.20	
			13044091 - 7	-4,444.80	-787.20	-477.60	-5,709.60	22.58	
			13044091 - 8	-369.60	-17.20	-21.60	-408.40	2.15	
			13044091 - 9	-3,492.70	-1,389.50	-1,877.90	-6,760.10	25.33	
			13044091 - 10	-1,633.40	-63.70	-132.20	-1,829.30	13.41	
			13044091 - 11	-11,733.20	-1,292.40	-2,996.00	-16,021.60	96.26	
			13044095 - 1	-4,458.00	-855.60	-1,773.60	-7,087.20	21.13	
			13044095 - 2	-10,983.60	-1,059.60	-2,193.60	-14,236.80	51.30	
			13044095 - 3	-9,534.00	-2,294.40	-4,938.00	-16,766.40	49.20	
			13044095 - 4	-4,856.40	-1,267.20	-2,706.00	-8,829.60	21.83	
			13044095 - 5	-6,986.40	-2,018.80	-2,821.60	-11,826.80	30.38	
			13044095 - 6	-6,199.80	-1,454.40	-2,500.80	-10,155.00	26.53	
			13044095 - 7	-190.40	-80.90	-2.70	-274.00	2.23	
			81036489 - 1	87,894.00	21,162.00	42,714.00	151,770.00	234.00	
			81036489 - 2	-4,159.80	-1,213.80	-2,607.60	-7,981.20	51.60	
			81036489 - 3	-4,210.20	-1,162.80	-2,001.00	-7,374.00	50.40	
			81036489 - 4	-4,926.40	-1,927.20	-4,225.20	-11,078.80	22.00	
			81036489 - 5	-1,073.60	-270.40	-203.40	-1,547.40	0.20	
			81036489 - 6	-1,250.70	-465.90	-985.30	-2,701.90	4.00	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 7	-1,193.00	-613.40	-1,571.60	-3,378.00	7.00	
			81036693 - 2	87,277.50	19,800.60	39,208.02	146,286.12	173.04	
			81036693 - 4	-11,937.79	-2,542.00	-5,812.91	-20,292.70	49.47	
			81036693 - 5	-4,194.43	-1,250.84	-2,248.27	-7,693.54	22.11	
			81036693 - 7	-6,095.81	-2,029.46	-4,362.79	-12,488.07	19.18	
			81036693 - 8	-7,107.20	-1,452.39	-3,274.07	-11,833.66	48.26	
			81037048 - 2	-469.40	-148.60	-318.60	-936.60	2.80	
			81037048 - 3	-2,423.50	-1,099.40	-2,637.90	-6,160.80	12.50	
			81037048 - 4	-2,155.00	-791.50	-1,540.40	-4,486.90	12.30	
			81037048 - 5	-239.40	-100.45	-224.05	-563.90	2.55	
			81037048 - 6	948.70	304.00	633.30	1,886.00	3.00	
			81037048 - 7	-7,023.60	-240.60	-724.20	-7,988.40	10.20	
			סה"כ צריכה	25,783.42	8,499.75	17,234.73	51,517.90		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננדימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	4,454.40	18.00	72.00	4,544.40	30.10	
			סה"כ צריכה	4,454.40	18.00	72.00	4,544.40		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	4,458.00	855.60	1,773.60	7,087.20	21.13	
			סה"כ צריכה	4,458.00	855.60	1,773.60	7,087.20		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	5,257.20	414.00	182.40	5,853.60	24.23	
			סה"כ צריכה	5,257.20	414.00	182.40	5,853.60		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננדימישן)	13044095 - 2	10,983.60	1,059.60	2,193.60	14,236.80	51.30	
			סה"כ צריכה	10,983.60	1,059.60	2,193.60	14,236.80		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	3,492.70	1,389.50	1,877.90	6,760.10	25.33	
			סה"כ צריכה	3,492.70	1,389.50	1,877.90	6,760.10		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	4,159.80	1,213.80	2,607.60	7,981.20	51.60	
			81036489 - 3	4,210.20	1,162.80	2,001.00	7,374.00	50.40	
			81036489 - 4	4,926.40	1,927.20	4,225.20	11,078.80	22.00	
			81036693 - 4	11,937.79	2,542.00	5,812.91	20,292.70	49.47	
			81036693 - 5	4,194.43	1,250.84	2,248.27	7,693.54	22.11	
			81036693 - 7	6,095.81	2,029.46	4,362.79	12,488.07	19.18	
			81036693 - 8	7,107.20	1,452.39	3,274.07	11,833.66	48.26	
			81037048 - 2	469.40	148.60	318.60	936.60	2.80	
			סה"כ צריכה	43,101.03	11,727.10	24,850.44	79,678.57		
28	18323	בנין D אם דבליו - ק - 4	14155734 - 3	2,221.20	136.80	81.60	2,439.60	1,571.53	
			סה"כ צריכה	2,221.20	136.80	81.60	2,439.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	3,936.00	655.20	902.40	5,493.60	21.97	
			סה"כ צריכה	3,936.00	655.20	902.40	5,493.60		
30	18326	בניין D אם דבליו ק - 3	14155734 - 4	3,976.80	955.20	1,749.60	6,681.60	25.22	
			סה"כ צריכה	3,976.80	955.20	1,749.60	6,681.60		
31	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	332.40	151.20	348.00	831.60	1,572.29	
			סה"כ צריכה	332.40	151.20	348.00	831.60		
32	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	135.70	39.50	95.10	270.30	2.17	
			סה"כ צריכה	135.70	39.50	95.10	270.30		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	18319	בניין D ארוסקאוס	16045585 - 3	254.60	1.30	0.90	256.80	2.17	
			סה"כ צריכה	254.60	1.30	0.90	256.80		
35	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	1,112.80	573.20	1,654.40	3,340.40	11.91	
			סה"כ צריכה	1,112.80	573.20	1,654.40	3,340.40		
36	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	759.60	292.80	668.40	1,720.80	2,356.36	
			סה"כ צריכה	759.60	292.80	668.40	1,720.80		
37	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	670.00	68.40	117.80	856.20	4.41	
			סה"כ צריכה	670.00	68.40	117.80	856.20		
38	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	31.40	13.65	31.65	76.70	0.26	
			סה"כ צריכה	31.40	13.65	31.65	76.70		
39	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	3,416.40	1,006.80	2,478.00	6,901.20	33.23	
			סה"כ צריכה	3,416.40	1,006.80	2,478.00	6,901.20		
40	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	1,430.60	276.60	582.20	2,289.40	11.53	
			סה"כ צריכה	1,430.60	276.60	582.20	2,289.40		
41	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-3,416.40	-1,006.80	-2,478.00	-6,901.20	33.23	
			14155700 - 2	-3,936.00	-655.20	-902.40	-5,493.60	21.97	
			14155700 - 3	-332.40	-151.20	-348.00	-831.60	1,572.29	
			14155721 - 1	-784.20	-311.60	-706.90	-1,802.70	6.97	
			14155721 - 2	-31.40	-13.65	-31.65	-76.70	0.26	
			14155721 - 4	-1,112.80	-573.20	-1,654.40	-3,340.40	11.91	
			14155722 - 1	64,740.00	17,700.00	35,184.00	117,624.00	335.94	
			14155722 - 2	-4,570.00	-1,498.40	-2,813.60	-8,882.00	19.75	
			14155722 - 3	-9,283.20	-1,729.60	-1,830.40	-12,843.20	140.24	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	122.71	-1,496.40	-145.20	-50.40	-1,300.80	14155722 - 4			
	2,356.36	-1,720.80	-668.40	-292.80	-759.60	14155734 - 1			
	1,572.85	-596.40	0.00	-3.60	-592.80	14155734 - 2			
	1,571.53	-2,439.60	-81.60	-136.80	-2,221.20	14155734 - 3			
	25.22	-6,681.60	-1,749.60	-955.20	-3,976.80	14155734 - 4			
	27.67	8,136.00	1,774.80	1,365.60	4,995.60	15091590 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091590 - 2			
	4.41	-856.20	-117.80	-68.40	-670.00	15091590 - 3			
	11.53	-2,289.40	-582.20	-276.60	-1,430.60	16045585 - 1			
	2.17	-270.30	-95.10	-39.50	-135.70	16045585 - 2			
	2.17	-256.80	-0.90	-1.30	-254.60	16045585 - 3			
		68,981.10	22,752.65	11,301.35	34,927.10	סה"כ צריכה			
	6.97	1,802.70	706.90	311.60	784.20	14155721 - 1	בניין D ראשי מעגלים	17487	42
		1,802.70	706.90	311.60	784.20	סה"כ צריכה			
	1,572.85	596.40	0.00	3.60	592.80	14155734 - 2	בניין D ראשי קומה 5	18826	43
		596.40	0.00	3.60	592.80	סה"כ צריכה			
	19.75	8,882.00	2,813.60	1,498.40	4,570.00	14155722 - 2	בניין D- מיזוג אוויר	19810	44
	140.24	12,843.20	1,830.40	1,729.60	9,283.20	14155722 - 3			
	122.71	1,496.40	145.20	50.40	1,300.80	14155722 - 4			
		23,221.60	4,789.20	3,278.40	15,154.00	סה"כ צריכה			
		425,702.12	119,514.12	60,332.20	245,855.80	סה"כ צריכה			
		424,863.00	120,131.00	59,384.00	245,348.00	חשבון חברת חשמל			
		839.12	-616.88	948.20	507.80	הפרש בקוט"ש			
		0.20%	-0.51%	1.60%	0.21%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 245,855.80)
■ גבע (Kwh 60,332.20)
■ שפל (Kwh 119,514.12)

