

דוח קוט"ש

עבור: מגדלי הוד השרון

דוח מסכם עבור: מגדלי הוד השרון משולב

תקופת דוח: (30/11/18 - 18/11/18)

תאריך הפקה: 16/12/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21304	QUALQOMM UPS קומת חניון 2-	00015715 - 4	5,441.04	2,363.90	11,083.18	18,888.12	76.68	
			סה"כ צריכה	5,441.04	2,363.90	11,083.18	18,888.12		
2	30928	באטם עמדת טעינה תאריך כניסה: 28/11/18	18247550 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	20632	בניין B שנאי (B2)	15114167 - 14	12,023.01	2,506.91	4,716.42	19,246.34		
			סה"כ צריכה	12,023.01	2,506.91	4,716.42	19,246.34		
4	21414	בניין א ל.אשל	81011772 - 6	369.24	0.68	1.56	371.48		
			81011804 - 5	2,622.16	399.10	968.55	3,989.82		
			81011840 - 2	6,602.47	283.14	1,142.54	8,028.15		
			81011840 - 3	290.68	66.56	149.66	506.90		
			81017140 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017140 - 7	330.40	2.70	13.83	346.93		
			מיזוג אוויר	3,619.16	323.42	126.57	4,069.15		
			סה"כ צריכה	13,834.11	1,075.60	2,402.71	17,312.42		
5	21502	בניין א לוח חשמל גג עליון	81011772 - 1	284.26	40.75	86.70	411.70		
			81011804 - 2	687.32	305.40	697.09	1,689.81		
			סה"כ צריכה	971.58	346.15	783.78	2,101.52		
6	21506	בניין א לוחות חשמל קומת קרקע וחניון	81010204 - 5	2,893.96	702.52	1,449.45	5,045.92		
			81010204 - 6	1,044.00	352.04	742.56	2,138.60		
			81011746 - 1	825.44	311.35	713.00	1,849.79	6.30	
			81011840 - 1	1,878.71	777.56	1,676.06	4,332.33		
			81011840 - 5	-58.19	-27.68	-63.71	-149.58		
			סה"כ צריכה	6,583.92	2,115.79	4,517.36	13,217.07		
7	21478	בניין א מיזוג אוויר גג עליון	81010204 - 7	7.98	3.69	8.42	20.10		
			81011744 - 1	2,825.58	45.14	65.52	2,936.23		
			81011744 - 2	5,827.02	1,585.38	3,113.03	10,525.42		
			81011744 - 3	73.74	31.67	73.32	178.72		
			81011744 - 5	2,292.73	824.56	1,882.66	4,999.96		
			סה"כ צריכה	11,027.04	2,490.44	5,142.96	18,660.43		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	23031	בניין א מרד	16254175 - 1	716.40	14.80	34.60	765.80	40.67	
			סה"כ צריכה	716.40	14.80	34.60	765.80		
9	21416	בניין א משרד תמיר	81011772 - 3	10.24	3.34	8.02	21.61		
			81011804 - 6	78.72	5.17	10.28	94.16		
			מיזוג אוויר	31.52	3.66	1.02	36.19		
			סה"כ צריכה	120.48	12.17	19.31	151.96		
10	21413	בניין א ציבורי	81010204 - 4	686.74	305.80	696.57	1,689.11		
			81011772 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 8	127.06	117.64	421.81	666.51		
			81011840 - 6	730.85	218.06	112.14	1,061.05		
			סה"כ צריכה	1,544.65	641.49	1,230.53	3,416.67		
11	21418	בניין א ק.קרקע (ריק)	81011772 - 4	28.38	11.23	27.96	67.57		
			81011804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	10.05	4.83	1.55	16.44		
			סה"כ צריכה	38.43	16.06	29.52	84.01		
12	21412	בניין א קומה 1	81010204 - 3	524.00	32.14	64.64	620.78		
			81011746 - 2	2,898.41	599.44	1,310.50	4,808.35	26.11	
			81011746 - 5	1,018.10	289.42	664.75	1,972.27	9.10	
			סה"כ צריכה	4,440.51	921.00	2,039.89	7,401.40		
13	21630	בניין א קומה 2	81010204 - 2	502.11	37.96	83.20	623.27		
			81011746 - 3	2,628.71	486.33	545.41	3,660.44	24.67	
			81011746 - 6	633.03	226.08	521.65	1,380.76	4.94	
			סה"כ צריכה	3,763.85	750.37	1,150.26	5,664.48		
14	21417	בניין א קומה 3	81010204 - 1	685.57	83.41	199.84	968.81		
			81011746 - 4	3,551.82	870.76	1,248.59	5,671.16	34.14	
			81011746 - 7	708.22	245.57	577.94	1,531.73	6.81	
			סה"כ צריכה	4,945.60	1,199.74	2,026.37	8,171.70		
15	21007	בניין א קלירואן (ריק)	81011804 - 7	986.96	363.06	838.08	2,188.11		
			81017140 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017140 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017140 - 6	-684.77	-252.48	-676.77	-1,614.02		
			מיזוג אוויר	107.07	47.55	8.97	163.59		
			סה"כ צריכה	409.26	158.13	170.28	737.67		
16	21629	בניין ב ציבורי	15114167 - 6	42.29	17.27	45.38	104.94		
			15114167 - 10	200.36	68.38	188.45	457.19		
			15114167 - 11	64.84	11.42	22.94	99.20		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114167 - 15	9,062.16	2,470.40	2,601.68	14,134.24		
			סה"כ צריכה	9,369.64	2,567.47	2,858.46	14,795.57		
17	21628	בניין ב קומה 1 אינטוויט	15114167 - 1	441.63	34.90	-4.45	472.08		
			15114167 - 8	2,143.65	480.40	1,206.03	3,830.08		
			15114167 - 13	1,806.53	713.28	1,864.75	4,384.56		
			מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,391.81	1,228.58	3,066.34	8,686.72		
18	21627	בניין ב קומת קרקע (קונטרופ)	15114167 - 2	-1,875.44	-0.70	-7.23	-1,883.38		
			15114167 - 7	1,677.87	213.84	268.96	2,160.67		
			15114167 - 12	131.22	54.48	142.24	327.94		
			מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-66.35	267.62	403.97	605.23		
19	21451	בניין ג PRA קומה 13	00021951 - 1	241.28	28.40	92.46	362.14	6.46	
			00021963 - 1	1,424.69	239.95	817.38	2,482.01	16.88	
			מיזוג אוויר	590.31	81.63	265.78	937.73		
			סה"כ צריכה	2,256.28	349.98	1,175.62	3,781.87		
20	21454	בניין ג אינטואיט קומה 2	00017322 - 2	249.66	33.87	114.14	397.67	5.86	
			16092158 - 1	4,934.80	947.80	2,207.80	8,090.40	41.70	
			מיזוג אוויר	1,837.05	298.63	678.28	2,813.96		
			סה"כ צריכה	7,021.51	1,280.30	3,000.21	11,302.03		
21	30348	בניין ג אלטייר קומה 1	00017322 - 1	297.84	80.15	235.74	613.73	5.80	
			00019418 - 1	6,702.87	2,193.52	7,369.18	16,265.57	74.64	
			סה"כ צריכה	7,000.71	2,273.66	7,604.93	16,879.30		
22	21403	בניין ג אלטייר קומה 11	00017644 - 6	413.40	83.77	230.92	728.08	6.93	
			00019418 - 4	7,335.72	2,188.96	7,674.54	17,199.22	88.53	
			מיזוג אוויר	2,745.81	691.38	2,309.31	5,746.50		
			סה"כ צריכה	10,494.93	2,964.11	10,214.77	23,673.80		
23	21466	בניין ג אלטייר קומה 6	00021747 - 6	575.57	223.45	747.88	1,546.89	7.21	
			00022140 - 7	618.51	103.09	426.51	1,148.10	8.04	
			מיזוג אוויר	423.10	99.33	343.06	865.50		
			סה"כ צריכה	1,617.18	425.87	1,517.45	3,560.49		
24	21406	בניין ג אלטייר קומה 8	00022140 - 3	198.04	62.56	171.00	431.60	3.43	
			00023316 - 1	1,590.23	510.43	1,697.69	3,798.36	18.73	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	633.65	174.31	545.87	1,353.84		
			סה"כ צריכה	2,421.92	747.30	2,414.56	5,583.79		
25	21408	בניין ג אמדוקס חדר מחשב	00018340 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00018340 - 5	0.00	0.00	-0.02	-0.02		
			00018340 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00019418 - 8	2,367.46	857.89	2,945.75	6,171.09	27.38	
			00021214 - 2	3,317.89	1,171.90	3,994.74	8,484.53	40.00	
			00025514 - 3	7.42	1.84	7.78	17.05	0.16	
			16092159 - 4	262.20	82.20	183.80	528.20	4.45	
			סה"כ צריכה	5,954.97	2,113.83	7,132.05	15,200.85		
26	22241	בניין ג טוגה לובי קומה 8	00021747 - 2	1.08	0.40	1.37	2.84	0.03	
			00022140 - 5	2.47	1.29	2.84	6.60	0.59	
			מיזוג אוויר	1.26	0.51	1.23	3.00		
			סה"כ צריכה	4.81	2.20	5.43	12.44		
27	21405	בניין ג טוגה קומה 7-12	00017322 - 7	261.75	40.99	103.22	405.96	5.05	
			00017644 - 5	565.29	86.13	234.02	885.44	10.80	
			00019418 - 6	2,552.46	808.59	2,593.78	5,954.83	35.54	
			00021747 - 4	1,756.87	551.53	1,899.14	4,207.54	20.66	
			00022140 - 5	-4.94	-2.58	-5.67	-13.19	0.59	
			00022796 - 4	175.86	35.52	101.11	312.49	3.24	
			16092159 - 2	2,931.00	857.40	1,893.20	5,681.60	25.52	
			מיזוג אוויר	2,919.13	723.29	1,991.89	5,634.31		
			סה"כ צריכה	11,157.41	3,100.87	8,810.70	23,068.99		
28	21006	בניין ג כ.צ.ט קומה 13-14	00017644 - 7	193.58	38.86	101.28	333.72	3.83	
			00021953 - 1	1,622.74	359.58	1,084.41	3,066.73	21.76	
			00021956 - 1	180.06	28.04	91.17	299.27	4.36	
			16092159 - 3	2,636.80	172.40	410.00	3,219.20	32.14	
			מיזוג אוויר	1,641.72	182.18	492.76	2,316.66		
			סה"כ צריכה	6,274.91	781.06	2,179.61	9,235.58		
29	22244	בניין ג לובי PRA קומה 13	00021968 - 1	29.30	9.57	14.13	53.00	0.67	
			מיזוג אוויר	10.38	2.91	4.13	17.42		
			סה"כ צריכה	39.69	12.48	18.26	70.42		
30	22229	בניין ג לובי אלטייר קומה 6	00021747 - 3	78.14	26.63	66.32	171.10	1.29	
			00022140 - 2	73.20	21.50	71.77	166.48	3.14	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	53.62	14.64	40.34	108.61		
			סה"כ צריכה	204.96	62.78	178.43	446.18		
31	22243	בניין ג לובי כ.צ.ט קומה 13	00021968 - 1	29.30	9.57	14.13	53.00	0.67	
			מיזוג אוויר	10.38	2.91	4.13	17.42		
			סה"כ צריכה	39.69	12.48	18.26	70.42		
32	22225	בניין ג לובי פולימר קומה 6	00021747 - 3	33.49	11.41	28.42	73.33	1.29	
			00022140 - 2	31.37	9.22	30.76	71.35	3.14	
			מיזוג אוויר	22.98	6.28	17.29	46.55		
			סה"כ צריכה	87.84	26.91	76.47	191.22		
33	22214	בניין ג לובי קומה 6 פלסן	00021747 - 3	35.72	12.18	30.32	78.21	1.29	
			00022140 - 2	33.46	9.83	32.81	76.10	3.14	
			מיזוג אוויר	24.51	6.69	18.44	49.65		
			סה"כ צריכה	93.70	28.70	81.57	203.97		
34	22227	בניין ג לובי קומה 6 פרקין אלמר	00021747 - 3	23.44	7.99	19.90	51.33	1.29	
			00022140 - 2	21.96	6.45	21.53	49.94	3.14	
			מיזוג אוויר	16.09	4.39	12.10	32.58		
			סה"כ צריכה	61.49	18.83	53.53	133.85		
35	21407	בניין ג מיזוג אוויר חדרי מחשב ותקשורת	00018340 - 1	9,435.90	3,152.65	10,759.54	23,348.09	112.67	
			00018340 - 2	318.04	324.45	1,701.52	2,344.01	83.34	
			00021214 - 1	7,124.95	2,218.16	6,882.54	16,225.64	87.30	
			00023677 - 7	47.98	128.98	61.62	238.58	46.57	
			00023677 - 8	0.00	-0.001	0.00	-0.001		
			00025514 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025514 - 2	1.68	0.63	2.15	4.46	0.02	
			סה"כ צריכה	16,928.53	5,824.87	19,407.37	42,160.77		
36	21404	בניין ג פולימר קומה 6	00017322 - 6	863.74	153.03	594.82	1,611.60	12.62	
			00021747 - 3	-111.63	-38.05	-94.75	-244.42	1.29	
			00021747 - 5	-363.31	-62.45	-269.62	-695.38	5.20	
			00021747 - 6	-575.57	-223.45	-747.88	-1,546.89	7.21	
			00021747 - 7	-735.30	-174.13	-649.91	-1,559.35	9.83	
			00022140 - 6	-62.10	-13.03	-35.77	-110.89	2.27	
			00022140 - 7	-618.51	-103.09	-426.51	-1,148.10	8.04	
			00022140 - 8	-124.20	-33.81	-107.30	-265.31	3.28	
			16092158 - 3	3,778.60	923.80	2,105.60	6,808.00	34.33	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	727.01	130.46	107.70	965.16		
			סה"כ צריכה	2,778.74	559.29	476.38	3,814.41		
37	21409	בניין ג פלסן קומה 6	00021747 - 7	735.30	174.13	649.91	1,559.35	9.83	
			00022140 - 2	-104.57	-30.72	-102.53	-237.82	3.14	
			00022140 - 8	124.20	33.81	107.30	265.31	3.28	
			מיזוג אוויר	267.50	53.91	191.24	512.66		
			סה"כ צריכה	1,022.44	231.13	845.92	2,099.49		
38	21448	בניין ג פרקין אלמר - קומה 6	00021747 - 5	363.31	62.45	269.62	695.38	5.20	
			00022140 - 6	62.10	13.03	35.77	110.89	2.27	
			מיזוג אוויר	150.74	22.96	89.21	262.91		
			סה"כ צריכה	576.14	98.44	394.60	1,069.18		
39	21402	בניין ג ציבורי	00015715 - 5	349.18	143.63	511.92	1,004.73	8.63	
			00017644 - 8	823.82	357.65	1,362.51	2,543.99	15.76	
			00018340 - 3	1.77	3.22	31.27	36.27	8.28	
			00018340 - 8	405.68	144.17	492.03	1,041.87	5.89	
			00021214 - 6	1,299.10	245.84	713.07	2,258.01	19.24	
			00021214 - 7	185.33	87.52	330.22	603.08	4.84	
			00021214 - 8	277.58	91.65	294.67	663.91	4.15	
			00023677 - 6	222.12	82.33	282.44	586.89	2.35	
			סה"כ צריכה	3,564.58	1,156.03	4,018.13	8,738.74		
40	21452	בניין ג קוואלקום קומה 3-4-5	00017322 - 3	458.85	102.65	344.37	905.87	12.99	
			00017322 - 4	324.90	85.28	278.93	689.11	7.61	
			00017322 - 5	354.33	78.51	257.26	690.09	7.57	
			00019418 - 2	2,889.81	878.99	2,961.81	6,730.60	34.47	
			00019418 - 3	2,549.83	736.98	2,579.26	5,866.07	30.92	
			16092158 - 2	2,306.40	503.00	1,128.40	3,937.80	21.36	
			מיזוג אוויר	3,147.98	725.66	2,205.49	6,079.13		
			סה"כ צריכה	12,032.09	3,111.06	9,755.52	24,898.67		
41	22247	בניין ג קלירואן קומה 9	00017644 - 2	30.94	3.72	5.25	39.91	4.38	
			00019418 - 7	366.75	92.03	325.09	783.88	30.32	
			מיזוג אוויר	140.92	29.13	96.50	266.54		
			סה"כ צריכה	538.61	124.88	426.83	1,090.33		
42	21411	בניין ג קלריזן קומה 10	00017644 - 3	191.11	23.73	47.60	262.45	4.92	
			16092159 - 1	2,222.00	518.80	1,065.80	3,806.60	23.65	
			מיזוג אוויר	855.06	165.04	325.24	1,345.34		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,268.17	707.57	1,438.65	5,414.39		
43	22258	בניין ד דרייבז מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	16.64	5.92	12.86	35.42	2.90	
			81017154 - 3	16.29	5.64	14.03	35.96	4.22	
		מיזוג אוויר		-3,148.41	-1,667.94	-1,630.21	-6,446.56		
		סה"כ צריכה		-3,115.48	-1,656.38	-1,603.32	-6,375.18		
44	21444	בניין ד א.וי.קום ק.קרקע	81021312 - 3	197.74	23.65	62.65	284.04	3.30	
			81021312 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אוויר		3,487.19	1,049.47	4,149.59	8,686.25		
		סה"כ צריכה		3,684.93	1,073.12	4,212.24	8,970.29		
45	21447	בניין ד א.וי.קום קומה 4	81029703 - 4	75.25	5.77	13.09	94.11	2.10	
			81029703 - 5	803.69	88.95	203.83	1,096.47	10.60	
		מיזוג אוויר		-84,023.56	-13,664.98	-13,152.44	-110,840.98		
		סה"כ צריכה		-83,144.63	-13,570.25	-12,935.52	-109,650.40		
46	21453	בניין ד אבוי	81017113 - 8	1,335.23	221.22	515.62	2,072.07	15.80	
			81017143 - 3	1,983.95	308.05	621.41	2,913.41	22.80	
			81022271 - 2	325.83	68.21	173.00	567.04	4.80	
			81036882 - 5	434.35	89.09	222.86	746.30	6.40	
		מיזוג אוויר		-389,974.65	-99,044.23	-92,943.19	-581,962.07		
		סה"כ צריכה		-385,895.29	-98,357.66	-91,410.30	-575,663.25		
47	22257	בניין ד אבוי מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	133.15	47.39	102.85	283.39	2.90	
			81017154 - 3	130.32	45.11	112.24	287.67	4.22	
		מיזוג אוויר		-25,187.29	-13,343.54	-13,041.65	-51,572.48		
		סה"כ צריכה		-24,923.82	-13,251.04	-12,826.55	-51,001.41		
48	22255	בניין ד אופק הנדסה מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	16.64	5.92	12.86	35.42	2.90	
			81017154 - 3	16.29	5.64	14.03	35.96	4.22	
		מיזוג אוויר		-3,148.41	-1,667.94	-1,630.21	-6,446.56		
		סה"כ צריכה		-3,115.48	-1,656.38	-1,603.32	-6,375.18		
49	21431	בניין ד אופק הנדסה תנועה	81022504 - 3	532.96	39.17	104.84	676.97	5.90	
			81022687 - 3	91.06	3.77	6.67	101.49	3.20	
		מיזוג אוויר		-59,653.49	-6,193.78	-6,761.15	-72,608.42		
		סה"כ צריכה		-59,029.48	-6,150.85	-6,649.64	-71,829.97		
50	22261	בניין ד א.וי. קום מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	19.97	7.11	15.43	42.51	2.90	
			81017154 - 3	19.55	6.77	16.84	43.15	4.22	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	-3,778.09	-2,001.53	-1,956.25	-7,735.87		
			סה"כ צריכה	-3,738.57	-1,987.66	-1,923.98	-7,650.21		
51	21457	בניין ד אידומו ק.12	81017143 - 8	1,918.85	458.67	919.68	3,297.20	18.80	
			81017154 - 6	465.26	110.32	229.57	805.15	5.56	
			81029703 - 2	-118.25	-8.09	-2.05	-128.39	3.60	
			81029703 - 3	-902.83	-174.54	-319.49	-1,396.86	9.40	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	-130,301.60	-55,735.52	-50,186.56	-236,223.67		
			סה"כ צריכה	-128,938.57	-55,349.16	-49,358.84	-233,646.57		
52	22252	בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	26.67	7.45	13.18	47.30	1.70	
			81017154 - 1	30.20	11.20	28.79	70.19	2.26	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	-5,436.51	-2,691.11	-2,544.43	-10,672.05		
			סה"כ צריכה	-5,379.64	-2,672.45	-2,502.47	-10,554.56		
53	21432	בניין ד אינטואיט קומה 3	81022504 - 4	407.78	89.18	211.59	708.54	5.20	
			81022687 - 4	62.39	3.34	8.27	74.00	1.90	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	-44,945.89	-13,346.89	-13,330.70	-71,623.48		
			סה"כ צריכה	-44,475.73	-13,254.37	-13,110.84	-70,840.94		
54	22259	בניין ד ביוניק מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	66.58	23.69	51.42	141.70	2.90	
			81017154 - 3	65.16	22.55	56.12	143.84	4.22	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	-12,593.65	-6,671.77	-6,520.82	-25,786.24		
			סה"כ צריכה	-12,461.91	-6,625.52	-6,413.28	-25,500.71		
55	21438	בניין ד ביוניק ק.5	81016953 - 6	2,874.45	534.82	1,080.83	4,490.10	24.80	
			81022271 - 3	857.68	137.14	290.46	1,285.28	10.40	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	-356,780.49	-96,936.60	-83,144.95	-536,862.05		
			סה"כ צריכה	-353,048.36	-96,264.64	-81,773.66	-531,086.67		
56	21437	בניין ד דרייב ק.3	81022504 - 2	774.64	153.07	351.01	1,278.73	7.80	
			81022687 - 1	45.99	1.71	3.97	51.67	1.00	
			מיוזג אוויר	-78,449.78	-22,329.20	-21,523.99	-122,302.97		
			סה"כ צריכה	-77,629.15	-22,174.42	-21,169.00	-120,972.56		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
57	21445	בניין ד הנהלת הפארק ק.קרקע	81021312 - 2	172.15	26.06	12.01	210.23	3.50	
			81021312 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אוויר		3,035.91	1,156.54	795.84	4,988.29		
		סה"כ צריכה		3,208.07	1,182.60	807.85	5,198.52		
58	22249	בניין ד הרמן מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	106.69	29.80	52.72	189.21	1.70	
			81017154 - 1	120.79	44.82	115.14	280.75	2.26	
		מיזוג אוויר		-21,746.03	-10,764.43	-10,177.74	-42,688.19		
		סה"כ צריכה		-21,518.55	-10,689.81	-10,009.88	-42,218.24		
59	22266	בניין ד טוגה מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	62.22	17.29	44.96	124.46	3.40	
			81017154 - 2	54.65	4.62	6.13	65.40	4.49	
		מיזוג אוויר		-11,172.52	-3,159.57	-3,097.70	-17,429.79		
		סה"כ צריכה		-11,055.65	-3,137.67	-3,046.61	-17,239.93		
60	21475	בניין ד טוגה ק.6	81017143 - 5	1,981.43	755.37	1,871.03	4,607.83	20.60	
			81036882 - 7	3,319.00	604.80	1,589.86	5,513.66	30.40	
		מיזוג אוויר		-506,705.29	-196,217.42	-209,842.94	-912,765.66		
		סה"כ צריכה		-501,404.86	-194,857.25	-206,382.05	-902,644.17		
61	21442	בניין ד טוגה ק.קרקע	81021312 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81021312 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אוויר		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
62	22262	בניין ד ניואנס מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	33.29	11.85	25.71	70.85	2.90	
			81017154 - 3	32.58	11.28	28.06	71.92	4.22	
		מיזוג אוויר		-6,296.82	-3,335.89	-3,260.41	-12,893.12		
		סה"כ צריכה		-6,230.95	-3,312.76	-3,206.64	-12,750.35		
63	21455	בניין ד ניואנס ק.4	81029703 - 6	815.26	129.75	246.24	1,191.25	8.00	
			81029703 - 7	61.90	4.10	7.60	73.60	1.10	
		מיזוג אוויר		-83,854.36	-19,309.13	-15,390.69	-118,554.18		
		סה"כ צריכה		-82,977.19	-19,175.28	-15,136.85	-117,289.33		
64	22250	בניין ד פוינטגראב 12 מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	26.67	7.45	13.18	47.30	1.70	
			81017154 - 1	30.20	11.20	28.79	70.19	2.26	
		מיזוג אוויר		-5,436.51	-2,691.11	-2,544.43	-10,672.05		
		סה"כ צריכה		-5,379.64	-2,672.45	-2,502.47	-10,554.56		
65	21446	בניין ד פוינטגראב 12,ק	81029703 - 2	118.25	8.09	2.05	128.39	3.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81029703 - 3	902.83	174.54	319.49	1,396.86	9.40	
			מיזוג אוויר	-97,612.20	-26,346.11	-19,495.52	-143,453.83		
			סה"כ צריכה	-96,591.12	-26,163.48	-19,173.99	-141,928.59		
66	22256	בניין ד פתרונות מתקדמים מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	13.32	4.74	10.28	28.34	2.90	
			81017154 - 3	13.03	4.51	11.22	28.77	4.22	
			מיזוג אוויר	-2,518.73	-1,334.35	-1,304.16	-5,157.25		
			סה"כ צריכה	-2,492.38	-1,325.10	-1,282.66	-5,100.14		
67	21436	בניין ד פתרונות מתקדמים 4 ק.	81022687 - 5	14.61	0.65	1.10	16.36	1.00	
			81029703 - 1	291.54	25.43	56.00	372.97	3.90	
			מיזוג אוויר	-29,267.98	-3,762.29	-3,462.12	-36,492.39		
			סה"כ צריכה	-28,961.82	-3,736.21	-3,405.02	-36,103.05		
68	21420	בניין ד ציבורי	14154664 - 1	236.25	28.40	71.45	336.10	4.01	
			14154664 - 2	188.60	10.35	16.20	215.15	6.01	
			81017095 - 1	374.37	163.72	402.59	940.67	5.10	
			81017095 - 5	265.60	106.85	293.08	665.53	3.50	
			81017111 - 2	344.29	116.79	305.03	766.10	4.50	
			81017113 - 1	3,314.19	692.91	1,656.39	5,663.49	33.60	
			81017113 - 2	945.29	366.51	913.07	2,224.87	7.70	
			81017143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017154 - 4	1,277.84	596.96	1,730.69	3,605.49	15.71	
			סה"כ צריכה	6,946.42	2,082.48	5,388.50	14,417.40		
69	21441	בניין ד רד בנד	81017095 - 6	46.87	18.27	46.50	111.64	0.40	
			81017154 - 7	0.52	0.22	0.69	1.43	0.01	
			81022265 - 2	50.17	18.29	47.77	116.23	0.40	
			81022271 - 7	17.37	6.23	16.97	40.57	2.80	
			מיזוג אוויר	-10,987.35	-6,204.31	-6,786.73	-23,978.39		
			סה"כ צריכה	-10,872.41	-6,161.30	-6,674.80	-23,708.52		
70	22264	בניין ד רוש מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	186.65	51.86	134.87	373.38	3.40	
			81017154 - 2	163.96	13.85	18.40	196.20	4.49	
			מיזוג אוויר	-33,517.56	-9,478.71	-9,293.09	-52,289.36		
			סה"כ צריכה	-33,166.94	-9,413.01	-9,139.83	-51,719.78		
71	21439	בניין ד רוש ק. 7+8+9	81016953 - 7	1,288.51	117.40	223.60	1,629.51	12.80	
			81016953 - 8	1,237.07	194.73	434.83	1,866.63	14.80	
			81017143 - 6	1,568.91	262.27	599.51	2,430.69	14.40	
			81022271 - 4	307.23	38.50	93.03	438.76	5.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022271 - 5	149.93	12.37	28.33	190.63	4.60	
			81036882 - 8	271.20	21.06	51.95	344.21	4.20	
			מיזוג אוויר	-461,050.07	-93,239.23	-86,780.48	-641,069.79		
			סה"כ צריכה	-456,227.22	-92,592.90	-85,349.23	-634,169.36		
72	21440	בניין ד תמורה	81017143 - 7	3,093.89	517.66	1,281.29	4,892.84	26.80	
			81022265 - 1	4,366.17	985.09	2,486.17	7,837.43	37.00	
			81022271 - 1	838.86	127.74	320.54	1,287.14	12.00	
			81022271 - 6	806.89	127.00	304.09	1,237.98	10.20	
			81022504 - 1	461.23	65.35	164.69	691.27	5.20	
			81022687 - 2	95.91	2.94	4.11	102.96	2.20	
			מיזוג אוויר	-923,749.19	-263,386.80	-276,538.86	-1,463,674.85		
			סה"כ צריכה	-914,086.24	-261,561.02	-271,977.97	-1,447,625.23		
73	22260	בניין ד תמורה מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	33.29	11.85	25.71	70.85	2.90	
			81017154 - 3	32.58	11.28	28.06	71.92	4.22	
			מיזוג אוויר	-6,296.82	-3,335.89	-3,260.41	-12,893.12		
			סה"כ צריכה	-6,230.95	-3,312.76	-3,206.64	-12,750.35		
74	22265	בניין ד תמורה מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	62.22	17.29	44.96	124.46	3.40	
			81017154 - 2	54.65	4.62	6.13	65.40	4.49	
			מיזוג אוויר	-11,172.52	-3,159.57	-3,097.70	-17,429.79		
			סה"כ צריכה	-11,055.65	-3,137.67	-3,046.61	-17,239.93		
75	30312	בניין ה אסטרה זניק משטחים משותפים קומה 8 (חדש)	14154683 - 1	181.40	59.10	151.70	392.20	1.72	
			14154684 - 10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.02	
			15091188 - 1	0.00	0.00	-3.00	-3.00		
			15091188 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	181.50	59.10	148.70	389.30		
76	21534	בניין ה אסטרה זניקה חדש	15091188 - 1	0.00	0.00	3.00	3.00		
			16254105 - 1	1,668.40	330.60	692.20	2,691.20	17.07	
			מיזוג אוויר	815.58	92.68	57.66	965.92		
			סה"כ צריכה	2,483.98	423.28	752.86	3,660.12		
77	21620	בניין ה באטם קומה 12	16092212 - 2	56.20	25.00	171.10	252.30	0.84	
			18017253 - 2	804.30	67.80	152.60	1,024.70	13.59	
			מיזוג אוויר	420.65	26.02	26.85	473.51		
			סה"כ צריכה	1,281.15	118.82	350.55	1,750.51		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
78	22285	בניין ה באטם קומה 12 שטחים משותפים	14154687 - 9	590.55	215.90	505.15	1,311.60	8.58	
			14154692 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092212 - 1	-78.90	-35.00	-238.90	-352.80	2.32	
			16092212 - 2	-28.10	-12.50	-85.55	-126.15	0.84	
			מיזוג אוויר	483.55	168.40	180.70	832.65		
		סה"כ צריכה	967.10	336.80	361.40	1,665.30			
79	21548	בניין ה גילעד (הכול ראשי)	14154683 - 7	689.90	235.20	609.40	1,534.50	5.34	
			14154690 - 5	1,519.00	109.80	279.40	1,908.20	18.98	
			14154692 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			מיזוג אוויר	1,079.80	96.72	73.72	1,250.24		
			סה"כ צריכה	3,288.70	441.72	962.52	4,692.94		
80	21564	בניין ה חדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)	14154687 - 1	0.00	3.20	0.00	3.20	10.79	
			14154687 - 2	4,958.80	1,186.00	1,883.60	8,028.40	69.96	
			14154687 - 3	3,343.60	1,320.00	3,605.20	8,268.80	46.04	
			14154687 - 13	0.30	0.00	0.20	0.50	0.18	
			סה"כ צריכה	8,302.70	2,509.20	5,489.00	16,300.90		
81	22272	בניין ה לובי קומה 13 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	27.46	9.44	24.48	61.38	1.00	
			סה"כ צריכה	27.46	9.44	24.48	61.38		
82	22281	בניין ה לובי אסטרה זניקה מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	31.88	10.92	28.26	71.06	1.15	
			מיזוג אוויר	15.58	3.06	2.34	20.99		
			סה"כ צריכה	47.46	13.98	30.60	92.05		
83	22274	בניין ה לובי באטם מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	13.73	4.72	12.24	30.69	1.00	
			מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה	13.73	4.72	12.24	30.69			
84	22275	בניין ה לובי גילעד מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	27.46	9.44	24.48	61.38	1.00	
			מיזוג אוויר	13.42	2.65	2.03	18.10		
			סה"כ צריכה	40.88	12.09	26.51	79.48		
85	22276	בניין ה לובי ליד ספייס קומה 12 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	13.73	4.72	12.24	30.69	1.00	
			מיזוג אוויר	6.71	1.32	1.02	9.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20.44	6.04	13.26	39.74		
86	22280	בניין ה לובי מטריקס קומה 6-7 מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	63.76	21.84	56.52	142.12	1.15	
			מיזוג אוויר	31.17	6.12	4.69	41.98		
			סה"כ צריכה	94.93	27.96	61.21	184.10		
87	22271	בניין ה לובי פאנאיה קומה 10,11 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	54.92	18.88	48.96	122.76	1.00	
			מיזוג אוויר	26.85	5.29	4.06	36.20		
			סה"כ צריכה	81.77	24.17	53.02	158.96		
88	22283	בניין ה לובי פאנאיה קומה 9 מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	31.88	10.92	28.26	71.06	1.15	
			מיזוג אוויר	15.58	3.06	2.34	20.99		
			סה"כ צריכה	47.46	13.98	30.60	92.05		
89	22278	בניין ה לובי קווילט מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	31.88	10.92	28.26	71.06	1.15	
			מיזוג אוויר	15.58	3.06	2.34	20.99		
			סה"כ צריכה	47.46	13.98	30.60	92.05		
90	22269	בניין ה לובי קוקה קולה	14154684 - 14	57.24	19.60	51.32	128.16	2.10	
			מיזוג אוויר	27.98	5.49	4.26	37.73		
			סה"כ צריכה	85.22	25.09	55.58	165.89		
91	22268	בניין ה לובי שרין טכנולוגיות	14154684 - 14	197.48	67.62	177.05	442.15	2.10	
			מיזוג אוויר	96.54	18.96	14.69	130.18		
			סה"כ צריכה	294.01	86.58	191.74	572.33		
92	21623	בניין ה ליד ספיס קומה 12	16092212 - 1	157.80	70.00	477.80	705.60	2.32	
			18017253 - 1	1,171.80	247.70	358.70	1,778.20	12.98	
			מיזוג אוויר	649.96	89.06	69.38	808.41		
			סה"כ צריכה	1,979.56	406.76	905.88	3,292.21		
93	22284	בניין ה ליד ספיס קומה 12 שטחים משותפים	14154687 - 9	590.55	215.90	505.15	1,311.60	8.58	
			14154692 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092212 - 1	-78.90	-35.00	-238.90	-352.80	2.32	
			16092212 - 2	-28.10	-12.50	-85.55	-126.15	0.84	
			מיזוג אוויר	236.38	47.21	14.99	298.58		
			סה"כ צריכה	719.93	215.61	195.69	1,131.23		
94	30310	בניין ה מטריקס משטחים משותפים (חדש) קומה 6	14154683 - 3	97.40	32.40	89.30	219.10	0.93	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154684 - 8	1.90	0.00	0.00	1.90	0.27	
			15091186 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091186 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	99.30	32.40	89.30	221.00		
95	21624	בניין ה מטריקס קומה 6-7 חדש	14154683 - 2	1,499.00	513.00	1,338.50	3,350.50	11.12	
			14154684 - 9	5.10	0.30	0.00	5.40	0.61	
			14154691 - 9	2,570.40	384.60	902.20	3,857.20	26.08	
			15091166 - 1	0.00	0.00	1,131.30	1,131.30	8.44	
			15091186 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,991.79	251.71	279.68	2,523.18		
			סה"כ צריכה	6,066.29	1,149.61	3,651.68	10,867.58		
96	21508	בניין ה פאנאיה (הכול ראשי)	14154683 - 11	2,610.30	898.90	2,316.10	5,825.30	20.67	
			14154687 - 10	216.10	74.90	178.50	469.50	2.55	
			14154687 - 11	136.20	47.60	109.80	293.60	1.13	
			14154687 - 12	160.70	57.00	132.00	349.70	1.35	
			14154690 - 10	2,184.40	379.40	958.80	3,522.60	23.08	
			14154691 - 1	657.80	102.40	262.60	1,022.80	6.69	
			14154691 - 2	1,758.80	220.40	573.60	2,552.80	17.99	
			14154692 - 7	28.00	9.10	13.70	50.80	0.41	
			14154692 - 8	16.70	1.40	2.40	20.50	0.31	
			14154692 - 9	5.60	0.00	0.00	5.60	0.31	
			מיזוג אוויר	3,800.55	502.11	377.18	4,679.84		
			סה"כ צריכה	11,575.15	2,293.21	4,924.68	18,793.04		
97	21565	בניין ה ציבורי	00015715 - 6	0.08	0.10	0.12	0.31	0.03	
			00015715 - 7	2.43	0.15	0.69	3.27	1.42	
			14154664 - 4	3.05	0.00	1.30	4.35	2.47	
			14154664 - 5	7.10	1.30	2.85	11.25	0.12	
			14154664 - 6	1.90	1.00	2.60	5.50	0.28	
			14154664 - 7	26.95	14.05	34.75	75.75	2.38	
			14154664 - 8	62.95	8.35	17.35	88.65	1.07	
			14154664 - 9	35.75	5.60	14.85	56.20	0.76	
			14154664 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 11	0.25	0.00	0.00	0.25	0.49	
			14154664 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154669 - 15	2,502.30	523.60	1,244.30	4,270.20	0.12	
			14154683 - 8	265.10	97.50	258.10	620.70	3.40	
			14154683 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154684 - 2	590.20	181.10	550.50	1,321.80	7.78	
			14154684 - 14	31.48	10.78	28.23	70.49	2.10	
			14154687 - 5	268.70	101.20	223.70	593.60	6.19	
			14154687 - 14	0.00	0.10	0.00	0.10	0.12	
			14154692 - 2	1,248.60	381.30	926.00	2,555.90	13.04	
			סה"כ צריכה	5,046.85	1,326.13	3,305.34	9,678.32		
98	21547	בניין ה קווילט (הכול ראשי)	14154683 - 4	1,474.80	512.60	1,309.60	3,297.00	11.93	
			14154684 - 7	35.30	10.20	30.90	76.40	3.25	
			14154691 - 8	6,494.40	1,667.60	4,191.60	12,353.60	52.03	
			מיזוג אוויר	3,912.93	614.05	458.85	4,985.83		
			סה"כ צריכה	11,917.43	2,804.45	5,990.95	20,712.83		
99	21549	בניין ה קומה 13 (הכול ראשי)	14154683 - 6	181.70	70.90	155.10	407.70	5.39	
			14154691 - 3	962.80	372.40	352.00	1,687.20	19.30	
			14154692 - 5	18.60	0.10	0.00	18.70	5.80	
			סה"כ צריכה	1,163.10	443.40	507.10	2,113.60		
100	27647	בניין ה קומה 6 ריק (חדש)	15091166 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091186 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	27650	בניין ה קומה 8 ריק (חדש)	15091188 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254105 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	21546	בניין ה קוקה קולה	14154683 - 5	276.80	80.30	199.30	556.40	2.38	
			14154684 - 6	58.70	2.40	0.60	61.70	2.96	
			14154690 - 14	2,271.20	398.40	981.40	3,651.00	23.91	
			15091163 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,274.26	134.87	97.98	1,507.11		
			סה"כ צריכה	3,880.96	615.97	1,279.28	5,776.21		
103	21545	בניין ה שרין טכנולוגיות (הכול ראשי)	14154684 - 3	7.80	0.00	0.00	7.80	0.28	
			14154684 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 6	1,244.20	467.90	1,081.10	2,793.20	10.86	
			14154687 - 7	782.90	243.60	563.50	1,590.00	8.33	
			14154687 - 8	116.10	44.60	97.10	257.80	1.81	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154690 - 6	1,135.60	54.00	116.40	1,306.00	12.82	
			14154690 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 13	3,626.20	790.00	1,225.00	5,641.20	34.78	
			14154691 - 6	3,362.60	512.00	1,370.80	5,245.40	35.21	
			14154691 - 7	1,367.40	219.20	585.20	2,171.80	14.93	
			מיזוג אוויר	5,691.49	653.55	417.96	6,762.99		
			סה"כ צריכה	17,334.29	2,984.85	5,457.06	25,776.19		
104	22251	בניין תמורה מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	53.35	14.90	26.36	94.60	1.70	
			81017154 - 1	60.39	22.41	57.57	140.37	2.26	
			מיזוג אוויר	-10,873.01	-5,382.21	-5,088.87	-21,344.09		
			סה"כ צריכה	-10,759.28	-5,344.90	-5,004.94	-21,109.12		
105	21434	חניונים תת קרקעיים	00015715 - 5	-349.18	-143.63	-511.92	-1,004.73	8.63	
			00015715 - 6	-0.08	-0.10	-0.12	-0.31	0.03	
			00015715 - 7	-2.43	-0.15	-0.69	-3.27	1.42	
			00018340 - 7	108.65	39.86	137.21	285.72	1.13	
			00020486 - 1	193,321.20	58,179.60	184,806.40	436,307.20	2,601.60	
			00023677 - 5	0.006	0.0005	0.002	0.008	0.001	
			81017111 - 1	157.17	55.72	141.60	354.48	1.80	
			81036882 - 4	191.75	64.35	116.18	372.28	3.20	
			סה"כ צריכה	193,427.08	58,195.64	184,688.67	436,311.39		
106	20633	לוח UPS1 אמדוקס	15140054 - 1	19,862.47	7,849.13	17,544.89	45,256.49		
			סה"כ צריכה	19,862.47	7,849.13	17,544.89	45,256.49		
107	20602	לוח UPS2 אמדוקס	15091157 - 1	19,540.75	8,431.25	18,652.05	46,624.05	167.95	
			סה"כ צריכה	19,540.75	8,431.25	18,652.05	46,624.05		
108	20902	משרד הנהלת הפארק	81011840 - 5	58.19	27.68	63.71	149.58		
			סה"כ צריכה	58.19	27.68	63.71	149.58		
109	21295	פרטנר לוח קומת מרתף 2 - (ב.חיוני-3F)	00023677 - 3	286.22	104.05	353.65	743.91	3.30	
			סה"כ צריכה	286.22	104.05	353.65	743.91		
110	20603	ראשי לוח אמדוקס	15091157 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	20967	ראשי מחסנים ק.קרקע (ב.חיוני E4)	81021312 - 4	369.37	57.97	80.97	508.31	5.40	
			סה"כ צריכה	369.37	57.97	80.97	508.31		
			סה"כ צריכה	-2,884,438.38	-839,470.25	-562,211.36	-4,286,119.98		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				-4,286,119.98		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (-2,884,438.38 Kwh)
■ גבע (-839,470.25 Kwh)
■ שפל (-562,211.36 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21419	לידיעה - בניין ד מיזוג אוויר (ת. תקשורת ומחשבים) - לחלוקה	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	2,381.28	879.85	1,693.89	4,955.02	25.70	
			81017095 - 3	39.21	15.51	38.91	93.63	0.60	
			81017095 - 4	39.21	15.51	39.51	94.23	0.60	
			81017113 - 3	4,059.48	1,293.48	3,169.14	8,522.10	40.40	
			81017113 - 4	3.92	1.66	3.98	9.56		
			סה"כ צריכה	6,523.10	2,206.01	4,945.43	13,674.55		
2	20575	ראשי שנאי T1 ב.חיוני	14154691 - 15	30,387.60	4,605.70	9,217.00	44,210.30	3.56	
			סה"כ צריכה	30,387.60	4,605.70	9,217.00	44,210.30		

