



דוח קוט"ש

עבור: מגדלי הוד השרון

דוח מסכם עבור: מגדלי הוד השרון משולב

תקופת דוח: (30/11/18 - 18/11/18)

תאריך הפקה: 16/12/18

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21304	QUALQOMM UPS קומת חניון 2-	00015715 - 4	5,441.04	2,363.90	11,083.18	18,888.12	76.68	
			סה"כ צריכה	5,441.04	2,363.90	11,083.18	18,888.12		
2	30928	באטם עמדת טעינה תאריך כניסה: 28/11/18	18247550 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	20632	בניין B שנאי (B2)	15114167 - 14	12,023.01	2,506.91	4,716.42	19,246.34		
			סה"כ צריכה	12,023.01	2,506.91	4,716.42	19,246.34		
4	21414	בניין א ל.אשל	81011772 - 6	369.24	0.68	1.56	371.48		
			81011804 - 5	2,622.16	399.10	968.55	3,989.82		
			81011840 - 2	6,602.47	283.14	1,142.54	8,028.15		
			81011840 - 3	290.68	66.56	149.66	506.90		
			81017140 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017140 - 7	330.40	2.70	13.83	346.93		
			מיזוג אוויר	3,619.16	323.42	126.57	4,069.15		
			סה"כ צריכה	13,834.11	1,075.60	2,402.71	17,312.42		
5	21502	בניין א לוח חשמל גג עליון	81011772 - 1	284.26	40.75	86.70	411.70		
			81011804 - 2	687.32	305.40	697.09	1,689.81		
			סה"כ צריכה	971.58	346.15	783.78	2,101.52		
6	21506	בניין א לוחות חשמל קומת קרקע וחניון	81010204 - 5	2,893.96	702.52	1,449.45	5,045.92		
			81010204 - 6	1,044.00	352.04	742.56	2,138.60		
			81011746 - 1	825.44	311.35	713.00	1,849.79	6.30	
			81011840 - 1	1,878.71	777.56	1,676.06	4,332.33		
			81011840 - 5	-58.19	-27.68	-63.71	-149.58		
			סה"כ צריכה	6,583.92	2,115.79	4,517.36	13,217.07		
7	21478	בניין א מיזוג אוויר גג עליון	81010204 - 7	7.98	3.69	8.42	20.10		
			81011744 - 1	2,825.58	45.14	65.52	2,936.23		
			81011744 - 2	5,827.02	1,585.38	3,113.03	10,525.42		
			81011744 - 3	73.74	31.67	73.32	178.72		
			81011744 - 5	2,292.73	824.56	1,882.66	4,999.96		
			סה"כ צריכה	11,027.04	2,490.44	5,142.96	18,660.43		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	23031	בניין א מרד	16254175 - 1	716.40	14.80	34.60	765.80	40.67	
			סה"כ צריכה	716.40	14.80	34.60	765.80		
9	21416	בניין א משרד תמיר	81011772 - 3	10.24	3.34	8.02	21.61		
			81011804 - 6	78.72	5.17	10.28	94.16		
			מיזוג אוויר	31.52	3.66	1.02	36.19		
			סה"כ צריכה	120.48	12.17	19.31	151.96		
10	21413	בניין א ציבורי	81010204 - 4	686.74	305.80	696.57	1,689.11		
			81011772 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 8	127.06	117.64	421.81	666.51		
			81011840 - 6	730.85	218.06	112.14	1,061.05		
			סה"כ צריכה	1,544.65	641.49	1,230.53	3,416.67		
11	21418	בניין א ק.קרקע (ריק)	81011772 - 4	28.38	11.23	27.96	67.57		
			81011804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	10.05	4.83	1.55	16.44		
			סה"כ צריכה	38.43	16.06	29.52	84.01		
12	21412	בניין א קומה 1	81010204 - 3	524.00	32.14	64.64	620.78		
			81011746 - 2	2,898.41	599.44	1,310.50	4,808.35	26.11	
			81011746 - 5	1,018.10	289.42	664.75	1,972.27	9.10	
			סה"כ צריכה	4,440.51	921.00	2,039.89	7,401.40		
13	21630	בניין א קומה 2	81010204 - 2	502.11	37.96	83.20	623.27		
			81011746 - 3	2,628.71	486.33	545.41	3,660.44	24.67	
			81011746 - 6	633.03	226.08	521.65	1,380.76	4.94	
			סה"כ צריכה	3,763.85	750.37	1,150.26	5,664.48		
14	21417	בניין א קומה 3	81010204 - 1	685.57	83.41	199.84	968.81		
			81011746 - 4	3,551.82	870.76	1,248.59	5,671.16	34.14	
			81011746 - 7	708.22	245.57	577.94	1,531.73	6.81	
			סה"כ צריכה	4,945.60	1,199.74	2,026.37	8,171.70		
15	21007	בניין א קלירואן (ריק)	81011804 - 7	986.96	363.06	838.08	2,188.11		
			81017140 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017140 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017140 - 6	-684.77	-252.48	-676.77	-1,614.02		
			מיזוג אוויר	107.07	47.55	8.97	163.59		
			סה"כ צריכה	409.26	158.13	170.28	737.67		
16	21629	בניין ב ציבורי	15114167 - 6	42.29	17.27	45.38	104.94		
			15114167 - 10	200.36	68.38	188.45	457.19		
			15114167 - 11	64.84	11.42	22.94	99.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114167 - 15	9,062.16	2,470.40	2,601.68	14,134.24		
			סה"כ צריכה	9,369.64	2,567.47	2,858.46	14,795.57		
17	21628	בניין ב קומה 1 אינטוויט	15114167 - 1	441.63	34.90	-4.45	472.08		
			15114167 - 8	2,143.65	480.40	1,206.03	3,830.08		
			15114167 - 13	1,806.53	713.28	1,864.75	4,384.56		
			מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,391.81	1,228.58	3,066.34	8,686.72		
18	21627	בניין ב קומת קרקע (קונטרופ)	15114167 - 2	-1,875.44	-0.70	-7.23	-1,883.38		
			15114167 - 7	1,677.87	213.84	268.96	2,160.67		
			15114167 - 12	131.22	54.48	142.24	327.94		
			מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	-66.35	267.62	403.97	605.23		
19	21451	בניין ג PRA קומה 13	00021951 - 1	241.28	28.40	92.46	362.14	6.46	
			00021963 - 1	1,424.69	239.95	817.38	2,482.01	16.88	
			מיזוג אוויר	590.31	81.63	265.78	937.73		
			סה"כ צריכה	2,256.28	349.98	1,175.62	3,781.87		
20	21454	בניין ג אינטואיט קומה 2	00017322 - 2	249.66	33.87	114.14	397.67	5.86	
			16092158 - 1	4,934.80	947.80	2,207.80	8,090.40	41.70	
			מיזוג אוויר	1,837.05	298.63	678.28	2,813.96		
			סה"כ צריכה	7,021.51	1,280.30	3,000.21	11,302.03		
21	30348	בניין ג אלטייר קומה 1	00017322 - 1	297.84	80.15	235.74	613.73	5.80	
			00019418 - 1	6,702.87	2,193.52	7,369.18	16,265.57	74.64	
			סה"כ צריכה	7,000.71	2,273.66	7,604.93	16,879.30		
22	21403	בניין ג אלטייר קומה 11	00017644 - 6	413.40	83.77	230.92	728.08	6.93	
			00019418 - 4	7,335.72	2,188.96	7,674.54	17,199.22	88.53	
			מיזוג אוויר	2,745.81	691.38	2,309.31	5,746.50		
			סה"כ צריכה	10,494.93	2,964.11	10,214.77	23,673.80		
23	21466	בניין ג אלטייר קומה 6	00021747 - 6	575.57	223.45	747.88	1,546.89	7.21	
			00022140 - 7	618.51	103.09	426.51	1,148.10	8.04	
			מיזוג אוויר	423.10	99.33	343.06	865.50		
			סה"כ צריכה	1,617.18	425.87	1,517.45	3,560.49		
24	21406	בניין ג אלטייר קומה 8	00022140 - 3	198.04	62.56	171.00	431.60	3.43	
			00023316 - 1	1,590.23	510.43	1,697.69	3,798.36	18.73	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	633.65	174.31	545.87	1,353.84		
			סה"כ צריכה	2,421.92	747.30	2,414.56	5,583.79		
25	21408	בניין ג אמדוקס חדר מחשב	00018340 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00018340 - 5	0.00	0.00	-0.02	-0.02		
			00018340 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00019418 - 8	2,367.46	857.89	2,945.75	6,171.09	27.38	
			00021214 - 2	3,317.89	1,171.90	3,994.74	8,484.53	40.00	
			00025514 - 3	7.42	1.84	7.78	17.05	0.16	
			16092159 - 4	262.20	82.20	183.80	528.20	4.45	
			סה"כ צריכה	5,954.97	2,113.83	7,132.05	15,200.85		
26	22241	בניין ג טוגה לובי קומה 8	00021747 - 2	1.08	0.40	1.37	2.84	0.03	
			00022140 - 5	2.47	1.29	2.84	6.60	0.59	
			מיזוג אוויר	1.26	0.51	1.23	3.00		
			סה"כ צריכה	4.81	2.20	5.43	12.44		
27	21405	בניין ג טוגה קומה 7-12	00017322 - 7	261.75	40.99	103.22	405.96	5.05	
			00017644 - 5	565.29	86.13	234.02	885.44	10.80	
			00019418 - 6	2,552.46	808.59	2,593.78	5,954.83	35.54	
			00021747 - 4	1,756.87	551.53	1,899.14	4,207.54	20.66	
			00022140 - 5	-4.94	-2.58	-5.67	-13.19	0.59	
			00022796 - 4	175.86	35.52	101.11	312.49	3.24	
			16092159 - 2	2,931.00	857.40	1,893.20	5,681.60	25.52	
			מיזוג אוויר	2,919.13	723.29	1,991.89	5,634.31		
			סה"כ צריכה	11,157.41	3,100.87	8,810.70	23,068.99		
28	21006	בניין ג כ.צ.ט קומה 13-14	00017644 - 7	193.58	38.86	101.28	333.72	3.83	
			00021953 - 1	1,622.74	359.58	1,084.41	3,066.73	21.76	
			00021956 - 1	180.06	28.04	91.17	299.27	4.36	
			16092159 - 3	2,636.80	172.40	410.00	3,219.20	32.14	
			מיזוג אוויר	1,641.72	182.18	492.76	2,316.66		
			סה"כ צריכה	6,274.91	781.06	2,179.61	9,235.58		
29	22244	בניין ג לובי PRA קומה 13	00021968 - 1	29.30	9.57	14.13	53.00	0.67	
			מיזוג אוויר	10.38	2.91	4.13	17.42		
			סה"כ צריכה	39.69	12.48	18.26	70.42		
30	22229	בניין ג לובי אלטייר קומה 6	00021747 - 3	78.14	26.63	66.32	171.10	1.29	
			00022140 - 2	73.20	21.50	71.77	166.48	3.14	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	53.62	14.64	40.34	108.61		
			סה"כ צריכה	204.96	62.78	178.43	446.18		
31	22243	בניין ג לובי כ.צ.ט קומה 13	1 - 00021968	29.30	9.57	14.13	53.00	0.67	
			מיזוג אוויר	10.38	2.91	4.13	17.42		
			סה"כ צריכה	39.69	12.48	18.26	70.42		
32	22225	בניין ג לובי פולימר קומה 6	3 - 00021747	33.49	11.41	28.42	73.33	1.29	
			2 - 00022140	31.37	9.22	30.76	71.35	3.14	
			מיזוג אוויר	22.98	6.28	17.29	46.55		
			סה"כ צריכה	87.84	26.91	76.47	191.22		
33	22214	בניין ג לובי קומה 6 פלסן	3 - 00021747	35.72	12.18	30.32	78.21	1.29	
			2 - 00022140	33.46	9.83	32.81	76.10	3.14	
			מיזוג אוויר	24.51	6.69	18.44	49.65		
			סה"כ צריכה	93.70	28.70	81.57	203.97		
34	22227	בניין ג לובי קומה 6 פרקין אלמר	3 - 00021747	23.44	7.99	19.90	51.33	1.29	
			2 - 00022140	21.96	6.45	21.53	49.94	3.14	
			מיזוג אוויר	16.09	4.39	12.10	32.58		
			סה"כ צריכה	61.49	18.83	53.53	133.85		
35	21407	בניין ג מיזוג אוויר חדרי מחשב ותקשורת	1 - 00018340	9,435.90	3,152.65	10,759.54	23,348.09	112.67	
			2 - 00018340	318.04	324.45	1,701.52	2,344.01	83.34	
			1 - 00021214	7,124.95	2,218.16	6,882.54	16,225.64	87.30	
			7 - 00023677	47.98	128.98	61.62	238.58	46.57	
			8 - 00023677	0.00	-0.001	0.00	-0.001		
			1 - 00025514	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 00025514	1.68	0.63	2.15	4.46	0.02	
			סה"כ צריכה	16,928.53	5,824.87	19,407.37	42,160.77		
36	21404	בניין ג פולימר קומה 6	6 - 00017322	863.74	153.03	594.82	1,611.60	12.62	
			3 - 00021747	-111.63	-38.05	-94.75	-244.42	1.29	
			5 - 00021747	-363.31	-62.45	-269.62	-695.38	5.20	
			6 - 00021747	-575.57	-223.45	-747.88	-1,546.89	7.21	
			7 - 00021747	-735.30	-174.13	-649.91	-1,559.35	9.83	
			6 - 00022140	-62.10	-13.03	-35.77	-110.89	2.27	
			7 - 00022140	-618.51	-103.09	-426.51	-1,148.10	8.04	
			8 - 00022140	-124.20	-33.81	-107.30	-265.31	3.28	
			3 - 16092158	3,778.60	923.80	2,105.60	6,808.00	34.33	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	727.01	130.46	107.70	965.16		
			סה"כ צריכה	2,778.74	559.29	476.38	3,814.41		
37	21409	בניין ג פלסן קומה 6	00021747 - 7	735.30	174.13	649.91	1,559.35	9.83	
			00022140 - 2	-104.57	-30.72	-102.53	-237.82	3.14	
			00022140 - 8	124.20	33.81	107.30	265.31	3.28	
			מיזוג אוויר	267.50	53.91	191.24	512.66		
			סה"כ צריכה	1,022.44	231.13	845.92	2,099.49		
38	21448	בניין ג פרקין אלמר - קומה 6	00021747 - 5	363.31	62.45	269.62	695.38	5.20	
			00022140 - 6	62.10	13.03	35.77	110.89	2.27	
			מיזוג אוויר	150.74	22.96	89.21	262.91		
			סה"כ צריכה	576.14	98.44	394.60	1,069.18		
39	21402	בניין ג ציבורי	00015715 - 5	349.18	143.63	511.92	1,004.73	8.63	
			00017644 - 8	823.82	357.65	1,362.51	2,543.99	15.76	
			00018340 - 3	1.77	3.22	31.27	36.27	8.28	
			00018340 - 8	405.68	144.17	492.03	1,041.87	5.89	
			00021214 - 6	1,299.10	245.84	713.07	2,258.01	19.24	
			00021214 - 7	185.33	87.52	330.22	603.08	4.84	
			00021214 - 8	277.58	91.65	294.67	663.91	4.15	
			00023677 - 6	222.12	82.33	282.44	586.89	2.35	
			סה"כ צריכה	3,564.58	1,156.03	4,018.13	8,738.74		
40	21452	בניין ג קוואלקום קומה 3-4-5	00017322 - 3	458.85	102.65	344.37	905.87	12.99	
			00017322 - 4	324.90	85.28	278.93	689.11	7.61	
			00017322 - 5	354.33	78.51	257.26	690.09	7.57	
			00019418 - 2	2,889.81	878.99	2,961.81	6,730.60	34.47	
			00019418 - 3	2,549.83	736.98	2,579.26	5,866.07	30.92	
			16092158 - 2	2,306.40	503.00	1,128.40	3,937.80	21.36	
			מיזוג אוויר	3,147.98	725.66	2,205.49	6,079.13		
			סה"כ צריכה	12,032.09	3,111.06	9,755.52	24,898.67		
41	22247	בניין ג קלירואן קומה 9	00017644 - 2	30.94	3.72	5.25	39.91	4.38	
			00019418 - 7	366.75	92.03	325.09	783.88	30.32	
			מיזוג אוויר	140.92	29.13	96.50	266.54		
			סה"כ צריכה	538.61	124.88	426.83	1,090.33		
42	21411	בניין ג קלרין קומה 10	00017644 - 3	191.11	23.73	47.60	262.45	4.92	
			16092159 - 1	2,222.00	518.80	1,065.80	3,806.60	23.65	
			מיזוג אוויר	855.06	165.04	325.24	1,345.34		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,268.17	707.57	1,438.65	5,414.39		
43	22258	בניין ד דרייבז מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	16.64	5.92	12.86	35.42	2.90	
			81017154 - 3	16.29	5.64	14.03	35.96	4.22	
			מיזוג אוויר	17.32	4.96	0.84	23.12		
			סה"כ צריכה	50.26	16.52	27.73	94.51		
44	21444	בניין ד א.וי.קום ק.קרקע	81021312 - 3	197.74	23.65	62.65	284.04	3.30	
			81021312 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	3,487.19	1,049.47	4,149.59	8,686.25		
			סה"כ צריכה	3,684.93	1,073.12	4,212.24	8,970.29		
45	21447	בניין ד א.וי.קום קומה 4	81029703 - 4	75.25	5.77	13.09	94.11	2.10	
			81029703 - 5	803.69	88.95	203.83	1,096.47	10.60	
			מיזוג אוויר	462.29	40.64	6.78	509.72		
			סה"כ צריכה	1,341.23	135.37	223.70	1,700.30		
46	21453	בניין ד אבוי	81017113 - 8	1,335.23	221.22	515.62	2,072.07	15.80	
			81017143 - 3	1,983.95	308.05	621.41	2,913.41	22.80	
			81022271 - 2	325.83	68.21	173.00	567.04	4.80	
			81036882 - 5	434.35	89.09	222.86	746.30	6.40	
			מיזוג אוויר	2,145.62	294.60	47.91	2,488.13		
			סה"כ צריכה	6,224.98	981.17	1,580.80	8,786.95		
47	22257	בניין ד אבוי מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	133.15	47.39	102.85	283.39	2.90	
			81017154 - 3	130.32	45.11	112.24	287.67	4.22	
			מיזוג אוויר	138.58	39.69	6.72	184.99		
			סה"כ צריכה	402.05	132.19	221.82	756.05		
48	22255	בניין ד אופק הנדסה מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	16.64	5.92	12.86	35.42	2.90	
			81017154 - 3	16.29	5.64	14.03	35.96	4.22	
			מיזוג אוויר	17.32	4.96	0.84	23.12		
			סה"כ צריכה	50.26	16.52	27.73	94.51		
49	21431	בניין ד אופק הנדסת תנועה	81022504 - 3	532.96	39.17	104.84	676.97	5.90	
			81022687 - 3	91.06	3.77	6.67	101.49	3.20	
			מיזוג אוויר	328.21	18.42	3.49	350.12		
			סה"כ צריכה	952.22	61.36	115.00	1,128.57		
50	22261	בניין ד א.וי. קום מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	19.97	7.11	15.43	42.51	2.90	
			81017154 - 3	19.55	6.77	16.84	43.15	4.22	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	20.79	5.95	1.01	27.75		
			סה"כ צריכה	60.31	19.83	33.27	113.41		
51	21457	בניין ד אידומו ק.12	81017143 - 8	1,918.85	458.67	919.68	3,297.20	18.80	
			81017154 - 6	465.26	110.32	229.57	805.15	5.56	
			81029703 - 2	-118.25	-8.09	-2.05	-128.39	3.60	
			81029703 - 3	-902.83	-174.54	-319.49	-1,396.86	9.40	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	716.91	165.78	25.87	908.56		
			סה"כ צריכה	2,079.94	552.13	853.59	3,485.66		
52	22252	בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	26.67	7.45	13.18	47.30	1.70	
			81017154 - 1	30.20	11.20	28.79	70.19	2.26	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	29.91	8.00	1.31	39.23		
			סה"כ צריכה	86.78	26.66	43.28	156.72		
53	21432	בניין ד אינטואיט קומה 3	81022504 - 4	407.78	89.18	211.59	708.54	5.20	
			81022687 - 4	62.39	3.34	8.27	74.00	1.90	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	247.29	39.70	6.87	293.86		
			סה"כ צריכה	717.45	132.22	226.73	1,076.40		
54	22259	בניין ד ביוניק מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	66.58	23.69	51.42	141.70	2.90	
			81017154 - 3	65.16	22.55	56.12	143.84	4.22	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	69.29	19.84	3.36	92.50		
			סה"כ צריכה	201.03	66.09	110.91	378.03		
55	21438	בניין ד ביוניק ק.5	81016953 - 6	2,874.45	534.82	1,080.83	4,490.10	24.80	
			81022271 - 3	857.68	137.14	290.46	1,285.28	10.40	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	1,962.99	288.33	42.86	2,294.18		
			סה"כ צריכה	5,695.12	960.29	1,414.15	8,069.56		
56	21437	בניין ד דרייב ק.3	81022504 - 2	774.64	153.07	351.01	1,278.73	7.80	
			81022687 - 1	45.99	1.71	3.97	51.67	1.00	
			מיזוג אוויר	431.63	66.42	11.10	509.14		
			סה"כ צריכה	1,252.26	221.20	366.09	1,839.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
57	21445	בניין ד הנהלת הפארק ק.קרקע	81021312 - 2	172.15	26.06	12.01	210.23	3.50	
			81021312 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	3,035.91	1,156.54	795.84	4,988.29		
			סה"כ צריכה	3,208.07	1,182.60	807.85	5,198.52		
58	22249	בניין ד הרמן מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	106.69	29.80	52.72	189.21	1.70	
			81017154 - 1	120.79	44.82	115.14	280.75	2.26	
			מיזוג אוויר	119.65	32.02	5.25	156.91		
			סה"כ צריכה	347.12	106.64	173.11	626.86		
59	22266	בניין ד טוגה מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	62.22	17.29	44.96	124.46	3.40	
			81017154 - 2	54.65	4.62	6.13	65.40	4.49	
			מיזוג אוויר	61.47	9.40	1.60	72.47		
			סה"כ צריכה	178.34	31.30	52.69	262.33		
60	21475	בניין ד טוגה ק.6	81017143 - 5	1,981.43	755.37	1,871.03	4,607.83	20.60	
			81036882 - 7	3,319.00	604.80	1,589.86	5,513.66	30.40	
			מיזוג אוויר	2,787.87	583.63	108.18	3,479.67		
			סה"כ צריכה	8,088.30	1,943.80	3,569.07	13,601.16		
61	21442	בניין ד טוגה ק.קרקע	81021312 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81021312 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	22262	בניין ד ניואנס מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	33.29	11.85	25.71	70.85	2.90	
			81017154 - 3	32.58	11.28	28.06	71.92	4.22	
			מיזוג אוויר	34.64	9.92	1.68	46.25		
			סה"כ צריכה	100.51	33.05	55.45	189.01		
63	21455	בניין ד ניואנס ק.4	81029703 - 6	815.26	129.75	246.24	1,191.25	8.00	
			81029703 - 7	61.90	4.10	7.60	73.60	1.10	
			מיזוג אוויר	461.36	57.43	7.93	526.73		
			סה"כ צריכה	1,338.53	191.28	261.77	1,791.58		
64	22250	בניין ד פוינטגראב 12 מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	26.67	7.45	13.18	47.30	1.70	
			81017154 - 1	30.20	11.20	28.79	70.19	2.26	
			מיזוג אוויר	29.91	8.00	1.31	39.23		
			סה"כ צריכה	86.78	26.66	43.28	156.72		
65	21446	בניין ד פוינטגראב 12,ק	81029703 - 2	118.25	8.09	2.05	128.39	3.60	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81029703 - 3	902.83	174.54	319.49	1,396.86	9.40	
			מיזוג אוויר	537.06	78.36	10.05	625.47		
			סה"כ צריכה	1,558.14	260.99	331.59	2,150.72		
66	22256	בניין ד פתרונות מתקדמים מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	13.32	4.74	10.28	28.34	2.90	
			81017154 - 3	13.03	4.51	11.22	28.77	4.22	
			מיזוג אוויר	13.86	3.97	0.67	18.50		
			סה"כ צריכה	40.21	13.22	22.18	75.61		
67	21436	בניין ד פתרונות מתקדמים ק.4	81022687 - 5	14.61	0.65	1.10	16.36	1.00	
			81029703 - 1	291.54	25.43	56.00	372.97	3.90	
			מיזוג אוויר	161.03	11.19	1.78	174.01		
			סה"כ צריכה	467.19	37.27	58.88	563.35		
68	21420	בניין ד ציבורי	14154664 - 1	236.25	28.40	71.45	336.10	4.01	
			14154664 - 2	188.60	10.35	16.20	215.15	6.01	
			81017095 - 1	374.37	163.72	402.59	940.67	5.10	
			81017095 - 5	265.60	106.85	293.08	665.53	3.50	
			81017111 - 2	344.29	116.79	305.03	766.10	4.50	
			81017113 - 1	3,314.19	692.91	1,656.39	5,663.49	33.60	
			81017113 - 2	945.29	366.51	913.07	2,224.87	7.70	
			81017143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017154 - 4	1,277.84	596.96	1,730.69	3,605.49	15.71	
			סה"כ צריכה	6,946.42	2,082.48	5,388.50	14,417.40		
69	21441	בניין ד רד בנד	81017095 - 6	46.87	18.27	46.50	111.64	0.40	
			81017154 - 7	0.52	0.22	0.69	1.43	0.01	
			81022265 - 2	50.17	18.29	47.77	116.23	0.40	
			81022271 - 7	17.37	6.23	16.97	40.57	2.80	
			מיזוג אוויר	60.45	18.45	3.50	82.40		
			סה"כ צריכה	175.39	61.46	115.43	352.28		
70	22264	בניין ד רוש מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	186.65	51.86	134.87	373.38	3.40	
			81017154 - 2	163.96	13.85	18.40	196.20	4.49	
			מיזוג אוויר	184.41	28.19	4.79	217.40		
			סה"כ צריכה	535.02	93.90	158.06	786.98		
71	21439	בניין ד רוש ק.7+8+9	81016953 - 7	1,288.51	117.40	223.60	1,629.51	12.80	
			81016953 - 8	1,237.07	194.73	434.83	1,866.63	14.80	
			81017143 - 6	1,568.91	262.27	599.51	2,430.69	14.40	
			81022271 - 4	307.23	38.50	93.03	438.76	5.40	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81022271 - 5	149.93	12.37	28.33	190.63	4.60	
			81036882 - 8	271.20	21.06	51.95	344.21	4.20	
			מיזוג אוויר	2,536.67	277.33	44.74	2,858.74		
			סה"כ צריכה	7,359.52	923.66	1,475.99	9,759.17		
72	21440	בניין ד תמורה	81017143 - 7	3,093.89	517.66	1,281.29	4,892.84	26.80	
			81022265 - 1	4,366.17	985.09	2,486.17	7,837.43	37.00	
			81022271 - 1	838.86	127.74	320.54	1,287.14	12.00	
			81022271 - 6	806.89	127.00	304.09	1,237.98	10.20	
			81022504 - 1	461.23	65.35	164.69	691.27	5.20	
			81022687 - 2	95.91	2.94	4.11	102.96	2.20	
			מיזוג אוויר	5,082.42	783.41	142.56	6,008.39		
			סה"כ צריכה	14,745.37	2,609.20	4,703.45	22,058.02		
73	22260	בניין ד תמורה מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	33.29	11.85	25.71	70.85	2.90	
			81017154 - 3	32.58	11.28	28.06	71.92	4.22	
			מיזוג אוויר	34.64	9.92	1.68	46.25		
			סה"כ צריכה	100.51	33.05	55.45	189.01		
74	22265	בניין ד תמורה מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	62.22	17.29	44.96	124.46	3.40	
			81017154 - 2	54.65	4.62	6.13	65.40	4.49	
			מיזוג אוויר	61.47	9.40	1.60	72.47		
			סה"כ צריכה	178.34	31.30	52.69	262.33		
75	30312	בניין ה אסטרה זנוק משטחים משותפים קומה 8 (חדש)	14154683 - 1	181.40	59.10	151.70	392.20	1.72	
			14154684 - 10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.02	
			15091188 - 1	0.00	0.00	-3.00	-3.00		
			15091188 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	181.50	59.10	148.70	389.30		
76	21534	בניין ה אסטרה זניקה חדש	15091188 - 1	0.00	0.00	3.00	3.00		
			16254105 - 1	1,668.40	330.60	692.20	2,691.20	17.07	
			מיזוג אוויר	815.58	92.68	57.66	965.92		
			סה"כ צריכה	2,483.98	423.28	752.86	3,660.12		
77	21620	בניין ה באטם קומה 12	16092212 - 2	56.20	25.00	171.10	252.30	0.84	
			18017253 - 2	804.30	67.80	152.60	1,024.70	13.59	
			מיזוג אוויר	420.65	26.02	26.85	473.51		
			סה"כ צריכה	1,281.15	118.82	350.55	1,750.51		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
78	22285	בניין ה באטם קומה 12 שטחים משותפים	14154687 - 9	590.55	215.90	505.15	1,311.60	8.58	
			14154692 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092212 - 1	-78.90	-35.00	-238.90	-352.80	2.32	
			16092212 - 2	-28.10	-12.50	-85.55	-126.15	0.84	
			מיזוג אוויר	483.55	168.40	180.70	832.65		
			סה"כ צריכה	967.10	336.80	361.40	1,665.30		
79	21548	בניין ה גילעד (הכול ראשי)	14154683 - 7	689.90	235.20	609.40	1,534.50	5.34	
			14154690 - 5	1,519.00	109.80	279.40	1,908.20	18.98	
			14154692 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
			מיזוג אוויר	1,079.80	96.72	73.72	1,250.24		
			סה"כ צריכה	3,288.70	441.72	962.52	4,692.94		
80	21564	בניין ה חדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)	14154687 - 1	0.00	3.20	0.00	3.20	10.79	
			14154687 - 2	4,958.80	1,186.00	1,883.60	8,028.40	69.96	
			14154687 - 3	3,343.60	1,320.00	3,605.20	8,268.80	46.04	
			14154687 - 13	0.30	0.00	0.20	0.50	0.18	
			סה"כ צריכה	8,302.70	2,509.20	5,489.00	16,300.90		
81	22272	בניין ה לובי קומה 13 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	27.46	9.44	24.48	61.38	1.00	
			סה"כ צריכה	27.46	9.44	24.48	61.38		
82	22281	בניין ה לובי אסטרה זניקה מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	31.88	10.92	28.26	71.06	1.15	
			מיזוג אוויר	15.58	3.06	2.34	20.99		
			סה"כ צריכה	47.46	13.98	30.60	92.05		
83	22274	בניין ה לובי באטם מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	13.73	4.72	12.24	30.69	1.00	
			מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13.73	4.72	12.24	30.69		
84	22275	בניין ה לובי גילעד מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	27.46	9.44	24.48	61.38	1.00	
			מיזוג אוויר	13.42	2.65	2.03	18.10		
			סה"כ צריכה	40.88	12.09	26.51	79.48		
85	22276	בניין ה לובי ליד ספיס קומה 12 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	13.73	4.72	12.24	30.69	1.00	
			מיזוג אוויר	6.71	1.32	1.02	9.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	20.44	6.04	13.26	39.74		
86	22280	בניין ה לובי מטריקס קומה 6-7 מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	63.76	21.84	56.52	142.12	1.15	
			מיזוג אוויר	31.17	6.12	4.69	41.98		
			סה"כ צריכה	94.93	27.96	61.21	184.10		
87	22271	בניין ה לובי פאנאיה קומה 10,11 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	54.92	18.88	48.96	122.76	1.00	
			מיזוג אוויר	26.85	5.29	4.06	36.20		
			סה"כ צריכה	81.77	24.17	53.02	158.96		
88	22283	בניין ה לובי פאנאיה קומה 9 מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	31.88	10.92	28.26	71.06	1.15	
			מיזוג אוויר	15.58	3.06	2.34	20.99		
			סה"כ צריכה	47.46	13.98	30.60	92.05		
89	22278	בניין ה לובי קווילט מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	31.88	10.92	28.26	71.06	1.15	
			מיזוג אוויר	15.58	3.06	2.34	20.99		
			סה"כ צריכה	47.46	13.98	30.60	92.05		
90	22269	בניין ה לובי קוקה קולה	14154684 - 14	57.24	19.60	51.32	128.16	2.10	
			מיזוג אוויר	27.98	5.49	4.26	37.73		
			סה"כ צריכה	85.22	25.09	55.58	165.89		
91	22268	בניין ה לובי שרין טכנולוגיות	14154684 - 14	197.48	67.62	177.05	442.15	2.10	
			מיזוג אוויר	96.54	18.96	14.69	130.18		
			סה"כ צריכה	294.01	86.58	191.74	572.33		
92	21623	בניין ה ליד ספיס קומה 12	16092212 - 1	157.80	70.00	477.80	705.60	2.32	
			18017253 - 1	1,171.80	247.70	358.70	1,778.20	12.98	
			מיזוג אוויר	649.96	89.06	69.38	808.41		
			סה"כ צריכה	1,979.56	406.76	905.88	3,292.21		
93	22284	בניין ה ליד ספיס קומה 12 שטחים משותפים	14154687 - 9	590.55	215.90	505.15	1,311.60	8.58	
			14154692 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092212 - 1	-78.90	-35.00	-238.90	-352.80	2.32	
			16092212 - 2	-28.10	-12.50	-85.55	-126.15	0.84	
			מיזוג אוויר	236.38	47.21	14.99	298.58		
			סה"כ צריכה	719.93	215.61	195.69	1,131.23		
94	30310	בניין ה מטריקס משטחים משותפים קומה 6 (חדש)	14154683 - 3	97.40	32.40	89.30	219.10	0.93	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154684 - 8	1.90	0.00	0.00	1.90	0.27	
			15091186 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091186 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	99.30	32.40	89.30	221.00		
95	21624	בניין ה מטריקס קומה 6-7 חדש	14154683 - 2	1,499.00	513.00	1,338.50	3,350.50	11.12	
			14154684 - 9	5.10	0.30	0.00	5.40	0.61	
			14154691 - 9	2,570.40	384.60	902.20	3,857.20	26.08	
			15091166 - 1	0.00	0.00	1,131.30	1,131.30	8.44	
			15091186 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,991.79	251.71	279.68	2,523.18		
			סה"כ צריכה	6,066.29	1,149.61	3,651.68	10,867.58		
96	21508	בניין ה פאנאיה (הכול ראשי)	14154683 - 11	2,610.30	898.90	2,316.10	5,825.30	20.67	
			14154687 - 10	216.10	74.90	178.50	469.50	2.55	
			14154687 - 11	136.20	47.60	109.80	293.60	1.13	
			14154687 - 12	160.70	57.00	132.00	349.70	1.35	
			14154690 - 10	2,184.40	379.40	958.80	3,522.60	23.08	
			14154691 - 1	657.80	102.40	262.60	1,022.80	6.69	
			14154691 - 2	1,758.80	220.40	573.60	2,552.80	17.99	
			14154692 - 7	28.00	9.10	13.70	50.80	0.41	
			14154692 - 8	16.70	1.40	2.40	20.50	0.31	
			14154692 - 9	5.60	0.00	0.00	5.60	0.31	
			מיזוג אוויר	3,800.55	502.11	377.18	4,679.84		
			סה"כ צריכה	11,575.15	2,293.21	4,924.68	18,793.04		
97	21565	בניין ה ציבורי	00015715 - 6	0.08	0.10	0.12	0.31	0.03	
			00015715 - 7	2.43	0.15	0.69	3.27	1.42	
			14154664 - 4	3.05	0.00	1.30	4.35	2.47	
			14154664 - 5	7.10	1.30	2.85	11.25	0.12	
			14154664 - 6	1.90	1.00	2.60	5.50	0.28	
			14154664 - 7	26.95	14.05	34.75	75.75	2.38	
			14154664 - 8	62.95	8.35	17.35	88.65	1.07	
			14154664 - 9	35.75	5.60	14.85	56.20	0.76	
			14154664 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 11	0.25	0.00	0.00	0.25	0.49	
			14154664 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154669 - 15	2,502.30	523.60	1,244.30	4,270.20	0.12	
			14154683 - 8	265.10	97.50	258.10	620.70	3.40	
			14154683 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154684 - 2	590.20	181.10	550.50	1,321.80	7.78	
			14154684 - 14	31.48	10.78	28.23	70.49	2.10	
			14154687 - 5	268.70	101.20	223.70	593.60	6.19	
			14154687 - 14	0.00	0.10	0.00	0.10	0.12	
			14154692 - 2	1,248.60	381.30	926.00	2,555.90	13.04	
			סה"כ צריכה	5,046.85	1,326.13	3,305.34	9,678.32		
98	21547	בניין ה קווילט (הכול ראשי)	14154683 - 4	1,474.80	512.60	1,309.60	3,297.00	11.93	
			14154684 - 7	35.30	10.20	30.90	76.40	3.25	
			14154691 - 8	6,494.40	1,667.60	4,191.60	12,353.60	52.03	
			מיוזג אוויר	3,912.93	614.05	458.85	4,985.83		
			סה"כ צריכה	11,917.43	2,804.45	5,990.95	20,712.83		
99	21549	בניין ה קומה 13 (הכול ראשי)	14154683 - 6	181.70	70.90	155.10	407.70	5.39	
			14154691 - 3	962.80	372.40	352.00	1,687.20	19.30	
			14154692 - 5	18.60	0.10	0.00	18.70	5.80	
			סה"כ צריכה	1,163.10	443.40	507.10	2,113.60		
100	27647	בניין ה קומה 6 ריק (חדש)	15091166 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091186 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	27650	בניין ה קומה 8 ריק (חדש)	15091188 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254105 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	21546	בניין ה קוקה קולה	14154683 - 5	276.80	80.30	199.30	556.40	2.38	
			14154684 - 6	58.70	2.40	0.60	61.70	2.96	
			14154690 - 14	2,271.20	398.40	981.40	3,651.00	23.91	
			15091163 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיוזג אוויר	1,274.26	134.87	97.98	1,507.11		
			סה"כ צריכה	3,880.96	615.97	1,279.28	5,776.21		
103	21545	בניין ה שרין טכנולוגיות (הכול ראשי)	14154684 - 3	7.80	0.00	0.00	7.80	0.28	
			14154684 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 6	1,244.20	467.90	1,081.10	2,793.20	10.86	
			14154687 - 7	782.90	243.60	563.50	1,590.00	8.33	
			14154687 - 8	116.10	44.60	97.10	257.80	1.81	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14154690 - 6	1,135.60	54.00	116.40	1,306.00	12.82	
			14154690 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 13	3,626.20	790.00	1,225.00	5,641.20	34.78	
			14154691 - 6	3,362.60	512.00	1,370.80	5,245.40	35.21	
			14154691 - 7	1,367.40	219.20	585.20	2,171.80	14.93	
			מיזוג אוויר	5,691.49	653.55	417.96	6,762.99		
			סה"כ צריכה	17,334.29	2,984.85	5,457.06	25,776.19		
104	22251	בניין תמורה מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	53.35	14.90	26.36	94.60	1.70	
			81017154 - 1	60.39	22.41	57.57	140.37	2.26	
			מיזוג אוויר	59.82	16.01	2.62	78.45		
			סה"כ צריכה	173.56	53.32	86.55	313.43		
105	21434	חניונים תת קרקעיים	00015715 - 5	-349.18	-143.63	-511.92	-1,004.73	8.63	
			00015715 - 6	-0.08	-0.10	-0.12	-0.31	0.03	
			00015715 - 7	-2.43	-0.15	-0.69	-3.27	1.42	
			00018340 - 7	108.65	39.86	137.21	285.72	1.13	
			00020486 - 1	193,321.20	58,179.60	184,806.40	436,307.20	2,601.60	
			00023677 - 5	0.006	0.0005	0.002	0.008	0.001	
			81017111 - 1	157.17	55.72	141.60	354.48	1.80	
			81036882 - 4	191.75	64.35	116.18	372.28	3.20	
			סה"כ צריכה	193,427.08	58,195.64	184,688.67	436,311.39		
106	20633	לוח UPS1 אמדוקס	15140054 - 1	19,862.47	7,849.13	17,544.89	45,256.49		
			סה"כ צריכה	19,862.47	7,849.13	17,544.89	45,256.49		
107	20602	לוח UPS2 אמדוקס	15091157 - 1	19,540.75	8,431.25	18,652.05	46,624.05	167.95	
			סה"כ צריכה	19,540.75	8,431.25	18,652.05	46,624.05		
108	20864	מיזוג אוויר חשמל (חיוני 101-103) 10F2	81010204 - 4	686.74	305.80	696.57	1,689.11		
			סה"כ צריכה	686.74	305.80	696.57	1,689.11		
109	20902	משרד הנהלת הפארק	81011840 - 5	58.19	27.68	63.71	149.58		
			סה"כ צריכה	58.19	27.68	63.71	149.58		
110	21295	פרטנר לוח קומת מרתף 2 - (ב.חיוני-3F)	00023677 - 3	286.22	104.05	353.65	743.91	3.30	
			סה"כ צריכה	286.22	104.05	353.65	743.91		
111	20603	ראשי לוח אמדוקס	15091157 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
112	20967	ראשי מחסנים ק.קרקע (ב.חיוני E4)	81021312 - 4	369.37	57.97	80.97	508.31	5.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	369.37	57.97	80.97	508.31		
			סה"כ צריכה	554,742.05	150,171.55	406,772.52	1,111,686.11		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,111,686.11		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 554,742.05)
■ גבע (Kwh 150,171.55)
■ שפל (Kwh 406,772.52)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21419	לידיעה - בניין ד מיזוג אוויר (ח. תקשורת ומחשבים) - לחלוקה	81016953 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017095 - 2	2,381.28	879.85	1,693.89	4,955.02	25.70	
			81017095 - 3	39.21	15.51	38.91	93.63	0.60	
			81017095 - 4	39.21	15.51	39.51	94.23	0.60	
			81017113 - 3	4,059.48	1,293.48	3,169.14	8,522.10	40.40	
			81017113 - 4	3.92	1.66	3.98	9.56		
			סה"כ צריכה	6,523.10	2,206.01	4,945.43	13,674.55		
2	20575	ראשי שנאי T1 ב.חיוני	14154691 - 15	30,387.60	4,605.70	9,217.00	44,210.30	3.56	
			סה"כ צריכה	30,387.60	4,605.70	9,217.00	44,210.30		

