



דוח שח + קוטש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ

מארוול יוקנעם


תקופת דוח: (31/12/18 - 16/11/18)

340843761


תאריך הפקה: 03/01/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	תשלום קבוע	סה"כ ש"ח	שיא ביקוש
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	1,239.84	602.70	4,053.78	5,896.32		2,796.47	99.89
			סה"כ	1,239.84	602.70	4,053.78	5,896.32	188.00	2,984.47	
2	15241	לוח H קומה UPS 4	00024458 - 5	18.53	47.98	30.30	96.80		53.44	2.33
			סה"כ	18.53	47.98	30.30	96.80	188.00	241.44	
3	15242	לוח G קומה UPS 4	00024458 - 4	49.09	144.14	122.14	315.37		173.78	4.40
			סה"כ	49.09	144.14	122.14	315.37	188.00	361.78	
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	3,991.24	1,930.15	10,238.45	16,159.84		7,611.37	47.22
			סה"כ	3,991.24	1,930.15	10,238.45	16,159.84	188.00	7,799.37	
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	3,843.54	1,452.41	2,828.18	8,124.14		3,535.96	188.76
			סה"כ	3,843.54	1,452.41	2,828.18	8,124.14	188.00	3,723.96	
6	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	2,596.06	3,945.79	2,853.89	9,395.74		4,998.84	42.02
			סה"כ	2,596.06	3,945.79	2,853.89	9,395.74	188.00	5,186.84	
7	15243	צילר 1	00021741 - 1	5,749.04	2,741.26	4,091.99	12,582.29		5,111.11	153.34
			סה"כ	5,749.04	2,741.26	4,091.99	12,582.29	188.00	5,299.11	
8	15244	צילר 2	00021741 - 2	9,955.18	22,036.92	19,221.18	51,213.28		27,254.54	201.98
			סה"כ	9,955.18	22,036.92	19,221.18	51,213.28	188.00	27,442.54	
9	15245	צילר 3	00021755 - 8	14.75	7.04	38.36	60.16		28.04	0.26
			סה"כ	14.75	7.04	38.36	60.16	188.00	216.04	
10	15246	צילר 4	00021764 - 6	2,157.33	1,287.12	1,718.24	5,162.69		2,222.89	106.40
			סה"כ	2,157.33	1,287.12	1,718.24	5,162.69	188.00	2,410.89	
			סה"כ	29,614.60	34,195.52	45,196.50	109,006.62	1,880.00	55,666.45	
			חשבון חברת חשמל				0.00			
			הפרש בקוט"ש				109,006.62			
			הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 29,614.60)
■ גבע (Kwh 34,195.52)
■ שפל (Kwh 45,196.50)



■ פסגה (ש"ח 19,446.88)
■ גבע (ש"ח 18,408.24)
■ שפל (ש"ח 15,931.33)

