



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/12/18 - 31/12/18)

תאריך הפקה: 07/01/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	452.82	441.44	2,093.38	2,987.64	15.02	
			8 - 00023364	211.43	146.03	864.38	1,221.84	6.31	
			סה"כ צריכה	664.25	587.47	2,957.76	4,209.48		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	6 - 00021300	4,339.63	2,652.76	17,804.46	24,796.85	85.54	
			7 - 00021300	-1,600.27	-1,405.64	-8,609.08	-11,614.99	64.06	
			8 - 00021300	-909.12	-321.86	-2,689.75	-3,920.74	39.04	
			הפסדי השנאה	56.19	28.41	199.72	284.32		
			סה"כ צריכה	1,886.43	953.66	6,705.35	9,545.43		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	1,600.27	1,405.64	8,609.08	11,614.99	64.06	
			סה"כ צריכה	1,600.27	1,405.64	8,609.08	11,614.99		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	909.12	321.86	2,689.75	3,920.74	39.04	
			סה"כ צריכה	909.12	321.86	2,689.75	3,920.74		
5	20387	חניון חיצוני (משרדים) -1 חיוני	1 - 00021955	228.32	106.33	828.34	1,162.99	2.58	
			סה"כ צריכה	228.32	106.33	828.34	1,162.99		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	670.88	326.03	2,475.09	3,471.99	9.76	
			2 - 00021300	3,993.97	1,116.21	11,350.74	16,460.91	106.02	
			3 - 00021300	38.43	17.97	204.86	261.26	63.23	
			4 - 00021300	81.61	154.58	675.24	911.44	67.96	
			5 - 00021300	2,737.83	1,113.25	8,923.76	12,774.84	40.09	
			סה"כ צריכה	7,522.71	2,728.03	23,629.69	33,880.44		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	94.74	23.55	340.44	458.72	11.63	
			הפסדי השנאה	4.51	1.12	16.21	21.84		
			סה"כ צריכה	99.25	24.67	356.65	480.56		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	1 - 00020900	1,168.31	488.01	3,333.48	4,989.80	13.48	
			הפסדי השנאה	55.61	23.23	158.67	237.51		
			סה"כ צריכה	1,223.92	511.24	3,492.16	5,227.32		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	9,140.32	3,284.52	29,533.04	41,957.88	257.52	
			1 - 00020900	-1,168.31	-488.01	-3,333.48	-4,989.80	13.48	
			1 - 00021300	-670.88	-326.03	-2,475.09	-3,471.99	9.76	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 2	-3,993.97	-1,116.21	-11,350.74	-16,460.91	106.02	
			00021300 - 3	-38.43	-17.97	-204.86	-261.26	63.23	
			00021300 - 4	-81.61	-154.58	-675.24	-911.44	67.96	
			00021300 - 5	-2,737.83	-1,113.25	-8,923.76	-12,774.84	40.09	
			00022159 - 1	17,002.00	6,355.00	53,486.64	76,843.64	179.52	
			00022181 - 1	-94.74	-23.55	-340.44	-458.72	11.63	
			00023361 - 1	-3,850.07	-1,849.32	-12,772.77	-18,472.16	42.40	
			00023361 - 2	-1,497.55	-504.56	-4,835.28	-6,837.38	17.26	
			00023361 - 3	-2,204.55	-856.35	-6,901.26	-9,962.16	23.25	
			00023361 - 4	-1,646.28	-463.87	-5,163.94	-7,274.09	21.62	
			00023361 - 5	-2,177.50	-688.54	-7,104.43	-9,970.46	24.58	
			00023361 - 6	-1,738.19	-446.46	-4,371.28	-6,555.93	20.26	
			00023361 - 7	-1,336.82	-447.90	-4,147.14	-5,931.86	14.89	
			00023364 - 1	-419.19	-258.87	-1,518.21	-2,196.26	9.59	
			00023364 - 2	-5.41	3.20	-119.16	-121.37	6.66	
			00023364 - 3	-5.58	2.89	-20.05	-22.74	8.74	
			00023364 - 4	-128.06	-23.04	-624.71	-775.81	20.64	
			00023364 - 5	-133.71	-48.26	-454.81	-636.78	7.48	
			00023364 - 6	-138.02	-11.94	-527.21	-677.18	20.26	
			00023364 - 7	-18.79	-1.16	-31.43	-51.37	2.64	
			הפסדי השנאה	63.15	24.74	218.72	306.60		
			סה"כ צריכה	2,120.004	830.50	7,343.10	10,293.61		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	3,850.07	1,849.32	12,772.77	18,472.16	42.40	
			00023361 - 8	-452.82	-441.44	-2,093.38	-2,987.64	15.02	
			00023364 - 1	419.19	258.87	1,518.21	2,196.26	9.59	
			00023364 - 8	-211.43	-146.03	-864.38	-1,221.84	6.31	
			סה"כ צריכה	3,605.01	1,520.72	11,333.22	16,458.94		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	1,202.50	219.50	3,489.68	4,911.68	22.56	
			00023322 - 1	368.02	39.06	859.67	1,266.74	27.00	
			סה"כ צריכה	1,570.52	258.55	4,349.35	6,178.43		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,497.55	504.56	4,835.28	6,837.38	17.26	
			00023364 - 2	5.41	-3.20	119.16	121.37	6.66	
			הפסדי השנאה	46.14	15.39	152.10	213.63		
			סה"כ צריכה	1,549.09	516.75	5,106.54	7,172.38		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	2,204.55	856.35	6,901.26	9,962.16	23.25	
			00023364 - 5	133.71	48.26	454.81	636.78	7.48	
			סה"כ צריכה	2,338.26	904.61	7,356.07	10,598.94		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,177.50	688.54	7,104.43	9,970.46	24.58	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 3	5.58	-2.89	20.05	22.74	8.74	
			הפסדי השנאה	67.02	21.05	218.72	306.79		
			סה"כ צריכה	2,250.09	706.70	7,343.20	10,300.00		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,738.19	446.46	4,371.28	6,555.93	20.26	
			00023364 - 4	128.06	23.04	624.71	775.81	20.64	
			הפסדי השנאה	57.29	14.41	153.38	225.08		
			סה"כ צריכה	1,923.54	483.92	5,149.37	7,556.82		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,336.82	447.90	4,147.14	5,931.86	14.89	
			00023364 - 7	18.79	1.16	31.43	51.37	2.64	
			הפסדי השנאה	41.62	13.79	128.28	183.69		
			סה"כ צריכה	1,397.23	462.84	4,306.85	6,166.92		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,646.28	463.87	5,163.94	7,274.09	21.62	
			00023364 - 6	138.02	11.94	527.21	677.18	20.26	
			הפסדי השנאה	54.78	14.61	174.72	244.10		
			סה"כ צריכה	1,839.09	490.42	5,865.87	8,195.37		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	31,059.30	16,853.41	118,656.00	166,568.70	458.43	
			הפסדי השנאה	953.52	517.40	3,642.74	5,113.66		
			סה"כ צריכה	32,012.82	17,370.81	122,298.74	171,682.36		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	44,374.70	21,918.50	166,616.80	232,910.00	335.80	
			הפסדי השנאה	1,362.30	672.90	5,115.14	7,150.34		
			סה"כ צריכה	45,737.00	22,591.40	171,731.94	240,060.34		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	25,205.70	9,346.00	79,253.80	113,805.50		
			הפסדי השנאה	773.81	286.92	2,433.09	3,493.83		
			סה"כ צריכה	25,979.51	9,632.92	81,686.89	117,299.33		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	7,802.90	3,083.70	29,216.25	40,102.85	144.70	
			הפסדי השנאה	239.55	94.67	896.94	1,231.16		
			סה"כ צריכה	8,042.45	3,178.37	30,113.19	41,334.01		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	24,390.70	11,038.05	89,220.90	124,649.65	285.80	
			הפסדי השנאה	748.79	338.87	2,739.08	3,826.74		
			סה"כ צריכה	25,139.49	11,376.92	91,959.98	128,476.39		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	7,347.20	4,553.35	32,377.35	44,277.90	181.50	
			הפסדי השנאה	225.56	139.79	993.98	1,359.33		
			סה"כ צריכה	7,572.76	4,693.14	33,371.33	45,637.23		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	9,140.32	3,284.52	29,533.04	41,957.88	257.52	
			סה"כ צריכה	9,140.32	3,284.52	29,533.04	41,957.88		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	17,002.00	6,355.00	53,486.64	76,843.64	179.52	
			סה"כ צריכה	17,002.00	6,355.00	53,486.64	76,843.64		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	1,242.16	254.36	3,679.48	5,176.00	38.08	
			00023322 - 1	-368.02	-39.06	-859.67	-1,266.74	27.00	
			הפסדי השנאה	26.84	6.61	86.57	120.01		
			סה"כ צריכה	900.98	221.91	2,906.38	4,029.27		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	11,743.52	6,596.24	40,999.20	59,338.96	366.08	
			הפסדי השנאה	360.53	202.50	1,258.68	1,821.71		
			סה"כ צריכה	12,104.05	6,798.74	42,257.88	61,160.67		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	19,306.92	8,350.76	69,412.88	97,070.56	188.32	
			00023317 - 1	-1,202.50	-219.50	-3,489.68	-4,911.68	22.56	
			הפסדי השנאה	555.81	249.63	2,023.84	2,829.28		
			סה"כ צריכה	18,660.22	8,380.89	67,947.04	94,988.15		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	62,713.60	30,503.95	234,594.25	327,811.80	532.70	
			הפסדי השנאה	1,925.31	936.47	7,202.04	10,063.82		
			סה"כ צריכה	64,638.91	31,440.42	241,796.29	337,875.62		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	39,303.10	18,843.50	142,442.30	200,588.90		
			הפסדי השנאה	1,206.61	578.50	4,372.98	6,158.08		
			סה"כ צריכה	40,509.71	19,422.00	146,815.28	206,746.98		
			סה"כ צריכה	307,440.22	144,747.04	1,115,904.62	1,568,091.88		
			חשבון חברת חשמל	314,800.00	148,720.00	1,152,800.00	1,616,320.00		
			הפרש בקוטי"ש	-7,359.78	-3,972.96	-36,895.38	-48,228.12		
			הפרש באחוזים	-2.34%	-2.67%	-3.20%	-2.98%		



■ פסגה (Kwh 307,440.22)
■ גבע (Kwh 144,747.04)
■ שפל (Kwh 1,115,904.62)

