



דוח קוט"ש

עבור: מגדלי הוד השרון

דוח מסכם עבור: מגדלי הוד השרון משולב

תקופת דוח: (01/12/18 - 31/12/18)

תאריך הפקה: 10/01/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21304	QUALQOMM UPS קומת חניון 2-	00015715 - 4	15,826.43	6,017.52	36,725.12	58,569.07	81.50	
			סה"כ צריכה	15,826.43	6,017.52	36,725.12	58,569.07		
2	21348	אלטייר לוח ממ"ד חניון 1- (ב.חיוני-54F)	00019444 - 7	2.51	0.00	9.27	11.78	1.83	
			סה"כ צריכה	2.51	0.00	9.27	11.78		
3	30928	באטם עמדת טעינה	18247550 - 1	15.50	0.00	125.90	141.40	23.60	
			סה"כ צריכה	15.50	0.00	125.90	141.40		
4	21414	בניין א.ל.אשל	81011772 - 6	30.74	180.68	701.58	913.00	7.94	
			81011804 - 5	1,789.49	951.49	7,018.18	9,759.16	29.73	
			81011840 - 2	1,461.55	3,169.54	15,646.62	20,277.71	121.63	
			81011840 - 3	265.64	190.82	846.74	1,303.19	10.43	
			81017140 - 4	44.36	0.00	22.79	67.15	1.33	
			81017140 - 7	-79.78	47.05	339.12	306.39	4.00	
			מיזוג אוויר	1,536.16	905.40	5,029.89	7,471.45		
			סה"כ צריכה	5,048.15	5,444.99	29,604.93	40,098.06		
5	21502	בניין א לוח חשמל גג עליון	81011772 - 1	144.07	67.25	590.51	801.82	6.35	
			81011804 - 2	716.12	263.56	2,306.62	3,286.30	5.78	
			סה"כ צריכה	860.19	330.81	2,897.12	4,088.12		
6	21506	בניין א לוחות חשמל קומת קרקע וחניון	81010204 - 5	2,342.72	889.11	8,298.61	11,530.44	44.38	
			81010204 - 6	1,092.79	333.29	3,152.26	4,578.34	11.77	
			81011746 - 1	871.56	427.59	3,259.72	4,558.87	6.62	
			81011840 - 1	2,570.66	805.75	6,074.18	9,450.59	22.70	
			81011840 - 5	-51.48	-20.01	-181.67	-253.16	0.43	
			סה"כ צריכה	6,826.26	2,435.73	20,603.09	29,865.08		
7	21478	בניין א מיזוג אוויר גג עליון	81010204 - 7	50.91	24.43	188.89	264.23	0.55	
			81011744 - 1	-705.22	163.22	1,770.51	1,228.52	56.48	
			81011744 - 2	1,318.06	-186.13	2,518.32	3,650.26	57.44	
			81011744 - 3	1,913.72	628.73	6,190.66	8,733.12	53.70	
			81011744 - 5	1,756.95	745.20	6,568.31	9,070.46	30.82	
			סה"כ צריכה	4,334.44	1,375.46	17,236.70	22,946.59		
8	23031	בניין א מרד	16254175 - 1	571.40	31.80	2,818.20	3,421.40	39.92	
			סה"כ צריכה	571.40	31.80	2,818.20	3,421.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	21416	בנין א משרד תמיר	81011772 - 3	7.90	3.56	34.30	45.76	1.83	
			81011804 - 6	55.78	8.70	296.52	361.00	5.99	
			מיזוג אוויר	27.85	2.45	67.71	98.01		
			סה"כ צריכה	91.53	14.70	398.53	504.76		
10	21413	בנין א ציבורי	81010204 - 4	716.15	263.05	2,305.65	3,284.86	5.50	
			81011772 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011804 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			81011804 - 8	628.35	126.88	1,133.77	1,889.01	5.17	
			81011840 - 6	795.43	164.38	1,382.44	2,342.24	6.29	
			סה"כ צריכה	2,139.93	554.31	4,821.87	7,516.11		
11	21418	בנין א ק.קרקע (ריק)	81011772 - 4	-28.36	-11.23	-27.91	-67.50	0.02	
			81011804 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	-12.41	-2.24	-5.71	-20.36		
			סה"כ צריכה	-40.77	-13.47	-33.62	-87.86		
12	21412	בנין א קומה 1	81010204 - 3	310.74	87.39	1,060.64	1,458.78	24.37	
			81011746 - 2	2,269.46	988.37	8,170.45	11,428.28	26.59	
			81011746 - 5	902.03	426.52	3,395.00	4,723.56	11.28	
			סה"כ צריכה	3,482.24	1,502.28	12,626.10	17,610.62		
13	21630	בנין א קומה 2	81010204 - 2	205.80	68.79	970.34	1,244.93	19.34	
			81011746 - 3	1,846.12	626.25	5,189.28	7,661.65	25.20	
			81011746 - 6	643.67	305.18	2,363.30	3,312.15	4.95	
			סה"כ צריכה	2,695.60	1,000.21	8,522.92	12,218.73		
14	21417	בנין א קומה 3	81010204 - 1	399.15	205.03	1,620.59	2,224.78	22.82	
			81011746 - 4	2,881.67	1,030.31	8,173.71	12,085.69	33.73	
			81011746 - 7	703.98	354.31	2,678.43	3,736.73	6.84	
			סה"כ צריכה	3,984.80	1,589.66	12,472.74	18,047.20		
15	21007	בנין א קלירואן (ריק)	81011804 - 7	976.75	422.98	3,456.41	4,856.14	10.13	
			81017140 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017140 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017140 - 6	-718.29	-349.16	-2,542.55	-3,609.99	5.03	
			מיזוג אוויר	113.05	14.72	187.04	314.82		
			סה"כ צריכה	371.52	88.54	1,100.91	1,560.96		
16	30937	בנין ב מ"א חדרי תקשורת (חינו) 15114 167-9	15114167 - 9	508.34	241.00	1,710.52	2,459.86	10.37	
			סה"כ צריכה	508.34	241.00	1,710.52	2,459.86		
17	21629	בנין ב ציבורי	15114167 - 6	38.10	19.16	144.62	201.88	0.32	
			15114167 - 10	178.90	90.25	688.72	957.86	5.94	
			15114167 - 11	55.18	16.22	175.69	247.09	1.42	
			15114167 - 15	405.67	115.63	988.57	1,509.87	1.93	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	677.84	241.26	1,997.60	2,916.70		
18	21628	בניין ב קומה 1 אינטוויט	15114167 - 1	627.05	25.00	1,266.38	1,918.43	14.52	
			15114167 - 8	1,769.10	563.18	5,889.50	8,221.79	26.37	
			15114167 - 13	1,775.36	878.19	6,664.25	9,317.80	16.07	
			מיזוג אוויר	2,198.48	617.06	4,454.95	7,270.49		
			סה"כ צריכה	6,369.99	2,083.44	18,275.09	26,728.51		
19	21627	בניין ב קומת קרקע (קונטרופ)	15114167 - 2	92.26	50.03	679.13	821.42	6.22	
			15114167 - 7	1,355.75	348.34	3,244.35	4,948.44	18.29	
			15114167 - 12	130.70	65.60	499.01	695.30	1.01	
			מיזוג אוויר	832.01	195.24	1,425.60	2,452.85		
			סה"כ צריכה	2,410.72	659.21	5,848.09	8,918.01		
20	21451	בניין ג PRA קומה 13	00021951 - 1	7.82	5.50	41.13	54.45	2.57	
			00021963 - 1	342.21	153.28	1,112.97	1,608.47	16.99	
			מיזוג אוויר	904.90	221.50	2,090.07	3,216.47		
			סה"כ צריכה	1,254.94	380.28	3,244.17	4,879.39		
21	21454	בניין ג אינטואיט קומה 2	00017322 - 2	229.24	62.18	564.30	855.72	5.70	
			16092158 - 1	4,267.80	1,780.20	12,604.60	18,652.60	44.89	
			מיזוג אוויר	11,625.51	2,570.24	23,848.77	38,044.52		
			סה"כ צריכה	16,122.55	4,412.62	37,017.67	57,552.84		
22	30348	בניין ג אלטייר קומה 1	00017322 - 1	320.82	130.83	1,073.37	1,525.03	5.66	
			00019418 - 1	10,167.77	4,766.25	37,629.09	52,563.11	76.82	
			סה"כ צריכה	10,488.59	4,897.09	38,702.46	54,088.14		
23	21403	בניין ג אלטייר קומה 11	00017644 - 6	492.54	157.80	1,365.65	2,015.99	6.41	
			00019418 - 4	10,572.75	4,822.87	38,462.41	53,858.03	85.95	
			מיזוג אוויר	28,605.42	6,948.36	72,128.27	107,682.04		
			סה"כ צריכה	39,670.71	11,929.03	111,956.32	163,556.06		
24	21466	בניין ג אלטייר קומה 6	00021747 - 6	1,023.59	511.82	3,964.53	5,499.94	7.83	
			00022140 - 7	827.38	313.08	2,641.48	3,781.94	8.63	
			מיזוג אוויר	4,785.05	1,150.78	11,963.42	17,899.26		
			סה"כ צריכה	6,636.03	1,975.68	18,569.43	27,181.14		
25	21406	בניין ג אלטייר קומה 8	00022140 - 3	210.33	90.45	712.46	1,013.24	3.06	
			00023316 - 1	2,233.42	1,026.71	8,070.96	11,331.09	18.28	
			מיזוג אוויר	6,317.44	1,558.51	15,906.70	23,782.65		
			סה"כ צריכה	8,761.18	2,675.67	24,690.12	36,126.97		
26	21408	בניין ג אמדוקס חדר מחשב	00018340 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00018340 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00018340 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00019418 - 8	3,535.22	1,755.63	13,706.88	18,997.72	27.38	
			00021214 - 2	4,721.55	2,360.83	18,342.54	25,424.93	37.98	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025514 - 3	3.32	2.15	13.15	18.62	0.14	
			16092159 - 4	265.80	108.60	860.80	1,235.20	4.46	
			סה"כ צריכה	8,525.89	4,227.21	32,923.37	45,676.47		
27	22241	בנין ג טוגה לובי קומה 8	00021747 - 2	1.59	0.82	6.32	8.74	0.03	
			00022140 - 5	4.12	1.79	14.49	20.40	0.93	
			מיזוג אוויר	14.77	3.65	37.68	56.11		
			סה"כ צריכה	20.48	6.27	58.49	85.25		
28	21405	בנין ג טוגה קומה 7-12	00017322 - 7	280.95	75.24	671.66	1,027.86	4.12	
			00017644 - 5	572.01	152.15	1,468.04	2,192.20	9.00	
			00019418 - 6	3,664.09	1,579.67	12,618.79	17,862.55	31.16	
			00021747 - 4	2,735.82	1,319.68	10,271.03	14,326.54	21.63	
			00022140 - 5	-8.24	-3.59	-28.97	-40.80	0.93	
			00022796 - 4	206.16	73.77	628.30	908.24	3.64	
			16092159 - 2	2,648.20	1,011.40	8,827.00	12,486.60	25.58	
			מיזוג אוויר	26,107.39	5,870.90	62,399.26	94,377.55		
			סה"כ צריכה	36,206.39	10,079.24	96,855.11	143,140.74		
29	21006	בנין ג כ.צ.ט קומה 13-14	00017644 - 7	209.47	66.47	569.68	845.62	3.51	
			00021953 - 1	1,954.22	740.40	6,312.73	9,007.35	22.74	
			00021956 - 1	169.26	63.51	564.48	797.25	4.29	
			16092159 - 3	1,630.60	306.20	5,063.00	6,999.80	32.21	
			מיזוג אוויר	10,246.34	1,641.39	22,655.32	34,543.06		
			סה"כ צריכה	14,209.88	2,817.97	35,165.22	52,193.07		
30	22244	בנין ג לובי PRA קומה 13	00021968 - 1	42.02	15.91	98.47	156.41	0.66	
			מיזוג אוויר	108.63	22.20	178.34	309.16		
			סה"כ צריכה	150.65	38.11	276.81	465.57		
31	22229	בנין ג לובי אלטייר קומה 6	00021747 - 3	121.49	50.18	373.90	545.57	1.44	
			00022140 - 2	71.83	38.51	231.59	341.94	3.22	
			מיזוג אוויר	499.76	123.72	1,096.55	1,720.04		
			סה"כ צריכה	693.08	212.41	1,702.05	2,607.55		
32	22243	בנין ג לובי כ.צ.ט קומה 13	00021968 - 1	42.02	15.91	98.47	156.41	0.66	
			מיזוג אוויר	108.63	22.20	178.34	309.16		
			סה"כ צריכה	150.65	38.11	276.81	465.57		
33	22225	בנין ג לובי פולימר קומה 6	00021747 - 3	52.07	21.50	160.24	233.82	1.44	
			00022140 - 2	30.78	16.50	99.25	146.54	3.22	
			מיזוג אוויר	214.18	53.02	469.95	737.16		
			סה"כ צריכה	297.04	91.03	729.45	1,117.52		
34	22214	בנין ג לובי קומה 6 פלסן	00021747 - 3	55.54	22.94	170.93	249.40	1.44	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022140 - 2	32.84	17.60	105.87	156.31	3.22	
			מיזוג אוויר	228.46	56.56	501.28	786.30		
			סה"כ צריכה	316.84	97.10	778.08	1,192.02		
35	22227	בניין ג לובי קומה 6 פרקין אלמר	00021747 - 3	36.45	15.05	112.17	163.67	1.44	
			00022140 - 2	21.55	11.55	69.48	102.58	3.22	
			מיזוג אוויר	149.93	37.12	328.97	516.01		
			סה"כ צריכה	207.93	63.72	510.62	782.26		
36	21347	בניין ג לוח מחסן (ב.חיוני-41F)	00019444 - 6	245.36	130.23	1,054.94	1,430.53	6.49	
			סה"כ צריכה	245.36	130.23	1,054.94	1,430.53		
37	21407	בניין ג מיזוג אוויר חדרי מחשב ותקשורת	00018340 - 1	9,202.41	4,498.16	35,404.00	49,104.57	106.02	
			00018340 - 2	163.88	26.35	1,767.84	1,958.07	98.84	
			00021214 - 1	10,632.17	5,198.02	39,082.44	54,912.63	93.96	
			00023677 - 7	2,481.38	966.48	8,183.78	11,631.63	76.22	
			00023677 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025514 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025514 - 2	2.53	1.32	10.009	13.86	0.02	
			סה"כ צריכה	22,482.36	10,690.33	84,448.07	117,620.76		
38	21404	בניין ג פולימר קומה 6	00017322 - 6	1,107.95	401.32	3,360.44	4,869.70	12.10	
			00021747 - 3	-173.56	-71.68	-534.15	-779.39	1.44	
			00021747 - 5	-524.46	-205.21	-1,752.37	-2,482.03	5.08	
			00021747 - 6	-1,023.59	-511.82	-3,964.53	-5,499.94	7.83	
			00021747 - 7	-969.73	-428.33	-3,460.04	-4,858.09	10.05	
			00022140 - 6	-78.97	-20.21	-203.20	-302.38	2.87	
			00022140 - 7	-827.38	-313.08	-2,641.48	-3,781.94	8.63	
			00022140 - 8	-130.09	-58.05	-379.02	-567.16	3.65	
			16092158 - 3	3,361.40	1,450.20	12,260.00	17,071.60	35.68	
			מיזוג אוויר	1,917.06	339.20	4,863.70	7,119.96		
			סה"כ צריכה	2,658.63	582.34	7,549.35	10,790.32		
39	21409	בניין ג פלסן קומה 6	00021747 - 7	969.73	428.33	3,460.04	4,858.09	10.05	
			00022140 - 2	-102.62	-55.01	-330.85	-488.48	3.22	
			00022140 - 8	130.09	58.05	379.02	567.16	3.65	
			מיזוג אוויר	2,577.92	601.78	6,353.34	9,533.04		
			סה"כ צריכה	3,575.12	1,033.14	9,861.55	14,469.81		
40	21448	בניין ג פרקין אלמר - קומה 6	00021747 - 5	524.46	205.21	1,752.37	2,482.03	5.08	
			00022140 - 6	78.97	20.21	203.20	302.38	2.87	
			מיזוג אוויר	1,559.95	314.47	3,541.52	5,415.94		
			סה"כ צריכה	2,163.38	539.89	5,497.08	8,200.35		
41	21402	בניין ג ציבורי	00015715 - 5	982.86	349.92	1,832.82	3,165.60	9.55	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00017644 - 8	1,552.83	798.09	6,500.38	8,851.29	15.78	
			00018340 - 3	8.50	1.43	79.90	89.82	7.68	
			00018340 - 8	638.86	311.62	2,416.38	3,366.87	6.21	
			00021214 - 6	1,500.04	521.41	4,324.10	6,345.56	19.24	
			00021214 - 7	467.31	230.48	1,720.63	2,418.42	5.37	
			00021214 - 8	293.46	135.42	1,081.62	1,510.50	3.23	
			00023677 - 6	331.85	173.28	1,312.20	1,817.33	2.37	
			סה"כ צריכה	5,775.72	2,521.65	19,268.03	27,565.40		
42	21452	בניין ג קוואלקום קומה 3-4-5	00017322 - 3	481.23	165.12	1,535.65	2,182.00	12.31	
			00017322 - 4	303.23	125.43	1,031.74	1,460.40	5.73	
			00017322 - 5	454.46	192.07	1,474.57	2,121.10	8.47	
			00019418 - 2	4,216.22	1,756.25	14,279.01	20,251.47	34.75	
			00019418 - 3	3,631.28	1,543.96	12,612.35	17,787.58	31.62	
			16092158 - 2	2,132.00	673.60	6,153.20	8,958.80	25.16	
			מיזוג אוויר	29,001.26	6,216.99	67,163.37	102,381.62		
			סה"כ צריכה	40,219.68	10,673.41	104,249.89	155,142.98		
43	22247	בניין ג קלירואן קומה 9	00017644 - 2	27.67	3.95	48.06	79.69	3.67	
			00019418 - 7	472.43	195.83	1,666.59	2,334.84	32.36	
			מיזוג אוויר	1,292.84	278.71	3,105.21	4,676.76		
			סה"כ צריכה	1,792.95	478.49	4,819.86	7,091.29		
44	21411	בניין ג קלירואן קומה 10	00017644 - 3	166.68	24.85	310.32	501.84	3.29	
			16092159 - 1	1,970.80	827.40	6,200.00	8,998.20	20.06	
			מיזוג אוויר	5,525.69	1,188.94	11,790.14	18,504.77		
			סה"כ צריכה	7,663.17	2,041.19	18,300.46	28,004.81		
45	22258	בניין ד דרייבז מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	3.61	1.25	85.33	90.19	2.80	
			81017154 - 3	12.87	5.56	137.62	156.06	3.98	
			מיזוג אוויר	2.04	0.80	2.90	5.74		
			סה"כ צריכה	18.53	7.61	225.85	251.99		
46	21444	בניין ד א.וי.קום ק.קרקע	81021312 - 3	-6.54	35.10	813.35	841.91	7.75	
			81021312 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	86.43	207.43	14,853.20	15,147.06		
			סה"כ צריכה	79.88	242.53	15,666.55	15,988.97		
47	21447	בניין ד א.וי.קום קומה 4	81029703 - 4	-3.65	1.83	256.51	254.70	4.50	
			81029703 - 5	54.61	62.85	3,153.97	3,271.43	12.50	
			מיזוג אוויר	6.31	7.56	44.36	58.23		
			סה"כ צריכה	57.27	72.24	3,454.84	3,584.35		
48	21453	בניין ד אבווי	81017113 - 8	-24.43	60.98	4,556.78	4,593.33	19.80	
			81017143 - 3	-67.95	95.15	7,020.59	7,047.79	27.40	
			81022271 - 2	-2.23	20.79	1,258.40	1,276.96	5.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036882 - 5	14.45	25.71	1,773.94	1,814.10	6.80	
			מיזוג אוויר	-9.92	23.69	190.03	203.80		
			סה"כ צריכה	-90.08	226.32	14,799.74	14,935.98		
49	22257	בניין ד אבוני מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	28.89	10.01	682.63	721.53	2.80	
			81017154 - 3	103.00	44.49	1,100.98	1,248.46	3.98	
			מיזוג אוויר	16.33	6.37	23.20	45.90		
			סה"כ צריכה	148.21	60.87	1,806.81	2,015.89		
50	22255	בניין ד אופק הנדסה מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	3.61	1.25	85.33	90.19	2.80	
			81017154 - 3	12.87	5.56	137.62	156.06	3.98	
			מיזוג אוויר	2.04	0.80	2.90	5.74		
			סה"כ צריכה	18.53	7.61	225.85	251.99		
51	21431	בניין ד אופק הנדסת תנועה	81022504 - 3	-60.26	34.93	1,643.96	1,618.63	5.40	
			81022687 - 3	-22.45	4.43	212.43	194.41	3.40	
			מיזוג אוויר	-10.24	4.60	24.15	18.51		
			סה"כ צריכה	-92.95	43.97	1,880.54	1,831.55		
52	22261	בניין ד אי.וי. קום מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	4.33	1.50	102.39	108.23	2.80	
			81017154 - 3	15.45	6.67	165.15	187.27	3.98	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	2.45	0.96	3.48	6.89		
			סה"כ צריכה	22.23	9.13	271.02	302.38		
53	21457	בניין ד אידומו ק.	81017143 - 8	-214.25	-72.07	4,783.52	4,497.20	11.60	
			81017154 - 6	-20.69	-0.13	1,397.13	1,376.32	5.09	
			81029703 - 2	11.35	2.49	-246.16	-232.31	3.40	
			81029703 - 3	-73.88	-26.26	-3,481.61	-3,581.74	10.20	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	-36.83	-11.22	31.91	-16.14		
			סה"כ צריכה	-334.28	-107.19	2,484.79	2,043.32		
54	22252	בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	3.11	1.24	107.46	111.81	1.70	
			81017154 - 1	11.05	5.74	210.61	227.40	2.87	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	1.75	0.82	4.14	6.71		
			סה"כ צריכה	15.92	7.80	322.20	345.91		
55	21432	בניין ד אינטואיט קומה 3	81022504 - 4	5.72	0.02	1,464.01	1,469.76	5.60	
			81022687 - 4	-9.68	0.95	127.43	118.70	1.50	
			בניין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	-0.49	0.11	20.70	20.32		
			סה"כ צריכה	-4.45	1.09	1,612.14	1,608.78		
56	22259	בניין ד ביוניק מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	14.44	5.01	341.31	360.76	2.80	
			81017154 - 3	51.50	22.24	550.49	624.23	3.98	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			בנין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	8.16	3.19	11.60	22.95		
			סה"כ צריכה	74.11	30.43	903.40	1,007.95		
57	21438	בנין ד ביוניק ק.5	81016953 - 6	-292,136.21	-113,553.55	-267,898.81	-673,588.57		
			81022271 - 3	7.92	20.46	2,781.14	2,809.52	11.60	
			בנין ד אידומו קומה 12 מלובי קומתי 11-14	-36,166.50	-13,275.91	-3,448.46	-52,890.86		
			סה"כ צריכה	-328,294.79	-126,809.00	-268,566.12	-723,669.91		
58	21437	בנין ד דרייבו 3.ק	81022504 - 2	43.06	32.63	2,953.58	3,029.27	8.60	
			81022687 - 1	-9.59	0.59	88.03	79.02	0.60	
			מיזוג אוויר	4.14	3.88	39.56	47.59		
			סה"כ צריכה	37.61	37.10	3,081.17	3,155.89		
59	21445	בנין ד הנהלת הפארק ק.קרקע	81021312 - 2	-31.06	25.04	743.39	737.37	11.80	
			81021312 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	410.09	147.97	13,575.47	14,133.53		
			סה"כ צריכה	379.04	173.01	14,318.86	14,870.90		
60	21441	בנין ד הרמן	81017095 - 6	8.53	3.93	251.90	264.36	0.40	
			81017154 - 7	0.20	0.08	4.36	4.64	0.02	
			81022265 - 2	0.43	1.31	180.23	181.97	0.20	
			81022271 - 7	16.63	2.17	100.43	119.23	2.80	
			מיזוג אוויר	3.19	0.88	6.98	11.05		
			סה"כ צריכה	28.98	8.36	543.91	581.25		
61	22249	בנין ד הרמן מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	12.46	4.95	429.83	447.24	1.70	
			81017154 - 1	44.19	22.97	842.42	909.58	2.87	
			מיזוג אוויר	7.01	3.27	16.55	26.83		
			סה"כ צריכה	63.66	31.19	1,288.81	1,383.66		
62	22266	בנין ד טוגה מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	1.86	3.25	254.56	259.68	3.10	
			81017154 - 2	-1.70	2.82	156.49	157.62	4.80	
			מיזוג אוויר	0.02	0.71	5.35	6.08		
			סה"כ צריכה	0.18	6.79	416.40	423.37		
63	21442	בנין ד טוגה ק.קרקע	81021312 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81021312 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
64	21475	בנין ד טוגה קומה 06	81036882 - 7	336.60	256.80	12,038.14	12,631.54	28.80	
			מיזוג אוויר	41.67	30.03	156.58	228.28		
			סה"כ צריכה	378.27	286.83	12,194.72	12,859.82		
65	30940	בנין ד טוגה קומת קרקע	81017113 - 5	4,170.02	1,845.58	14,139.60	20,155.20	31.60	
			81017113 - 7	12.50	0.00	14.60	27.10	2.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017143 - 5	333.77	144.23	10,176.37	10,654.37	18.40	
			סה"כ צריכה	4,516.29	1,989.81	24,330.57	30,836.67		
66	22262	בניין ד ניואנס מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	7.22	2.50	170.66	180.38	2.80	
			81017154 - 3	25.75	11.12	275.24	312.12	3.98	
			מיזוג אוויר	4.08	1.59	5.80	11.48		
			סה"כ צריכה	37.05	15.22	451.70	503.97		
67	21455	בניין ד ניואנס ק.4	81029703 - 6	55.04	38.05	2,782.86	2,875.95	7.20	
			81029703 - 7	-17.10	1.50	140.30	124.70	1.20	
			מיזוג אוויר	4.70	4.62	38.02	47.34		
			סה"כ צריכה	42.63	44.17	2,961.19	3,047.99		
68	22250	בניין ד פוינטגראב 12 מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	3.11	1.24	107.46	111.81	1.70	
			81017154 - 1	11.05	5.74	210.61	227.40	2.87	
			מיזוג אוויר	1.75	0.82	4.14	6.71		
			סה"כ צריכה	15.92	7.80	322.20	345.91		
69	21446	בניין ד פוינטגראב ק.12	81029703 - 2	-11.35	-2.49	246.16	232.31	3.40	
			81029703 - 3	73.88	26.26	3,481.61	3,581.74	10.20	
			מיזוג אוויר	7.74	2.78	48.49	59.01		
			סה"כ צריכה	70.26	26.55	3,776.25	3,873.06		
70	22256	בניין ד פתרות מתקדמים מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	2.89	1.00	68.26	72.15	2.80	
			81017154 - 3	10.30	4.45	110.10	124.85	3.98	
			מיזוג אוויר	1.63	0.64	2.32	4.59		
			סה"כ צריכה	14.82	6.09	180.68	201.59		
71	21436	בניין ד פתרות מתקדמים ק.4	81022687 - 5	-1.41	0.75	37.60	36.93	0.90	
			81029703 - 1	-43.54	23.07	891.60	871.13	4.70	
			מיזוג אוויר	-5.57	2.79	12.09	9.31		
			סה"כ צריכה	-50.53	26.61	941.29	917.37		
72	21420	בניין ד ציבורי	14154664 - 1	113.50	28.65	471.15	613.30	11.59	
			14154664 - 2	69.85	14.00	281.50	365.35	13.03	
			81017095 - 1	143.13	83.38	2,708.72	2,935.23	6.00	
			81017095 - 5	126.40	40.25	1,626.22	1,792.87	4.70	
			81017111 - 2	91.32	49.92	1,933.07	2,074.30	5.90	
			81017113 - 1	123.21	280.89	12,990.21	13,394.31	33.60	
			81017113 - 2	91.42	22.29	4,442.64	4,556.34	16.30	
			81017143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017154 - 4	492.99	43.77	7,615.24	8,152.00	15.91	
			סה"כ צריכה	1,251.81	563.14	32,068.74	33,883.69		
73	22264	בניין ד רוש מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	5.59	9.76	763.69	779.04	3.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017154 - 2	-5.10	8.47	469.48	472.85	4.80	
			מיזוג אוויר	0.06	2.13	16.04	18.23		
			סה"כ צריכה	0.55	20.36	1,249.21	1,270.11		
74	21439	בניין ד רוש ק, 7+8+9	81016953 - 7	-100,539.22	-25,507.53	-53,888.84	-179,935.58		
			81016953 - 8	-154,833.69	-58,733.30	-159,723.38	-373,290.37		
			81017143 - 6	119.69	109.53	5,573.09	5,802.31	15.80	
			81022271 - 4	-30.03	7.90	775.37	753.24	6.00	
			81022271 - 5	-17.13	2.43	363.47	348.77	3.60	
			81036882 - 8	-34.00	7.14	646.05	619.19	4.20	
			מיזוג אוויר	-31,611.28	-9,835.79	-2,682.80	-44,129.88		
			סה"כ צריכה	-286,945.66	-93,949.62	-208,937.05	-589,832.32		
75	21440	בניין ד תמורה	81017143 - 7	175.91	312.14	12,702.51	13,190.56	27.60	
			81022265 - 1	323.43	337.91	17,388.03	18,049.37	36.40	
			81022271 - 1	-71.26	33.26	2,572.26	2,534.26	12.00	
			81022271 - 6	-11.89	32.40	2,508.31	2,528.82	9.40	
			81022504 - 1	-5.43	33.05	1,539.72	1,567.33	5.40	
			81022687 - 2	-18.41	1.66	149.99	133.24	1.80	
			מיזוג אוויר	48.57	87.75	479.46	615.78		
			סה"כ צריכה	440.92	838.16	37,340.27	38,619.36		
76	22260	בניין ד תמורה מלובי קומתי 1-5	81017111 - 5	7.22	2.50	170.66	180.38	2.80	
			81017154 - 3	25.75	11.12	275.24	312.12	3.98	
			מיזוג אוויר	4.08	1.59	5.80	11.48		
			סה"כ צריכה	37.05	15.22	451.70	503.97		
77	22265	בניין ד תמורה מלובי קומתי 6-10	81017111 - 4	1.86	3.25	254.56	259.68	3.10	
			81017154 - 2	-1.70	2.82	156.49	157.62	4.80	
			מיזוג אוויר	0.02	0.71	5.35	6.08		
			סה"כ צריכה	0.18	6.79	416.40	423.37		
78	30312	בניין ה אסטרה זניק משטחים משותפים קומה 8 (חדש)	14154683 - 1	179.10	80.80	757.60	1,017.50	1.81	
			14154684 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	
			15091188 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091188 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	179.10	80.80	757.60	1,017.50		
79	21534	בניין ה אסטרה זניקה חדש	15091188 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254105 - 1	1,314.20	560.80	4,362.40	6,237.40	17.43	
			מיזוג אוויר	479.39	247.98	1,111.96	1,839.33		
			סה"כ צריכה	1,793.59	808.78	5,474.36	8,076.73		
80	21620	בניין ה באטם קומה 12	16092212 - 2	50.60	33.10	517.30	601.00	0.83	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18017253 - 2	0.00	0.00	2,287.40	2,287.40	13.22	
			מיזוג אוויר	18.46	14.64	714.91	748.00		
			סה"כ צריכה	69.06	47.74	3,519.61	3,636.40		
81	22285	בניין ה באטם קומה 12 שטחים משותפים	14154687 - 9	279.25	126.72	1,166.65	1,572.63	4.40	
			14154692 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092212 - 1	-72.90	-47.30	-740.25	-860.45	2.45	
			16092212 - 2	-25.30	-16.55	-258.65	-300.50	0.83	
			מיזוג אוויר	181.05	62.87	167.75	411.67		
			סה"כ צריכה	362.10	125.75	335.50	823.35		
82	21548	בניין ה גילעד (הכול ראשי)	14154683 - 7	649.10	292.60	2,702.10	3,643.80	5.49	
			14154690 - 5	949.00	313.60	3,341.80	4,604.40	19.66	
			14154692 - 4	0.00	0.10	0.00	0.10	0.01	
			מיזוג אוויר	582.95	268.10	1,540.57	2,391.62		
			סה"כ צריכה	2,181.05	874.40	7,584.47	10,639.92		
83	21564	בניין ה חדרי מחשב ותקשורת מ"א חיוני (הכל ראשי)	14154687 - 1	0.00	0.00	6.40	6.40	15.07	
			14154687 - 2	1,060.00	343.20	4,061.20	5,464.40	45.12	
			14154687 - 3	4,252.40	1,900.00	17,406.80	23,559.20	43.20	
			14154687 - 13	0.00	0.20	0.10	0.30	0.15	
			סה"כ צריכה	5,312.40	2,243.40	21,474.50	29,030.30		
84	22272	בניין ה לובי PRA קומה 13 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	26.34	11.86	109.18	147.38	1.02	
			סה"כ צריכה	26.34	11.86	109.18	147.38		
85	22281	בניין ה לובי אסטרה זניקה מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	29.50	13.40	123.10	166.00	1.14	
			מיזוג אוויר	10.76	5.93	31.38	48.06		
			סה"כ צריכה	40.26	19.33	154.48	214.06		
86	22274	בניין ה לובי באטם מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	13.17	5.93	54.59	73.69	1.02	
			מיזוג אוויר	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	13.17	5.93	54.59	73.69		
87	22275	בניין ה לובי גילעד מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	26.34	11.86	109.18	147.38	1.02	
			מיזוג אוויר	9.61	5.24	27.83	42.68		
			סה"כ צריכה	35.95	17.10	137.01	190.06		
88	22276	בניין ה לובי לייד ספיס קומה 12 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	13.17	5.93	54.59	73.69	1.02	
			מיזוג אוויר	4.80	2.62	13.91	21.34		
			סה"כ צריכה	17.97	8.55	68.50	95.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
89	22280	בניין ה לובי מטריקס קומה 6-7 מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	59.00	26.80	246.20	332.00	1.14	
		מיזוג אוויר		21.52	11.85	62.76	96.13		
		סה"כ צריכה		80.52	38.65	308.96	428.13		
90	22271	בניין ה לובי פאנאיה קומה 10,11 מלובי קומתי 10-14	14154684 - 12	52.68	23.72	218.36	294.76	1.02	
		מיזוג אוויר		19.22	10.49	55.66	85.36		
		סה"כ צריכה		71.90	34.21	274.02	380.12		
91	22283	בניין ה לובי פאנאיה קומה 9 מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	29.50	13.40	123.10	166.00	1.14	
		מיזוג אוויר		10.76	5.93	31.38	48.06		
		סה"כ צריכה		40.26	19.33	154.48	214.06		
92	22278	בניין ה לובי קווילט מלובי קומתי 5-9	14154684 - 13	29.50	13.40	123.10	166.00	1.14	
		מיזוג אוויר		10.76	5.93	31.38	48.06		
		סה"כ צריכה		40.26	19.33	154.48	214.06		
93	22269	בניין ה לובי קוקה קולה	14154684 - 14	53.42	24.38	223.86	301.66	2.08	
		מיזוג אוויר		19.49	10.78	57.06	87.33		
		סה"כ צריכה		72.91	35.16	280.92	388.99		
94	22268	בניין ה לובי שרין טכנולוגיות	14154684 - 14	184.30	84.11	772.32	1,040.73	2.08	
		מיזוג אוויר		67.23	37.19	196.86	301.28		
		סה"כ צריכה		251.53	121.30	969.18	1,342.01		
95	21623	בניין ה לייד ספיס קומה 12	16092212 - 1	145.80	94.60	1,480.50	1,720.90	2.45	
		מיזוג אוויר	18017253 - 1	0.00	0.00	3,832.60	3,832.60	12.92	
		סה"כ צריכה		198.98	136.43	6,667.39	7,002.81		
96	22284	בניין ה לייד ספיס קומה 12 שטחים משותפים	14154687 - 9	279.25	126.72	1,166.65	1,572.63	4.40	
		מיזוג אוויר	14154692 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		247.09	90.68	210.51	548.28		
		מיזוג אוויר	16092212 - 1	-72.90	-47.30	-740.25	-860.45	2.45	
		סה"כ צריכה	16092212 - 2	-25.30	-16.55	-258.65	-300.50	0.83	
		מיזוג אוויר		66.04	27.80	42.76	136.61		
		סה"כ צריכה		247.09	90.68	210.51	548.28		
97	30310	בניין ה מטריקס משטחים משותפים קומה 6 (חדש)	14154683 - 3	67.20	30.60	275.30	373.10	0.70	
		מיזוג אוויר	14154684 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
		סה"כ צריכה	15091186 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה	15091186 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		67.20	30.60	275.30	373.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
98	21624	בניין ה מטריקס קומה 06-07 חדש	14154683 - 2	1,440.90	653.20	6,032.50	8,126.60	11.57	
			14154684 - 9	5.70	0.10	14.00	19.80	0.40	
			14154691 - 9	1,981.00	651.80	5,313.00	7,945.80	31.40	
			15091166 - 1	657.20	225.50	1,612.10	2,494.80	7.97	
			15091186 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,490.05	676.83	3,306.41	5,473.28		
			סה"כ צריכה	5,574.85	2,207.43	16,278.01	24,060.28		
99	21508	בניין הפאנאי (הכול ראשי)	14154683 - 11	2,486.20	1,104.60	10,249.40	13,840.20	21.20	
			14154687 - 10	191.10	83.80	788.40	1,063.30	1.89	
			14154687 - 11	124.70	52.20	494.10	671.00	1.20	
			14154687 - 12	150.50	67.50	625.30	843.30	1.42	
			14154690 - 10	1,661.60	612.00	5,308.00	7,581.60	22.86	
			14154691 - 1	588.00	126.80	1,725.80	2,440.60	6.79	
			14154691 - 2	1,389.40	479.80	4,214.80	6,084.00	17.96	
			14154692 - 7	36.60	14.40	148.20	199.20	0.45	
			14154692 - 8	11.10	0.60	23.90	35.60	0.46	
			14154692 - 9	0.00	0.00	11.00	11.00	0.30	
			מיזוג אוויר	2,421.84	1,123.93	6,012.72	9,558.49		
			סה"כ צריכה	9,061.04	3,665.63	29,601.62	42,328.29		
100	21565	בניין ה ציבורי	00015715 - 6	0.24	0.25	0.45	0.94	0.02	
			00015715 - 7	1.01	0.37	2.32	3.70	0.01	
			14154664 - 4	126.35	29.35	503.40	659.10	6.56	
			14154664 - 5	9.80	3.05	29.75	42.60	0.22	
			14154664 - 6	25.90	12.40	106.95	145.25	0.69	
			14154664 - 7	301.60	141.30	1,217.55	1,660.45	7.23	
			14154664 - 8	36.80	15.05	131.20	183.05	0.95	
			14154664 - 9	25.30	11.00	102.30	138.60	0.95	
			14154664 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154664 - 11	0.70	0.00	0.30	1.00	1.06	
			14154664 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154669 - 15	1,861.00	755.40	7,088.20	9,704.60	0.27	
			14154683 - 8	286.80	122.10	1,135.80	1,544.70	3.51	
			14154683 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 2	702.20	181.40	2,068.90	2,952.50	8.41	
			14154684 - 14	29.38	13.41	123.12	165.91	2.08	
			14154687 - 5	285.20	116.10	1,070.70	1,472.00	6.76	
			14154687 - 14	0.00	0.30	7.50	7.80	0.54	
			14154692 - 2	691.60	307.10	2,844.30	3,843.00	12.46	
			סה"כ צריכה	4,383.88	1,708.58	16,432.74	22,525.21		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
101	21547	בניין ה קווילט (הכול ראשי)	14154683 - 4	1,481.20	660.60	6,133.80	8,275.60	12.15	
			14154684 - 7	61.70	5.00	126.10	192.80	3.25	
			14154691 - 8	5,708.00	2,101.40	20,961.60	28,771.00	53.86	
			מיזוג אוויר	2,644.97	1,223.56	6,938.65	10,807.19		
			סה"כ צריכה	9,895.87	3,990.56	34,160.15	48,046.59		
102	21549	בניין ה קומה 13 PRA (הכול ראשי)	14154683 - 6	372.80	166.80	1,537.30	2,076.90	3.58	
			14154691 - 3	1,033.80	313.80	3,108.00	4,455.60	18.97	
			14154692 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
			סה"כ צריכה	1,406.60	480.60	4,645.30	6,532.50		
103	27647	בניין ה קומה 6 ריק (חדש)	15091166 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091186 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	27650	בניין ה קומה 8 ריק (חדש)	15091188 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254105 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	21546	בניין ה קוקה קולה	14154683 - 5	224.60	97.00	946.90	1,268.50	2.28	
			14154684 - 6	48.30	20.20	58.50	127.00	2.96	
			14154690 - 14	1,547.40	477.80	5,419.60	7,444.80	24.05	
			15091163 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	664.01	263.11	1,637.71	2,564.82		
			סה"כ צריכה	2,484.31	858.11	8,062.71	11,405.12		
106	21545	בניין ה שרון טכנולוגיות (הכול ראשי)	14154684 - 3	0.00	0.20	3.60	3.80	0.28	
			14154684 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154684 - 5	0.30	1.20	0.90	2.40	1.41	
			14154687 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154687 - 6	1,157.30	534.60	4,936.10	6,628.00	10.74	
			14154687 - 7	670.20	290.00	2,819.30	3,779.50	9.13	
			14154687 - 8	113.60	49.50	454.40	617.50	1.88	
			14154690 - 6	797.20	133.40	1,903.00	2,833.60	30.44	
			14154690 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154690 - 13	2,652.40	1,110.40	9,083.40	12,846.20	36.54	
			14154691 - 6	2,528.60	1,117.20	8,904.60	12,550.40	36.91	
			14154691 - 7	928.80	411.80	3,558.80	4,899.40	15.49	
			מיזוג אוויר	3,227.71	1,613.26	8,071.06	12,912.03		
			סה"כ צריכה	12,076.11	5,261.56	39,735.16	57,072.83		
107	22251	בניין תמורה מלובי קומתי 11-14	81017111 - 3	6.23	2.48	214.92	223.62	1.70	
			81017154 - 1	22.09	11.49	421.21	454.79	2.87	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	3.51	1.63	8.27	13.41		
			סה"כ צריכה	31.83	15.59	644.40	691.83		
108	21434	חניונים תת קרקעיים	5 - 00015715	-982.86	-349.92	-1,832.82	-3,165.60	9.55	
			6 - 00015715	-0.24	-0.25	-0.45	-0.94	0.02	
			7 - 00015715	-1.01	-0.37	-2.32	-3.70	0.01	
			7 - 00018340	164.74	82.14	638.48	885.36	1.13	
			1 - 00020486	293,618.40	136,461.20	1,041,846.80	1,471,926.40	2,716.80	
			5 - 00023677	0.01	0.00	0.01	0.03	0.001	
			1 - 81017111	17.13	11.98	758.80	787.92	1.70	
			4 - 81036882	6.45	-4.75	595.32	597.02	1.30	
			סה"כ צריכה	292,822.62	136,200.03	1,042,003.82	1,471,026.47		
109	20633	לוח UPS1 אמדוקס	1 - 15140054	20,288.00	9,995.30	76,041.80	106,325.10		
			סה"כ צריכה	20,288.00	9,995.30	76,041.80	106,325.10		
110	20602	לוח UPS2 אמדוקס	1 - 15091157	21,095.00	10,392.50	79,042.50	110,530.00	161.98	
			סה"כ צריכה	21,095.00	10,392.50	79,042.50	110,530.00		
111	21289	לוח קומה 07 (חיוני - Q107) ציבורי	2 - 00009675	132.84	46.41	328.68	507.93	1.00	
			סה"כ צריכה	132.84	46.41	328.68	507.93		
112	21290	לוח קומה 07 (חיוני - Q27) מוסט	3 - 00009675	454.13	178.53	1,501.69	2,134.36	5.04	
			סה"כ צריכה	454.13	178.53	1,501.69	2,134.36		
113	21288	לוח ראשי קומה 07 (חיוני - F99) טוגה	1 - 00009675	884.92	348.59	2,880.69	4,114.19	8.78	
			סה"כ צריכה	884.92	348.59	2,880.69	4,114.19		
114	20911	לוח ראשי קומה 09 (חיוני) רוש	8 - 81016953	-154,833.69	-58,733.30	-159,723.38	-373,290.37		
			סה"כ צריכה	-154,833.69	-58,733.30	-159,723.38	-373,290.37		
115	20864	מיזוג אוויר חשמל (חיוני 101-103) 10F2	4 - 81010204	716.15	263.05	2,305.65	3,284.86	5.50	
			סה"כ צריכה	716.15	263.05	2,305.65	3,284.86		
116	20902	משרד הנהלת הפארק	5 - 81011840	51.48	20.01	181.67	253.16	0.43	
			סה"כ צריכה	51.48	20.01	181.67	253.16		
117	21295	פרטנר לוח קומת מרתף 2 - (ב.חיוני-3F)	3 - 00023677	415.48	212.54	1,618.79	2,246.81	3.34	
			סה"כ צריכה	415.48	212.54	1,618.79	2,246.81		
118	20603	ראשי לוח אמדוקס	2 - 15091157	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
119	20967	ראשי מחסנים ק.קרקע (ב.חיוני E4)	4 - 81021312	-31.37	54.23	1,580.03	1,602.89	16.80	
			סה"כ צריכה	-31.37	54.23	1,580.03	1,602.89		
			סה"כ צריכה	-83,585.34	2,111.92	1,785,038.19	1,703,564.77		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,703,564.77		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (83,585.34 Kwh)
- גבע (2,111.92 Kwh)
- שפל (1,785,038.19 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20904	בורר הזנות ליח' קירור מס' 2 (3) (חיוני)	81016953 - 1	0.12	-0.08	-0.10	-0.06		
			סה"כ צריכה	0.12	-0.08	-0.10	-0.06		
2	20907	בניין "ד" שגאי ראשי מס' 3 (ב.חיוני)	81016953 - 4	97,658.34	54,394.58	376,566.31	528,619.23		
			סה"כ צריכה	97,658.34	54,394.58	376,566.31	528,619.23		
3	20632	בניין B שגאי 15114167-1 4	15114167 - 14	21,285.47	10,545.63	44,546.88	76,377.98	159.90	
			סה"כ צריכה	21,285.47	10,545.63	44,546.88	76,377.98		
4	21626	בניין ב מא (בלתי חיוני) לחלוקה	15114167 - 3	1,466.08	370.39	2,813.18	4,649.65	66.34	
			15114167 - 4	0.93	71.66	4.19	76.78	26.34	
			15114167 - 5	1,563.48	370.25	3,063.18	4,996.91	23.11	
			סה"כ צריכה	3,030.49	812.30	5,880.55	9,723.34		
5	20618	בניין ב תאורה חניונים, מדרגות (חיוני) 15114167-15	15114167 - 15	405.67	115.63	988.57	1,509.87	1.93	
			סה"כ צריכה	405.67	115.63	988.57	1,509.87		
6	30220	בניין ג מיזוג אוויר ב.חיוני (משרדים)	00019444 - 1	5,780.84	2,313.58	18,414.68	26,509.10	78.71	
			00019444 - 2	2,613.09	1,067.94	7,804.32	11,485.36	92.57	
			00019444 - 3	3,784.08	1,395.80	11,408.90	16,588.79	116.46	
			00019444 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00019444 - 5	2,882.68	1,299.42	7,296.49	11,478.59	114.92	
			00021214 - 3	-0.33	-0.03	59.04	58.68	57.87	
			00021214 - 4	0.00	0.00	84.69	84.69	69.42	
			00023677 - 1	94,378.80	16,464.20	198,607.20	309,450.20	4,324.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023677 - 2	29,692.84	8,262.32	84,558.76	122,513.92	696.40	
			סה"כ צריכה	139,132.02	30,803.24	328,234.07	498,169.33		
7	21562	בניין ה משרדים מ"א ב. חינוי - לחלוקה	14154690 - 1	1,093.20	398.40	1,974.00	3,465.60	161.48	
			14154690 - 2	4,622.40	1,346.40	9,968.80	15,937.60	47.88	
			14154690 - 3	0.00	114.80	0.00	114.80	49.62	
			14154691 - 4	3,837.60	1,803.60	11,589.00	17,230.20	159.40	
			14154691 - 5	0.00	148.80	141.00	289.80	148.82	
			14154692 - 10	2,335.60	1,812.80	7,609.20	11,757.60	91.49	
			סה"כ צריכה	11,888.80	5,624.80	31,282.00	48,795.60		
8	20560	יח קירור מים מס 5 ב.חינוי	14154690 - 1	1,093.20	398.40	1,974.00	3,465.60	161.48	
			סה"כ צריכה	1,093.20	398.40	1,974.00	3,465.60		
9	20905	יחידת קירור וחימום מס' 2 (ב.חינוי)	81016953 - 2	-66,376.24	-23,593.87	-39,213.97	-129,184.08		
			סה"כ צריכה	-66,376.24	-23,593.87	-39,213.97	-129,184.08		
10	20906	יחידת קירור מס' 3 (ב.חינוי)	81016953 - 3	846.46	297.33	395.24	1,539.03		
			סה"כ צריכה	846.46	297.33	395.24	1,539.03		
11	20627	לוח מא חינוי בגג ח תקשורת 1511_____ 4167-9	15114167 - 9	508.34	241.00	1,710.52	2,459.86	10.37	
			סה"כ צריכה	508.34	241.00	1,710.52	2,459.86		
12	20629	לוח מעלית חינוי 1511416_____ 7-11	15114167 - 11	55.18	16.22	175.69	247.09	1.42	
			סה"כ צריכה	55.18	16.22	175.69	247.09		
13	20623	לוח משאבות בגג בלתי חינוי 1511416_____ 7-5	15114167 - 5	1,563.48	370.25	3,063.18	4,996.91	23.11	
			סה"כ צריכה	1,563.48	370.25	3,063.18	4,996.91		
14	20631	לוח ק. 1 חינוי 1511416_____ 7-13	15114167 - 13	1,775.36	878.19	6,664.25	9,317.80	16.07	
			סה"כ צריכה	1,775.36	878.19	6,664.25	9,317.80		
15	20619	לוח ק. 1 מא בלתי חינוי 1511416_____ 7-1	15114167 - 1	627.05	25.00	1,266.38	1,918.43	14.52	
			סה"כ צריכה	627.05	25.00	1,266.38	1,918.43		
16	20625	לוח ק. קרקע בלתי חינוי 15114167-7	15114167 - 7	1,355.75	348.34	3,244.35	4,948.44	18.29	
			סה"כ צריכה	1,355.75	348.34	3,244.35	4,948.44		
17	20630	לוח ק. קרקע חינוי 1511416_____ 7-12	15114167 - 12	130.70	65.60	499.01	695.30	1.01	
			סה"כ צריכה	130.70	65.60	499.01	695.30		
18	20620	לוח ק. קרקע מא בלתי חינוי 1511416_____ 7-2	15114167 - 2	92.26	50.03	679.13	821.42	6.22	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	92.26	50.03	679.13	821.42		
19	20908	לוח ראשי קומה 03 (חינוי)	81016953 - 5	503.22	244.29	2,061.63	2,809.14		
			סה"כ צריכה	503.22	244.29	2,061.63	2,809.14		
20	20909	לוח ראשי קומה 05 (חינוי) ביוניק	81016953 - 6	-292,136.21	-113,553.55	-267,898.81	-673,588.57		
			סה"כ צריכה	-292,136.21	-113,553.55	-267,898.81	-673,588.57		
21	20910	לוח ראשי קומה 07 (חינוי) רוש	81016953 - 7	-100,539.22	-25,507.53	-53,888.84	-179,935.58		
			סה"כ צריכה	-100,539.22	-25,507.53	-53,888.84	-179,935.58		
22	21419	לידיעה - בניין ד מיזוג אוויר (ח. תקשורת ומחשבים) - לחלוקה	81016953 - 1	0.12	-0.08	-0.10	-0.06		
			81017095 - 2	369.42	178.85	11,136.22	11,684.48	25.40	
			81017095 - 3	6.99	3.09	212.49	222.57	0.60	
			81017095 - 4	7.59	3.09	213.09	223.77	0.60	
			81017113 - 3	111.72	170.12	16,845.66	17,127.50	37.60	
			81017113 - 4	0.68	0.34	21.32	22.34		
			סה"כ צריכה	496.52	355.40	28,428.67	29,280.60		
23	20612	מטריקס קומתי חיוני E2-71 קומה 6	15091186 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	20622	צילר 1 בלתי חיוני 15114167-4	15114167 - 4	0.93	71.66	4.19	76.78	26.34	
			סה"כ צריכה	0.93	71.66	4.19	76.78		
25	20621	צילר 2 בלתי חיוני 15114167-3	15114167 - 3	1,466.08	370.39	2,813.18	4,649.65	66.34	
			סה"כ צריכה	1,466.08	370.39	2,813.18	4,649.65		
26	20453	ראשי לוח קרטי ק.1- חיוני (FA)	14154669 - 15	1,861.00	755.40	7,088.20	9,704.60	0.27	
			סה"כ צריכה	1,861.00	755.40	7,088.20	9,704.60		
27	20624	ראשי מעגלים 15114167-6	15114167 - 6	38.10	19.16	144.62	201.88	0.32	
			סה"כ צריכה	38.10	19.16	144.62	201.88		
28	20575	ראשי שנאי T1 ב.חיוני	14154691 - 15	18,210.10	7,253.90	60,498.20	85,962.20	3.26	
			סה"כ צריכה	18,210.10	7,253.90	60,498.20	85,962.20		
29	20628	שירות מזגנים 15114167-10	15114167 - 10	178.90	90.25	688.72	957.86	5.94	
			סה"כ צריכה	178.90	90.25	688.72	957.86		
30	21296	שנאי ראשי מס' 1 בניין "ג" (QT1)	00023677 - 4	42,195.10	17,798.05	144,251.15	204,244.30	512.40	
			סה"כ צריכה	42,195.10	17,798.05	144,251.15	204,244.30		