



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (08/01/19 - 10/12/18)


תאריך הפקה: 24/01/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19383	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	00009023 - 2	366.71	150.30	1,217.76	1,734.76	42.82	
			סה"כ צריכה	366.71	150.30	1,217.76	1,734.76		
2	19381	איסקין	00009023 - 5	697.66	149.04	2,628.56	3,475.26	59.63	
			מ"א	1,231.88	588.58	4,491.03	6,311.49		
			ציבורי	148.86	94.65	661.94	905.45		
			סה"כ צריכה	2,078.40	832.27	7,781.53	10,692.20		
3	19382	ביו מד	00009023 - 5	174.42	37.26	657.14	868.81	59.63	
			00024444 - 1	60.26	28.84	237.80	326.90	37.28	
			מ"א	270.49	129.24	986.10	1,385.83		
			ציבורי	125.28	79.66	557.09	762.03		
			סה"כ צריכה	630.44	275.00	2,438.13	3,343.57		
4	81	המשביר לחקלאי 10.23	00009023 - 4	1,003.33	614.53	5,096.34	6,714.20	65.00	
			מ"א	1,510.66	721.78	5,507.35	7,739.78		
			ציבורי	298.57	189.84	1,327.67	1,816.09		
			סה"כ צריכה	2,812.56	1,526.15	11,931.36	16,270.07		
5	19380	פניקס סומת	00024444 - 5	408.94	83.41	2,226.07	2,718.42	55.72	
			מ"א	551.52	263.51	2,010.66	2,825.70		
			ציבורי	210.22	133.67	934.80	1,278.69		
			סה"כ צריכה	1,170.69	480.59	5,171.53	6,822.81		
6	19376	שניידר	00009023 - 2	681.03	279.12	2,261.55	3,221.70	42.82	
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.17	0.17	0.04	
			00009023 - 8	1,011.95	259.69	4,050.24	5,321.88	91.94	
			00024444 - 1	692.95	331.71	2,734.68	3,759.34	37.28	
			00024444 - 2	652.16	256.85	2,471.78	3,380.79	32.22	
			00024444 - 5	220.20	44.91	1,198.65	1,463.77	55.72	
			00024444 - 6	571.89	316.53	2,583.87	3,472.28	44.90	
			00024444 - 8	90.36	54.54	814.10	959.00	15.73	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מ"א	3,969.90	1,896.78	14,472.92	20,339.60		
			ציבורי	2,057.91	1,308.50	9,150.95	12,517.37		
			סה"כ צריכה	9,948.35	4,748.64	39,738.91	54,435.91		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	17,007.15	8,012.95	68,279.22	93,299.32		
			חשבון חברת חשמל	17,480.00	7,580.00	68,300.00	93,360.00		
			הפרש בקוט"ש	-472.85	432.95	-20.78	-60.68		
			הפרש באחוזים	-2.71%	5.71%	-0.03%	-0.06%		



■ פסגה (Kwh 17,007.15)
■ גבע (Kwh 8,012.95)
■ שפל (Kwh 68,279.22)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לדיעה מועמס	00009023 - 1	2,835.34	1,318.44	10,311.07	14,464.85	60.70	
			00009023 - 3	1,284.78	622.50	4,683.96	6,591.24	18.53	
			00009023 - 6	1,792.41	871.93	6,557.13	9,221.48	26.10	
			00024444 - 4	1,549.91	751.98	5,653.30	7,955.19	22.30	
			00024444 - 7	72.01	35.03	262.60	369.64	1.06	
			סה"כ צריכה	7,534.44	3,599.89	27,468.06	38,602.39		
2	19378	ציבורי מועמס לדיעה	00009023 - 1	-2,835.34	-1,318.44	-10,311.07	-14,464.85	60.70	
			00009023 - 2	-1,047.74	-429.42	-3,479.30	-4,956.47	42.82	
			00009023 - 3	-1,284.78	-622.50	-4,683.96	-6,591.24	18.53	
			00009023 - 4	-1,003.33	-614.53	-5,096.34	-6,714.20	65.00	
			00009023 - 5	-872.08	-186.30	-3,285.70	-4,344.07	59.63	
			00009023 - 6	-1,792.41	-871.93	-6,557.13	-9,221.48	26.10	
			00009023 - 7	0.00	0.00	-0.17	-0.17	0.04	
			00009023 - 8	-1,011.95	-259.69	-4,050.24	-5,321.88	91.94	
			00024444 - 1	-753.20	-360.56	-2,972.48	-4,086.24	37.28	
			00024444 - 2	-652.16	-256.85	-2,471.78	-3,380.79	32.22	
			00024444 - 3	17,007.15	8,012.95	68,279.22	93,299.32	574.50	
			00024444 - 4	-1,549.91	-751.98	-5,653.30	-7,955.19	22.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	-629.15	-128.32	-3,424.72	-4,182.19	55.72	
			00024444 - 6	-571.89	-316.53	-2,583.87	-3,472.28	44.90	
			00024444 - 7	-72.01	-35.03	-262.60	-369.64	1.06	
			00024444 - 8	-90.36	-54.54	-814.10	-959.00	15.73	
			13127939 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,840.85	1,806.33	12,632.45	17,279.63		

