



דוח קוט"ש

עבור: מגדל חברה לביטוח בעמ

דוח מסכם עבור: טופ דן

תקופת דוח: (31/12/18 - 01/12/18)

תאריך הפקה: 31/01/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29074	אברהם נאמן ושות קומה 6	18040267 - 4	1,033.20	133.50	203.30	1,370.00	12.69	
			סה"כ צריכה	1,033.20	133.50	203.30	1,370.00		
2	164	אוטיקה	18040268 - 4	519.85	75.15	24.15	619.15	6.08	
			סה"כ צריכה	519.85	75.15	24.15	619.15		
3	172	אורגד (בורגר קינג)	18029667 - 9	4,550.60	784.20	8,298.60	13,633.40	59.63	
			סה"כ צריכה	4,550.60	784.20	8,298.60	13,633.40		
4	686	אורנה אלשיך קומה 6 תאריך יציאה: 30/12/18	18029667 - 7	25.75	9.75	139.10	174.60	3.40	
			סה"כ צריכה	25.75	9.75	139.10	174.60		
5	683	איתקה תכנון ובקרה קומה 4	18029667 - 4	72.10	3.55	273.95	349.60	8.33	
			סה"כ צריכה	72.10	3.55	273.95	349.60		
6	29084	אסקו ישראל שרותי חשמל ואנרגיה בעמ	14155651 - 4	649.60	136.00	1,759.60	2,545.20	15.81	
			סה"כ צריכה	649.60	136.00	1,759.60	2,545.20		
7	684	אתוסיה (1) קומה 4	18029667 - 5	215.35	5.80	379.25	600.40	2.89	
			סה"כ צריכה	215.35	5.80	379.25	600.40		
8	29085	אתוסיה (2) קומה 4	18040267 - 3	1,724.80	365.60	432.40	2,522.80	12.46	
			סה"כ צריכה	1,724.80	365.60	432.40	2,522.80		
9	493	אתוסיה קומה 5	18029667 - 6	1,231.20	138.40	2,704.00	4,073.60	20.22	
			סה"כ צריכה	1,231.20	138.40	2,704.00	4,073.60		
10	29078	אתוסיה קומה 6	18029669 - 7	185.90	4.60	326.90	517.40	4.08	
			סה"כ צריכה	185.90	4.60	326.90	517.40		
11	169	בוסטר אנרגיה	16226469 - 6	18.65	0.00	62.00	80.65	0.93	
			סה"כ צריכה	18.65	0.00	62.00	80.65		
12	168	גואטה אלדד	16226469 - 5	101.15	1.25	208.80	311.20	9.96	
			סה"כ צריכה	101.15	1.25	208.80	311.20		
13	29081	דרור ניר קלין	16226469 - 13	24.60	8.30	106.45	139.35	7.25	
			סה"כ צריכה	24.60	8.30	106.45	139.35		
14	167	הבנק הבינלאומי ק.קרקע	16226469 - 3	1,463.10	194.30	3,943.40	5,600.80	27.53	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,463.10	194.30	3,943.40	5,600.80		
15	29082	ויונס	14 - 16226469	243.00	66.30	710.90	1,020.20	6.27	
			סה"כ צריכה	243.00	66.30	710.90	1,020.20		
16	29159	וויס קומה 1	2 - 15091170	457.30	99.30	1,365.70	1,922.30	15.66	
			סה"כ צריכה	457.30	99.30	1,365.70	1,922.30		
17	29086	חניונים	10 - 18029667	124.05	33.00	286.20	443.25	0.97	
			11 - 18029667	111.85	50.40	378.70	540.95	1.60	
			8 - 18029669	586.80	279.70	2,109.00	2,975.50	8.53	
			9 - 18029669	497.40	245.50	1,868.10	2,611.00	3.53	
			10 - 18029669	463.00	146.10	1,472.00	2,081.10	6.83	
			11 - 18029669	188.00	67.30	620.50	875.80	4.25	
			12 - 18029669	35.20	3.85	325.20	364.25	7.59	
			13 - 18029669	118.70	54.15	466.70	639.55	3.30	
			14 - 18029669	89.10	42.80	334.90	466.80	1.69	
			סה"כ צריכה	2,214.10	922.80	7,861.30	10,998.20		
18	29080	טו באי מרקט ק.קרקע	9 - 16226469	1,102.40	130.40	2,596.40	3,829.20	30.66	
			סה"כ צריכה	1,102.40	130.40	2,596.40	3,829.20		
19	157	טיב טעם ק.קרקע	8 - 16226469	4,710.00	1,810.20	15,123.40	21,643.60	56.98	
			סה"כ צריכה	4,710.00	1,810.20	15,123.40	21,643.60		
20	2936	טינלאב קומה 4	4 - 18017315	1,959.60	825.60	6,146.40	8,931.60	35.96	
			סה"כ צריכה	1,959.60	825.60	6,146.40	8,931.60		
21	29160	טקיפי קומה 1	1 - 15091170	1,695.00	504.60	3,963.80	6,163.40	131.71	
			סה"כ צריכה	1,695.00	504.60	3,963.80	6,163.40		
22	29077	טרקונקט וויפי קומה 3	2 - 18029667	1,091.80	305.70	2,992.00	4,389.50	13.34	
			סה"כ צריכה	1,091.80	305.70	2,992.00	4,389.50		
23	165	יואל גורן	1 - 16226469	492.05	215.50	1,613.20	2,320.75	6.12	
			סה"כ צריכה	492.05	215.50	1,613.20	2,320.75		
24	1668	לוח מיזוג אויר מסחרי	1 - 18029669	2,449.60	1,015.80	8,270.20	11,735.60	25.31	
			סה"כ צריכה	2,449.60	1,015.80	8,270.20	11,735.60		
25	1670	לוח מיזוג אויר משרדים	3 - 18029669	6,338.40	1,432.80	12,832.80	20,604.00	151.93	
			סה"כ צריכה	6,338.40	1,432.80	12,832.80	20,604.00		
26	29087	מיזוג אויר 24 שעות - חריגות	1 - 14155651	318.60	183.90	1,401.70	1,904.20	17.01	
			סה"כ צריכה	318.60	183.90	1,401.70	1,904.20		
27	29088	מיזוג אויר 24 שעות - רגילות	1 - 14155651	318.60	183.90	1,401.70	1,904.20	17.01	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	318.60	183.90	1,401.70	1,904.20		
28	680	מרפאת שיניים גדעון הלל קומה 3	18029667 - 1	290.10	9.40	480.30	779.80	8.92	
			סה"כ צריכה	290.10	9.40	480.30	779.80		
29	29089	נחמה בוגין	18029667 - 3	427.20	59.30	1,214.60	1,701.10	17.53	
			18029667 - 4	-72.10	-3.55	-273.95	-349.60	8.33	
			סה"כ צריכה	355.10	55.75	940.65	1,351.50		
30	29161	ניצן קומה 1	15091170 - 3	625.30	82.00	2,008.40	2,715.70	17.06	
			סה"כ צריכה	625.30	82.00	2,008.40	2,715.70		
31	30831	ניצת הדובדבן	16226469 - 10	301.80	114.80	1,001.40	1,418.00	9.67	
			סה"כ צריכה	301.80	114.80	1,001.40	1,418.00		
32	30953	נקסטייג' קומה 5	18040268 - 3	1,886.20	380.00	589.50	2,855.70	14.02	
			סה"כ צריכה	1,886.20	380.00	589.50	2,855.70		
33	175	סופר פארם ק.קרקע	18029667 - 12	2,169.24	2,637.46	22,086.72	26,893.42	48.22	
			סה"כ צריכה	2,169.24	2,637.46	22,086.72	26,893.42		
34	161	סטימצקי ק.קרקע	16226469 - 12	433.55	66.20	1,006.75	1,506.50	8.65	
			סה"כ צריכה	433.55	66.20	1,006.75	1,506.50		
35	29076	עיריית ת"א קומה 3	18040268 - 1	543.80	85.00	188.30	817.10	131.71	
			סה"כ צריכה	543.80	85.00	188.30	817.10		
36	171	פיצה נטו ק.קרקע	18029667 - 8	1,900.30	592.60	5,277.10	7,770.00	26.26	
			סה"כ צריכה	1,900.30	592.60	5,277.10	7,770.00		
37	29090	ציבורי קומות שלב א	18029667 - 1	-290.10	-9.40	-480.30	-779.80	8.92	
			18029667 - 2	-1,091.80	-305.70	-2,992.00	-4,389.50	13.34	
			18029667 - 3	-427.20	-59.30	-1,214.60	-1,701.10	17.53	
			18029667 - 5	-215.35	-5.80	-379.25	-600.40	2.89	
			18029667 - 6	-1,231.20	-138.40	-2,704.00	-4,073.60	20.22	
			18029667 - 7	-25.75	-9.75	-139.40	-174.90	3.40	
			18029667 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18029667 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18029669 - 2	4,617.60	1,365.96	6,714.72	12,698.28	58.28	
			18029669 - 6	10,359.00	3,064.44	15,063.48	28,486.92	86.68	
			18029669 - 7	-185.90	-4.60	-326.90	-517.40	4.08	
			18029669 - 8	-586.80	-279.70	-2,109.00	-2,975.50	8.53	
			18040267 - 1	-5,737.00	-1,772.20	-4,973.40	-12,482.60	31.66	
			18040267 - 3	-1,724.80	-365.60	-432.40	-2,522.80	12.46	
			18040267 - 4	-1,033.20	-133.50	-203.30	-1,370.00	12.69	
			18040268 - 1	-543.80	-85.00	-188.30	-817.10	131.71	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,883.70	1,261.45	5,635.35	8,780.50		
38	29091	ציבורי שלב ב	14155651 - 2	9,853.12	6,047.04	52,733.12	68,633.28	167.52	
			14155651 - 4	-649.60	-136.00	-1,759.60	-2,545.20	15.81	
			18017290 - 1	-2,321.20	-1,132.80	-9,019.60	-12,473.60	31.48	
			18017290 - 3	-956.00	-426.40	-2,120.80	-3,503.20	19.84	
			18017315 - 2	-1,830.40	-937.20	-6,786.00	-9,553.60	35.56	
			18017315 - 4	-1,959.60	-825.60	-6,146.40	-8,931.60	35.96	
			סה"כ צריכה	2,136.32	2,589.04	26,900.72	31,626.08		
39	2939	קלאוד 9 וולנס אנד פיטנס בע"מ	18017290 - 3	956.00	426.40	2,120.80	3,503.20	19.84	
			סה"כ צריכה	956.00	426.40	2,120.80	3,503.20		
40	29083	ש.מ.ח שרוני בע"מ	18017290 - 1	2,321.20	1,132.80	9,019.60	12,473.60	31.48	
			סה"כ צריכה	2,321.20	1,132.80	9,019.60	12,473.60		
41	29075	ש.מ.ח שרוני בע"מ שלב א קומה 2	18040267 - 1	5,737.00	1,772.20	4,973.40	12,482.60	31.66	
			סה"כ צריכה	5,737.00	1,772.20	4,973.40	12,482.60		
42	2934	ש.מ.ח שרוני קומה 5	18017315 - 2	1,830.40	937.20	6,786.00	9,553.60	35.56	
			סה"כ צריכה	1,830.40	937.20	6,786.00	9,553.60		
43	166	שימונוב מרים	16226469 - 2	329.30	48.25	955.30	1,332.85	9.01	
			סה"כ צריכה	329.30	48.25	955.30	1,332.85		
44	160	תומר מאור	16226469 - 11	594.80	148.75	1,089.35	1,832.90	8.15	
			סה"כ צריכה	594.80	148.75	1,089.35	1,832.90		
			סה"כ צריכה	59,500.41	21,896.50	176,201.04	257,597.95		
			חשבון חברת חשמל	59,760.00	22,000.00	181,520.00	263,280.00		
			הפרש בקוטי"ש	-259.59	-103.50	-5,318.96	-5,682.05		
			הפרש באחוזים	-0.43%	-0.47%	-2.93%	-2.16%		



■ פסגה (59,500.41 Kwh)
■ גבע (21,896.50 Kwh)
■ שפל (176,201.04 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	2819	מפסק ראשי שלב ב	14155651 - 2	9,853.12	6,047.04	52,733.12	68,633.28	167.52	
			סה"כ צריכה	9,853.12	6,047.04	52,733.12	68,633.28		
2	29092	שנאי 1	18029669 - 4	12,729.60	3,116.80	31,088.00	46,934.40	177.50	
			סה"כ צריכה	12,729.60	3,116.80	31,088.00	46,934.40		
3	1672	שנאי 2	18029669 - 5	33,248.00	10,387.20	95,126.40	138,761.60	311.52	
			סה"כ צריכה	33,248.00	10,387.20	95,126.40	138,761.60		

