



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה

תקופת דוח: (31/01/19 - 01/01/19)

תאריך הפקה: 03/02/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30913	A.S.M קומת קרקע	81015023 - 1	5,682.40	2,016.80	17,213.60	24,912.80	82.40	
			סה"כ צריכה	5,682.40	2,016.80	17,213.60	24,912.80		
2	31237	דניה אלומים	81015023 - 8	156.20	51.80	534.85	742.85	5.35	
			סה"כ צריכה	156.20	51.80	534.85	742.85		
3	30919	דניה סיבוס	81015023 - 7	425.90	166.80	1,306.60	1,899.30	7.00	
			סה"כ צריכה	425.90	166.80	1,306.60	1,899.30		
4	30918	כללית הנדסה רפואית	81015023 - 6	1,497.20	1,022.00	8,390.80	10,910.00	46.00	
			סה"כ צריכה	1,497.20	1,022.00	8,390.80	10,910.00		
5	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית	81015023 - 4	516.50	261.60	2,023.10	2,801.20	10.10	
			סה"כ צריכה	516.50	261.60	2,023.10	2,801.20		
6	30915	ציבורי	81015023 - 3	1,625.92	673.60	3,678.08	5,977.60	13.76	
			סה"כ צריכה	1,625.92	673.60	3,678.08	5,977.60		
7	30917	שטראוס מים	81015023 - 5	1,117.60	1,978.80	10,805.20	13,901.60	79.20	
			סה"כ צריכה	1,117.60	1,978.80	10,805.20	13,901.60		
			סה"כ צריכה	11,021.72	6,171.40	43,952.23	61,145.35		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				61,145.35		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (11,021.72 Kwh)
■ גבע (6,171.40 Kwh)
■ שפל (43,952.23 Kwh)

