

דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 07/02/19

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (31/01/19 - 01/01/19)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	1,849.20	465.60	3,321.60	5,636.40	34.93	
			סה"כ צריכה	1,849.20	465.60	3,321.60	5,636.40		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	3,889.00	923.80	7,943.60	12,756.40	53.48	
			סה"כ צריכה	3,889.00	923.80	7,943.60	12,756.40		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	5,218.80	2,260.80	17,547.60	25,027.20	56.11	
			סה"כ צריכה	5,218.80	2,260.80	17,547.60	25,027.20		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	2,804.40	1,099.20	8,157.20	12,060.80	34.56	
			סה"כ צריכה	2,804.40	1,099.20	8,157.20	12,060.80		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	124.50	27.50	112.50	264.50	2.36	
			סה"כ צריכה	124.50	27.50	112.50	264.50		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	3,189.60	2,006.40	10,066.80	15,262.80	4.20	
			סה"כ צריכה	3,189.60	2,006.40	10,066.80	15,262.80		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	4,973.60	1,906.00	14,200.80	21,080.40	119.57	
			סה"כ צריכה	4,973.60	1,906.00	14,200.80	21,080.40		
8	17399	בנין 11 בנייני בנק - כספומט	13044091 - 1	24.60	11.55	87.90	124.05	0.21	
			סה"כ צריכה	24.60	11.55	87.90	124.05		
9	17397	בנין 11 בנייני בנק ק-3	13044091 - 4	652.00	157.80	2,155.60	2,965.40	16.74	
			סה"כ צריכה	652.00	157.80	2,155.60	2,965.40		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	57.10	26.50	209.20	292.80	1.40	
			סה"כ צריכה	57.10	26.50	209.20	292.80		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	323.10	118.10	963.90	1,405.10	6.30	
			סה"כ צריכה	323.10	118.10	963.90	1,405.10		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	1,542.60	713.90	5,537.10	7,793.60	12.90	
			סה"כ צריכה	1,542.60	713.90	5,537.10	7,793.60		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	543.50	189.20	1,088.70	1,821.40	0.20	
			סה"כ צריכה	543.50	189.20	1,088.70	1,821.40		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	1,467.60	328.70	3,364.60	5,160.90	12.20	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,467.60	328.70	3,364.60	5,160.90		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	81036489 - 6	549.30	283.50	2,127.90	2,960.70	3.90	
			סה"כ צריכה	549.30	283.50	2,127.90	2,960.70		
16	17452	בניין 11 מוביט	13044091 - 5	1,645.20	337.20	4,215.60	6,198.00	44.32	
			סה"כ צריכה	1,645.20	337.20	4,215.60	6,198.00		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	13044091 - 8	314.60	65.50	703.60	1,083.70	8.92	
			סה"כ צריכה	314.60	65.50	703.60	1,083.70		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשן	13044095 - 4	2,220.00	958.80	7,490.40	10,669.20	27.90	
			סה"כ צריכה	2,220.00	958.80	7,490.40	10,669.20		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	13044091 - 10	1,125.30	517.90	3,465.70	5,108.90	37.37	
			סה"כ צריכה	1,125.30	517.90	3,465.70	5,108.90		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	13044095 - 3	4,657.20	2,248.80	17,293.20	24,199.20	85.64	
			סה"כ צריכה	4,657.20	2,248.80	17,293.20	24,199.20		
21	17548	בניין 11 ציבורי	13044091 - 1	-24.60	-11.55	-87.90	-124.05	0.21	
			13044091 - 2	-2,082.00	-495.60	-4,976.40	-7,554.00	49.15	
			13044091 - 3	-1,503.60	-596.40	-4,987.20	-7,087.20	41.20	
			13044091 - 4	-652.00	-157.80	-2,155.60	-2,965.40	16.74	
			13044091 - 5	-1,645.20	-337.20	-4,215.60	-6,198.00	44.32	
			13044091 - 6	-5,218.80	-2,260.80	-17,547.60	-25,027.20	56.11	
			13044091 - 7	-1,849.20	-465.60	-3,321.60	-5,636.40	34.93	
			13044091 - 8	-314.60	-65.50	-703.60	-1,083.70	8.92	
			13044091 - 9	-3,208.00	-553.00	-5,706.00	-9,467.00	40.29	
			13044091 - 10	-1,125.30	-517.90	-3,465.70	-5,108.90	37.37	
			13044091 - 11	-4,973.60	-1,906.00	-14,200.80	-21,080.40	119.57	
			13044095 - 1	-2,760.00	-906.00	-8,404.80	-12,070.80	50.94	
			13044095 - 2	-4,389.60	-1,777.20	-11,299.20	-17,466.00	52.26	
			13044095 - 3	-4,657.20	-2,248.80	-17,293.20	-24,199.20	85.64	
			13044095 - 4	-2,220.00	-958.80	-7,490.40	-10,669.20	27.90	
			13044095 - 5	-2,804.40	-1,099.20	-8,157.20	-12,060.80	34.56	
			13044095 - 6	-3,889.00	-923.80	-7,943.60	-12,756.40	53.48	
			13044095 - 7	-124.50	-27.50	-112.50	-264.50	2.36	
			81036489 - 1	42,600.00	16,890.00	126,456.00	185,946.00	246.00	
			81036489 - 2	-1,201.80	-335.40	-2,745.60	-4,282.80	57.00	
			81036489 - 3	-2,108.40	-744.00	-6,384.60	-9,237.00	51.00	
			81036489 - 4	-2,515.60	-1,158.00	-8,451.20	-12,124.80	22.00	
			81036489 - 5	-543.50	-189.20	-1,088.70	-1,821.40	0.20	
			81036489 - 6	-549.30	-283.50	-2,127.90	-2,960.70	3.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 7	-323.10	-118.10	-963.90	-1,405.10	6.30	
			81036693 - 2	38,991.84	15,237.54	110,579.94	164,809.32	222.36	
			81036693 - 4	-2,463.61	-1,327.15	-8,999.82	-12,790.58	58.05	
			81036693 - 5	-957.07	-429.42	-3,296.85	-4,683.34	7.15	
			81036693 - 7	-4,326.06	-3,506.77	-13,637.62	-21,470.45	18.72	
			81036693 - 8	-1,213.15	-716.05	-4,810.41	-6,739.61	59.23	
			81037048 - 2	-178.20	-64.60	-538.80	-781.60	1.40	
			81037048 - 3	-1,542.60	-713.90	-5,537.10	-7,793.60	12.90	
			81037048 - 4	-1,467.60	-328.70	-3,364.60	-5,160.90	12.20	
			81037048 - 5	-57.10	-26.50	-209.20	-292.80	1.40	
			81037048 - 6	441.20	164.50	1,327.30	1,933.00	2.90	
			81037048 - 7	-3,189.60	-2,006.40	-10,066.80	-15,262.80	4.20	
			סה"כ צריכה	15,954.75	5,035.70	44,071.24	65,061.69		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננודיימין-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	1,503.60	596.40	4,987.20	7,087.20	41.20	
			סה"כ צריכה	1,503.60	596.40	4,987.20	7,087.20		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	2,760.00	906.00	8,404.80	12,070.80	50.94	
			סה"כ צריכה	2,760.00	906.00	8,404.80	12,070.80		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	2,082.00	495.60	4,976.40	7,554.00	49.15	
			סה"כ צריכה	2,082.00	495.60	4,976.40	7,554.00		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננודיימין)	13044095 - 2	4,389.60	1,777.20	11,299.20	17,466.00	52.26	
			סה"כ צריכה	4,389.60	1,777.20	11,299.20	17,466.00		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	3,208.00	553.00	5,706.00	9,467.00	40.29	
			סה"כ צריכה	3,208.00	553.00	5,706.00	9,467.00		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	1,201.80	335.40	2,745.60	4,282.80	57.00	
			81036489 - 3	2,108.40	744.00	6,384.60	9,237.00	51.00	
			81036489 - 4	2,515.60	1,158.00	8,451.20	12,124.80	22.00	
			81036693 - 4	2,463.61	1,327.15	8,999.82	12,790.58	58.05	
			81036693 - 5	957.07	429.42	3,296.85	4,683.34	7.15	
			81036693 - 7	4,326.06	3,506.77	13,637.62	21,470.45	18.72	
			81036693 - 8	1,213.15	716.05	4,810.41	6,739.61	59.23	
			81037048 - 2	178.20	64.60	538.80	781.60	1.40	
			סה"כ צריכה	14,963.89	8,281.39	48,864.90	72,110.18		
28	18323	בנין D אם דבלוי - ק - 4	14155734 - 3	1,863.60	84.00	3,768.00	5,715.60	1,572.34	
			סה"כ צריכה	1,863.60	84.00	3,768.00	5,715.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	1,662.00	270.00	4,627.20	6,559.20	45.20	
			סה"כ צריכה	1,662.00	270.00	4,627.20	6,559.20		
30	18326	בניין D אם דבליו ק 3 -	14155734 - 4	1,822.80	475.20	5,986.80	8,284.80	42.86	
			סה"כ צריכה	1,822.80	475.20	5,986.80	8,284.80		
31	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	169.20	66.00	556.80	792.00	1,572.17	
			סה"כ צריכה	169.20	66.00	556.80	792.00		
32	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	11.70	3.90	63.20	78.80	1.68	
			סה"כ צריכה	11.70	3.90	63.20	78.80		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	18319	בניין D ארוסקאוט	16045585 - 3	57.70	0.00	91.54	149.24	2.22	
			סה"כ צריכה	57.70	0.00	91.54	149.24		
35	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	440.40	77.20	876.40	1,394.00	12.54	
			סה"כ צריכה	440.40	77.20	876.40	1,394.00		
36	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	328.80	166.80	1,326.00	1,821.60	2,356.15	
			סה"כ צריכה	328.80	166.80	1,326.00	1,821.60		
37	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	241.00	45.00	602.00	888.00	4.68	
			סה"כ צריכה	241.00	45.00	602.00	888.00		
38	17478	בניין D לוח גנטור חירום	14155721 - 2	18.25	8.45	61.15	87.85	0.27	
			סה"כ צריכה	18.25	8.45	61.15	87.85		
39	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	2,692.80	1,491.60	11,743.20	15,927.60	41.02	
			סה"כ צריכה	2,692.80	1,491.60	11,743.20	15,927.60		
40	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	500.40	134.60	1,856.00	2,491.00	16.43	
			סה"כ צריכה	500.40	134.60	1,856.00	2,491.00		
41	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-2,692.80	-1,491.60	-11,743.20	-15,927.60	41.02	
			14155700 - 2	-1,662.00	-270.00	-4,627.20	-6,559.20	45.20	
			14155700 - 3	-169.20	-66.00	-556.80	-792.00	1,572.17	
			14155721 - 1	-100.60	-48.40	-365.10	-514.10	0.71	
			14155721 - 2	-18.25	-8.45	-61.15	-87.85	0.27	
			14155721 - 4	-440.40	-77.20	-876.40	-1,394.00	12.54	
			14155722 - 1	28,044.00	9,468.00	91,032.00	128,544.00	364.20	
			14155722 - 2	-2,296.40	-970.00	-6,897.60	-10,164.00	56.12	
			14155722 - 3	-1,088.00	-208.00	-2,707.20	-4,003.20	68.56	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155722 - 4	-159.60	-56.40	-448.80	-664.80	56.77	
			14155734 - 1	-328.80	-166.80	-1,326.00	-1,821.60	2,356.15	
			14155734 - 2	-99.60	0.00	-506.40	-606.00	1,572.83	
			14155734 - 3	-1,863.60	-84.00	-3,768.00	-5,715.60	1,572.34	
			14155734 - 4	-1,822.80	-475.20	-5,986.80	-8,284.80	42.86	
			15091590 - 1	2,250.00	481.20	5,458.80	8,190.00	26.08	
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091590 - 3	-241.00	-45.00	-602.00	-888.00	4.68	
			16045585 - 1	-500.40	-134.60	-1,856.00	-2,491.00	16.43	
			16045585 - 2	-11.70	-3.90	-63.20	-78.80	1.68	
			16045585 - 3	-57.70	0.00	-91.54	-149.24	2.22	
			סה"כ צריכה	16,741.15	5,843.65	54,007.41	76,592.21		
42	17487	בניין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	100.60	48.40	365.10	514.10	0.71	
			סה"כ צריכה	100.60	48.40	365.10	514.10		
43	18826	בניין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	99.60	0.00	506.40	606.00	1,572.83	
			סה"כ צריכה	99.60	0.00	506.40	606.00		
44	19810	בניין D- מיזוג אוויר	14155722 - 2	2,296.40	970.00	6,897.60	10,164.00	56.12	
			14155722 - 3	1,088.00	208.00	2,707.20	4,003.20	68.56	
			14155722 - 4	159.60	56.40	448.80	664.80	56.77	
			סה"כ צריכה	3,544.00	1,234.40	10,053.60	14,832.00		
			סה"כ צריכה	112,327.04	42,241.24	334,854.04	489,422.32		
			חשבון חברת חשמל	109,713.00	44,209.00	335,414.00	489,336.00		
			הפרש בקוט"ש	2,614.04	-1,967.76	-559.96	86.32		
			הפרש באחוזים	2.38%	-4.45%	-0.17%	0.02%		



■ פסגה (Kwh 112,327.04)
■ גבע (Kwh 42,241.24)
■ שפל (Kwh 334,854.04)

