

דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/01/19 - 31/01/19)

תאריך הפקה: 11/02/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	399.49	431.09	2,233.67	3,064.25	15.61	
			8 - 00023364	178.90	152.41	726.85	1,058.15	6.56	
			סה"כ צריכה	578.39	583.50	2,960.52	4,122.41		
2	20424	חניון 1- (אמדוקס)	6 - 00021300	4,017.96	2,664.10	17,251.02	23,933.08	57.74	
			7 - 00021300	-1,646.44	-1,445.90	-8,764.34	-11,856.67	33.26	
			8 - 00021300	-643.17	-325.80	-2,463.56	-3,432.53	9.61	
			סה"כ צריכה	1,728.36	892.40	6,023.12	8,643.88		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	1,646.44	1,445.90	8,764.34	11,856.67	33.26	
			סה"כ צריכה	1,646.44	1,445.90	8,764.34	11,856.67		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	643.17	325.80	2,463.56	3,432.53	9.61	
			סה"כ צריכה	643.17	325.80	2,463.56	3,432.53		
5	20387	חניון חיצוני (משרדים) -1 חיוני	1 - 00021955	220.58	110.46	849.59	1,180.64	2.59	
			סה"כ צריכה	220.58	110.46	849.59	1,180.64		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	722.56	298.39	2,368.57	3,389.51	11.28	
			2 - 00021300	4,214.05	1,227.76	11,584.61	17,026.42	48.51	
			3 - 00021300	40.02	18.10	137.10	195.22	0.43	
			4 - 00021300	74.46	35.86	270.13	380.45	0.59	
			5 - 00021300	2,372.88	1,139.26	8,591.89	12,104.03	16.40	
			סה"כ צריכה	7,423.97	2,719.37	22,952.30	33,095.64		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	100.60	22.30	460.60	583.50	8.34	
			סה"כ צריכה	100.60	22.30	460.60	583.50		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני (שנאי 8)	1 - 00020900	1,183.93	498.20	3,594.25	5,276.39	11.95	
			סה"כ צריכה	1,183.93	498.20	3,594.25	5,276.39		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	10,251.32	3,649.56	34,158.36	48,059.24	171.04	
			1 - 00020900	-1,183.93	-498.20	-3,594.25	-5,276.39	11.95	
			1 - 00021300	-722.56	-298.39	-2,368.57	-3,389.51	11.28	
			2 - 00021300	-4,214.05	-1,227.76	-11,584.61	-17,026.42	48.51	
			3 - 00021300	-40.02	-18.10	-137.10	-195.22	0.43	
			4 - 00021300	-74.46	-35.86	-270.13	-380.45	0.59	

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	16.40	-12,104.03	-8,591.89	-1,139.26	-2,372.88	00021300 - 5			
	179.76	79,053.52	54,988.56	6,350.76	17,714.20	00022159 - 1			
	8.34	-583.50	-460.60	-22.30	-100.60	00022181 - 1			
	44.27	-18,472.72	-12,851.24	-1,777.72	-3,843.75	00023361 - 1			
	17.18	-7,042.65	-4,965.26	-513.32	-1,564.08	00023361 - 2			
	26.68	-10,323.99	-7,079.01	-870.09	-2,374.90	00023361 - 3			
	22.90	-7,571.61	-5,322.42	-456.73	-1,792.47	00023361 - 4			
	24.92	-10,168.97	-7,250.83	-704.13	-2,214.01	00023361 - 5			
	21.80	-6,736.38	-4,481.15	-461.64	-1,793.59	00023361 - 6			
	16.14	-6,662.25	-4,685.97	-490.05	-1,486.23	00023361 - 7			
	13.20	-2,229.50	-1,472.65	-292.40	-464.46	00023364 - 1			
	6.12	-30.43	-87.77	11.55	45.80	00023364 - 2			
	9.46	-404.11	-403.41	-5.03	4.33	00023364 - 3			
	15.35	-1,250.82	-1,052.10	-35.09	-163.63	00023364 - 4			
	20.03	-2,027.28	-1,454.54	-123.60	-449.13	00023364 - 5			
	22.52	-1,961.02	-1,438.11	-58.34	-464.58	00023364 - 6			
	3.88	-297.10	-214.23	-20.96	-61.91	00023364 - 7			
		12,978.40	9,381.08	962.91	2,634.42	סה"כ צריכה			
	44.27	18,472.72	12,851.24	1,777.72	3,843.75	00023361 - 1	קומה 0	20437	10
	15.61	-3,064.25	-2,233.67	-431.09	-399.49	00023361 - 8			
	13.20	2,229.50	1,472.65	292.40	464.46	00023364 - 1			
	6.56	-1,058.15	-726.85	-152.41	-178.90	00023364 - 8			
		16,579.81	11,363.37	1,486.62	3,729.82	סה"כ צריכה			
	24.04	5,249.02	3,850.33	213.86	1,184.84	00023317 - 1	קומה 1 אגף B	20434	11
	19.98	2,423.92	1,698.51	37.51	687.90	00023322 - 1			
		7,672.94	5,548.84	251.37	1,872.74	סה"כ צריכה			
	17.18	7,042.65	4,965.26	513.32	1,564.08	00023361 - 2	קומה 4 אגף B	20426	12
	6.12	30.43	87.77	-11.55	-45.80	00023364 - 2			
		7,073.08	5,053.02	501.77	1,518.28	סה"כ צריכה			
	26.68	10,323.99	7,079.01	870.09	2,374.90	00023361 - 3	קומה 5 אגף B	20427	13
	20.03	2,027.28	1,454.54	123.60	449.13	00023364 - 5			
		12,351.27	8,533.55	993.68	2,824.03	סה"כ צריכה			
	24.92	10,168.97	7,250.83	704.13	2,214.01	00023361 - 5	קומה 6 אגף B	20428	14
	9.46	404.11	403.41	5.03	-4.33	00023364 - 3			
		10,573.08	7,654.24	709.17	2,209.67	סה"כ צריכה			
	21.80	6,736.38	4,481.15	461.64	1,793.59	00023361 - 6	קומה 7 אגף B	20429	15
	15.35	1,250.82	1,052.10	35.09	163.63	00023364 - 4			
		7,987.20	5,533.25	496.73	1,957.22	סה"כ צריכה			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,486.23	490.05	4,685.97	6,662.25	16.14	
			00023364 - 7	61.91	20.96	214.23	297.10	3.88	
			סה"כ צריכה	1,548.15	511.00	4,900.20	6,959.35		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,792.47	456.73	5,322.42	7,571.61	22.90	
			00023364 - 6	464.58	58.34	1,438.11	1,961.02	22.52	
			סה"כ צריכה	2,257.04	515.06	6,760.52	9,532.63		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	32,291.62	16,801.34	120,391.49	169,484.45	456.58	
			סה"כ צריכה	32,291.62	16,801.34	120,391.49	169,484.45		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	44,943.65	21,529.45	162,582.30	229,055.40	353.00	
			סה"כ צריכה	44,943.65	21,529.45	162,582.30	229,055.40		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	25,097.80	9,301.00	78,719.70	113,118.50		
			סה"כ צריכה	25,097.80	9,301.00	78,719.70	113,118.50		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	9,665.90	3,366.05	33,838.50	46,870.45	166.10	
			סה"כ צריכה	9,665.90	3,366.05	33,838.50	46,870.45		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	27,981.45	11,684.85	101,037.05	140,703.35	337.50	
			סה"כ צריכה	27,981.45	11,684.85	101,037.05	140,703.35		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	8,184.60	4,507.50	31,208.25	43,900.35	133.00	
			סה"כ צריכה	8,184.60	4,507.50	31,208.25	43,900.35		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	10,251.32	3,649.56	34,158.36	48,059.24	171.04	
			סה"כ צריכה	10,251.32	3,649.56	34,158.36	48,059.24		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	17,714.20	6,350.76	54,988.56	79,053.52	179.76	
			סה"כ צריכה	17,714.20	6,350.76	54,988.56	79,053.52		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	1,699.32	262.52	5,010.80	6,972.64	35.68	
			00023322 - 1	-687.90	-37.51	-1,698.51	-2,423.92	19.98	
			סה"כ צריכה	1,011.42	225.01	3,312.29	4,548.72		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	13,684.04	8,001.40	50,476.88	72,162.32	348.56	
			סה"כ צריכה	13,684.04	8,001.40	50,476.88	72,162.32		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	20,363.68	8,200.24	70,647.92	99,211.84	199.60	
			00023317 - 1	-1,184.84	-213.86	-3,850.33	-5,249.02	24.04	
			סה"כ צריכה	19,178.84	7,986.38	66,797.59	93,962.82		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	69,243.85	32,099.35	207,991.80	309,335.00	505.60	
			סה"כ צריכה	69,243.85	32,099.35	207,991.80	309,335.00		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	36,719.73	19,205.05	141,749.07	197,673.85		
			סה"כ צריכה	36,719.73	19,205.05	141,749.07	197,673.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	315,968.42	144,707.70	1,087,251.84	1,547,927.96		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,547,927.96		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 315,968.42)
- גבע (Kwh 144,707.70)
- שפל (Kwh 1,087,251.84)

