



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (12/02/19 - 09/01/19)


תאריך הפקה: 26/02/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	21.68	2,108.91	1,464.43	212.50	431.98	00009023 - 2	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	19383	1
		2,108.91	1,464.43	212.50	431.98	סה"כ צריכה			
	31.36	4,806.70	3,644.87	231.74	930.09	00009023 - 5	איסקין	19381	2
		7,341.11	5,253.81	685.63	1,401.68	מ"א			
		1,021.21	748.99	96.85	175.37	ציבורי			
		13,169.03	9,647.67	1,014.21	2,507.15	סה"כ צריכה			
	31.36	1,201.68	911.22	57.93	232.52	00009023 - 5	ביו מד	19382	3
	17.60	347.50	259.06	25.80	62.63	00024444 - 1			
		1,611.90	1,153.59	150.54	307.77	מ"א			
		859.45	630.35	81.51	147.60	ציבורי			
		4,020.53	2,954.22	315.79	750.52	סה"כ צריכה			
	42.85	8,282.53	6,362.74	715.75	1,204.04	00009023 - 4	המשביר לחקלאי 10.23	81	4
		9,002.41	6,442.75	840.78	1,718.88	מ"א			
		2,048.27	1,502.27	194.25	351.75	ציבורי			
		19,333.20	14,307.75	1,750.78	3,274.67	סה"כ צריכה			
	38.90	3,530.93	2,935.06	75.28	520.59	00024444 - 5	פניקס סומת	19380	5
		3,286.66	2,352.17	306.96	627.54	מ"א			
		1,442.17	1,057.73	136.77	247.67	ציבורי			
		8,259.76	6,344.96	519.00	1,395.80	סה"כ צריכה			
	21.68	3,916.56	2,719.66	394.64	802.26	00009023 - 2	שניידר	19376	6
	0.03	0.06	0.05	0.00	0.010	00009023 - 7			
	46.98	6,533.17	5,010.29	349.34	1,173.54	00009023 - 8			
	17.60	3,996.23	2,979.23	296.74	720.26	00024444 - 1			
	21.08	4,050.70	2,963.51	304.57	782.62	00024444 - 2			
	38.90	1,901.27	1,580.42	40.53	280.32	00024444 - 5			
	25.34	4,451.91	3,319.62	430.19	702.10	00024444 - 6			
	9.19	1,097.71	940.94	40.70	116.07	00024444 - 8			
		619.30	503.50	35.00	80.80	13127939 - 1			
		23,657.69	16,931.09	2,209.52	4,517.09	מ"א			
		14,117.65	10,354.35	1,338.85	2,424.45	ציבורי			
		64,342.24	47,302.66	5,440.07	11,599.51	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	19,959.63	9,252.35	82,021.70	111,233.68		
			חשבון חברת חשמל	111,920.00			111,920.00		
			הפרש בקוט"ש	-91,960.37			-686.32		
			הפרש באחוזים	-82.17%			-0.61%		



■ פסגה (Kwh 19,959.63)
■ גבע (Kwh 9,252.35)
■ שפל (Kwh 82,021.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לידעה מועמס	00009023 - 1	3,238.99	1,518.20	12,052.61	16,809.80	37.83	
			00009023 - 3	1,458.24	730.59	5,487.06	7,675.89	14.28	
			00009023 - 6	2,035.81	1,022.02	7,669.39	10,727.22	13.08	
			00024444 - 4	1,759.33	881.98	6,618.89	9,260.20	11.15	
			00024444 - 7	80.58	40.64	305.45	426.67	0.52	
			סה"כ צריכה	8,572.95	4,193.43	32,133.40	44,899.78		
2	19378	ציבורי מועמס לידעה	00009023 - 1	-3,238.99	-1,518.20	-12,052.61	-16,809.80	37.83	
			00009023 - 2	-1,234.24	-607.13	-4,184.10	-6,025.47	21.68	
			00009023 - 3	-1,458.24	-730.59	-5,487.06	-7,675.89	14.28	
			00009023 - 4	-1,204.04	-715.75	-6,362.74	-8,282.53	42.85	
			00009023 - 5	-1,162.62	-289.67	-4,556.08	-6,008.38	31.36	
			00009023 - 6	-2,035.81	-1,022.02	-7,669.39	-10,727.22	13.08	
			00009023 - 7	-0.010	0.00	-0.05	-0.06	0.03	
			00009023 - 8	-1,173.54	-349.34	-5,010.29	-6,533.17	46.98	
			00024444 - 1	-782.89	-322.54	-3,238.29	-4,343.72	17.60	
			00024444 - 2	-782.62	-304.57	-2,963.51	-4,050.70	21.08	
			00024444 - 3	19,959.63	9,252.35	82,021.70	111,233.68	347.25	
			00024444 - 4	-1,759.33	-881.98	-6,618.89	-9,260.20	11.15	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	-800.91	-115.81	-4,515.48	-5,432.20	38.90	
			00024444 - 6	-702.10	-430.19	-3,319.62	-4,451.91	25.34	
			00024444 - 7	-80.58	-40.64	-305.45	-426.67	0.52	
			00024444 - 8	-116.07	-40.70	-940.94	-1,097.71	9.19	
			13127939 - 1	-80.80	-35.00	-503.50	-619.30		
			סה"כ צריכה	3,346.84	1,848.21	14,293.69	19,488.75		

