



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 09/03/19

דוח מסכם עבור: פארק עופר - בנין לאון-שקד


תקופת דוח: (28/02/19 - 01/02/19)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	25681	לוח חניונים - Q28 - 2	16254121 - 1	909.40	350.60	2,831.40	4,091.40	9.55	
			סה"כ צריכה	909.40	350.60	2,831.40	4,091.40		
2	25682	לוח חניונים - Q65 - 1	16254121 - 2	1,276.00	409.60	4,099.20	5,784.80	26.14	
			סה"כ צריכה	1,276.00	409.60	4,099.20	5,784.80		
3	25684	לוח חניונים - 1 - Q46	16254190 - 4	822.00	382.00	2,757.80	3,961.80	10.90	
			סה"כ צריכה	822.00	382.00	2,757.80	3,961.80		
4	25683	לוח חניונים - 2 - Q15	16254190 - 3	1,102.20	459.60	3,678.60	5,240.40	14.19	
			סה"כ צריכה	1,102.20	459.60	3,678.60	5,240.40		
5	26638	לוח חשמל מעליות 1-4	16224988 - 1	662.00	173.80	1,700.00	2,535.80	13.78	
			סה"כ צריכה	662.00	173.80	1,700.00	2,535.80		
6	26639	לוח חשמל מעלית 5	16193939 - 3	158.80	73.20	330.20	562.20	6.19	
			סה"כ צריכה	158.80	73.20	330.20	562.20		
7	26642	לוח קריטי	16224988 - 4	1,327.80	641.20	5,003.00	6,972.00	22.22	
			סה"כ צריכה	1,327.80	641.20	5,003.00	6,972.00		
8	26641	לוח שירותי בית	16224988 - 3	1,165.80	576.80	4,350.40	6,093.00	12.38	
			סה"כ צריכה	1,165.80	576.80	4,350.40	6,093.00		
9	26640	לוח שירותי גג	16224988 - 2	143.40	48.20	337.20	528.80	132.17	
			סה"כ צריכה	143.40	48.20	337.20	528.80		
10	19947	מיזוג אוויר	16092126 - 1	9,580.88	3,324.82	20,049.58	32,955.28		
			16092126 - 2	5,113.52	1,751.92	15,996.38	22,861.82		
			16092127 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092127 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092127 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092129 - 1	4,124.18	1,778.53	11,716.37	17,619.08		
			סה"כ צריכה	18,818.58	6,855.27	47,762.33	73,436.18		
11	19948	משרדים	15091185 - 1	750.00	195.60	1,739.20	2,684.80	6.52	
			15091185 - 2	837.20	226.60	2,027.40	3,091.20	9.14	
			15091185 - 3	1,431.60	278.00	3,028.80	4,738.40	23.17	
			15091185 - 4	1,497.20	352.40	3,841.60	5,691.20	32.71	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092126 - 3	777.29	221.18	1,110.004	2,108.48		
			16092126 - 4	1,089.59	341.39	1,721.01	3,151.99		
			16092127 - 1	1,798.00	528.40	4,091.20	6,417.60	25.34	
			16092129 - 2	907.53	264.20	1,288.50	2,460.23		
			16092129 - 3	1,644.82	389.15	2,577.51	4,611.48		
			16092129 - 4	3,615.04	1,263.78	7,243.65	12,122.48		
			סה"כ צריכה	14,348.28	4,060.71	28,668.87	47,077.85		
			סה"כ צריכה	40,734.26	14,030.97	101,519.00	156,284.23		
			חשבון חברת חשמל	74,152.00	31,502.25	237,607.25	343,261.50		
			הפרש בקוטי"ש	-33,417.74	-17,471.28	-136,088.25	-186,977.27		
			הפרש באחוזים	-45.07%	-55.46%	-57.27%	-54.47%		



- פסגה (40,734.26 Kwh)
- גבע (14,030.97 Kwh)
- שפל (101,519.00 Kwh)

