



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-


דוח מסכם עבור: דרבן פארק יקום שוויץ

תקופת דוח: (28/02/19 - 01/02/19)

תאריך הפקה: 09/03/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	113.90	40,063.20	27,274.80	3,570.00	9,218.40	15091614 - 3	ברודקום	9783	1
	26.29	12,562.80	8,940.00	1,146.00	2,476.80	15091614 - 4			
	56.05	36,160.00	25,844.80	3,450.40	6,864.80	15129212 - 1			
	54.42	14,464.80	9,126.40	1,442.40	3,896.00	15129212 - 7			
		103,250.80	71,186.00	9,608.80	22,456.00	סה"כ צריכה			
		2,664.80	1,837.40	242.70	584.70	15112991 - 1	חניון	23122	2
		4,067.20	2,781.80	365.90	919.50	16224449 - 1			
		6,732.00	4,619.20	608.60	1,504.20	סה"כ צריכה			
	87.95	25,976.80	18,352.80	2,318.40	5,305.60	15129212 - 8	מיזוג אויר	11683	3
	73.08	8,952.80	6,365.60	829.60	1,757.60	15129212 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 11			
		34,929.60	24,718.40	3,148.00	7,063.20	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091614 - 1	ציבורי	15480	4
	113.90	-40,063.20	-27,274.80	-3,570.00	-9,218.40	15091614 - 3			
	26.29	-12,562.80	-8,940.00	-1,146.00	-2,476.80	15091614 - 4			
		-2,664.80	-1,837.40	-242.70	-584.70	15112991 - 1			
	56.05	-36,160.00	-25,844.80	-3,450.40	-6,864.80	15129212 - 1			
	54.42	-14,464.80	-9,126.40	-1,442.40	-3,896.00	15129212 - 7			
	87.95	-25,976.80	-18,352.80	-2,318.40	-5,305.60	15129212 - 8			
	73.08	-8,952.80	-6,365.60	-829.60	-1,757.60	15129212 - 9			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 10			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129212 - 11			
		159,370.90	110,524.40	14,603.40	34,243.10	15129212 - 15			
		-4,067.20	-2,781.80	-365.90	-919.50	16224449 - 1			
		14,458.50	10,000.80	1,238.00	3,219.70	סה"כ צריכה			
		159,370.90	110,524.40	14,603.40	34,243.10	סה"כ צריכה			
		163,648.00	113,551.00	14,994.00	35,103.00	חשבון חברת חשמל			
		-4,277.10	-3,026.60	-390.60	-859.90	הפרש בקוט"ש			
		-2.61%	-2.67%	-2.61%	-2.45%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 34,243.10)
- גבע (Kwh 14,603.40)
- שפל (Kwh 110,524.40)

