



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-


דוח מסכם עבור: דרבן שרפון רחובות

תקופת דוח: (28/02/19 - 01/02/19)

תאריך הפקה: 09/03/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29782	אל מאסטרו (מבנה 1 יחידה ג)	00025509 - 1	489.50	183.49	1,079.97	1,752.96	12.05	
			סה"כ צריכה	489.50	183.49	1,079.97	1,752.96		
2	29779	ארכה (מבנה 5)	00017623 - 7	2,506.74	1,036.50	8,101.77	11,645.00	41.96	
			סה"כ צריכה	2,506.74	1,036.50	8,101.77	11,645.00		
3	29783	בן האומן	00025509 - 5	97.50	15.01	217.45	329.96	2.66	
			סה"כ צריכה	97.50	15.01	217.45	329.96		
4	29776	הספקה מרכזית - עידן (מבנה 4 אגף מערב)	00017623 - 3	103.83	11.76	912.47	1,028.06	8.18	
			סה"כ צריכה	103.83	11.76	912.47	1,028.06		
5	29784	יריב אלומיניום (מבנה 1 יחידה ה)	00025509 - 6	37.50	7.24	178.86	223.60	3.67	
			סה"כ צריכה	37.50	7.24	178.86	223.60		
6	29778	מזנון תעשייה (מבנה 4 אגף מזרחי)	00017623 - 5	246.26	58.24	1,206.49	1,510.99	14.16	
			סה"כ צריכה	246.26	58.24	1,206.49	1,510.99		
7	29781	סופרשוק יוחננוף (מבנה 6)	00024696 - 1	28,245.62	12,057.84	83,945.33	124,248.79	353.04	
			סה"כ צריכה	28,245.62	12,057.84	83,945.33	124,248.79		
8	29777	סופרשוק יוחננוף (שילוט ותאורה)	00017623 - 4	673.74	136.03	481.50	1,291.26	6.73	
			סה"כ צריכה	673.74	136.03	481.50	1,291.26		
9	29785	תעשיות מתכת מולדת 1970 (מבנה 1 יחידה ב)	00025509 - 7	1.86	1.41	29.52	32.80	1.20	
			סה"כ צריכה	1.86	1.41	29.52	32.80		
			סה"כ צריכה	32,402.56	13,507.52	96,153.36	142,063.44		
			חשבון חברת חשמל	32,552.00	13,524.00	96,741.00	142,817.00		
			הפרש בקוט"ש	-149.44	-16.48	-587.64	-753.56		
			הפרש באחוזים	-0.46%	-0.12%	-0.61%	-0.53%		





■ פסגה (Kwh 32,402.56)
■ גבע (Kwh 13,507.52)
■ שפל (Kwh 96,153.36)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29780	מתחם שרפון שנאי T1 (לאימות בלבד)	00017623 - 8	4,179.00	1,425.36	12,047.35	17,651.71	65.04	
				4,179.00	1,425.36	12,047.35	17,651.71		

