



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: ראש פינה - צחר

תקופת דוח: (28/02/19 - 01/02/19)

תאריך הפקה: 10/03/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.81	970.70	615.72	119.03	235.95	00018055 - 1	בית אריזה תפוזים	20172	1
		4,915.40	3,903.00	132.80	879.60	15140009 - 1			
	140.80	46,291.20	30,404.80	4,763.20	11,123.20	81011725 - 2			
		52,177.30	34,923.52	5,015.03	12,238.75	סה"כ צריכה			
	8.40	1,518.40	1,252.60	58.40	207.40	81011725 - 1	היי סיין	20173	2
	21.60	3,417.60	2,856.80	149.20	411.60	81011725 - 3			
	111.20	18,749.60	16,152.80	618.40	1,978.40	81011725 - 5			
		23,685.60	20,262.20	826.00	2,597.40	סה"כ צריכה			
	22.97	6,085.34	4,303.47	849.43	932.44	00024933 - 1	משרד החקלאות -אגף נכסים	20165	3
		6,085.34	4,303.47	849.43	932.44	סה"כ צריכה			
		81,948.24	59,489.19	6,690.47	15,768.59	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		81,948.24				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 15,768.59) 19%
- גבע (Kwh 6,690.47) 8%
- שפל (Kwh 59,489.19) 73%

