



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מגדלי אקרשטיין

תקופת דוח: (01/02/19 - 28/02/19)

תאריך הפקה: 12/03/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22829	בניין A - (ק 7 מערבי) EDF A-7	00016384 - 1	899.68	302.10	2,806.50	4,008.28	16.23	
			סה"כ צריכה	899.68	302.10	2,806.50	4,008.28		
2	12848	בניין A - אינפידט צילר על הגג	00009016 - 1	12,567.58	5,958.78	46,264.01	64,790.37	130.37	
			סה"כ צריכה	12,567.58	5,958.78	46,264.01	64,790.37		
3	12849	בניין A - אינפידט (ק 11 מערבי)	00021754 - 5	1,805.32	580.61	5,349.06	7,734.99	26.52	
			סה"כ צריכה	1,805.32	580.61	5,349.06	7,734.99		
4	12851	בניין A - אינפידט ק. 3	00024930 - 1	24,833.92	12,273.20	92,850.64	129,957.76	216.00	
			סה"כ צריכה	24,833.92	12,273.20	92,850.64	129,957.76		
5	22852	בניין A - אינפידט חדש (ק 10 מערבי)	00021754 - 4	357.26	78.57	924.34	1,360.17	11.69	
			סה"כ צריכה	357.26	78.57	924.34	1,360.17		
6	13111	בניין A - אינפידט	00009603 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009603 - 3	2,866.80	775.58	6,325.93	9,968.31	46.97	
			00009603 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,866.80	775.58	6,325.93	9,968.31		
7	30266	בניין A - אינפידט (ק 6 מערבי)	00009603 - 7	2,528.33	899.04	7,926.99	11,354.36	31.53	
			סה"כ צריכה	2,528.33	899.04	7,926.99	11,354.36		
8	12852	בניין A - אינפידט ק. 10	00021754 - 3	5,750.71	2,769.27	21,035.53	29,555.51	52.30	
			סה"כ צריכה	5,750.71	2,769.27	21,035.53	29,555.51		
9	12855	בניין A - אס אייץ סי (ק 3 מערבי)	00009603 - 1	212.42	93.81	799.95	1,106.18	7.26	
			סה"כ צריכה	212.42	93.81	799.95	1,106.18		
10	12856	בניין A - אס אייץ סי סירס חדש (ק 5 מערבי)	00009603 - 6	164.14	47.64	685.04	896.82	8.38	
			סה"כ צריכה	164.14	47.64	685.04	896.82		
11	12857	בניין A - אס אייץ סי	00009603 - 5	1,302.09	753.87	5,696.89	7,752.85	24.70	
			סה"כ צריכה	1,302.09	753.87	5,696.89	7,752.85		
12	12944	בניין A - חייט (דייר 2 - ק 11 מערבי)	00021754 - 6	705.87	162.64	1,882.98	2,751.50	14.50	
			סה"כ צריכה	705.87	162.64	1,882.98	2,751.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	13004	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 8 מערבי)	00016384 - 5	3,928.30	1,717.94	14,035.94	19,682.18	44.22	
			סה"כ צריכה	3,928.30	1,717.94	14,035.94	19,682.18		
14	13006	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 9 מערבי)	00021754 - 1	866.78	451.41	3,369.97	4,688.16	11.96	
			סה"כ צריכה	866.78	451.41	3,369.97	4,688.16		
15	13123	בניין A מיזוג אוויר (לידיעה - לא לחיוב)	00021754 - 7	3,734.78	3,668.04	21,156.80	28,559.63	116.71	
			00025284 - 1	5,035.02	1,453.62	9,571.02	16,059.66	299.22	
			00025288 - 1	-3,449.74	-1,737.59	-12,877.28	-18,064.60	34.84	
			סה"כ צריכה	5,320.06	3,384.07	17,850.55	26,554.69		
16	13096	בניין A ציבורי (גג מערבי)	00009005 - 1	27,134.10	10,489.80	82,488.72	120,112.62	494.16	
			00009016 - 1	-12,567.58	-5,958.78	-46,264.01	-64,790.37	130.37	
			00009603 - 1	-212.42	-93.81	-799.95	-1,106.18	7.26	
			00009603 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009603 - 3	-2,866.80	-775.58	-6,325.93	-9,968.31	46.97	
			00009603 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009603 - 5	-1,302.09	-753.87	-5,696.89	-7,752.85	24.70	
			00009603 - 6	-164.14	-47.64	-685.04	-896.82	8.38	
			00009603 - 7	-2,528.33	-899.04	-7,926.99	-11,354.36	31.53	
			00016384 - 1	-899.68	-302.10	-2,806.50	-4,008.28	16.23	
			00016384 - 5	-3,928.30	-1,717.94	-14,035.94	-19,682.18	44.22	
			00021754 - 1	-866.78	-451.41	-3,369.97	-4,688.16	11.96	
			00021754 - 3	-5,750.71	-2,769.27	-21,035.53	-29,555.51	52.30	
			00021754 - 4	-357.26	-78.57	-924.34	-1,360.17	11.69	
			00021754 - 5	-1,805.32	-580.61	-5,349.06	-7,734.99	26.52	
			00021754 - 6	-705.87	-162.64	-1,882.98	-2,751.50	14.50	
			00021754 - 7	-3,734.78	-3,668.04	-21,156.80	-28,559.63	116.71	
			00024930 - 1	-24,833.92	-12,273.20	-92,850.64	-129,957.76	216.00	
			00025284 - 1	-5,035.02	-1,453.62	-9,571.02	-16,059.66	299.22	
			14158935 - 1	45,375.30	20,826.80	162,696.70	228,898.80		
			14158973 - 1	20,342.20	11,171.80	80,106.40	111,620.40		
			15112931 - 1	5,614.20	2,448.10	18,736.50	26,798.80		
			סה"כ צריכה	30,906.81	12,950.37	103,346.72	147,203.89		
17	22863	בניין B - אסנס סקוירטי	00012671 - 3	1,309.82	390.92	3,299.54	5,000.28	17.93	
			סה"כ צריכה	1,309.82	390.92	3,299.54	5,000.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	22871	בניין B - ג'וי ישראל או אי (2016) בע"מ ק.3	00024535 - 1	622.32	68.91	2,087.80	2,779.02	26.69	
			סה"כ צריכה	622.32	68.91	2,087.80	2,779.02		
19	12918	בניין B - גאיה	00018383 - 4	778.82	117.27	2,741.16	3,637.24	30.94	
			סה"כ צריכה	778.82	117.27	2,741.16	3,637.24		
20	31656	בניין B - גיא ודורון לוי ק.4	00012671 - 4	1.28	1.11	3.40	5.79	1.14	
			סה"כ צריכה	1.28	1.11	3.40	5.79		
21	12933	בניין B - דר סינתיה	00012671 - 1	320.27	110.55	1,398.88	1,829.70	16.19	
			סה"כ צריכה	320.27	110.55	1,398.88	1,829.70		
22	12832	בניין B - חברת קיינן דייר משנה (גאיה)	00018383 - 6	212.18	20.24	447.87	680.29	4.82	
			סה"כ צריכה	212.18	20.24	447.87	680.29		
23	12955	בניין B - טיווז	00012671 - 6	1,300.73	547.14	4,175.49	6,023.37	14.53	
			סה"כ צריכה	1,300.73	547.14	4,175.49	6,023.37		
24	12957	בניין B - לדיג'יטל טורביין (ק.10) מזרחי	00018383 - 3	1,412.18	653.44	4,941.99	7,007.61	13.70	
			סה"כ צריכה	1,412.18	653.44	4,941.99	7,007.61		
25	28907	בניין B - סופרקום קומה 9 מזרח	00018383 - 1	4,138.22	1,680.26	14,325.33	20,143.81	43.00	
			סה"כ צריכה	4,138.22	1,680.26	14,325.33	20,143.81		
26	29727	בניין B - פורטיפיי סולושנס בע"מ	00012671 - 2	482.53	69.01	1,671.44	2,222.98	24.47	
			סה"כ צריכה	482.53	69.01	1,671.44	2,222.98		
27	12985	בניין B - פיטנגו (ק 11 מזרחי)	00018383 - 5	2,894.72	373.13	5,698.19	8,966.04	36.54	
			סה"כ צריכה	2,894.72	373.13	5,698.19	8,966.04		
28	12984	בניין B - פיטנגו - חוברט קומה 10	00018383 - 8	235.62	53.41	813.34	1,102.38	10.42	
			סה"כ צריכה	235.62	53.41	813.34	1,102.38		
29	12996	בניין B - ר.א.מ. B6	00012671 - 7	4,364.11	2,033.82	15,678.85	22,076.78	39.06	
			סה"כ צריכה	4,364.11	2,033.82	15,678.85	22,076.78		
30	12997	בניין B - ראם (ק 5 מזרחי)	00012671 - 5	3,424.97	1,782.34	11,520.38	16,727.69	58.48	
			סה"כ צריכה	3,424.97	1,782.34	11,520.38	16,727.69		
31	12998	בניין B - ראם (ק 7 מזרחי)	00016067 - 1	4,906.52	2,242.68	17,845.89	24,995.08	61.06	
			סה"כ צריכה	4,906.52	2,242.68	17,845.89	24,995.08		
32	12999	בניין B - ראם (ק 8 מזרחי)	00016067 - 3	3,113.55	1,319.42	10,814.78	15,247.75	32.76	
			סה"כ צריכה	3,113.55	1,319.42	10,814.78	15,247.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
33	13000	בניין B - ראם משרד הביטחון ( ק 6 מזרחי )	00012671 - 8	1,782.50	829.29	6,501.66	9,113.45	17.53	
			סה"כ צריכה	1,782.50	829.29	6,501.66	9,113.45		
34	13124	בניין B מיזוג אויר	00018383 - 7	2,302.08	2,963.52	17,223.10	22,488.70	85.06	
			00020176 - 1	7,341.54	1,300.68	14,446.44	23,088.66	165.36	
			סה"כ צריכה	9,643.62	4,264.20	31,669.54	45,577.36		
35	13117	בניין B ציבורי	00012671 - 1	-320.27	-110.55	-1,398.88	-1,829.70	16.19	
			00012671 - 2	-482.53	-69.01	-1,671.44	-2,222.98	24.47	
			00012671 - 3	-1,309.82	-390.92	-3,299.54	-5,000.28	17.93	
			00012671 - 4	-1.28	-1.11	-3.40	-5.79	1.14	
			00012671 - 5	-3,424.97	-1,782.34	-11,520.38	-16,727.69	58.48	
			00012671 - 6	-1,300.73	-547.14	-4,175.49	-6,023.37	14.53	
			00012671 - 7	-4,364.11	-2,033.82	-15,678.85	-22,076.78	39.06	
			00012671 - 8	-1,782.50	-829.29	-6,501.66	-9,113.45	17.53	
			00016067 - 1	-4,906.52	-2,242.68	-17,845.89	-24,995.08	61.06	
			00016067 - 3	-3,113.55	-1,319.42	-10,814.78	-15,247.75	32.76	
			00018383 - 1	-4,138.22	-1,680.26	-14,325.33	-20,143.81	43.00	
			00018383 - 3	-1,412.18	-653.44	-4,941.99	-7,007.61	13.70	
			00018383 - 4	-778.82	-117.27	-2,741.16	-3,637.24	30.94	
			00018383 - 5	-2,894.72	-373.13	-5,698.19	-8,966.04	36.54	
			00018383 - 6	-212.18	-20.24	-447.87	-680.29	4.82	
			00018383 - 7	-2,302.08	-2,963.52	-17,223.10	-22,488.70	85.06	
			00018383 - 8	-235.62	-53.41	-813.34	-1,102.38	10.42	
			00020176 - 1	-7,341.54	-1,300.68	-14,446.44	-23,088.66	165.36	
			00025468 - 1	25,019.58	7,972.80	23,029.50	56,021.88	225.36	
			14152660 - 1	11,737.30	5,640.60	42,959.20	60,337.10		
			14158916 - 1	21,354.30	9,040.60	73,113.20	103,508.10		
			סה"כ צריכה	17,789.53	6,165.77	5,554.18	29,509.48		
36	12923	בניין C - גריילוק שלב ב קומה 9	00025313 - 3	843.25	250.26	2,549.05	3,642.56	17.89	
			סה"כ צריכה	843.25	250.26	2,549.05	3,642.56		
37	12831	בניין C - דייר משנה גריילוק קומה 9	00025313 - 2	397.39	177.88	1,316.89	1,892.16	6.94	
			סה"כ צריכה	397.39	177.88	1,316.89	1,892.16		
38	32077	בניין C - זרטו (C4)	00025322 - 4	704.81	262.78	2,362.43	3,330.02	13.28	
			00025322 - 7	-347.75	-141.74	-1,234.67	-1,724.16	6.75	
			סה"כ צריכה	357.07	121.03	1,127.76	1,605.86		
39	30735	בניין C - זרטו (קבות שובל) - 6.ק.	00025498 - 7	398.52	100.58	1,093.10	1,592.20	7.36	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	398.52	100.58	1,093.10	1,592.20		
40	12938	בניין C - זרטו בעמ קומה 11 שלב ב	00025313 - 4	3,099.75	1,166.03	10,825.40	15,091.18	45.29	
			סה"כ צריכה	3,099.75	1,166.03	10,825.40	15,091.18		
41	32076	בניין C - זרטו 4, ק	00025322 - 7	347.75	141.74	1,234.67	1,724.16	6.75	
			סה"כ צריכה	347.75	141.74	1,234.67	1,724.16		
42	12835	בניין C - חברת זרטו 4, ק	00025322 - 3	1,761.75	612.50	6,006.74	8,380.99	32.06	
			סה"כ צריכה	1,761.75	612.50	6,006.74	8,380.99		
43	13093	בניין C - מנטור גרפיקס 5, ק	00025322 - 5	2,947.59	697.66	7,631.81	11,277.05	34.14	
			סה"כ צריכה	2,947.59	697.66	7,631.81	11,277.05		
44	12859	בניין C - נובל אנרג'י (לשעבר אתנה)	00025498 - 2	641.84	333.60	2,399.88	3,375.33	10.50	
			סה"כ צריכה	641.84	333.60	2,399.88	3,375.33		
45	12974	בניין C - נובל אנרג'י 8, ק	00025498 - 5	1,647.21	677.00	5,366.52	7,690.73	25.53	
			סה"כ צריכה	1,647.21	677.00	5,366.52	7,690.73		
46	12975	בניין C - נובל אנרג'י 1	00025313 - 6	1,531.37	765.92	5,502.34	7,799.63	22.32	
			סה"כ צריכה	1,531.37	765.92	5,502.34	7,799.63		
47	12862	בניין C - נובל אנרג'י 2	00025498 - 6	1,889.39	844.56	6,609.78	9,343.72	25.33	
			סה"כ צריכה	1,889.39	844.56	6,609.78	9,343.72		
48	12981	בניין C - עו"ד טל איתן 6, ק	00025498 - 1	1,024.30	206.87	2,982.47	4,213.64	22.02	
			סה"כ צריכה	1,024.30	206.87	2,982.47	4,213.64		
49	12982	בניין C - עו"ד טל איתן 7, ק	00025498 - 4	2,967.40	623.81	7,309.74	10,900.96	47.97	
			סה"כ צריכה	2,967.40	623.81	7,309.74	10,900.96		
50	13009	בניין C - שובל ניהול והשקעות 3, ק	00025322 - 2	3,127.48	1,094.48	9,971.60	14,193.56	48.06	
			סה"כ צריכה	3,127.48	1,094.48	9,971.60	14,193.56		
51	13125	בניין C מיזוג אויר כלל ביטוח	00025305 - 2	75.31	37.84	284.02	397.16	0.68	
			00025321 - 2	4,216.52	2,014.15	12,113.62	18,344.29	168.67	
			00025321 - 3	1,733.80	833.66	5,223.95	7,791.41	132.32	
			00025321 - 4	1,015.75	305.66	2,971.82	4,293.24	108.02	
			00025321 - 5	3,023.90	1,217.23	9,732.64	13,973.77	44.48	
			סה"כ צריכה	10,065.28	4,408.54	30,326.05	44,799.87		
52	13115	בניין C ציבורי כלל ביטוח	00025305 - 1	14,552.90	5,730.85	46,796.80	67,080.55	169.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025305 - 2	-75.31	-37.84	-284.02	-397.16	0.68	
			00025313 - 2	-397.39	-177.88	-1,316.89	-1,892.16	6.94	
			00025313 - 3	-843.25	-250.26	-2,549.05	-3,642.56	17.89	
			00025313 - 4	-3,099.75	-1,166.03	-10,825.40	-15,091.18	45.29	
			00025313 - 6	-1,531.37	-765.92	-5,502.34	-7,799.63	22.32	
			00025321 - 1	13,474.08	5,866.26	41,296.44	60,636.78	267.72	
			00025321 - 2	-4,216.52	-2,014.15	-12,113.62	-18,344.29	168.67	
			00025321 - 3	-1,733.80	-833.66	-5,223.95	-7,791.41	132.32	
			00025321 - 4	-1,015.75	-305.66	-2,971.82	-4,293.24	108.02	
			00025321 - 5	-3,023.90	-1,217.23	-9,732.64	-13,973.77	44.48	
			00025322 - 2	-3,127.48	-1,094.48	-9,971.60	-14,193.56	48.06	
			00025322 - 3	-1,761.75	-612.50	-6,006.74	-8,380.99	32.06	
			00025322 - 4	-704.81	-262.78	-2,362.43	-3,330.02	13.28	
			00025322 - 5	-2,947.59	-697.66	-7,631.81	-11,277.05	34.14	
			00025498 - 1	-1,024.30	-206.87	-2,982.47	-4,213.64	22.02	
			00025498 - 2	-641.84	-333.60	-2,399.88	-3,375.33	10.50	
			00025498 - 4	-2,967.40	-623.81	-7,309.74	-10,900.96	47.97	
			00025498 - 5	-1,647.21	-677.00	-5,366.52	-7,690.73	25.53	
			00025498 - 6	-1,889.39	-844.56	-6,609.78	-9,343.72	25.33	
			00025498 - 7	-398.52	-100.58	-1,093.10	-1,592.20	7.36	
			14158908 - 1	17,250.40	5,413.50	51,769.50	74,433.40		
			סה"כ צריכה	12,230.04	4,788.15	37,608.94	54,627.13		
53	12863	בניין D - אסנס סקוירטי 6.ק.	81009904 - 4	4,672.24	2,114.22	14,348.74	21,135.20	61.12	
			סה"כ צריכה	4,672.24	2,114.22	14,348.74	21,135.20		
54	12864	בניין D - אסנס סקוירטי 7.ק.	81007768 - 2	2,299.50	853.60	6,549.89	9,702.99	39.04	
			סה"כ צריכה	2,299.50	853.60	6,549.89	9,702.99		
55	27494	בניין D - בית ד.ב.ק. (לשעבר גלובל וילג) 9.ק.	81007768 - 5	65.56	19.69	353.86	439.11	47.74	
			סה"כ צריכה	65.56	19.69	353.86	439.11		
56	12904	בניין D - בנק הפועלים 8	70060663 - 1	1,047.73	475.83	3,893.66	5,417.22	12.62	
			סה"כ צריכה	1,047.73	475.83	3,893.66	5,417.22		
57	12870	בניין D - גיא ודורון לוי	81007768 - 3	345.79	111.56	1,059.06	1,516.41	10.82	
			סה"כ צריכה	345.79	111.56	1,059.06	1,516.41		
58	12871	בניין D - גיא ודורון לוי ק. 8	81007768 - 4	1,242.89	358.78	3,454.82	5,056.49	26.45	
			סה"כ צריכה	1,242.89	358.78	3,454.82	5,056.49		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
59	12877	בניין D - דייר ק. 11	81009503 - 7	1,912.08	325.66	4,073.43	6,311.16	40.96	
			סה"כ צריכה	1,912.08	325.66	4,073.43	6,311.16		
60	12878	בניין D - דייר ק. 12	81009503 - 8	1,879.64	157.22	4,180.56	6,217.42	48.83	
			סה"כ צריכה	1,879.64	157.22	4,180.56	6,217.42		
61	12940	בניין D - חברת ויולה-מחסנים קומת חניון 2-	70058555 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	12942	בניין D - חיוני חדר שרתים	81007768 - 6	541.12	255.10	1,972.20	2,768.41	6.12	
			סה"כ צריכה	541.12	255.10	1,972.20	2,768.41		
63	12883	בניין D - נובל ק. 5	81009904 - 2	2,137.20	1,181.47	8,730.77	12,049.44	34.30	
			סה"כ צריכה	2,137.20	1,181.47	8,730.77	12,049.44		
64	12884	בניין D - נובל ק. 3	81007764 - 1	2,285.33	1,114.31	9,289.25	12,688.89	44.51	
			סה"כ צריכה	2,285.33	1,114.31	9,289.25	12,688.89		
65	12885	בניין D - נובל ק. 4	81007764 - 3	1,642.00	763.62	6,079.33	8,484.94	30.90	
			סה"כ צריכה	1,642.00	763.62	6,079.33	8,484.94		
66	22870	בניין D - פלר נפט וגז 9	81007768 - 8	914.35	157.10	1,994.95	3,066.40	16.56	
			סה"כ צריכה	914.35	157.10	1,994.95	3,066.40		
67	13120	בניין D - ק. 10, Plenus	81007768 - 6	-541.12	-255.10	-1,972.20	-2,768.41	6.12	
			81009503 - 2	-1,066.32	-83.29	-2,049.26	-3,198.87	18.14	
			81009503 - 6	2,745.82	570.68	6,688.20	10,004.69	40.45	
			סה"כ צריכה	1,138.38	232.29	2,666.74	4,037.40		
68	12841	בניין D - ק. 10, Vintage	81009503 - 2	1,066.32	83.29	2,049.26	3,198.87	18.14	
			סה"כ צריכה	1,066.32	83.29	2,049.26	3,198.87		
69	13126	בניין D מיזוג אויר	81009503 - 1	1,444.03	1,128.96	5,445.32	8,018.31	85.15	
			81009503 - 4	64.01	31.98	240.84	336.83	0.62	
			81009882 - 1	3,721.99	691.99	8,902.45	13,316.43	148.32	
			81009882 - 2	49.34	24.82	186.53	260.70	0.49	
			81009882 - 3	64.76	33.22	244.61	342.59	0.79	
			81009882 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009882 - 4	4,479.28	2,579.67	14,087.22	21,146.17	158.11	
			סה"כ צריכה	9,823.41	4,490.65	29,106.96	43,421.02		
70	13119	בניין D ציבורי	14158931 - 1	15,804.20	6,946.80	53,553.40	76,304.40		
			14158960 - 1	13,755.00	5,431.60	41,100.60	60,287.20		
			70060663 - 1	-1,047.73	-475.83	-3,893.66	-5,417.22	12.62	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81007764 - 1	-2,285.33	-1,114.31	-9,289.25	-12,688.89	44.51	
			81007764 - 3	-1,642.00	-763.62	-6,079.33	-8,484.94	30.90	
			81007768 - 2	-2,299.50	-853.60	-6,549.89	-9,702.99	39.04	
			81007768 - 3	-345.79	-111.56	-1,059.06	-1,516.41	10.82	
			81007768 - 4	-1,242.89	-358.78	-3,454.82	-5,056.49	26.45	
			81007768 - 5	-65.56	-19.69	-353.86	-439.11	47.74	
			81007768 - 8	-914.35	-157.10	-1,994.95	-3,066.40	16.56	
			81009503 - 1	-1,752.46	-1,370.10	-6,608.39	-9,730.96	85.15	
			81009503 - 4	-77.68	-38.81	-292.28	-408.77	0.62	
			81009503 - 6	-2,745.82	-570.68	-6,688.20	-10,004.69	40.45	
			81009503 - 7	-1,912.08	-325.66	-4,073.43	-6,311.16	40.96	
			81009503 - 8	-1,879.64	-157.22	-4,180.56	-6,217.42	48.83	
			81009882 - 1	-4,516.98	-839.80	-10,803.94	-16,160.72	148.32	
			81009882 - 2	-59.88	-30.13	-226.37	-316.38	0.49	
			81009882 - 3	-78.59	-40.31	-296.86	-415.76	0.79	
			81009882 - 4	-4,479.28	-2,579.67	-14,087.22	-21,146.17	158.11	
			81009882 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009882 - 7	14,199.17	5,962.69	44,460.10	64,621.95	230.14	
			81009904 - 2	-2,137.20	-1,181.47	-8,730.77	-12,049.44	34.30	
			81009904 - 4	-4,672.24	-2,114.22	-14,348.74	-21,135.20	61.12	
			סה"כ צריכה	9,603.38	5,238.53	36,102.52	50,944.43		
71	12839	בניין OPTIC M - I (מסחר)	00015810 - 8	73.68	10.61	202.56	286.85	3.38	
			סה"כ צריכה	73.68	10.61	202.56	286.85		
72	12842	בניין M - אגדיר (מסחר מערבי)	00015810 - 3	5,152.72	1,630.11	16,218.32	23,001.16	66.09	
			סה"כ צריכה	5,152.72	1,630.11	16,218.32	23,001.16		
73	12843	בניין M - אגדיר (משרדים)	00015810 - 2	95.45	33.05	263.07	391.57	1.80	
			סה"כ צריכה	95.45	33.05	263.07	391.57		
74	32166	בניין M - אלבר צ'י רכב (מסחר) תאריך כניסה: 17/02/19	00017648 - 7	18.14	12.20	73.68	104.01	6.93	
			סה"כ צריכה	18.14	12.20	73.68	104.01		
75	13090	בניין M - אלקסלטי בגדים (מסחר)	00011175 - 3	140.83	19.39	298.06	458.28	7.10	
			סה"כ צריכה	140.83	19.39	298.06	458.28		
76	12860	בניין M - בן עמי ( חנות מס 3 מזרחי - מסחר )	00011175 - 1	977.43	556.53	3,582.46	5,116.43	16.91	
			סה"כ צריכה	977.43	556.53	3,582.46	5,116.43		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
77	12903	בניין M - בנק הפועלים (בניין C - מסחר)	00025329 - 3	0.02	0.01	0.06	0.09	0.04	
		סה"כ צריכה		0.02	0.01	0.06	0.09		
78	12865	בניין M - בנק מזרחי (בניין D - מסחר)	81007745 - 1	1,042.44	548.06	4,362.47	5,952.97	30.29	
		סה"כ צריכה		1,042.44	548.06	4,362.47	5,952.97		
79	22878	בניין M - ג'ירף קפה (מסחר מערבי)	00019009 - 7	5,805.10	1,809.58	17,256.46	24,871.14	78.97	
		סה"כ צריכה		5,805.10	1,809.58	17,256.46	24,871.14		
80	12925	בניין M - דיימונד ספא (מסחר)	00011175 - 4	235.00	160.93	651.51	1,047.44	12.02	
		סה"כ צריכה		235.00	160.93	651.51	1,047.44		
81	22876	בניין M - דלתא (מסחר)	00015810 - 1	527.64	130.44	2,280.57	2,938.65	22.12	
		סה"כ צריכה		527.64	130.44	2,280.57	2,938.65		
82	22868	בניין M - ה.א.ל.ו. יזמות (דווידי) (בניין D - מסחר)	81007843 - 2	1,588.51	421.46	3,472.66	5,482.63	31.84	
		סה"כ צריכה		1,588.51	421.46	3,472.66	5,482.63		
83	12936	בניין M - הרץ-קשר רנט א קר (מסחר)	00011175 - 8	160.18	40.65	725.42	926.25	7.22	
		סה"כ צריכה		160.18	40.65	725.42	926.25		
84	12954	בניין M - חנות תכשיטים (בניין B - מסחר)	00017648 - 8	10.06	3.00	116.72	129.78	2.86	
		סה"כ צריכה		10.06	3.00	116.72	129.78		
85	12956	בניין M - כחול (מספרה - מסחר)	00011175 - 2	565.76	119.37	1,510.05	2,195.18	10.43	
		סה"כ צריכה		565.76	119.37	1,510.05	2,195.18		
86	12963	בניין M - מועדון אימג'ין (מסחר)	00019009 - 2	433.03	129.15	907.48	1,469.67	11.86	
		סה"כ צריכה		433.03	129.15	907.48	1,469.67		
87	12964	בניין M - מזרחי סולומון (מסחר)	00019009 - 3	233.53	77.26	1,105.29	1,416.08	10.93	
		סה"כ צריכה		233.53	77.26	1,105.29	1,416.08		
88	25131	בניין M - מחסן גוטה (בניין C - מסחר)	00025329 - 5	244.64	114.11	832.89	1,191.65	9.23	
		סה"כ צריכה		244.64	114.11	832.89	1,191.65		
89	12965	בניין M - מחסני מד 1 (מסחר)	00011175 - 7	980.54	491.87	3,694.50	5,166.91	8.49	
		סה"כ צריכה		980.54	491.87	3,694.50	5,166.91		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
90	12881	בניין M - מסעדה גוטה (בניין D - מסחר)	81007843 - 7	936.77	881.57	4,610.98	6,429.32	35.07	
		סה"כ צריכה		936.77	881.57	4,610.98	6,429.32		
91	30322	בניין M - ס.ל. מסעדות (מסחר)	00019009 - 1	343.92	240.77	1,413.32	1,998.00	14.93	
		סה"כ צריכה		343.92	240.77	1,413.32	1,998.00		
92	12895	בניין M - סוסו ובניו (בניין D - מסחר)	81007745 - 2	3,592.22	1,060.77	11,106.64	15,759.63	41.95	
		סה"כ צריכה		3,592.22	1,060.77	11,106.64	15,759.63		
93	12979	בניין M - סופר פארם (שלב ב בניין C - מסחר)	00025329 - 1	3,446.23	1,161.72	8,753.70	13,361.66	32.28	
		סה"כ צריכה		3,446.23	1,161.72	8,753.70	13,361.66		
94	12980	בניין M - סלקום (מסחר)	00024358 - 1	116.51	58.01	435.97	610.49	0.94	
		סה"כ צריכה		116.51	58.01	435.97	610.49		
95	12983	בניין M - ערן חסדאי - פיצויה (מסחר)	00011175 - 5	267.32	112.07	1,255.87	1,635.27	6.33	
		סה"כ צריכה		267.32	112.07	1,255.87	1,635.27		
96	12988	בניין M - פרטנר (מסחר)	00025009 - 1	402.01	198.53	1,505.24	2,105.77	4.14	
		סה"כ צריכה		402.01	198.53	1,505.24	2,105.77		
97	12868	בניין M - צ'יקן בוקס (בניין D - מסחר)	81007843 - 3	232.89	262.47	2,037.66	2,533.02	24.03	
		סה"כ צריכה		232.89	262.47	2,037.66	2,533.02		
98	12893	בניין M - קולומביה (בניין D - מסחר)	81007745 - 6	941.20	164.86	2,114.78	3,220.85	10.98	
		סה"כ צריכה		941.20	164.86	2,114.78	3,220.85		
99	22877	בניין M - ר.ג גריל (מסחר)	00019009 - 6	162.39	284.03	1,927.05	2,373.46	20.71	
		סה"כ צריכה		162.39	284.03	1,927.05	2,373.46		
100	13007	בניין M - ריפר קפה (שלב ב בניין C - מסחר)	00025329 - 2	2,588.19	826.43	7,370.34	10,784.96	39.39	
		סה"כ צריכה		2,588.19	826.43	7,370.34	10,784.96		
101	12869	בניין M - שאוליאן - מרכז מסחרי (בניין D - מסחר)	81007843 - 4	231.39	26.71	791.51	1,049.61	5.83	
		סה"כ צריכה		231.39	26.71	791.51	1,049.61		
102	28411	בניין M - שורץ יבוא אורבני (בניין D - מסחר)	81007843 - 1	432.54	212.59	2,532.47	3,177.60	21.92	
		סה"כ צריכה		432.54	212.59	2,532.47	3,177.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
103	13015	בניין M - שניצל קומפני (בניין C - מסחר)	00011175 - 6	382.62	105.37	2,333.18	2,821.17	21.80	
			סה"כ צריכה	382.62	105.37	2,333.18	2,821.17		
104	22869	בניין M - שפע זכיונות בע"מ (בניין D - מסחר)	81007843 - 5	1,561.98	815.04	4,533.48	6,910.50	43.20	
			סה"כ צריכה	1,561.98	815.04	4,533.48	6,910.50		
105	12902	בניין M - תמיר פיירשטיין (בניין D - מסחר)	81007745 - 8	279.34	110.08	2,877.78	3,267.20	29.98	
			סה"כ צריכה	279.34	110.08	2,877.78	3,267.20		
106	12833	היפר נטו לידיעה בלבד	00016702 - 1	25,480.20	12,320.60	82,265.60	120,066.40	376.00	
			סה"כ צריכה	25,480.20	12,320.60	82,265.60	120,066.40		
107	13127	חשמל חניון	00009301 - 2	2,999.56	1,462.32	10,922.10	15,383.98	56.16	
			00023623 - 1	7,933.61	3,918.60	29,919.38	41,771.59	175.78	
			סה"כ צריכה	10,933.17	5,380.92	40,841.48	57,155.57		
108	22879	מסחר - מיזוג אויר	81009503 - 1	308.43	241.14	1,163.08	1,712.65	85.15	
			81009503 - 4	13.67	6.83	51.44	71.94	0.62	
			81009882 - 1	794.99	147.80	1,901.49	2,844.29	148.32	
			81009882 - 2	10.54	5.30	39.84	55.68	0.49	
			81009882 - 3	13.83	7.10	52.25	73.17	0.79	
			81009882 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025305 - 4	2,447.34	704.44	6,680.48	9,832.26	24.51	
			סה"כ צריכה	3,588.81	1,112.61	9,888.58	14,589.99		
109	13121	מסחר - ציבורי	00009301 - 1	6,860.60	3,062.00	23,480.15	33,402.75	98.60	
			00009301 - 2	-2,999.56	-1,462.32	-10,922.10	-15,383.98	56.16	
			00009301 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00011175 - 1	-977.43	-556.53	-3,582.46	-5,116.43	16.91	
			00011175 - 2	-565.76	-119.37	-1,510.05	-2,195.18	10.43	
			00011175 - 3	-140.83	-19.39	-298.06	-458.28	7.10	
			00011175 - 4	-235.00	-160.93	-651.51	-1,047.44	12.02	
			00011175 - 5	-267.32	-112.07	-1,255.87	-1,635.27	6.33	
			00011175 - 6	-382.62	-105.37	-2,333.18	-2,821.17	21.80	
			00011175 - 7	-980.54	-491.87	-3,694.50	-5,166.91	8.49	
			00011175 - 8	-160.18	-40.65	-725.42	-926.25	7.22	
			00015810 - 1	-527.64	-130.44	-2,280.57	-2,938.65	22.12	
			00015810 - 2	-95.45	-33.05	-263.07	-391.57	1.80	
			00015810 - 3	-5,152.72	-1,630.11	-16,218.32	-23,001.16	66.09	
			00015810 - 8	-73.68	-10.61	-202.56	-286.85	3.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00017648 - 7	-18.14	-12.20	-73.68	-104.01	6.93	
			00017648 - 8	-10.06	-3.00	-116.72	-129.78	2.86	
			00019009 - 1	-343.92	-240.77	-1,413.32	-1,998.00	14.93	
			00019009 - 2	-433.03	-129.15	-907.48	-1,469.67	11.86	
			00019009 - 3	-233.53	-77.26	-1,105.29	-1,416.08	10.93	
			00019009 - 6	-162.39	-284.03	-1,927.05	-2,373.46	20.71	
			00019009 - 7	-5,805.10	-1,809.58	-17,256.46	-24,871.14	78.97	
			00020476 - 1	18,645.10	7,152.75	61,366.80	87,164.65	268.70	
			00023623 - 1	-7,933.61	-3,918.60	-29,919.38	-41,771.59	175.78	
			00024358 - 1	-116.51	-58.01	-435.97	-610.49	0.94	
			00024942 - 1	12,522.72	5,896.20	45,679.08	64,098.00	217.20	
			00025009 - 1	-402.01	-198.53	-1,505.24	-2,105.77	4.14	
			00025329 - 1	-3,446.23	-1,161.72	-8,753.70	-13,361.66	32.28	
			00025329 - 2	-2,588.19	-826.43	-7,370.34	-10,784.96	39.39	
			00025329 - 3	-0.02	-0.01	-0.06	-0.09	0.04	
			00025329 - 5	-244.64	-114.11	-832.89	-1,191.65	9.23	
			15140051 - 1	18,263.50	6,598.90	60,716.50	85,578.90		
			81007745 - 1	-1,042.44	-548.06	-4,362.47	-5,952.97	30.29	
			81007745 - 2	-3,592.22	-1,060.77	-11,106.64	-15,759.63	41.95	
			81007745 - 6	-941.20	-164.86	-2,114.78	-3,220.85	10.98	
			81007745 - 8	-279.34	-110.08	-2,877.78	-3,267.20	29.98	
			81007843 - 1	-432.54	-212.59	-2,532.47	-3,177.60	21.92	
			81007843 - 2	-1,588.51	-421.46	-3,472.66	-5,482.63	31.84	
			81007843 - 3	-232.89	-262.47	-2,037.66	-2,533.02	24.03	
			81007843 - 4	-231.39	-26.71	-791.51	-1,049.61	5.83	
			81007843 - 5	-1,561.98	-815.04	-4,533.48	-6,910.50	43.20	
			81007843 - 7	-936.77	-881.57	-4,610.98	-6,429.32	35.07	
			סה"כ צריכה	11,156.51	4,500.11	37,246.86	52,903.48		
			סה"כ צריכה	327,004.77	137,008.41	1,031,506.19	1,495,519.36		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,495,519.36		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 327,004.77)
- גבע (Kwh 137,008.41)
- שפל (Kwh 1,031,506.19)

