



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (10/03/19 - 13/02/19)


תאריך הפקה: 19/03/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	39.69	1,552.78	781.15	177.03	594.60	00009023 - 2	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	19383	1
		1,552.78	781.15	177.03	594.60	סה"כ צריכה			
	54.07	3,298.93	1,697.57	181.92	1,419.44	00009023 - 5	אייסקין	19381	2
		5,417.26	3,276.76	720.82	1,419.68	מ"א			
		732.03	431.61	75.22	225.20	ציבורי			
		9,448.22	5,405.94	977.96	3,064.32	סה"כ צריכה			
	54.07	824.73	424.39	45.48	354.86	00009023 - 5	ביו מד	19382	3
	36.93	258.55	131.11	22.77	104.67	00024444 - 1			
		1,189.48	719.48	158.27	311.72	מ"א			
		616.08	363.25	63.30	189.53	ציבורי			
		2,888.84	1,638.24	289.82	960.79	סה"כ צריכה			
	62.42	6,037.83	3,365.34	595.91	2,076.58	00009023 - 4	המשביר לחקלאי 10.23	81	4
		6,643.18	4,018.29	883.95	1,740.95	מ"א			
		1,468.25	865.69	150.86	451.69	ציבורי			
		14,149.26	8,249.32	1,630.72	4,269.22	סה"כ צריכה			
	78.00	2,513.57	1,439.96	52.43	1,021.18	00024444 - 5	פניקס סומת	19380	5
		2,425.34	1,467.03	322.72	635.60	מ"א			
		1,033.78	609.53	106.22	318.03	ציבורי			
		5,972.70	3,516.52	481.37	1,974.81	סה"כ צריכה			
	39.69	2,883.72	1,450.70	328.77	1,104.25	00009023 - 2	שניידר	19376	6
	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	00009023 - 7			
	67.49	4,390.67	2,277.54	220.32	1,892.81	00009023 - 8			
	36.93	2,973.38	1,507.80	261.82	1,203.75	00024444 - 1			
	34.72	2,980.06	1,573.90	264.80	1,141.36	00024444 - 2			
	78.00	1,353.46	775.37	28.23	549.86	00024444 - 5			
	51.31	3,260.43	1,659.09	267.88	1,333.46	00024444 - 6			
	13.60	658.20	415.79	31.74	210.66	00024444 - 8			
		116.60	98.40	11.10	7.10	13127939 - 1			
		17,457.82	10,559.77	2,322.95	4,575.10	מ"א			
		10,119.88	5,966.79	1,039.81	3,113.28	ציבורי			
		46,194.23	26,285.16	4,777.42	15,131.64	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	25,995.38	8,334.32	45,876.33	80,206.03		
			חשבון חברת חשמל	24,120.00	8,420.00	47,860.00	80,400.00		
			הפרש בקוט"ש	1,875.38	-85.68	-1,983.67	-193.97		
			הפרש באחוזים	7.78%	-1.02%	-4.14%	-0.24%		



■ פסגה (25,995.38 Kwh)
■ גבע (8,334.32 Kwh)
■ שפל (45,876.33 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיוזג אוויר לידעה מועמס	00009023 - 1	3,330.75	1,590.70	7,300.91	12,222.36	72.11	
			00009023 - 3	1,462.82	769.67	3,478.40	5,710.90	18.56	
			00009023 - 6	2,041.86	1,075.71	4,865.44	7,983.01	26.12	
			00024444 - 4	1,765.96	929.30	4,201.00	6,896.26	22.32	
			00024444 - 7	81.65	43.33	195.57	320.56	1.08	
			סה"כ צריכה	8,683.05	4,408.71	20,041.33	33,133.08		
2	19378	ציבורי מועמס לידעה	00009023 - 1	-3,330.75	-1,590.70	-7,300.91	-12,222.36	72.11	
			00009023 - 2	-1,698.85	-505.80	-2,231.85	-4,436.50	39.69	
			00009023 - 3	-1,462.82	-769.67	-3,478.40	-5,710.90	18.56	
			00009023 - 4	-2,076.58	-595.91	-3,365.34	-6,037.83	62.42	
			00009023 - 5	-1,774.30	-227.40	-2,121.97	-4,123.67	54.07	
			00009023 - 6	-2,041.86	-1,075.71	-4,865.44	-7,983.01	26.12	
			00009023 - 7	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.02	
			00009023 - 8	-1,892.81	-220.32	-2,277.54	-4,390.67	67.49	
			00024444 - 1	-1,308.43	-284.58	-1,638.92	-3,231.93	36.93	
			00024444 - 2	-1,141.36	-264.80	-1,573.90	-2,980.06	34.72	
			00024444 - 3	25,995.38	8,334.32	45,876.33	80,206.02	579.60	
			00024444 - 4	-1,765.96	-929.30	-4,201.00	-6,896.26	22.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	-1,571.04	-80.67	-2,215.33	-3,867.04	78.00	
			00024444 - 6	-1,333.46	-267.88	-1,659.09	-3,260.43	51.31	
			00024444 - 7	-81.65	-43.33	-195.57	-320.56	1.08	
			00024444 - 8	-210.66	-31.74	-415.79	-658.20	13.60	
			13127939 - 1	-7.10	-11.10	-98.40	-116.60		
			סה"כ צריכה	4,297.74	1,435.41	8,236.87	13,970.01		

