



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 527

תקופת דוח: (28/02/19 - 01/02/19)


תאריך הפקה: 24/03/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30782	TTI חדר שרתים	4 - 00009659	2,072.47	977.29	7,357.50	10,407.27	27.97	
			5 - 00009659	187.07	50.05	437.78	674.89	3.16	
			1 - 00018054	361.03	155.88	1,351.12	1,868.02	6.80	
			1 - 00018065	2,213.88	1,091.52	8,322.19	11,627.59	27.30	
			1 - 00020635	1,283.10	149.23	3,530.69	4,963.02	55.60	
			5 - 00025413	1,152.63	228.53	3,113.07	4,494.22	40.90	
				7,270.18	2,652.50	24,112.34	34,035.02		
2	30783	TTI משרדים	4 - 00009659	1,034.68	487.91	3,673.24	5,195.83	27.97	
			5 - 00009659	93.39	24.99	218.56	336.94	3.16	
			1 - 00018054	180.24	77.82	674.55	932.61	6.80	
			1 - 00018065	1,105.28	544.94	4,154.85	5,805.08	27.30	
			1 - 00020635	640.59	74.50	1,762.70	2,477.79	55.60	
			5 - 00025413	575.45	114.09	1,554.20	2,243.74	40.90	
				3,255.16	1,534.27	12,287.47	17,076.89		
				6,884.79	2,858.53	24,325.57	34,068.89		
3	30743	אשבל קומה 2 9-12	2 - 00009659	1,950.05	626.74	5,138.00	7,714.79	46.49	
				1,748.86	726.13	5,244.43	7,719.42		
				3,698.90	1,352.87	10,382.43	15,434.21		
4	30789	חניון 527	1 - 00024701	2,368.96	1,045.92	8,143.83	11,558.70	61.95	
				2,368.96	1,045.92	8,143.83	11,558.70		
5	30790	חניון 528	1 - 00024701	2,368.96	1,045.92	8,143.83	11,558.70	61.95	
				2,368.96	1,045.92	8,143.83	11,558.70		
6	30746	טונוס קומת קרקע 10-13	2 - 00015101	611.80	204.97	2,306.69	3,123.45	25.84	
				548.68	237.47	2,354.47	3,140.62		
				1,160.47	442.44	4,661.16	6,264.07		
7	30747	לוח חיוני - ח.מחשב קורנית	7 - 00009659	378.29	186.70	1,393.57	1,958.55	3.18	
				378.29	186.70	1,393.57	1,958.55		
8	30784	מא 24/7 לחלוקה	1 - 00022684	14,222.85	6,965.76	52,534.53	73,723.14	132.35	
			2 - 00022684	-241.24	-173.05	-926.97	-1,341.26	9.20	
			3 - 00022684	-624.60	-101.02	-1,615.55	-2,341.18	12.07	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	13,357.01	6,691.69	49,992.00	70,040.70		
9	30785	מא רגיל 12 שעות לחלוקה	00021971 - 1	14,564.67	7,415.30	56,897.02	78,876.99	266.50	
			00022684 - 2	241.24	173.05	926.97	1,341.26	9.20	
			00022684 - 3	624.60	101.02	1,615.55	2,341.18	12.07	
			סה"כ צריכה	15,430.51	7,689.36	59,439.55	82,559.43		
10	30786	מטריקס	00015101 - 1	2,367.00	998.65	8,051.97	11,417.62	47.58	
			00015101 - 4	1,081.14	531.83	4,546.57	6,159.54	22.72	
			00015101 - 8	1,299.29	420.21	4,514.70	6,234.20	28.22	
			מ"א	4,257.62	2,260.04	17,467.75	23,985.41		
			סה"כ צריכה	9,005.05	4,210.73	34,580.99	47,796.77		
11	30787	ציבורי 527	00024701 - 1	-4,737.91	-2,091.84	-16,287.66	-23,117.41	61.95	
			00025413 - 1	6,610.53	2,994.90	23,024.48	32,629.90	75.65	
			00025413 - 3	293.41	89.71	806.45	1,189.57	5.44	
			סה"כ צריכה	2,166.02	992.77	7,543.27	10,702.06		
12	30788	קורנית קומה 1	00011150 - 1	5,967.14	2,438.27	20,809.04	29,214.46	87.00	
			00023651 - 1	106.36	37.15	335.69	479.21	2.44	
			00023651 - 2	-0.006	-0.006	-0.007	-0.02	0.03	
			00023651 - 3	192.92	54.67	491.45	739.05	3.18	
			מ"א	5,619.90	2,931.31	22,084.38	30,635.60		
			סה"כ צריכה	11,886.32	5,461.40	43,720.56	61,068.29		
13	30779	קורנית קומת קרקע 9-10	00015101 - 3	0.34	0.13	1.02	1.48	0.03	
			מ"א	0.30	0.14	1.04	1.49		
			סה"כ צריכה	0.64	0.27	2.06	2.97		
			סה"כ צריכה	75,976.10	34,631.10	276,441.16	387,048.36		
			חשבון חברת חשמל	66,393.00	28,929.00	233,984.00	329,306.00		
			הפרש בקוט"ש	9,583.10	5,702.10	42,457.16	57,742.36		
			הפרש באחוזים	14.43%	19.71%	18.15%	17.53%		



■ פסגה (75,976.10 Kwh)
■ גבע (34,631.10 Kwh)
■ שפל (276,441.16 Kwh)

