



דוח קוט"ש

עבור: מלון נפטון בעמ


דוח מסכם עבור: נפטון אילת

תקופת דוח: (26/03/19 - 01/03/19)

תאריך הפקה: 27/03/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19903	911 אופנה בע"מ - בלתי חיוני	00009302 - 3	627.12	275.82	264.73	1,167.68	4.14	
		מיזוג אוויר		0.02	0.007	0.02	0.05		
		סה"כ צריכה		627.14	275.83	264.75	1,167.73		
2	19904	אדיס - בלתי חיוני	00009302 - 2	4,912.85	2,140.49	2,599.63	9,652.96	29.07	
		מיזוג אוויר		0.17	0.06	0.16	0.39		
		סה"כ צריכה		4,913.02	2,140.55	2,599.79	9,653.36		
3	19911	אדיס - חיוני	00025317 - 2	0.03	0.007	0.03	0.06	0.005	
		סה"כ צריכה		0.03	0.007	0.03	0.06		
4	19906	אורגנל - בלתי חיוני	00009302 - 4	1,021.65	460.53	571.86	2,054.03	5.65	
		מיזוג אוויר		0.03	0.01	0.03	0.08		
		סה"כ צריכה		1,021.68	460.54	571.89	2,054.11		
5	19907	אירוקה - בלתי חיוני	00009302 - 5	660.56	278.38	240.23	1,179.17	4.39	
		מיזוג אוויר		0.01	0.004	0.01	0.02		
		סה"כ צריכה		660.57	278.38	240.24	1,179.19		
6	19909	אפרודיטה - בלתי חיוני	00009302 - 7	678.08	309.38	356.12	1,343.57	3.73	
		מיזוג אוויר		895.38	398.37	433.34	1,727.09		
		סה"כ צריכה		1,573.45	707.75	789.46	3,070.66		
7	19908	הודיס - בלתי חיוני	00009302 - 6	929.48	426.58	428.84	1,784.90	5.57	
		מיזוג אוויר		0.03	0.009	0.02	0.06		
		סה"כ צריכה		929.51	426.59	428.87	1,784.96		
8	19910	רייפ קרל	00009302 - 8	1,391.92	643.17	737.81	2,772.90	8.01	
		סה"כ צריכה		1,391.92	643.17	737.81	2,772.90		
9	19905	ריפלי - בלתי חיוני	00009302 - 1	2,432.89	1,119.81	989.44	4,542.14	14.67	
		מיזוג אוויר		0.02	0.007	0.02	0.05		
		סה"כ צריכה		2,432.92	1,119.82	989.46	4,542.19		
		סה"כ צריכה		13,550.24	6,052.63	6,622.29	26,225.16		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					26,225.16		
		הפרש באחוזים							





- פסגה (Kwh 13,550.24)
- גבע (Kwh 6,052.63)
- שפל (Kwh 6,622.29)

