



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר פת בניין 6 אורן

תקופת דוח: (01/03/19 - 31/03/19)


תאריך הפקה: 03/04/19

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 32078 | אופרטיב בלתי חיוני | 81007765 - 8 | 3,793.46 | 469.32 | 1,041.52 | 5,304.30 | 22.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,793.46 | 469.32 | 1,041.52 | 5,304.30 | | |
| 2 | 32079 | אופרטיב חיוני | 81007805 - 6 | 181.82 | 83.45 | 200.36 | 465.63 | 1.11 | |
| | | | סה"כ צריכה | 181.82 | 83.45 | 200.36 | 465.63 | | |
| 3 | 30570 | אינטל קומה 6 | 81007805 - 3 | 10,499.22 | 3,569.54 | 8,152.08 | 22,220.85 | 39.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,499.22 | 3,569.54 | 8,152.08 | 22,220.85 | | |
| 4 | 30572 | אינטל קומה 7 | 81007805 - 5 | 7,576.50 | 1,533.08 | 3,500.92 | 12,610.50 | 25.51 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,576.50 | 1,533.08 | 3,500.92 | 12,610.50 | | |
| 5 | 30573 | אינטל קומה 9 | 81007805 - 7 | 6,834.40 | 2,863.12 | 6,898.12 | 16,595.64 | 27.84 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,834.40 | 2,863.12 | 6,898.12 | 16,595.64 | | |
| 6 | 30571 | מארוול ק.8 | 81007805 - 4 | 29,788.98 | 11,513.56 | 26,472.28 | 67,774.82 | 104.19 | |
| | | | סה"כ צריכה | 29,788.98 | 11,513.56 | 26,472.28 | 67,774.82 | | |
| 7 | 30584 | מיזוג איר | 70054711 - 1 | 145.91 | 65.75 | 158.84 | 370.51 | 0.50 | |
| | | | 81007765 - 2 | 6,791.07 | 1,709.44 | 4,184.88 | 12,685.39 | 56.48 | |
| | | | 81007907 - 1 | 1,217.42 | 788.71 | 1,711.47 | 3,717.60 | 17.49 | |
| | | | 81007907 - 2 | 6,275.29 | 2,547.17 | 5,259.28 | 14,081.73 | 63.94 | |
| | | | 81007907 - 3 | 1,498.00 | 532.25 | 1,404.02 | 3,434.26 | 17.89 | |
| | | | 81007907 - 4 | 2,356.23 | 933.47 | 2,318.33 | 5,608.04 | 16.91 | |
| | | | 81007907 - 8 | 9,906.44 | 3,175.16 | 7,485.47 | 20,567.07 | 93.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 28,190.36 | 9,751.94 | 22,522.30 | 60,464.60 | | |
| 8 | 30586 | סלברייט | 81007765 - 1 | -493.40 | -222.08 | -542.04 | -1,257.52 | 1.75 | |
| | | | 81007765 - 6 | 10,118.67 | 3,604.05 | 8,222.21 | 21,944.93 | 39.87 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,625.27 | 3,381.97 | 7,680.17 | 20,687.41 | | |
| 9 | 30588 | עודכנית קומה 2 | 81007765 - 1 | 493.40 | 222.08 | 542.04 | 1,257.52 | 1.75 | |
| | | | 81007765 - 3 | 9,690.64 | 1,436.74 | 2,594.91 | 13,722.29 | 50.78 | |
| | | | 81007765 - 8 | -3,793.46 | -469.32 | -1,041.52 | -5,304.30 | 22.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,390.58 | 1,189.50 | 2,095.43 | 9,675.51 | | |
| 10 | 30585 | ציבורי | 81007805 - 1 | 4,033.12 | 1,219.45 | 2,737.22 | 7,989.79 | 14.66 | |
| | | | 81007805 - 2 | 295.56 | 64.66 | 144.91 | 505.14 | 1.41 | |
| | | | 81007805 - 8 | 13,383.29 | 3,720.62 | 7,243.25 | 24,347.17 | 49.97 | |
| | | | 81007907 - 5 | -100.59 | -93.45 | -299.93 | -493.97 | 1.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 17,611.39 | 4,911.28 | 9,825.45 | 32,348.12 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 11 | 30580 | קליק סופטוור קומה 5 | 81007907 - 6 | 6,018.64 | 759.46 | 1,493.78 | 8,271.87 | 24.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,018.64 | 759.46 | 1,493.78 | 8,271.87 | | |
| 12 | 30587 | קליקסופטוור | 81007765 - 4 | 15,429.84 | 5,874.64 | 13,609.89 | 34,914.37 | 53.54 | |
| | | | 81007765 - 5 | 9,932.54 | 2,640.69 | 5,941.20 | 18,514.43 | 40.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 25,362.38 | 8,515.33 | 19,551.09 | 53,428.80 | | |
| 13 | 30581 | קליר פורסט קומת קרקע | 81007907 - 7 | 15,823.66 | 4,061.28 | 9,031.49 | 28,916.43 | 65.73 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15,823.66 | 4,061.28 | 9,031.49 | 28,916.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 167,696.67 | 52,602.83 | 118,464.98 | 338,764.47 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 175,597.25 | 55,713.25 | 125,088.75 | 356,399.25 | | |
| | | | הפרש בקוטי"ש | -7,900.58 | -3,110.42 | -6,623.77 | -17,634.78 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -4.50% | -5.58% | -5.30% | -4.95% | | |



■ פסגה (Kwh 167,696.67)
■ גבע (Kwh 52,602.83)
■ שפל (Kwh 118,464.98)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 1 | 30558 | ראשי שנאי 1 | 70044501 - 1 | 44,671.81 | 13,224.19 | 29,660.03 | 87,556.03 | 159.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 44,671.81 | 13,224.19 | 29,660.03 | 87,556.03 | | |
| 2 | 30556 | ראשי שנאי 2 | 70024121 - 1 | 72,277.82 | 24,400.06 | 54,927.04 | 151,604.93 | 240.13 | |
| | | | סה"כ צריכה | 72,277.82 | 24,400.06 | 54,927.04 | 151,604.93 | | |
| 3 | 30566 | ראשי שנאי 3 | 81007765 - 7 | 51,650.24 | 15,143.74 | 34,272.77 | 101,066.75 | 206.59 | |
| | | | סה"כ צריכה | 51,650.24 | 15,143.74 | 34,272.77 | 101,066.75 | | |

