



**דוח קוט"ש**

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ


דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (31/03/19 - 01/03/19)

תאריך הפקה: 10/04/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	5,786.70	995.75	2,297.65	9,080.10	43.15	
			סה"כ צריכה	5,786.70	995.75	2,297.65	9,080.10		
2	15241	לוח H קומה 4 UPS	00024458 - 5	150.24	553.49	353.05	1,056.78	4.14	
			סה"כ צריכה	150.24	553.49	353.05	1,056.78		
3	15242	לוח G קומה 4 UPS	00024458 - 4	317.05	1,028.53	885.55	2,231.13	5.05	
			סה"כ צריכה	317.05	1,028.53	885.55	2,231.13		
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	1,825.60	148.27	360.71	2,334.58	26.60	
			סה"כ צריכה	1,825.60	148.27	360.71	2,334.58		
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	24,101.08	6,856.47	18,517.58	49,475.12	137.95	
			סה"כ צריכה	24,101.08	6,856.47	18,517.58	49,475.12		
6	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	1,218.18	3,385.10	2,203.12	6,806.40	21.29	
			סה"כ צריכה	1,218.18	3,385.10	2,203.12	6,806.40		
7	15243	צילר 1	00021741 - 1	26.42	549.26	66.07	641.76	159.36	
			סה"כ צריכה	26.42	549.26	66.07	641.76		
8	15244	צילר 2	00021741 - 2	4.96	16.16	15.05	36.17	0.14	
			סה"כ צריכה	4.96	16.16	15.05	36.17		
9	15245	צילר 3	00021755 - 8	4,737.48	494.28	1,860.31	7,092.07	122.06	
			סה"כ צריכה	4,737.48	494.28	1,860.31	7,092.07		
10	15246	צילר 4	00021764 - 6	3,664.48	12,645.07	9,996.95	26,306.50	93.05	
			סה"כ צריכה	3,664.48	12,645.07	9,996.95	26,306.50		
			סה"כ צריכה	41,832.20	26,672.39	36,556.04	105,060.63		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				105,060.63		
			הפרש באחוזים						





- פיסגה (Kwh 41,832.20)
- גבע (Kwh 26,672.39)
- שפל (Kwh 36,556.04)

