



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 14/04/19

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/03/19 - 31/03/19)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	3,825.60	488.40	223.20	4,537.20	27.71	
			סה"כ צריכה	3,825.60	488.40	223.20	4,537.20		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	6,591.80	1,426.40	2,203.80	10,222.00	47.67	
			סה"כ צריכה	6,591.80	1,426.40	2,203.80	10,222.00		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	10,995.60	3,908.40	9,138.00	24,042.00	52.79	
			סה"כ צריכה	10,995.60	3,908.40	9,138.00	24,042.00		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	7,175.00	1,857.80	3,039.40	12,072.20	37.34	
			סה"כ צריכה	7,175.00	1,857.80	3,039.40	12,072.20		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	193.70	89.50	6.90	290.10	2.18	
			סה"כ צריכה	193.70	89.50	6.90	290.10		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	10,846.80	380.40	610.80	11,838.00	3.60	
			סה"כ צריכה	10,846.80	380.40	610.80	11,838.00		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	10,792.40	1,337.20	2,808.40	14,938.00	82.43	
			סה"כ צריכה	10,792.40	1,337.20	2,808.40	14,938.00		
8	17399	בנין 11 בנייני בנק - כספומט	13044091 - 1	49.60	21.90	52.60	124.10	0.20	
			סה"כ צריכה	49.60	21.90	52.60	124.10		
9	17397	בנין 11 בנייני בנק ק-3	13044091 - 4	1,794.80	284.40	666.20	2,745.40	14.26	
			סה"כ צריכה	1,794.80	284.40	666.20	2,745.40		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	71.50	31.95	77.10	180.55	0.40	
			סה"כ צריכה	71.50	31.95	77.10	180.55		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	425.00	140.00	306.40	871.40	1.20	
			סה"כ צריכה	425.00	140.00	306.40	871.40		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,403.00	1,043.00	2,535.90	5,981.90	8.60	
			סה"כ צריכה	2,403.00	1,043.00	2,535.90	5,981.90		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	1,179.60	295.80	221.50	1,696.90	0.20	
			סה"כ צריכה	1,179.60	295.80	221.50	1,696.90		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	2,261.80	843.90	1,696.40	4,802.10	11.90	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,261.80	843.90	1,696.40	4,802.10		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	81036489 - 6	1,213.90	496.80	1,135.90	2,846.60	3.90	
			סה"כ צריכה	1,213.90	496.80	1,135.90	2,846.60		
16	17452	בניין 11 מוביט	13044091 - 5	4,908.00	205.20	117.60	5,230.80	40.16	
			סה"כ צריכה	4,908.00	205.20	117.60	5,230.80		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	13044091 - 8	885.10	54.20	53.90	993.20	10.93	
			סה"כ צריכה	885.10	54.20	53.90	993.20		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשין	13044095 - 4	5,263.20	1,449.60	3,410.40	10,123.20	29.08	
			סה"כ צריכה	5,263.20	1,449.60	3,410.40	10,123.20		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	13044091 - 10	2,521.80	233.60	457.40	3,212.80	30.64	
			סה"כ צריכה	2,521.80	233.60	457.40	3,212.80		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	13044095 - 3	12,295.20	2,866.80	6,660.00	21,822.00	80.03	
			סה"כ צריכה	12,295.20	2,866.80	6,660.00	21,822.00		
21	17548	בניין 11 ציבורי	13044091 - 1	-49.60	-21.90	-52.60	-124.10	0.20	
			13044091 - 2	-5,462.40	-123.60	-134.40	-5,720.40	37.96	
			13044091 - 3	-5,458.80	-33.60	-115.20	-5,607.60	43.81	
			13044091 - 4	-1,794.80	-284.40	-666.20	-2,745.40	14.26	
			13044091 - 5	-4,908.00	-205.20	-117.60	-5,230.80	40.16	
			13044091 - 6	-10,995.60	-3,908.40	-9,138.00	-24,042.00	52.79	
			13044091 - 7	-3,825.60	-488.40	-223.20	-4,537.20	27.71	
			13044091 - 8	-885.10	-54.20	-53.90	-993.20	10.93	
			13044091 - 9	-3,932.30	-1,647.10	-1,912.90	-7,492.30	30.73	
			13044091 - 10	-2,521.80	-233.60	-457.40	-3,212.80	30.64	
			13044091 - 11	-10,792.40	-1,337.20	-2,808.40	-14,938.00	82.43	
			13044095 - 1	-6,229.20	-903.60	-2,197.20	-9,330.00	37.82	
			13044095 - 2	-11,977.20	-1,543.20	-3,267.60	-16,788.00	55.07	
			13044095 - 3	-12,295.20	-2,866.80	-6,660.00	-21,822.00	80.03	
			13044095 - 4	-5,263.20	-1,449.60	-3,410.40	-10,123.20	29.08	
			13044095 - 5	-7,175.00	-1,857.80	-3,039.40	-12,072.20	37.34	
			13044095 - 6	-6,591.80	-1,426.40	-2,203.80	-10,222.00	47.67	
			13044095 - 7	-193.70	-89.50	-6.90	-290.10	2.18	
			81036489 - 1	101,010.00	24,018.00	51,822.00	176,850.00	258.00	
			81036489 - 2	-4,180.20	-2,031.00	-4,517.40	-10,728.60	56.40	
			81036489 - 3	-3,834.60	-1,294.20	-3,379.20	-8,508.00	52.20	
			81036489 - 4	-6,447.20	-2,418.80	-5,358.00	-14,224.00	22.00	
			81036489 - 5	-1,179.60	-295.80	-221.50	-1,696.90	0.20	
			81036489 - 6	-1,213.90	-496.80	-1,135.90	-2,846.60	3.90	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 7	-425.00	-140.00	-306.40	-871.40	1.20	
			81036693 - 2	83,795.64	19,644.24	38,459.28	141,899.16	181.08	
			81036693 - 4	-3,741.83	-1,305.34	-3,009.95	-8,057.12	58.08	
			81036693 - 5	-1,824.70	-838.88	-2,120.93	-4,784.52	7.20	
			81036693 - 7	-10,500.30	-2,464.54	-4,117.93	-17,082.76	19.02	
			81036693 - 8	-3,416.71	-1,270.71	-2,583.86	-7,271.29	58.85	
			81037048 - 2	-444.20	-107.40	-215.40	-767.00	1.80	
			81037048 - 3	-2,403.00	-1,043.00	-2,535.90	-5,981.90	8.60	
			81037048 - 4	-2,261.80	-843.90	-1,696.40	-4,802.10	11.90	
			81037048 - 5	-71.50	-31.95	-77.10	-180.55	0.40	
			81037048 - 6	852.10	265.80	569.40	1,687.30	2.90	
			81037048 - 7	-10,846.80	-380.40	-610.80	-11,838.00	3.60	
			סה"כ צריכה	32,514.70	10,490.82	22,498.90	65,504.42		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננדימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	5,458.80	33.60	115.20	5,607.60	43.81	
			סה"כ צריכה	5,458.80	33.60	115.20	5,607.60		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	6,229.20	903.60	2,197.20	9,330.00	37.82	
			סה"כ צריכה	6,229.20	903.60	2,197.20	9,330.00		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	5,462.40	123.60	134.40	5,720.40	37.96	
			סה"כ צריכה	5,462.40	123.60	134.40	5,720.40		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננדימישין)	13044095 - 2	11,977.20	1,543.20	3,267.60	16,788.00	55.07	
			סה"כ צריכה	11,977.20	1,543.20	3,267.60	16,788.00		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	3,932.30	1,647.10	1,912.90	7,492.30	30.73	
			סה"כ צריכה	3,932.30	1,647.10	1,912.90	7,492.30		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	4,180.20	2,031.00	4,517.40	10,728.60	56.40	
			81036489 - 3	3,834.60	1,294.20	3,379.20	8,508.00	52.20	
			81036489 - 4	6,447.20	2,418.80	5,358.00	14,224.00	22.00	
			81036693 - 4	3,741.83	1,305.34	3,009.95	8,057.12	58.08	
			81036693 - 5	1,824.70	838.88	2,120.93	4,784.52	7.20	
			81036693 - 7	10,500.30	2,464.54	4,117.93	17,082.76	19.02	
			81036693 - 8	3,416.71	1,270.71	2,583.86	7,271.29	58.85	
			81037048 - 2	444.20	107.40	215.40	767.00	1.80	
			סה"כ צריכה	34,389.74	11,730.87	25,302.68	71,423.29		
28	18323	בנין D אם דבלוי - ק - 4	14155734 - 3	2,949.60	147.60	84.00	3,181.20	1,571.89	
			סה"כ צריכה	2,949.60	147.60	84.00	3,181.20		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	3,159.60	482.40	854.40	4,496.40	28.00	
			סה"כ צריכה	3,159.60	482.40	854.40	4,496.40		
30	18326	בניין D אם דבליו ק - 3	14155734 - 4	3,889.20	932.40	1,969.20	6,790.80	27.62	
			סה"כ צריכה	3,889.20	932.40	1,969.20	6,790.80		
31	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	295.20	146.40	361.20	802.80	787.67	
			סה"כ צריכה	295.20	146.40	361.20	802.80		
32	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	24.30	22.80	45.70	92.80	1.46	
			סה"כ צריכה	24.30	22.80	45.70	92.80		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	18319	בניין D ארוסקאוט	16045585 - 3	109.70	0.80	0.00	110.50	2.17	
			סה"כ צריכה	109.70	0.80	0.00	110.50		
35	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	258.00	262.40	871.20	1,391.60	7.44	
			סה"כ צריכה	258.00	262.40	871.20	1,391.60		
36	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	690.00	360.00	854.40	1,904.40	1,572.80	
			סה"כ צריכה	690.00	360.00	854.40	1,904.40		
37	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	632.00	66.80	117.60	816.40	4.51	
			סה"כ צריכה	632.00	66.80	117.60	816.40		
38	17478	בניין D לוח גנטור חירום	14155721 - 2	31.80	14.10	33.90	79.80	0.28	
			סה"כ צריכה	31.80	14.10	33.90	79.80		
39	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	7,132.80	2,811.60	8,065.20	18,009.60	43.20	
			סה"כ צריכה	7,132.80	2,811.60	8,065.20	18,009.60		
40	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	1,290.40	222.20	484.80	1,997.40	11.28	
			סה"כ צריכה	1,290.40	222.20	484.80	1,997.40		
41	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-7,132.80	-2,811.60	-8,065.20	-18,009.60	43.20	
			14155700 - 2	-3,159.60	-482.40	-854.40	-4,496.40	28.00	
			14155700 - 3	-295.20	-146.40	-361.20	-802.80	787.67	
			14155721 - 1	-253.60	-99.60	-226.30	-579.50	3.80	
			14155721 - 2	-31.80	-14.10	-33.90	-79.80	0.28	
			14155721 - 4	-258.00	-262.40	-871.20	-1,391.60	7.44	
			14155722 - 1	64,872.00	17,892.00	39,102.00	121,866.00	352.92	
			14155722 - 2	-8,624.00	-2,180.40	-3,458.80	-14,263.20	66.66	
			14155722 - 3	-3,419.20	-766.40	-1,232.00	-5,417.60	57.07	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	62.58	-2,601.60	-805.20	-399.60	-1,396.80	14155722 - 4			
	1,572.80	-1,904.40	-854.40	-360.00	-690.00	14155734 - 1			
	1,572.80	-481.20	0.00	0.00	-481.20	14155734 - 2			
	1,571.89	-3,181.20	-84.00	-147.60	-2,949.60	14155734 - 3			
	27.62	-6,790.80	-1,969.20	-932.40	-3,889.20	14155734 - 4			
	24.05	7,520.40	1,851.60	1,258.80	4,410.00	15091590 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091590 - 2			
	4.51	-816.40	-117.60	-66.80	-632.00	15091590 - 3			
	11.28	-1,997.40	-484.80	-222.20	-1,290.40	16045585 - 1			
	1.46	-92.80	-45.70	-22.80	-24.30	16045585 - 2			
	2.17	-110.50	0.00	-0.80	-109.70	16045585 - 3			
		66,369.60	21,489.70	10,235.30	34,644.60	סה"כ צריכה			
	3.80	579.50	226.30	99.60	253.60	14155721 - 1	בניין D ראשי מעגלים	17487	42
		579.50	226.30	99.60	253.60	סה"כ צריכה			
	1,572.80	481.20	0.00	0.00	481.20	14155734 - 2	בניין D ראשי קומה 5	18826	43
		481.20	0.00	0.00	481.20	סה"כ צריכה			
	66.66	14,263.20	3,458.80	2,180.40	8,624.00	14155722 - 2	בניין D- מיזוג אוויר	19810	44
	57.07	5,417.60	1,232.00	766.40	3,419.20	14155722 - 3			
	62.58	2,601.60	805.20	399.60	1,396.80	14155722 - 4			
		22,282.40	5,496.00	3,346.40	13,440.00	סה"כ צריכה			
		449,822.86	131,804.28	63,078.84	254,939.74	סה"כ צריכה			
		449,631.00	132,294.00	62,664.00	254,673.00	חשבון חברת חשמל			
		191.86	-489.72	414.84	266.74	הפרש בקוט"ש			
		0.04%	-0.37%	0.66%	0.10%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 254,939.74)
■ גבע (Kwh 63,078.84)
■ שפל (Kwh 131,804.28)

