



דוח קוט"ש

עבור: מטרומול רחובות


דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (07/04/19 - 08/03/19)

תאריך הפקה: 16/04/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		312.70	150.30	49.80	112.60	15140015 - 1	מיזוג אוויר	30337	1
		1,306.10	819.50	199.10	287.50	15140017 - 1			
		2,138.70	1,463.50	339.40	335.80	16224440 - 1			
		1,469.90	967.70	202.60	299.60	17013924 - 1			
	1,416.60	7,379.20	1,049.80	1,051.90	5,277.50	17313060 - 1			
		12,606.60	4,450.80	1,842.80	6,313.00	סה"כ צריכה			
	15.17	4,710.20	1,585.80	721.40	2,403.00	16254156 - 1	קומה 06 - ריגיוס	30336	2
	18.03	1,112.20	52.80	108.00	951.40	18040260 - 1			
		5,822.40	1,638.60	829.40	3,354.40	סה"כ צריכה			
	29.29	10,468.00	3,237.60	1,472.60	5,757.80	16254156 - 3	קומה 10 - אם קי אס	30900	3
	10.75	734.20	26.40	22.20	685.60	18029700 - 1			
		11,202.20	3,264.00	1,494.80	6,443.40	סה"כ צריכה			
	23.15	3,858.20	1,208.20	547.00	2,103.00	18029625 - 9	קומה 11 - קולפלאנט תאריך כניסה: 18/03/19	32824	4
	14.05	722.00	206.40	71.40	444.20	18029700 - 8			
		4,580.20	1,414.60	618.40	2,547.20	סה"כ צריכה			
	28.52	10,488.60	3,560.00	1,435.60	5,493.00	18029625 - 1	קומה 7 - אקסג'ט	30490	5
	59.82	13,958.40	5,803.80	1,759.40	6,395.20	18040260 - 2			
		24,447.00	9,363.80	3,195.00	11,888.20	סה"כ צריכה			
	8.89	3,061.00	859.80	378.40	1,822.80	16254156 - 2	קומה 8 - אקסג'ט	30338	6
	20.49	2,609.40	668.80	248.00	1,692.60	18040260 - 3			
		5,670.40	1,528.60	626.40	3,515.40	סה"כ צריכה			
	30.96	14,685.60	5,503.40	2,348.20	6,834.00	18029625 - 2	קומה 9 - אם קי אס	30901	7
	11.51	369.00	34.80	23.00	311.20	18040260 - 4			
		15,054.60	5,538.20	2,371.20	7,145.20	סה"כ צריכה			
		79,383.40	27,198.60	10,978.00	41,206.80	סה"כ צריכה			
		118,920.00	42,920.00	17,400.00	58,600.00	חשבון חברת חשמל			
		-39,536.60	-15,721.40	-6,422.00	-17,393.20	הפרש בקוט"ש			
		-33.25%	-36.63%	-36.91%	-29.68%	הפרש באחוזים			





- פיסגה (Kwh 41,206.80)
- גבע (Kwh 10,978.00)
- שפל (Kwh 27,198.60)

