



דוח קוט"ש

עבור: נאה ותקין


דוח מסכם עבור: בית נכסים

תקופת דוח: (10/03/19 - 12/02/19)

תאריך הפקה: 29/04/19

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 390 | בילדיגו בע"מ | 00013201 - 2 | 419.17 | 253.30 | 1,457.56 | 2,130.02 | 12.02 | |
| | | | 00013201 - 6 | 352.65 | 23.37 | 390.45 | 766.47 | 9.54 | |
| | | | 00013201 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 771.82 | 276.67 | 1,848.01 | 2,896.50 | | |
| 2 | 30642 | חניון 1- | 00013201 - 4 | 484.91 | 256.25 | 1,723.11 | 2,464.27 | 26.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 484.91 | 256.25 | 1,723.11 | 2,464.27 | | |
| 3 | 30644 | חניון 2- | 00013201 - 4 | 484.91 | 256.25 | 1,723.11 | 2,464.27 | 26.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 484.91 | 256.25 | 1,723.11 | 2,464.27 | | |
| 4 | 268 | מיזוג אוויר (שנאי 2) | 00011187 - 1 | 3,275.02 | 1,190.64 | 4,027.14 | 8,492.80 | 210.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,275.02 | 1,190.64 | 4,027.14 | 8,492.80 | | |
| 5 | 12254 | ציבורי שנאי 1 | 00013201 - 1 | 4,829.14 | 2,389.54 | 16,090.20 | 23,308.88 | 142.12 | |
| | | | 00013201 - 2 | -419.17 | -253.30 | -1,457.56 | -2,130.02 | 12.02 | |
| | | | 00013201 - 3 | -2,485.52 | -1,120.72 | -7,873.78 | -11,480.02 | 83.40 | |
| | | | 00013201 - 4 | -969.82 | -512.50 | -3,446.22 | -4,928.54 | 26.06 | |
| | | | 00013201 - 6 | -352.65 | -23.37 | -390.45 | -766.47 | 9.54 | |
| | | | 00013201 - 7 | 0.00 | 0.00 | -0.001 | -0.001 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 601.99 | 479.65 | 2,922.19 | 4,003.83 | | |
| 6 | 12253 | תחבורה | 00013201 - 3 | 2,485.52 | 1,120.72 | 7,873.78 | 11,480.02 | 83.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,485.52 | 1,120.72 | 7,873.78 | 11,480.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,104.16 | 3,580.18 | 20,117.34 | 31,801.68 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 9,759.00 | 4,193.00 | 19,611.00 | 33,563.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | -1,654.84 | -612.82 | 506.34 | -1,761.32 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -16.96% | -14.62% | 2.58% | -5.25% | | |





- פסגה (Kwh 8,104.16)
- גבע (Kwh 3,580.18)
- שפל (Kwh 20,117.34)

