

### דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (30/04/19 - 01/04/19)

תאריך הפקה: 02/05/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		14,996.27	6,531.06	2,424.84	6,040.37	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		14,996.27	6,531.06	2,424.84	6,040.37	סה"כ צריכה			
		0.25	0.10	0.04	0.12	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		5,454.06	1,966.06	770.92	2,717.08	80003223 - 2			
		5,454.31	1,966.15	770.96	2,717.20	סה"כ צריכה			
		0.29	0.10	0.05	0.14	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	7.20	2,534.40	356.00	180.80	1,997.60	80003257 - 7			
	16.20	7,863.50	2,272.10	991.70	4,599.70	81017159 - 4			
		10,398.19	2,628.19	1,172.55	6,597.44	סה"כ צריכה			
		0.35	0.14	0.06	0.14	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	11.20	4,859.20	1,061.60	558.40	3,239.20	80003224 - 7			
		4,859.55	1,061.74	558.46	3,239.34	סה"כ צריכה			
	12.80	7,044.00	2,540.80	978.40	3,524.80	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		0.35	0.14	0.06	0.15	80002031 - 8			
	10.80	6,064.10	2,334.00	915.90	2,814.20	81017159 - 8			
		13,108.45	4,874.94	1,894.35	6,339.15	סה"כ צריכה			
	3.46	1,127.70	843.55	197.75	86.40	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.50	162.65	121.60	28.55	12.50	15091250 - 2			
	0.24	10.60	0.20	0.20	10.20	16092121 - 1			
	26.40	2,670.00	428.40	259.20	1,982.40	80001690 - 6			
		6,041.70	683.82	257.32	5,100.56	80001767 - 2			
		88.94	33.40	6.95	48.59	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	6.40	1,683.20	609.60	237.60	836.00	80003224 - 4			
	1.90	280.55	75.40	28.25	176.90	80003257 - 5			
		12,065.35	2,795.98	1,015.82	8,253.55	סה"כ צריכה			
	1.18	264.60	21.60	11.70	231.30	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	1.06	24.80	0.90	0.70	23.20	15091162 - 3			
	2.59	25.00	0.00	0.00	25.00	15091162 - 4			
	65.86	311.90	115.40	43.30	153.20	16048009 - 1			
	1.09	259.00	28.60	14.70	215.70	16048009 - 2			
		885.30	166.50	70.40	648.40	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	939.68	379.36	996.80	2,315.84	4.33	
			16092121 - 4	3,460.80	1,391.68	3,636.80	8,489.28	16.37	
			80001690 - 2	2,387.20	254.40	522.40	3,164.00	6.40	
			80002031 - 7	1,101.76	338.91	880.29	2,320.96		
			81017159 - 7	1,429.90	223.90	446.20	2,100.00	4.70	
			סה"כ צריכה	9,319.34	2,588.25	6,482.49	18,390.08		
9	13021	סיברביט	80002031 - 2	252.58	85.13	222.99	560.71		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	86.20	26.60	83.50	196.30		
			סה"כ צריכה	338.78	111.73	306.49	757.01		
10	25873	סיברביט סולושנס	16092121 - 2	957.40	387.40	1,010.20	2,355.00	3.75	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	9.81	3.61	8.57	22.00		
			80001976 - 2	1.14	0.46	1.20	2.81		
			80001976 - 5	438.86	168.70	429.48	1,037.05		
			80001976 - 6	390.72	157.49	411.24	959.45		
			סה"כ צריכה	1,797.94	717.67	1,860.69	4,376.30		
11	13016	ציבורי	15091162 - 1	-231.30	-11.70	-21.60	-264.60	1.18	
			15091162 - 3	-23.20	-0.70	-0.90	-24.80	1.06	
			15091162 - 4	-25.00	0.00	0.00	-25.00	2.59	
			15091249 - 1	65.90	6.40	17.45	89.75	1.32	
			15091249 - 2	59.80	5.85	15.95	81.60	1.24	
			15091249 - 3	109.95	27.45	72.00	209.40	1.33	
			15091249 - 7	14.25	5.45	1.90	21.60	1.66	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-153.20	-43.30	-115.40	-311.90	65.86	
			16048009 - 2	-215.70	-14.70	-28.60	-259.00	1.09	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	144.40	56.00	148.20	348.60	0.64	
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092121 - 3	234.92	94.84	249.20	578.96	4.33	
			16092121 - 4	865.20	347.92	909.20	2,122.32	16.37	
			80001690 - 1	1,690.40	286.40	164.00	2,140.80	0.80	
			80001690 - 5	5,156.00	281.60	760.80	6,198.40	36.00	
			80001767 - 1	5,148.89	282.25	763.40	6,194.54		
			80001767 - 2	-5,100.56	-257.32	-683.82	-6,041.70		
			80001767 - 3	65.74	26.28	68.60	160.62		
			80001767 - 4	-48.59	-6.95	-33.40	-88.94		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	303.17	118.07	308.55	729.79		
			80001976 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002031 - 1	431.79	176.32	452.99	1,061.11		
			80002031 - 6	255.60	75.99	199.18	530.76		
			80003217 - 1	3.04	1.22	3.20	7.46		
			80003217 - 2	3.01	1.21	3.17	7.39		
			80003223 - 4	136.18	32.15	83.93	252.26		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	496.00	85.60	224.80	806.40	160.00	
			80003224 - 8	510.40	66.40	156.80	733.60	1.60	
			80003257 - 2	842.00	25.20	3.20	870.40	7.00	
			80003257 - 3	445.60	19.40	3.00	468.00	7.00	
			80003257 - 4	9,362.40	1,764.80	203.20	11,330.40	44.00	
			80003257 - 6	116.80	46.40	121.40	284.60	0.40	
			80003257 - 8	10,658.40	716.00	165.60	11,540.00	208.80	
			80003271 - 2	1,368.80	223.20	560.60	2,152.60		
			80003271 - 3	120.15	39.35	101.60	261.10		
			80003271 - 5	382.50	79.80	196.70	659.00		
			80003271 - 6	24.60	3.10	6.80	34.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80003271 - 7	1,260.20	361.70	874.80	2,496.70		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	1,468.20	316.50	844.60	2,629.30	5.90	
			81017159 - 2	3,073.10	1,203.10	3,122.00	7,398.20	10.50	
			81017159 - 6	685.30	107.70	278.30	1,071.30	2.70	
			סה"כ צריכה	39,705.14	6,548.98	10,201.38	56,455.50		
12	25872	קומה 8 סיברביט	16092120 - 1	434.90	164.60	429.70	1,029.20	2.21	
			80001976 - 3	608.34	244.29	637.16	1,489.79		
			80001976 - 4	595.44	239.51	625.51	1,460.46		
			80003217 - 6	11,113.91	4,434.77	11,601.64	27,150.31		
			80003224 - 5	2,906.40	521.60	1,189.60	4,617.60	8.00	
			80003271 - 1	1,243.30	629.70	1,968.20	3,841.20		
			סה"כ צריכה	16,902.28	6,234.46	16,451.81	39,588.56		
			סה"כ צריכה	101,898.94	24,108.48	55,327.45	181,334.87		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוט"ש			181,334.87			
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 101,898.94)  
■ גבע (Kwh 24,108.48)  
■ שפל (Kwh 55,327.45)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	42,124.16	13,849.63	35,629.28	91,603.07		
			סה"כ צריכה	42,124.16	13,849.63	35,629.28	91,603.07		
2	12421	צילר 4 על הגג- ניס משלמים לחח"י	80003224 - 2	34,976.00	14,064.00	34,808.00	83,848.00	148.00	
			סה"כ צריכה	34,976.00	14,064.00	34,808.00	83,848.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	326.40	48,467.20	5,356.80	4,819.20	38,291.20	80003257 - 1	ראשי שנאי AT1	12427	3
		48,467.20	5,356.80	4,819.20	38,291.20	סה"כ צריכה			
	172.80	111,436.80	41,344.00	16,300.80	53,792.00	80003224 - 1	ראשי שנאי AT2	12428	4
		111,436.80	41,344.00	16,300.80	53,792.00	סה"כ צריכה			

