



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (01/04/19 - 29/04/19)

תאריך הפקה: 02/05/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31019	(בא לי) קניון	00024306 - 4	-0.17	-0.07	-0.18	-0.41	0.01	
			סה"כ צריכה	-0.17	-0.07	-0.18	-0.41		
2	21632	001-פלאפון אנטנות	00023702 - 3	2,595.27	1,020.79	2,366.18	5,982.24	10.74	
			סה"כ צריכה	2,595.27	1,020.79	2,366.18	5,982.24		
3	21958	002.1-סלקום אנטנות	00024325 - 5	392.38	151.48	350.20	894.06	1.66	
			סה"כ צריכה	392.38	151.48	350.20	894.06		
4	21735	002.2-סלקום אנטנות	00024307 - 8	1,095.18	445.61	1,107.19	2,647.99	4.66	
			סה"כ צריכה	1,095.18	445.61	1,107.19	2,647.99		
5	21826	002.3-סלקום אנטנות	00024317 - 8	308.77	112.14	272.80	693.71	1.32	
			סה"כ צריכה	308.77	112.14	272.80	693.71		
6	21644	002.4-סלקום	00013177 - 3	642.95	320.66	897.20	1,860.81	2.80	
			סה"כ צריכה	642.95	320.66	897.20	1,860.81		
7	21969	003-אתי פולישוק	00024326 - 4	197.52	48.32	4.20	250.04	5.98	
			סה"כ צריכה	197.52	48.32	4.20	250.04		
8	21967	004-קידום לחמן	00024326 - 2	253.27	102.11	250.57	605.95	1.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	120.70		
			סה"כ צריכה	253.27	102.11	250.57	726.65		
9	21693	005-טויס אר אס	00023916 - 2	3,319.56	1,070.54	693.36	5,083.46	25.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,600.04	551.60	162.89	2,314.53		
			סה"כ צריכה	4,919.60	1,622.14	856.26	7,398.00		
10	21641	008-ארומה	00011151 - 1	7,012.16	2,235.46	2,589.29	11,836.91	45.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	489.23	168.66	49.81	707.69		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	7,501.39	2,404.11	2,639.10	13,407.60		
11	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	00011015 - 1	48,147.80	16,249.00	11,619.60	76,016.40	305.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	48,147.80	16,249.00	11,619.60	76,016.40		
12	21899	102-בסט מוביל	7 - 00024321	879.55	311.42	215.40	1,406.37	6.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	125.26	43.18	12.75	181.20		
			סה"כ צריכה	1,004.81	354.60	228.16	1,587.57		
13	21891	103-דרך היופי	3 - 00024321	389.17	130.19	105.27	624.63	5.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	96.90	33.41	9.87	140.17		
			סה"כ צריכה	486.07	163.60	115.14	764.81		
14	21890	104-אופטיקנה	2 - 00024321	1,585.03	572.71	482.89	2,640.62	12.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	203.26	70.07	20.69	294.02		
			סה"כ צריכה	1,788.28	642.78	503.58	2,934.64		
15	21972	105-דיסקרט	7 - 00024326	694.21	199.46	181.90	1,075.57	5.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	144.17	49.70	14.68	208.55		
			סה"כ צריכה	838.38	249.16	196.58	1,284.12		
16	21897	106-109 גולף - פולגת	6 - 00024321	5,337.55	1,905.62	863.72	8,106.89	34.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	600.31	206.95	61.12	868.38		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	5,937.86	2,112.57	924.83	9,720.43		
17	21889	110-112 אימפרס	1 - 00024321	2,096.25	689.41	171.62	2,957.28	17.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	212.71	73.33	21.66	307.69		
			סה"כ צריכה	2,308.96	762.74	193.27	3,264.97		
18	22088	114 קסטרו	3 - 81011724	11,032.75	3,721.11	1,684.51	16,438.38	54.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	683.03	235.47	69.54	988.04		
			סה"כ צריכה	11,715.78	3,956.58	1,754.05	17,426.41		
19	21712	114-1 איב רושה	3 - 00024307	458.30	149.77	156.15	764.22	10.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	85.08	29.33	8.66	123.08		
			סה"כ צריכה	543.38	179.11	164.81	887.30		
20	21708	115-הודים	7 - 00024306	1,829.12	609.31	304.94	2,743.38	10.69	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	165.44	57.03	16.84	239.32		
			סה"כ צריכה	1,994.56	666.35	321.79	2,982.70		
21	21713	116-סטטימצקי	4 - 00024307	1,292.96	486.56	484.92	2,264.44	12.87	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	252.89	87.18	25.75	365.81		
			סה"כ צריכה	1,545.84	573.74	510.67	2,630.25		
22	21706	117-118 טווינטי פור סבן	5 - 00024306	2,393.60	878.89	309.63	3,582.12	15.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	458.51	158.06	46.68	663.25		
			סה"כ צריכה	2,852.11	1,036.95	356.30	4,245.37		
23	32473	119-120 דיון ש.י.ן בע"מ (0עולמי)	3 - 00024306	2,448.45	805.26	390.76	3,644.47	16.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	385.24	132.81	39.22	557.27		
			סה"כ צריכה	2,833.69	938.07	429.98	4,201.73		
24	21692	121-זיפ	1 - 00023916	2,263.25	761.92	495.75	3,520.92	17.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	787.02	271.32	80.12	1,138.46		
			סה"כ צריכה	3,050.27	1,033.24	575.87	4,659.38		
25	21711	122-קרייזי לין	2 - 00024307	2,436.45	814.82	294.10	3,545.37	14.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	363.97	125.47	37.05	526.50		
			סה"כ צריכה	2,800.42	940.30	331.15	4,071.86		
26	22095	123-סופר פארם קניון 1	2 - 81011813	11,717.49	4,013.44	4,020.02	19,750.96	51.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,597.68	550.78	162.65	2,311.11		
			סה"כ צריכה	13,315.17	4,564.22	4,182.68	22,062.07		
27	21710	123.1 - פלאנט	1 - 00024307	2,051.11	687.02	302.68	3,040.80	11.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	170.17	58.66	17.32	246.15		
			סה"כ צריכה	2,221.27	745.68	320.00	3,286.95		
28	21697	124-זארה	1 - 00024291	24,171.01	8,086.76	6,895.55	39,153.32	131.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	24,171.01	8,086.76	6,895.55	39,258.28		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	21664	126 לנדזור	00023527 - 5	7,357.54	2,552.96	3,181.77	13,092.26	52.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	550.68	189.84	56.06	796.58		
			סה"כ צריכה	7,908.22	2,742.80	3,237.83	13,888.84		
30	21749	126.1-מחסן לנדזור	00024309 - 7	137.93	52.89	138.57	329.39	1.19	
			סה"כ צריכה	137.93	52.89	138.57	329.39		
31	21667	126.2 - גאיה	00023527 - 8	666.01	229.50	108.90	1,004.41	5.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	85.08	29.33	8.66	123.08		
			סה"כ צריכה	751.09	258.83	117.56	1,127.48		
32	21663	127-עונות	00023527 - 4	2,366.36	765.48	507.46	3,639.30	14.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	271.79	93.70	27.67	393.16		
			סה"כ צריכה	2,638.15	859.18	535.13	4,032.46		
33	21661	128-פרג'	00023527 - 3	1,937.16	610.74	179.65	2,727.55	12.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	160.71	55.40	16.36	232.48		
			סה"כ צריכה	2,097.88	666.14	196.01	2,960.03		
34	21742	128.1-מחסן פרג	00024309 - 5	45.12	11.52	30.38	87.01	3.44	
			סה"כ צריכה	45.12	11.52	30.38	87.01		
35	21659	129-1 - אוריגניל	00023527 - 1	1,617.55	586.02	361.77	2,565.35	8.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	167.80	57.85	17.08	242.74		
			סה"כ צריכה	1,785.36	643.87	378.86	2,808.09		
36	21665	130 איל פרסקו ח 2	00023527 - 6	3,214.60	1,047.44	1,479.35	5,741.39	21.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	252.89	87.18	25.75	365.81		
			סה"כ צריכה	3,467.49	1,134.62	1,505.10	6,107.20		
37	21660	130 ב-בורגר ראנץ	00023527 - 2	3,417.57	1,238.55	2,016.68	6,672.79	24.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	359.24	123.84	36.57	519.66		
			סה"כ צריכה	3,776.81	1,362.39	2,053.25	7,192.45		
38	21991	130.1-איל פרסקו ח 4	00024622 - 5	345.87	125.12	152.86	623.85	2.86	
			סה"כ צריכה	345.87	125.12	152.86	623.85		
39	22148	131 - ווי.קי.קי	16048032 - 3	10,046.80	3,100.40	2,090.00	15,237.20	70.57	
			סה"כ צריכה	10,046.80	3,100.40	2,090.00	15,237.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	22149	131.1 בלאק	16048032 - 4	7,554.60	2,656.00	3,699.80	13,910.40	51.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	425.42	146.66	43.31	615.39		
			סה"כ צריכה	7,980.02	2,802.66	3,743.11	14,525.79		
41	22144	131.2 מחסן בלאק	16193880 - 2	498.10	192.00	523.60	1,213.70	3.15	
			סה"כ צריכה	498.10	192.00	523.60	1,213.70		
42	21695	132.1-לגעת באוכל מרתף ארומה	00023916 - 4	17,735.39	6,371.24	9,410.48	33,517.11	93.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,952.19	673.00	198.75	2,823.94		
			סה"כ צריכה	19,687.58	7,044.24	9,609.23	36,341.05		
43	21770	132.2 מחסן לגעת באוכל	00024310 - 2	36.59	15.23	39.98	91.80	0.14	
			סה"כ צריכה	36.59	15.23	39.98	91.80		
44	21776	132.3-מחסן לגעת באוכל 2,ק	00024310 - 4	299.00	114.97	286.54	700.52	1.57	
			סה"כ צריכה	299.00	114.97	286.54	700.52		
45	22147	133-א.ל.מ	16048032 - 2	3,711.00	952.40	265.20	4,928.60	26.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	813.02	280.28	82.77	1,176.07		
			סה"כ צריכה	4,524.02	1,232.68	347.97	6,104.67		
46	21691	134-צילדרנס פלייס	00023703 - 8	3,127.98	1,015.15	708.87	4,852.00	22.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	623.95	215.10	63.52	902.57		
			סה"כ צריכה	3,751.93	1,230.25	772.39	5,754.56		
47	21915	134.2 - יאנגה	00024323 - 2	545.46	170.39	96.19	812.04	7.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.90	42.37	12.51	177.78		
			סה"כ צריכה	668.36	212.76	108.70	989.82		
48	21682	135 לי קופר	00023700 - 7	943.72	355.67	159.22	1,458.61	7.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	241.07	83.11	24.54	348.72		
			סה"כ צריכה	1,184.79	438.78	183.77	1,807.33		
49	21678	136-קרבין	00023700 - 3	918.20	344.04	430.73	1,692.97	6.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	257.61	88.81	26.23	372.65		
			סה"כ צריכה	1,175.81	432.85	456.95	2,065.62		
50	21676	137-ללין	00023700 - 1	1,473.41	521.16	518.29	2,512.85	7.62	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.63	35.03	10.35	147.01		
			סה"כ צריכה	1,575.04	556.19	528.63	2,659.86		
51	21918	137.1 טופ טן	00024323 - 4	897.17	293.00	153.19	1,343.37	7.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	92.17	31.78	9.38	133.33		
			סה"כ צריכה	989.35	324.78	162.57	1,476.70		
52	21680	138-דיזל	00023700 - 5	1,430.89	457.03	189.61	2,077.53	9.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	163.08	56.22	16.60	235.90		
			סה"כ צריכה	1,593.97	513.25	206.21	2,313.43		
53	21686	140 - טו ג	00023703 - 3	3,160.37	1,063.58	806.69	5,030.64	16.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	326.15	112.44	33.20	471.80		
			סה"כ צריכה	3,486.52	1,176.02	839.89	5,502.43		
54	21685	141-אריסטו שמש	00023703 - 2	1,238.41	405.36	219.77	1,863.54	11.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	163.08	56.22	16.60	235.90		
			סה"כ צריכה	1,401.48	461.58	236.38	2,099.44		
55	26637	142 - מאניה	00023703 - 1	1,959.92	690.24	483.11	3,133.28	12.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	222.16	76.59	22.62	321.37		
			סה"כ צריכה	2,182.08	766.83	505.73	3,454.64		
56	21689	143-לגבר	00023703 - 6	664.00	213.63	119.31	996.94	7.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.90	42.37	12.51	177.78		
			סה"כ צריכה	786.90	256.00	131.82	1,174.72		
57	21687	144 - גולברי	00023703 - 4	2,231.59	731.44	349.10	3,312.13	13.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	281.25	96.96	28.63	406.84		
			סה"כ צריכה	2,512.84	828.40	377.73	3,718.97		
58	22094	145-מנגו	81011813 - 1	7,039.26	2,275.24	1,637.03	10,951.53	41.63	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,330.61	458.71	135.46	1,924.79		
			סה"כ צריכה	8,369.87	2,733.95	1,772.50	12,876.32		
59	21917	146-אינטימה	00024323 - 3	2,043.46	706.03	295.41	3,044.90	13.89	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	276.52	95.33	28.15	400.0005		
			סה"כ צריכה	2,319.98	801.36	323.56	3,444.90		
60	21683	146.1-קסטרו קיד	8 - 00023700	2,075.21	719.19	440.55	3,234.96	10.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	276.52	95.33	28.15	400.0005		
			סה"כ צריכה	2,351.74	814.51	468.71	3,634.96		
61	21926	147- רנואר	7 - 00024323	0.0005	0.00	0.00	0.0005	0.001	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	980.82	338.13	99.85	1,418.81		
			סה"כ צריכה	980.82	338.13	99.85	1,418.81		
62	21714	147-148 מחסן רנואר	5 - 00024307	16.53	5.28	15.40	37.22	0.19	
			סה"כ צריכה	16.53	5.28	15.40	37.22		
63	21679	149 א'-ארנקי שולה	4 - 00023700	1,757.15	565.28	102.22	2,424.66	12.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	134.72	46.44	13.71	194.87		
			סה"כ צריכה	1,891.87	611.73	115.94	2,619.53		
64	25901	150-2 רנואר	7 - 00023703	9,665.33	3,589.34	1,799.34	15,054.01	76.10	
			סה"כ צריכה	9,665.33	3,589.34	1,799.34	15,054.01		
65	21928	151-דן קסידי	8 - 00024323	624.57	286.13	294.69	1,205.39	9.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.90	42.37	12.51	177.78		
			סה"כ צריכה	747.47	328.49	307.20	1,383.17		
66	21688	151.1-סמארטפון גרעין 5 ק. 3	5 - 00023703	675.67	236.34	395.76	1,307.77	4.66	
			סה"כ צריכה	675.67	236.34	395.76	1,307.77		
67	21920	152.1-ג'יפה	5 - 00024323	285.63	109.90	165.30	560.83	10.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	210.35	72.51	21.41	304.27		
			סה"כ צריכה	495.97	182.42	186.71	865.10		
68	21677	152.3- גל אור תעשיות מזון	2 - 00023700	479.32	196.44	80.23	756.00	8.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	99.26	34.22	10.11	143.59		
			סה"כ צריכה	578.59	230.66	90.34	899.59		
69	21901	154-רויאלטי	8 - 00024321	420.31	128.00	70.007	618.31	4.33	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	155.99	53.77	15.88	225.64		
			סה"כ צריכה	576.29	181.77	85.89	843.95		
70	21648	155-סחוט	7 - 00013177	1,334.84	627.79	1,339.13	3,301.76	8.71	
			סה"כ צריכה	1,334.84	627.79	1,339.13	3,301.76		
71	21639	155.1-סחוט - מחסן	8 - 00023702	297.22	121.10	312.34	730.67	1.22	
			סה"כ צריכה	297.22	121.10	312.34	730.67		
72	21703	156-דינמיקה	2 - 00024306	146.59	59.01	140.64	346.24	1.02	
			סה"כ צריכה	146.59	59.01	140.64	346.24		
73	21702	157-דזון עולם הממתקים	1 - 00024306	482.22	175.62	291.25	949.09	2.60	
			סה"כ צריכה	482.22	175.62	291.25	949.09		
74	21997	158-ריגושים	2 - 00024803	128.88	40.81	8.56	178.25	0.83	
			סה"כ צריכה	128.88	40.81	8.56	178.25		
75	21716	160-2 אינסטבלוק בע"מ	7 - 00024307	1.88	0.24	0.95	3.06	0.12	
			סה"כ צריכה	1.88	0.24	0.95	3.06		
76	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	5 - 00024310	164.11	56.89	82.69	303.69	1.48	
			סה"כ צריכה	164.11	56.89	82.69	303.69		
77	21636	164-מגנוליה	5 - 00023702	218.88	91.12	238.14	548.14	0.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	40.18	13.85	4.09	58.12		
			סה"כ צריכה	259.06	104.98	242.23	606.26		
78	21783	166-מקס ברור	6 - 00024310	1,073.05	415.72	790.12	2,278.89	6.84	
			סה"כ צריכה	1,073.05	415.72	790.12	2,278.89		
79	21707	167-חדר מירס	6 - 00024306	0.57	0.23	0.49	1.28	0.02	
			סה"כ צריכה	0.57	0.23	0.49	1.28		
80	21651	170 אפרודיטה	2 - 00022798	3,117.88	1,077.20	692.75	4,887.84	18.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	333.24	114.88	33.93	482.05		
			סה"כ צריכה	3,451.13	1,192.09	726.67	5,369.89		
81	21656	171-ורדינון	7 - 00022798	1,359.98	453.22	306.31	2,119.51	14.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	274.16	94.51	27.91	396.58		
			סה"כ צריכה	1,634.14	547.73	334.22	2,516.09		
82	21657	172-173 ביזטיקר	8 - 00022798	1,065.72	355.67	228.87	1,650.27	9.55	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	408.87	140.95	41.63	591.45		
			סה"כ צריכה	1,474.59	496.63	270.50	2,241.72		
83	21654	174-גולף ביבי	00022798 - 5	5,443.15	1,838.40	635.35	7,916.90	31.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	326.15	112.44	33.20	471.80		
			סה"כ צריכה	5,769.30	1,950.84	668.56	8,388.70		
84	21655	175-177-שילב קידס	00022798 - 6	1,675.88	629.60	257.99	2,563.46	12.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	647.58	223.25	65.93	936.75		
			סה"כ צריכה	2,323.46	852.84	323.91	3,500.22		
85	22143	180 בודי שופ	16193880 - 1	454.80	106.60	29.50	590.90	4.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.90	42.37	12.51	177.78		
			סה"כ צריכה	577.70	148.97	42.01	768.68		
86	21745	182 אושי אושי דוכן	00024309 - 6	834.11	288.37	486.91	1,609.39	7.18	
			סה"כ צריכה	834.11	288.37	486.91	1,609.39		
87	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	00024310 - 1	1,426.54	285.18	235.76	1,947.48	14.82	
			סה"כ צריכה	1,426.54	285.18	235.76	1,947.48		
88	21787	189 - ריבאר	00024310 - 7	983.82	398.22	642.16	2,024.20	6.80	
			סה"כ צריכה	983.82	398.22	642.16	2,024.20		
89	22146	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	148.70	69.60	162.70	381.00	0.97	
			סה"כ צריכה	148.70	69.60	162.70	381.00		
90	21966	200-וולסטריט	00024326 - 1	1,995.14	469.14	374.72	2,839.00	9.87	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	883.92	304.72	89.99	1,278.63		
			סה"כ צריכה	2,879.07	773.86	464.70	4,117.63		
91	21671	202-פלי פוט	00023699 - 4	1,650.27	544.33	304.07	2,498.67	8.52	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	120.53	41.55	12.27	174.36		
			סה"כ צריכה	1,770.80	585.88	316.34	2,673.03		
92	21670	203-פלומר	00023699 - 3	1,103.87	343.59	115.85	1,563.31	7.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	99.26	34.22	10.11	143.59		
			סה"כ צריכה	1,203.14	377.81	125.96	1,706.90		
93	21674	204-נעלי גוזף	00023699 - 7	792.49	252.55	130.27	1,175.30	7.84	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	174.89	60.29	17.81	252.99		
			סה"כ צריכה	967.38	312.84	148.07	1,428.29		
94	21645	209-הדור השלישי	4 - 00013177	1,588.08	534.10	571.07	2,693.25	8.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	222.16	76.59	22.62	321.37		
			סה"כ צריכה	1,810.25	610.69	593.69	3,014.62		
95	21643	210- גויה	2 - 00013177	485.59	160.20	168.27	814.06	4.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	144.17	49.70	14.68	208.55		
			סה"כ צריכה	629.76	209.90	182.95	1,022.61		
96	21675	211-סבון של פעם	8 - 00023699	1,454.07	501.48	207.78	2,163.33	8.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.63	44.00	12.99	184.62		
			סה"כ צריכה	1,581.70	545.48	220.78	2,347.95		
97	21673	212-אירוקה	6 - 00023699	1,132.70	352.38	209.57	1,694.65	6.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	120.53	41.55	12.27	174.36		
			סה"כ צריכה	1,253.23	393.93	221.85	1,869.01		
98	21649	212.1 אינס	8 - 00013177	160.66	64.56	84.40	309.61	0.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	56.72	19.55	5.77	82.05		
			סה"כ צריכה	217.38	84.11	90.17	391.66		
99	21904	213.1- סמארט	2 - 00024322	667.19	200.03	109.22	976.44	4.27	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	92.17	31.78	9.38	133.33		
			סה"כ צריכה	759.37	231.81	118.60	1,109.77		
100	21907	213.2 רולדין	4 - 00024322	5,594.99	1,944.84	3,332.05	10,871.89	34.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.71	64.37	19.01	270.09		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	5,781.70	2,009.21	3,351.06	11,887.14		
101	21875	215-214-דונה ויקטוריה	1 - 00024320	1,139.34	326.12	240.53	1,705.98	9.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	262.34	90.44	26.71	379.49		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,401.68	416.56	267.24	2,085.47		
102	21912	216-ניין ווסט	00024322 - 6	1,292.98	452.20	307.78	2,052.96	8.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	179.62	61.92	18.29	259.83		
			סה"כ צריכה	1,472.60	514.12	326.07	2,312.79		
103	21903	217-נעלי נימרו	00024322 - 1	758.48	252.57	107.78	1,118.83	7.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	179.62	61.92	18.29	259.83		
			סה"כ צריכה	938.10	314.49	126.07	1,378.66		
104	21910	218 - 219-פייר קרדן	00024322 - 5	2,109.92	745.67	284.66	3,140.25	17.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	368.70	127.10	37.54	533.33		
			סה"כ צריכה	2,478.62	872.77	322.19	3,673.58		
105	21886	220-הגרה	00024320 - 7	887.09	267.06	112.20	1,266.35	4.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	125.26	43.18	12.75	181.20		
			סה"כ צריכה	1,012.35	310.24	124.96	1,447.55		
106	21885	221-גרבו	00024320 - 5	915.67	342.35	135.05	1,393.07	6.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.90	42.37	12.51	177.78		
			סה"כ צריכה	1,038.57	384.71	147.56	1,570.84		
107	21878	222-מגיך שיווק מתנות	00024320 - 3	1,502.46	490.88	256.14	2,249.49	8.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	160.71	55.40	16.36	232.48		
			סה"כ צריכה	1,663.17	546.29	272.50	2,481.96		
108	21888	223-224-אפריל	00024320 - 8	1,608.99	506.52	486.49	2,602.01	17.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	408.87	140.95	41.63	591.45		
			סה"כ צריכה	2,017.87	647.48	528.12	3,193.46		
109	22104	225 חנות H&M	81011867 - 4	33,607.73	11,347.77	5,901.91	50,857.41	172.00	
			סה"כ צריכה	33,607.73	11,347.77	5,901.91	50,857.41		
110	21870	X-REAY 229	00024319 - 3	1,312.85	420.41	130.10	1,863.35	7.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	75.63	26.07	7.70	109.40		
			סה"כ צריכה	1,388.47	446.48	137.80	1,972.75		
111	21866	229-ריקושט	00024319 - 2	1,531.70	481.60	305.72	2,319.02	13.70	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	333.24	114.88	33.93	482.05		
			סה"כ צריכה	1,864.94	596.48	339.64	2,801.07		
112	21961	230 א'-בא מאהבה	00024325 - 6	310.39	105.93	49.56	465.88	4.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	210.35	72.51	21.41	304.27		
			סה"כ צריכה	520.74	178.44	70.97	770.15		
113	21863	230-קרוקס	00024319 - 1	2,042.11	701.25	306.02	3,049.38	15.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	207.98	71.70	21.17	300.86		
			סה"כ צריכה	2,250.09	772.95	327.20	3,350.23		
114	21955	231-קדס קידס	00024325 - 4	1,776.57	493.05	341.01	2,610.63	10.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	146.53	50.52	14.92	211.97		
			סה"כ צריכה	1,923.10	543.56	355.93	2,822.60		
115	21954	232 סוויט גירל שופ	00024325 - 3	860.95	288.96	217.98	1,367.89	8.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	118.17	40.74	12.03	170.94		
			סה"כ צריכה	979.12	329.69	230.02	1,538.83		
116	21872	233 באג	00024319 - 5	1,433.69	481.41	319.06	2,234.16	7.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	283.61	97.77	28.87	410.26		
			סה"כ צריכה	1,717.30	579.18	347.93	2,644.41		
117	21943	234-הפנינג	00024325 - 1	1,645.37	549.99	239.69	2,435.05	11.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	307.25	105.92	31.28	444.45		
			סה"כ צריכה	1,952.61	655.91	270.97	2,879.49		
118	21874	235 א'-גלידה ב"ש	00024319 - 6	1,798.68	689.71	1,208.29	3,696.68	14.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	70.90	24.44	7.22	102.56		
			סה"כ צריכה	1,869.58	714.15	1,215.50	3,799.24		
119	21965	235-עולם הממתקים	00024325 - 8	555.05	219.90	303.19	1,078.13	4.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	82.72	28.52	8.42	119.66		
			סה"כ צריכה	637.77	248.41	311.61	1,197.79		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
120	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	00023702 - 6	123.44	52.43	107.45	283.32	1.09	
			סה"כ צריכה	123.44	52.43	107.45	283.32		
121	21634	235.2-מחסן גלידה בש	00023702 - 2	103.15	41.70	106.84	251.69	0.66	
			סה"כ צריכה	103.15	41.70	106.84	251.69		
122	21951	237-צבע הכסף 2	00024325 - 2	715.31	259.63	73.64	1,048.58	6.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	132.35	45.63	13.47	191.45		
			סה"כ צריכה	847.67	305.26	87.11	1,240.04		
123	21701	238-גלובוס מקס	00024304 - 1	27,155.44	12,032.24	23,424.14	62,611.82	181.70	
			סה"כ צריכה	27,155.44	12,032.24	23,424.14	62,611.82		
124	21995	239-צוקה	00024622 - 8	4,007.59	1,364.02	1,681.13	7,052.74	28.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.90	42.37	12.51	177.78		
			סה"כ צריכה	4,130.49	1,406.38	1,693.64	7,230.51		
125	21738	239.1-צוקה מחסן	00024309 - 3	98.59	41.17	106.92	246.68	0.44	
			סה"כ צריכה	98.59	41.17	106.92	246.68		
126	21994	240-המטבח של סימה	00024622 - 7	3,151.33	890.32	879.50	4,921.15	28.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	193.80	66.81	19.73	280.34		
			סה"כ צריכה	3,345.13	957.13	899.23	5,201.49		
127	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן	00024803 - 1	5.74	2.54	5.34	13.62	0.16	
			סה"כ צריכה	5.74	2.54	5.34	13.62		
128	21990	241-מקדונלס-כשר	00024622 - 4	4,041.72	1,424.01	1,336.04	6,801.77	21.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	96.90	33.41	9.87	140.17		
			סה"כ צריכה	4,138.62	1,457.42	1,345.91	6,941.95		
129	21737	241.1-מחסן כשר מקדונלדס	00024309 - 2	713.01	275.73	679.25	1,667.99	4.94	
			סה"כ צריכה	713.01	275.73	679.25	1,667.99		
130	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	00024622 - 3	3,337.17	1,059.19	1,243.84	5,640.20	31.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	96.90	33.41	9.87	140.17		
			סה"כ צריכה	3,434.07	1,092.60	1,253.70	5,780.37		
131	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	00024310 - 3	138.41	56.12	144.40	338.94	0.81	
			סה"כ צריכה	138.41	56.12	144.40	338.94		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
132	21799	243-קרפצו	00024317 - 1	2,049.16	697.84	790.36	3,537.36	13.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.63	44.00	12.99	184.62		
			סה"כ צריכה	2,176.79	741.84	803.35	3,721.98		
133	21987	245 א-מקדונלס	00024622 - 1	6,321.74	2,651.00	3,660.94	12,633.68	32.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	229.25	79.03	23.34	331.62		
			סה"כ צריכה	6,550.99	2,730.04	3,684.28	12,965.31		
134	21843	245-שומשום	00024318 - 5	3,298.34	1,083.85	1,981.95	6,364.14	19.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	179.62	61.92	18.29	259.83		
			סה"כ צריכה	3,477.96	1,145.78	2,000.23	6,623.97		
135	21633	245.1-מקדונלס - מחסן	00023702 - 1	866.44	341.27	780.53	1,988.24	5.54	
			סה"כ צריכה	866.44	341.27	780.53	1,988.24		
136	21840	246-אינגליש קייק	00024318 - 4	4,394.73	1,548.11	2,227.07	8,169.90	33.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	224.53	77.40	22.86	324.79		
			סה"כ צריכה	4,619.26	1,625.51	2,249.92	8,494.69		
137	19673	246.2 ניקי	16048038 - 4	334.28	98.81	42.91	476.00	3.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	66.18	22.81	6.74	95.73		
			סה"כ צריכה	400.46	121.63	49.65	571.73		
138	21815	247-נעמן פורצלן	00024317 - 5	1,562.55	567.13	240.71	2,370.39	13.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	297.79	102.66	30.32	430.77		
			סה"כ צריכה	1,860.34	669.79	271.03	2,801.16		
139	21805	248-קיווי	00024317 - 3	1,193.78	382.63	225.98	1,802.40	8.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	148.90	51.33	15.16	215.38		
			סה"כ צריכה	1,342.68	433.97	241.14	2,017.78		
140	19670	249 בובי בראון	16048038 - 1	1,112.99	320.25	192.86	1,626.10	9.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	77.99	26.89	7.94	112.82		
			סה"כ צריכה	1,190.98	347.14	200.80	1,738.92		
141	27301	249-250 ביגה	00024622 - 2	7,943.84	2,797.74	3,095.55	13,837.12	46.52	
			מיזוג אוויר	189.07	65.18	19.25	273.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,132.91	2,862.92	3,114.80	14,110.62		
142	21638	249.1- מחסן רולדין	7 - 00023702	481.39	192.74	500.24	1,174.37	2.92	
			סה"כ צריכה	481.39	192.74	500.24	1,174.37		
143	27302	249.2 ביגה	4 - 00024309	962.13	376.49	896.18	2,234.80	5.00	
			סה"כ צריכה	962.13	376.49	896.18	2,234.80		
144	21802	251- גנטלמן	2 - 00024317	1,853.45	634.91	229.07	2,717.43	10.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	132.35	45.63	13.47	191.45		
			סה"כ צריכה	1,985.80	680.54	242.55	2,908.88		
145	21819	253-הבורסה לתכשיטים	6 - 00024317	722.78	248.70	86.35	1,057.83	5.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	92.17	31.78	9.38	133.33		
			סה"כ צריכה	814.95	280.47	95.74	1,191.16		
146	21852	254-היינס	7 - 00024318	1,131.93	361.87	333.35	1,827.15	13.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	257.61	88.81	26.23	372.65		
			סה"כ צריכה	1,389.54	450.68	359.57	2,199.80		
147	19672	254.1 נעלי פאפיה	3 - 16048038	956.44	272.10	48.42	1,276.96	5.28	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	184.35	63.55	18.77	266.67		
			סה"כ צריכה	1,140.79	335.65	67.19	1,543.63		
148	21822	254.2 תפור עלי	7 - 00024317	866.25	279.21	67.89	1,213.34	6.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	113.44	39.11	11.55	164.10		
			סה"כ צריכה	979.69	318.32	79.44	1,377.44		
149	21791	254.2.1 מחסן תפור עלי	8 - 00024310	9.07	2.51	1.25	12.83	0.69	
			סה"כ צריכה	9.07	2.51	1.25	12.83		
150	21831	255-גלי	1 - 00024318	753.67	265.08	220.70	1,239.45	6.76	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	498.68	171.92	50.77	721.37		
			סה"כ צריכה	1,252.35	436.99	271.47	1,960.81		
151	21837	257-צומת ספרים	3 - 00024318	2,470.50	811.16	428.58	3,710.23	19.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	498.68	171.92	50.77	721.37		
			סה"כ צריכה	2,969.18	983.07	479.35	4,431.60		
152	21834	258-לורד קיטש	2 - 00024318	783.92	278.24	161.34	1,223.50	3.91	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	231.62	79.85	23.58	335.04		
			סה"כ צריכה	1,015.54	358.09	184.92	1,558.54		
153	21855	259-נייקי	8 - 00024318	5,514.69	1,808.68	779.00	8,102.37	36.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	730.30	251.76	74.35	1,056.41		
			סה"כ צריכה	6,244.99	2,060.44	853.35	9,158.79		
154	21992	260-262 גולף אנד קו	6 - 00024622	8,150.51	2,731.22	1,218.79	12,100.52	54.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	943.01	325.09	96.00	1,364.10		
			סה"כ צריכה	9,093.52	3,056.31	1,314.80	13,464.62		
155	30974	263 - דלתא (פומה)	1 - 00023699	891.10	319.96	231.72	1,442.77	6.26	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	113.44	39.11	11.55	164.10		
			סה"כ צריכה	1,004.54	359.07	243.27	1,606.87		
156	21646	264-תמנון	5 - 00013177	2,533.19	851.42	1,002.84	4,387.45	22.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	534.14	184.14	54.38	772.65		
			סה"כ צריכה	3,067.33	1,035.56	1,057.22	5,160.10		
157	21666	265-סחוט	7 - 00023527	1,533.39	585.23	1,088.97	3,207.59	8.12	
			סה"כ צריכה	1,533.39	585.23	1,088.97	3,207.59		
158	21715	265.1-מחטן סחוט	6 - 00024307	393.67	163.67	429.26	986.60	1.93	
			סה"כ צריכה	393.67	163.67	429.26	986.60		
159	22089	267-שייפ	4 - 81011724	11,616.95	3,592.82	5,132.20	20,341.97	55.96	
			סה"כ צריכה	11,616.95	3,592.82	5,132.20	20,341.97		
160	22101	267.1 משאבות שייפ	1 - 81011867	3,584.36	1,397.50	3,122.53	8,104.39	15.86	
			סה"כ צריכה	3,584.36	1,397.50	3,122.53	8,104.39		
161	22102	267.2-צילר 1 שייפ	2 - 81011867	7,838.54	2,356.43	2,100.94	12,295.91	99.84	
			סה"כ צריכה	7,838.54	2,356.43	2,100.94	12,295.91		
162	22103	267.3-צילר 2 שייפ	3 - 81011867	234.89	105.44	64.28	404.61	66.56	
			סה"כ צריכה	234.89	105.44	64.28	404.61		
163	22090	267.4-שייפ מפוח עשן	5 - 81011724	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
164	21968	268-אור חשאי	3 - 00024326	1,575.44	330.004	81.06	1,986.51	13.52	
			סה"כ צריכה	1,575.44	330.004	81.06	1,986.51		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
165	22114	301-פוקס	81018431 - 8	11,536.00	3,867.60	2,870.80	18,274.40	52.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,008.92	692.55	204.52	2,905.99		
			סה"כ צריכה	13,544.92	4,560.15	3,075.32	21,180.39		
166	22157	301.1 סטייליש	81039935 - 8	1,739.80	366.15	170.05	2,276.00	13.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	456.14	157.25	46.44	659.83		
			סה"כ צריכה	2,195.94	523.40	216.49	2,935.83		
167	22120	302 - מגה ספורט	81018444 - 7	1,855.20	608.80	345.90	2,809.90	15.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	359.24	123.84	36.57	519.66		
			סה"כ צריכה	2,214.44	732.64	382.47	3,329.56		
168	22129	303.1 פנדורה	81034859 - 3	1,248.00	429.70	179.70	1,857.40	10.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	111.08	38.29	11.31	160.68		
			סה"כ צריכה	1,359.08	467.99	191.01	2,018.08		
169	25902	304 - אי דיג'יטל	81034859 - 4	1,254.00	411.10	635.60	2,300.70	3.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	283.61	97.77	28.87	410.26		
			סה"כ צריכה	1,537.61	508.87	664.47	2,710.96		
170	22128	304.2 בילבונג	81034859 - 2	1,422.00	511.30	292.80	2,226.10	9.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	160.71	55.40	16.36	232.48		
			סה"כ צריכה	1,582.71	566.70	309.16	2,458.58		
171	22131	305 פיקס	81034859 - 5	1,163.60	329.00	137.60	1,630.20	9.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	165.44	57.03	16.84	239.32		
			סה"כ צריכה	1,329.04	386.03	154.44	1,869.52		
172	22132	306 רונן חן	81034859 - 6	1,079.10	351.20	163.30	1,593.60	7.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	155.99	53.77	15.88	225.64		
			סה"כ צריכה	1,235.09	404.97	179.18	1,819.24		
173	22133	307 יוניס קמוטו	81034859 - 7	1,044.30	394.10	102.30	1,540.70	7.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	158.35	54.59	16.12	229.06		
			סה"כ צריכה	1,202.65	448.69	118.42	1,769.76		
174	22115	309.1-טבע נאות	81018444 - 1	849.60	255.00	119.10	1,223.70	5.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.08	47.26	13.96	198.29		
			סה"כ צריכה	986.68	302.26	133.06	1,421.99		
175	22116	309.2- לידי קומפורט	2 - 81018444	454.60	145.70	124.80	725.10	4.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.90	42.37	12.51	177.78		
			סה"כ צריכה	577.50	188.07	137.31	902.88		
176	22117	310 אקסטריוז	3 - 81018444	1,095.80	368.80	261.90	1,726.50	8.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	148.90	51.33	15.16	215.38		
			סה"כ צריכה	1,244.70	420.13	277.06	1,941.88		
177	22078	311 קפה גרג	1 - 81011509	8,165.62	2,404.39	2,956.72	13,526.74	46.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	165.44	57.03	16.84	239.32		
			סה"כ צריכה	8,331.06	2,461.43	2,973.57	13,766.06		
178	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	3 - 81037207	193.25	58.85	13.90	266.00	1.30	
			סה"כ צריכה	193.25	58.85	13.90	266.00		
179	22079	312 ניו	2 - 81011509	1,782.92	568.09	136.13	2,487.14	10.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	163.08	56.22	16.60	235.90		
			סה"כ צריכה	1,945.99	624.31	152.73	2,723.04		
180	29212	313 סלקום	3 - 81011509	1,462.70	363.66	540.52	2,366.88	11.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	224.53	77.40	22.86	324.79		
			סה"כ צריכה	1,687.22	441.06	563.38	2,691.66		
181	22081	314 ספרינג	4 - 81011509	1,529.45	508.10	324.01	2,361.56	11.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	219.80	75.77	22.38	317.95		
			סה"כ צריכה	1,749.25	583.87	346.39	2,679.51		
182	22140	315.1 סאקס	1 - 81037207	558.25	200.00	191.10	949.35	6.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	170.17	58.66	17.32	246.15		
			סה"כ צריכה	728.42	258.66	208.42	1,195.50		
183	22082	315.2 בי אנד בי	5 - 81011509	2,667.69	900.66	265.78	3,834.14	13.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	129.99	44.81	13.23	188.03		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,797.68	945.47	279.01	4,022.17		
184	22083	316 ליה לונדון	6 - 81011509	1,396.95	404.95	263.66	2,065.57	8.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	148.90	51.33	15.16	215.38		
			סה"כ צריכה	1,545.85	456.28	278.82	2,280.95		
185	22141	317 בוניטה דה מס	2 - 81037207	855.00	246.95	198.95	1,300.90	6.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	165.44	57.03	16.84	239.32		
			סה"כ צריכה	1,020.44	303.98	215.79	1,540.22		
186	22084	318 מאק	7 - 81011509	1,988.61	696.26	464.92	3,149.79	10.89	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	155.99	53.77	15.88	225.64		
			סה"כ צריכה	2,144.59	750.03	480.80	3,375.43		
187	22085	319 סליו	8 - 81011509	2,416.26	798.52	338.96	3,553.73	14.08	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	311.97	107.55	31.76	451.28		
			סה"כ צריכה	2,728.23	906.07	370.72	4,005.02		
188	22110	323-טופ שופ	4 - 81018431	8,247.50	2,787.00	1,916.90	12,951.40	41.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,087.18	374.79	110.68	1,572.65		
			סה"כ צריכה	9,334.68	3,161.79	2,027.58	14,524.05		
189	22108	325-ברשקה	2 - 81018431	5,761.90	1,927.30	1,537.10	9,226.30	40.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,054.09	363.39	107.31	1,524.79		
			סה"כ צריכה	6,815.99	2,290.69	1,644.41	10,751.09		
190	22109	327-פול אנד בר	3 - 81018431	4,781.10	1,798.20	1,467.40	8,046.70	32.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	935.92	322.65	95.28	1,353.85		
			סה"כ צריכה	5,717.02	2,120.85	1,562.68	9,400.55		
191	22107	329-אלדו	1 - 81018431	2,751.10	900.60	908.90	4,560.60	13.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	342.70	118.14	34.89	495.73		
			סה"כ צריכה	3,093.80	1,018.74	943.79	5,056.33		
192	22111	330 סטודיו פשה	5 - 81018431	687.90	200.10	98.50	986.50	5.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	113.44	39.11	11.55	164.10		
			סה"כ צריכה	801.34	239.21	110.05	1,150.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
193	22154	331 דפנה לוינסון	81039935 - 5	387.50	122.60	82.70	592.80	4.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	101.63	35.03	10.35	147.01		
			סה"כ צריכה	489.13	157.63	93.05	739.81		
194	22155	332 דלתא	81039935 - 6	2,377.00	854.70	359.60	3,591.30	14.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	371.06	127.92	37.78	536.75		
			סה"כ צריכה	2,748.06	982.62	397.38	4,128.05		
195	22150	333 אדיס	81039935 - 1	2,863.50	914.50	422.20	4,200.20	21.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	465.60	160.51	47.40	673.51		
			סה"כ צריכה	3,329.10	1,075.01	469.60	4,873.71		
196	22151	334.2 ריטיילורס בעמ - פוט לוקר	81039935 - 2	2,539.10	922.90	490.80	3,952.80	14.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	517.59	178.43	52.69	748.72		
			סה"כ צריכה	3,056.69	1,101.33	543.49	4,701.52		
197	30494	336 קולומביה	81039935 - 3	2,427.10	724.40	284.50	3,436.00	10.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	446.69	153.99	45.48	646.15		
			סה"כ צריכה	2,873.79	878.39	329.98	4,082.15		
198	22156	337 גליתה	81039935 - 7	2,239.80	746.80	403.85	3,390.45	14.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	467.96	161.32	47.64	676.92		
			סה"כ צריכה	2,707.76	908.12	451.49	4,067.37		
199	22153	338 אמריקן איגל	81039935 - 4	5,540.80	1,981.20	1,495.20	9,017.20	53.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,358.97	468.49	138.35	1,965.81		
			סה"כ צריכה	6,899.77	2,449.69	1,633.55	10,983.01		
200	31574	343 סולתם	81018431 - 7	13.80	5.50	13.90	33.20	0.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	215.25	72.62	59.32	347.18		
			סה"כ צריכה	229.05	78.12	73.22	380.38		
201	22076	343-יוגו מחסן	70010468 - 1	232.00	144.90	202.10	579.00	1.15	
			סה"כ צריכה	232.00	144.90	202.10	579.00		
202	22112	344-קרולינה למקה	81018431 - 6	322.90	107.55	51.15	481.60	1.50	
			סה"כ צריכה	322.90	107.55	51.15	481.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
203	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	81018444 - 6	648.90	235.25	460.85	1,345.00	3.60	
			סה"כ צריכה	648.90	235.25	460.85	1,345.00		
204	22121	346 - דוכן פוקצריה	81018444 - 8	1,471.45	466.30	346.25	2,284.00	11.35	
			סה"כ צריכה	1,471.45	466.30	346.25	2,284.00		
205	22118	346.1-מחסן פוקצריה	81018444 - 5	849.80	324.90	748.30	1,923.00	6.10	
			סה"כ צריכה	849.80	324.90	748.30	1,923.00		
206	21672	8.1-פרטנר אנטנות	00023699 - 5	419.36	168.42	403.65	991.43	1.67	
			סה"כ צריכה	419.36	168.42	403.65	991.43		
207	21635	8.2-פרטנר אנטנות	00023702 - 4	1,063.78	426.66	1,029.38	2,519.82	5.43	
			סה"כ צריכה	1,063.78	426.66	1,029.38	2,519.82		
208	21913	8.3-פרטנר אנטנות	00024322 - 7	545.90	222.12	503.61	1,271.63	2.22	
			סה"כ צריכה	545.90	222.12	503.61	1,271.63		
209	21963	8.4-פרטנר אנטנות	00024325 - 7	484.27	189.01	441.88	1,115.16	2.09	
			סה"כ צריכה	484.27	189.01	441.88	1,115.16		
210	29015	איי אופטיק - 3-252	00024317 - 4	472.12	143.91	106.67	722.71	4.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	163.08	56.22	16.60	235.90		
			סה"כ צריכה	635.20	200.13	123.28	958.60		
211	26994	איל מקיאג	00024323 - 6	1,314.90	409.53	176.94	1,901.37	7.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	122.31	42.16	12.45	176.92		
			סה"כ צריכה	1,437.21	451.69	189.39	2,078.29		
212	22097	גינרגי	81011813 - 4	9.79	2.57	6.79	19.15	0.03	
			סה"כ צריכה	9.79	2.57	6.79	19.15		
213	22063	דוכן הוט	16092218 - 3	126.18	51.95	131.87	310.00	0.60	
			סה"כ צריכה	126.18	51.95	131.87	310.00		
214	32131	דוכן יוגו	16193880 - 4	1,102.80	416.80	768.60	2,288.20	8.54	
			סה"כ צריכה	1,102.80	416.80	768.60	2,288.20		
215	27247	דוכן פלאפון 161	00024309 - 8	152.79	62.31	153.57	368.67	0.66	
			סה"כ צריכה	152.79	62.31	153.57	368.67		
216	21894	דוכן שאנטי	00024321 - 5	318.03	105.39	30.20	453.62	1.83	
			סה"כ צריכה	318.03	105.39	30.20	453.62		
217	33300	חנות 26	00023516 - 1	1,727.18	623.97	356.98	2,708.13	23.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	49,893.80	17,200.30	5,079.50	72,173.60		
			סה"כ צריכה	51,620.98	17,824.27	5,436.48	74,881.73		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
218	32710	יילו	00024323 - 1	534.24	165.34	86.71	786.30	5.68	
			סה"כ צריכה	534.24	165.34	86.71	786.30		
219	28735	מאניה ילדים	00023699 - 2	1,651.96	534.14	524.88	2,710.97	8.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	158.35	54.59	16.12	229.06		
			סה"כ צריכה	1,810.31	588.73	54.59	2,940.03		
220	32611	מחסן חברת נקיון	00024803 - 6	267.87	141.67	245.52	655.06	3.51	
			סה"כ צריכה	267.87	141.67	245.52	655.06		
221	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
222	22067	מחסן מקס ברנר	16092235 - 3	52.76	19.21	52.15	124.12	0.19	
			סה"כ צריכה	52.76	19.21	52.15	124.12		
223	32087	מחסן צוקה	16092235 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	32608	מנדף FAST 2 FOOD	00025487 - 7	2,171.32	750.78	504.01	3,426.11	9.86	
			סה"כ צריכה	2,171.32	750.78	504.01	3,426.11		
225	32597	מנדף FAST FOOD	15129234 - 7	2,382.40	835.20	1,381.00	4,598.60	37.36	
			סה"כ צריכה	2,382.40	835.20	1,381.00	4,598.60		
226	21736	משרד מוקד אמון	00024309 - 1	322.11	140.19	363.42	825.72	6.44	
			סה"כ צריכה	322.11	140.19	363.42	825.72		
227	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	16048038 - 2	1,472.97	437.96	68.10	1,979.04	8.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	501.05	172.73	51.01	724.79		
			סה"כ צריכה	1,974.02	610.69	119.11	2,703.82		
228	21974	נטורפיל	00024326 - 8	1,347.98	424.59	182.64	1,955.21	9.04	
			סה"כ צריכה	1,347.98	424.59	182.64	1,955.21		
229	28769	סקיצרס - 1-207	81011813 - 3	3,821.79	1,250.95	784.02	5,856.76	19.25	
			סה"כ צריכה	3,821.79	1,250.95	784.02	5,856.76		
230	27851	פוטו פתח תקוה	81034859 - 8	1,021.40	327.80	144.60	1,493.80	10.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	158.35	54.59	16.12	229.06		
			סה"כ צריכה	1,179.75	382.39	160.72	1,722.86		
231	19669	פעלתון	16048039 - 1	1,823.50	646.30	495.50	2,965.30	9.35	
			סה"כ צריכה	1,823.50	646.30	495.50	2,965.30		
232	27584	פרטנר חנות	00013177 - 1	989.69	427.16	1,128.85	2,545.70	7.54	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		85.47	6.02	20.37	59.09	חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור			
		2,631.17	1,134.87	447.53	1,048.78	סה"כ צריכה			
	24.67	8,458.97	2,980.54	1,651.53	3,826.91	00025487 - 1	ציבורי שנאי 1	23152	233
	15.83	7,476.99	3,418.92	1,347.63	2,710.44	00025487 - 2			
	2.95	1,245.19	389.59	236.78	618.82	00025487 - 3			
	19.88	10,593.93	4,389.29	1,806.64	4,398.00	00025487 - 5			
	0.002	0.00	0.00	0.00	0.00	00025487 - 6			
	10.70	3,934.55	1,358.76	777.68	1,798.11	00025487 - 8			
		31,709.63	12,537.10	5,820.26	13,352.27	סה"כ צריכה			
	98.82	46,225.72	15,299.19	8,607.06	22,319.47	00025463 - 1	ציבורי שנאי 2	23154	234
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129217 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129217 - 2			
	4.72	1,007.20	52.20	174.60	780.40	15129217 - 8			
	2.79	1,659.00	753.00	239.80	666.20	15129217 - 9			
	9.49	2,020.60	647.00	423.40	950.20	- 10 15129217			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 11 15129217			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15129217			
	0.87	561.40	259.40	77.30	224.70	- 13 15129217			
		0.00	0.00	0.00	0.00	- 14 15129217			
		51,473.92	17,010.79	9,522.16	24,940.97	סה"כ צריכה			
	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15129239 - 1	ציבורי שנאי 3	23157	235
	3.50	1,798.20	643.60	313.00	841.60	15129239 - 2			
	519.83	41,176.80	18,008.80	6,153.60	17,014.40	15129239 - 4			
	27.72	402.60	77.45	68.45	256.70	15129239 - 8			
	39.52	2,339.00	755.20	402.90	1,180.90	15129239 - 9			
	0.0005	0.00	0.00	0.00	0.00	- 10 15129239			
	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	- 11 15129239			
	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 12 15129239			
	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	- 13 15129239			
	7.41	2,673.80	1,176.90	385.80	1,111.10	- 14 15129239			
		48,390.40	20,661.95	7,323.75	20,404.70	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
236	23153	ציבורי שנאי 4+5	- 15 16226471	49,933.90	14,637.10	4,471.60	69,042.60	8.20	
			18029704 - 1	-30.20	-7.20	0.00	-37.40	21.45	
			18029704 - 2	-1,536.20	-345.30	-41.70	-1,923.20	25.78	
			18029704 - 5	-978.60	-243.00	-42.60	-1,264.20	33.51	
			- 14 18029704	-47,348.80	-16,604.80	-4,995.20	-68,948.80	333.88	
			81029270 - 1	-34,195.92	-11,659.16	-9,182.17	-55,037.24	165.02	
			81029731 - 1	105,800.63	37,359.48	20,385.75	163,545.86	487.42	
			סה"כ צריכה	71,644.81	23,137.12	10,595.68	105,377.62		
237	23158	ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	2,691.70	806.60	323.90	3,822.20	17.61	
			14155701 - 3	2,080.75	837.63	1,152.13	4,070.50	10.93	
			15091164 - 2	1,140.20	479.00	282.00	1,901.20	11.89	
			15091164 - 3	274.70	99.10	62.20	436.00	1.88	
			15091164 - 4	2,521.70	1,056.70	716.60	4,295.00	12.04	
			16092245 - 3	1,591.60	1,432.20	2,415.00	5,438.80	21.84	
			סה"כ צריכה	10,300.65	4,711.23	4,951.83	19,963.70		
238	22294	ציבורי שנאי 8	00013177 - 1	-989.69	-427.16	-1,128.85	-2,545.70	7.54	
			00013177 - 2	-485.59	-160.20	-168.27	-814.06	4.85	
			00013177 - 3	-642.95	-320.66	-897.20	-1,860.81	2.80	
			00013177 - 4	-1,588.08	-534.10	-571.07	-2,693.25	8.26	
			00013177 - 5	-2,533.19	-851.42	-1,002.84	-4,387.45	22.42	
			00013177 - 7	-1,334.84	-627.79	-1,339.13	-3,301.76	8.71	
			00013177 - 8	-160.66	-64.56	-84.40	-309.61	0.86	
			00023699 - 1	-891.10	-319.96	-231.72	-1,442.77	6.26	
			00023699 - 3	-1,103.87	-343.59	-115.85	-1,563.31	7.20	
			00023699 - 4	-1,650.27	-544.33	-304.07	-2,498.67	8.52	
			00023699 - 6	-1,132.70	-352.38	-209.57	-1,694.65	6.36	
			00023699 - 7	-792.49	-252.55	-130.27	-1,175.30	7.84	
			00023699 - 8	-1,454.07	-501.48	-207.78	-2,163.33	8.39	
			00023702 - 1	-866.44	-341.27	-780.53	-1,988.24	5.54	
			00023702 - 2	-103.15	-41.70	-106.84	-251.69	0.66	
			00023702 - 3	-2,595.27	-1,020.79	-2,366.18	-5,982.24	10.74	
			00023702 - 4	-1,063.78	-426.66	-1,029.38	-2,519.82	5.43	
			00023702 - 5	-218.88	-91.12	-238.14	-548.14	0.82	
			00023702 - 6	-123.44	-52.43	-107.45	-283.32	1.09	
			00023702 - 7	-481.39	-192.74	-500.24	-1,174.37	2.92	
			00023702 - 8	-297.22	-121.10	-312.34	-730.67	1.22	
			00024307 - 6	-393.67	-163.67	-429.26	-986.60	1.93	






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.12	-3.06	-0.95	-0.24	-1.88	00024307 - 7			
	4.66	-2,647.99	-1,107.19	-445.61	-1,095.18	00024307 - 8			
	9.87	-2,839.00	-374.72	-469.14	-1,995.14	00024326 - 1			
	1.45	-605.95	-250.57	-102.11	-253.27	00024326 - 2			
	5.98	-250.04	-4.20	-48.32	-197.52	00024326 - 4			
	5.84	-1,075.57	-181.90	-199.46	-694.21	00024326 - 7			
	9.04	-1,955.21	-182.64	-424.59	-1,347.98	00024326 - 8			
	7.39	-2,823.60	-151.00	-656.90	-2,015.70	16048039 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16048039 - 3			
	411.24	149,582.85	29,504.41	30,560.00	89,518.44	81011724 - 1			
	54.24	-16,438.38	-1,684.51	-3,721.11	-11,032.75	81011724 - 3			
	55.96	-20,341.97	-5,132.20	-3,592.82	-11,616.95	81011724 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81011724 - 5			
	5.50	-1,223.70	-119.10	-255.00	-849.60	81018444 - 1			
	4.50	-725.10	-124.80	-145.70	-454.60	81018444 - 2			
	8.70	-1,726.50	-261.90	-368.80	-1,095.80	81018444 - 3			
	6.10	-1,923.00	-748.30	-324.90	-849.80	81018444 - 5			
	3.60	-1,345.00	-460.85	-235.25	-648.90	81018444 - 6			
	15.20	-2,809.90	-345.90	-608.80	-1,855.20	81018444 - 7			
	11.35	-2,284.00	-346.25	-466.30	-1,471.45	81018444 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81034859 - 1			
	9.80	-2,226.10	-292.80	-511.30	-1,422.00	81034859 - 2			
	10.40	-1,857.40	-179.70	-429.70	-1,248.00	81034859 - 3			
	3.70	-2,300.70	-635.60	-411.10	-1,254.00	81034859 - 4			
	9.00	-1,630.20	-137.60	-329.00	-1,163.60	81034859 - 5			
	7.60	-1,593.60	-163.30	-351.20	-1,079.10	81034859 - 6			
	7.60	-1,540.70	-102.30	-394.10	-1,044.30	81034859 - 7			
	10.30	-1,493.80	-144.60	-327.80	-1,021.40	81034859 - 8			
		35,006.61	4,110.15	7,989.11	22,907.35	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15129205 - 3	ציבורי שנאי 9	22535	239
	60.61	22,383.36	7,415.04	3,627.52	11,340.80	15129205 - 4			
	0.40	5.70	1.40	1.40	2.90	15129205 - 5			
	5.73	1,896.40	596.40	365.00	935.00	15129205 - 6			
	37.93	19,572.60	8,462.60	2,804.70	8,305.30	15129205 - 7			
	10.16	2,229.20	591.60	381.20	1,256.40	15129205 - 8			
	8.54	2,498.05	209.95	566.25	1,721.85	15129205 - 9			
	8.43	2,391.30	199.30	540.50	1,651.50	- 10 15129205			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 11 15129205	1,923.20	823.40	1,227.10	3,973.70	13.99	
			- 12 15129205	742.20	254.50	833.40	1,830.10	3.07	
			- 13 15129205	0.25	0.00	0.00	0.25	0.49	
			- 14 15129205	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	27,879.40	9,364.47	19,536.79	56,780.66		
240	32609	שקעי כח חברת נקיון	00024803 - 4	108.84	40.75	85.15	234.74	1.17	
			סה"כ צריכה	108.84	40.75	85.15	234.74		
241	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	00024803 - 5	291.58	119.43	293.73	704.73	1.40	
			סה"כ צריכה	291.58	119.43	293.73	704.73		
			סה"כ צריכה	871,595.02	301,274.80	288,864.43	1,464,313.24		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,464,313.24		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 871,595.02)
■ גבע (Kwh 301,274.80)
■ שפל (Kwh 288,864.43)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	23465	*לידיעה - מגדלי קירור לחלוקה	18029704 - 1	30.20	7.20	0.00	37.40	21.45	
			18029704 - 2	1,536.20	345.30	41.70	1,923.20	25.78	
			18029704 - 5	978.60	243.00	42.60	1,264.20	33.51	
			18029704 - 14	47,348.80	16,604.80	4,995.20	68,948.80	333.88	
			סה"כ צריכה	49,893.80	17,200.30	5,079.50	72,173.60		
2	21558	דרגוניים	15091164 - 3	274.70	99.10	62.20	436.00	1.88	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	274.70	99.10	62.20	436.00		
3	21557	דרגנועים2	15091164 - 2	1,140.20	479.00	282.00	1,901.20	11.89	
			סה"כ צריכה	1,140.20	479.00	282.00	1,901.20		
4	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	34,195.92	11,659.16	9,182.17	55,037.24	165.02	
			סה"כ צריכה	34,195.92	11,659.16	9,182.17	55,037.24		
5	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	231.20	80.80	16.80	328.80	4.90	
			סה"כ צריכה	231.20	80.80	16.80	328.80		
6	22015	יטא 2	18029704 - 4	1,889.80	512.60	41.40	2,443.80	10.06	
			סה"כ צריכה	1,889.80	512.60	41.40	2,443.80		
7	23184	יטא 5	16226471 - 7	2,409.20	701.20	99.20	3,209.60	11.70	
			סה"כ צריכה	2,409.20	701.20	99.20	3,209.60		
8	23183	יטא 6	16226471 - 8	1,176.40	321.60	26.40	1,524.40	6.18	
			סה"כ צריכה	1,176.40	321.60	26.40	1,524.40		
9	22014	יטא 7	18029704 - 3	2,020.40	547.60	46.00	2,614.00	10.70	
			סה"כ צריכה	2,020.40	547.60	46.00	2,614.00		
10	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	00024292 - 1	25,825.37	9,108.41	10,516.49	45,450.26	150.34	
			סה"כ צריכה	25,825.37	9,108.41	10,516.49	45,450.26		
13	15436	לוח 02E	15129205 - 12	742.20	254.50	833.40	1,830.10	3.07	
			סה"כ צריכה	742.20	254.50	833.40	1,830.10		
14	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	0.25	0.00	0.00	0.25	0.49	
			סה"כ צריכה	0.25	0.00	0.00	0.25		
15	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	1,651.50	540.50	199.30	2,391.30	8.43	
			סה"כ צריכה	1,651.50	540.50	199.30	2,391.30		
16	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	1,721.85	566.25	209.95	2,498.05	8.54	
			סה"כ צריכה	1,721.85	566.25	209.95	2,498.05		
17	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	66,195.20	19,363.20	15,409.60	100,968.00	386.80	
			סה"כ צריכה	66,195.20	19,363.20	15,409.60	100,968.00		
19	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	27,378.00	8,289.60	2,767.20	38,434.80	157.00	
			סה"כ צריכה	27,378.00	8,289.60	2,767.20	38,434.80		
20	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	5,000.70	1,512.90	1,248.40	7,762.00	25.18	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,000.70	1,512.90	1,248.40	7,762.00		
21	22001	לוח חיוני	00025463 - 1	22,319.47	8,607.06	15,299.19	46,225.72	98.82	
			סה"כ צריכה	22,319.47	8,607.06	15,299.19	46,225.72		
22	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	11,340.80	3,627.52	7,415.04	22,383.36	60.61	
			סה"כ צריכה	11,340.80	3,627.52	7,415.04	22,383.36		
23	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	709.10	461.10	911.30	2,081.50	66.61	
			סה"כ צריכה	709.10	461.10	911.30	2,081.50		
24	22071	לוח חניון EPN1 F625	16092245 - 3	1,591.60	1,432.20	2,415.00	5,438.80	21.84	
			סה"כ צריכה	1,591.60	1,432.20	2,415.00	5,438.80		
25	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	780.40	174.60	52.20	1,007.20	4.72	
			סה"כ צריכה	780.40	174.60	52.20	1,007.20		
28	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	13.06	21.20	65.60	99.86	0.37	
			סה"כ צריכה	13.06	21.20	65.60	99.86		
29	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	12.03	19.22	57.71	88.96	0.31	
			סה"כ צריכה	12.03	19.22	57.71	88.96		
30	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	22031	לוח מפוחים אויר צח	15129217 - 14	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	16,932.80	5,098.40	2,723.20	24,754.40	95.42	
			סה"כ צריכה	16,932.80	5,098.40	2,723.20	24,754.40		
33	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	1,923.20	823.40	1,227.10	3,973.70	13.99	
			סה"כ צריכה	1,923.20	823.40	1,227.10	3,973.70		
34	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	8,305.30	2,804.70	8,462.60	19,572.60	37.93	
			סה"כ צריכה	8,305.30	2,804.70	8,462.60	19,572.60		
35	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	1,256.40	381.20	591.60	2,229.20	10.16	
			סה"כ צריכה	1,256.40	381.20	591.60	2,229.20		
36	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	935.00	365.00	596.40	1,896.40	5.73	
			סה"כ צריכה	935.00	365.00	596.40	1,896.40		
37	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	666.20	239.80	753.00	1,659.00	2.79	
			סה"כ צריכה	666.20	239.80	753.00	1,659.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
39	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	950.20	423.40	647.00	2,020.60	9.49	
			סה"כ צריכה	950.20	423.40	647.00	2,020.60		
40	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	2,356.70	1,198.00	1,156.70	4,711.40	15.76	
			סה"כ צריכה	2,356.70	1,198.00	1,156.70	4,711.40		
41	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	2,691.70	806.60	323.90	3,822.20	17.61	
			סה"כ צריכה	2,691.70	806.60	323.90	3,822.20		
42	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	2,521.70	1,056.70	716.60	4,295.00	12.04	
			סה"כ צריכה	2,521.70	1,056.70	716.60	4,295.00		
43	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	11.76	19.10	58.98	89.84	0.33	
			סה"כ צריכה	11.76	19.10	58.98	89.84		
44	21696	לוח צרכנים 3/3	00024285 - 1	13,612.66	4,737.46	2,477.38	20,827.50	76.58	
			סה"כ צריכה	13,612.66	4,737.46	2,477.38	20,827.50		
45	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	12,705.20	4,122.00	3,294.00	20,121.20	77.24	
			סה"כ צריכה	12,705.20	4,122.00	3,294.00	20,121.20		
46	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	16,176.80	4,786.80	4,752.40	25,716.00	91.22	
			סה"כ צריכה	16,176.80	4,786.80	4,752.40	25,716.00		
47	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	23,081.60	6,308.80	8,731.20	38,121.60	132.75	
			סה"כ צריכה	23,081.60	6,308.80	8,731.20	38,121.60		
48	22000	לוח צרכנים EE3/1	00024934 - 1	8,543.71	3,068.17	6,282.81	17,894.68	42.82	
			סה"כ צריכה	8,543.71	3,068.17	6,282.81	17,894.68		
49	21880	למאזן סמארט	00024320 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	224.70	77.30	259.40	561.40	0.87	
			סה"כ צריכה	224.70	77.30	259.40	561.40		
52	22069	מעלית 17	16092245 - 1	70.00	24.75	34.60	129.35	65.66	
			סה"כ צריכה	70.00	24.75	34.60	129.35		
53	22070	מעלית 18	16092245 - 2	101.95	34.45	63.05	199.45	98.19	
			סה"כ צריכה	101.95	34.45	63.05	199.45		
54	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	59.60	0.00	0.00	59.60	50.42	
			סה"כ צריכה	59.60	0.00	0.00	59.60		
55	21998	פנוי 12-167.1 רכות מירס 24803-03	00024803 - 3	43.88	11.97	23.12	78.97	0.96	
			סה"כ צריכה	43.88	11.97	23.12	78.97		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
56	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
57	22092	פנוי -זארה	81011724 - 7	3.65	1.51	4.00	9.16	0.02	
		סה"כ צריכה		3.65	1.51	4.00	9.16		
58	21647	פנוי 1 13177-06	00013177 - 6	17.06	5.49	12.34	34.89	0.24	
		סה"כ צריכה		17.06	5.49	12.34	34.89		
59	21970	פנוי 11 - 266 - שנט 24326-05	00024326 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
60	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	00022798 - 1	711.25	286.58	270.02	1,267.85	4.15	
		סה"כ צריכה		711.25	286.58	270.02	1,267.85		
61	21653	פנוי 3 178-179 - טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	00022798 - 4	159.79	62.58	127.90	350.27	1.33	
		סה"כ צריכה		159.79	62.58	127.90	350.27		
62	21694	פנוי 5 10.1-מיק מק זמני לשעבר 23916-03	00023916 - 3	-0.94	-0.38	-0.99	-2.31		
		סה"כ צריכה		-0.94	-0.38	-0.99	-2.31		
63	21709	פנוי 7 121 -קרייזי לין לשעבר 24306-08	00024306 - 8	-0.54	-0.22	-0.56	-1.31	0.04	
		סה"כ צריכה		-0.54	-0.22	-0.56	-1.31		
64	21849	פנוי 8 022-קיד 24318-06 סטאר	00024318 - 6	0.001	0.00	0.00	0.001	0.002	
		סה"כ צריכה		0.001	0.00	0.00	0.001		
65	21906	פנוי 9 -227 -רוקפורט לשעבר 24322-03	00024322 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
66	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
67	22011	ציבורי אגף חדש 3/3	00025487 - 8	1,798.11	777.68	1,358.76	3,934.55	10.70	
		סה"כ צריכה		1,798.11	777.68	1,358.76	3,934.55		
68	22135	ציבורי דרגנוע יורד	81036741 - 1	373.30	139.00	174.30	686.60	2.50	
		סה"כ צריכה		373.30	139.00	174.30	686.60		
69	22136	ציבורי דרגנוע עולה	81036741 - 2	626.80	248.30	108.60	983.70	4.10	
		סה"כ צריכה		626.80	248.30	108.60	983.70		
70	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	81036741 - 3	563.40	188.60	41.20	793.20	8.20	
		סה"כ צריכה		563.40	188.60	41.20	793.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	22138	ציבורי יטא קיימת מא 7	81036741 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
72	22087	ציבורי לוח חיוני	81011724 - 2	4,816.41	2,073.54	2,673.64	9,563.58	63.95	
		סה"כ צריכה		4,816.41	2,073.54	2,673.64	9,563.58		
73	22009	ציבורי לוח מא גח EP-1	00025487 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
74	22008	ציבורי לוח קומתי E5/1	00025487 - 5	4,398.00	1,806.64	4,389.29	10,593.93	19.88	
		סה"כ צריכה		4,398.00	1,806.64	4,389.29	10,593.93		
75	22004	ציבורי לוח קומתי E5/3	00025487 - 3	618.82	236.78	389.59	1,245.19	2.95	
		סה"כ צריכה		618.82	236.78	389.59	1,245.19		
76	22002	ציבורי לוח קומתי E5/5	00025487 - 1	3,826.91	1,651.53	2,980.54	8,458.97	24.67	
		סה"כ צריכה		3,826.91	1,651.53	2,980.54	8,458.97		
77	22003	ציבורי לוח קומתי E5/6	00025487 - 2	2,710.44	1,347.63	3,418.92	7,476.99	15.83	
		סה"כ צריכה		2,710.44	1,347.63	3,418.92	7,476.99		
78	22139	ציבורי תאורת חוץ	81036741 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
79	22017	צילר 1	18029704 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
80	22020	צילר 2	18029704 - 11	20,970.00	5,950.80	305.60	27,226.40	163.57	
		סה"כ צריכה		20,970.00	5,950.80	305.60	27,226.40		
81	23181	צילר 3	16226471 - 1	15,658.40	4,093.60	228.80	19,980.80	191.60	
		סה"כ צריכה		15,658.40	4,093.60	228.80	19,980.80		
82	23180	צילר 4	16226471 - 2	3,006.40	833.60	27.20	3,867.20	190.96	
		סה"כ צריכה		3,006.40	833.60	27.20	3,867.20		
83	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
84	23178	צילר 6	16226471 - 4	146.40	129.60	0.00	276.00	176.90	
		סה"כ צריכה		146.40	129.60	0.00	276.00		
85	22018	צילר 7	18029704 - 9	32.00	26.40	0.00	58.40	33.91	
		סה"כ צריכה		32.00	26.40	0.00	58.40		
86	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	14,583.60	4,700.40	3,362.80	22,646.80	86.98	
		סה"כ צריכה		14,583.60	4,700.40	3,362.80	22,646.80		
87	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	17,505.20	5,358.80	6,556.00	29,420.00	105.24	
		סה"כ צריכה		17,505.20	5,358.80	6,556.00	29,420.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
88	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	2,080.75	837.63	1,152.13	4,070.50	10.93	
			סה"כ צריכה	2,080.75	837.63	1,152.13	4,070.50		
89	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	1,997.20	894.80	1,711.20	4,603.20	18.47	
			סה"כ צריכה	1,997.20	894.80	1,711.20	4,603.20		
90	22049	שלט גולף	16045527 - 4	4.06	6.48	19.50	30.05	0.11	
			סה"כ צריכה	4.06	6.48	19.50	30.05		
91	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	6.59	10.61	32.35	49.55	0.17	
			סה"כ צריכה	6.59	10.61	32.35	49.55		
92	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
93	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	11.12	18.22	56.58	85.92	0.32	
			סה"כ צריכה	11.12	18.22	56.58	85.92		
94	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	26.77	44.21	137.02	208.00	0.80	
			סה"כ צריכה	26.77	44.21	137.02	208.00		
95	22005	שנאי 1	00025487 - 4	151,831.32	53,366.84	51,310.32	256,508.48	774.32	
			סה"כ צריכה	151,831.32	53,366.84	51,310.32	256,508.48		
96	21700	שנאי 2	00024303 - 1	66,428.12	26,814.84	43,601.96	136,844.92	352.56	
			סה"כ צריכה	66,428.12	26,814.84	43,601.96	136,844.92		
97	21985	שנאי 3	00024364 - 1	113,478.56	40,005.96	50,279.64	203,764.16	558.24	
			סה"כ צריכה	113,478.56	40,005.96	50,279.64	203,764.16		
98	22075	שנאי 4	16226471 - 15	49,933.90	14,637.10	4,471.60	69,042.60	8.20	
			סה"כ צריכה	49,933.90	14,637.10	4,471.60	69,042.60		
99	22125	שנאי 5	81029731 - 1	105,800.63	37,359.48	20,385.75	163,545.86	487.42	
			סה"כ צריכה	105,800.63	37,359.48	20,385.75	163,545.86		
100	22105	שנאי 6	81011867 - 5	77,186.28	27,685.86	23,443.58	128,315.72	359.22	
			סה"כ צריכה	77,186.28	27,685.86	23,443.58	128,315.72		
101	22086	שנאי 8	81011724 - 1	89,518.44	30,560.00	29,504.41	149,582.85	411.24	
			סה"כ צריכה	89,518.44	30,560.00	29,504.41	149,582.85		
102	22098	שנאי 9	81011813 - 5	107,995.60	37,352.04	40,173.34	185,520.97	496.03	
			סה"כ צריכה	107,995.60	37,352.04	40,173.34	185,520.97		

