



דוח קוט"ש

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: עוגן רחובות 2

תקופת דוח: (30/04/19 - 01/04/19)

תאריך הפקה: 06/05/19

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 33295 | * לוח מיזוג מלון ליאונרדו | 81019678 - 1 | 13,602.41 | 5,792.03 | 12,896.68 | 32,291.12 | 105.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,602.41 | 5,792.03 | 12,896.68 | 32,291.12 | | |
| 2 | 33299 | מנטור גרפיקס אור צח | 81019678 - 6 | 684.40 | 230.08 | 70.40 | 984.87 | 31.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 684.40 | 230.08 | 70.40 | 984.87 | | |
| 3 | 33296 | מנטור גרפיקס קומה 3 | 81019678 - 3 | 2,810.36 | 525.05 | 1,313.41 | 4,648.82 | 28.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,810.36 | 525.05 | 1,313.41 | 4,648.82 | | |
| 4 | 33297 | מנטור גרפיקס קומה 4 | 81019678 - 4 | 2,960.83 | 96.19 | 211.35 | 3,268.38 | 35.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,960.83 | 96.19 | 211.35 | 3,268.38 | | |
| 5 | 33298 | מנטור גרפיקס קומה 5 | 81019678 - 5 | 2,103.15 | 87.39 | 61.18 | 2,251.72 | 24.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,103.15 | 87.39 | 61.18 | 2,251.72 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 22,161.15 | 6,730.74 | 14,553.01 | 43,444.91 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 35,440.00 | 9,720.00 | 19,220.00 | 64,380.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | -13,278.85 | -2,989.26 | -4,666.99 | -20,935.09 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -37.47% | -30.75% | -24.28% | -32.52% | | |



- פסגה (22,161.15 Kwh)
- גבע (6,730.74 Kwh)
- שפל (14,553.01 Kwh)

