



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מגדלי אקרשטיין

תקופת דוח: (30/04/19 - 01/04/19)

תאריך הפקה: 08/05/19

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 22829 | בניין A - (ק 7 מערבי) EDF A-7 | 00016384 - 1 | 2,159.80 | 458.38 | 1,162.54 | 3,780.72 | 15.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,159.80 | 458.38 | 1,162.54 | 3,780.72 | | |
| 2 | 12848 | בניין A - אינפידט צילר על הגג | 00009016 - 1 | 20,307.84 | 8,063.47 | 20,507.22 | 48,878.53 | 98.59 | |
| | | | סה"כ צריכה | 20,307.84 | 8,063.47 | 20,507.22 | 48,878.53 | | |
| 3 | 12849 | בניין A - אינפידט (ק 11 מערבי) | 00021754 - 5 | 4,362.55 | 801.47 | 1,664.41 | 6,828.43 | 25.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,362.55 | 801.47 | 1,664.41 | 6,828.43 | | |
| 4 | 12851 | בניין A - אינפידט ק. 3 | 00024930 - 1 | 38,766.26 | 17,159.36 | 43,299.13 | 99,224.74 | 203.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 38,766.26 | 17,159.36 | 43,299.13 | 99,224.74 | | |
| 5 | 22852 | בניין A - אינפידט חדש (ק 10 מערבי) | 00021754 - 4 | 1,446.97 | 158.70 | 322.84 | 1,928.51 | 11.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,446.97 | 158.70 | 322.84 | 1,928.51 | | |
| 6 | 13111 | בניין A - אינפידט | 00009603 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 00009603 - 3 | 6,342.70 | 1,127.32 | 1,625.96 | 9,095.99 | 36.86 | |
| | | | 00009603 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,342.70 | 1,127.32 | 1,625.96 | 9,095.99 | | |
| 7 | 33346 | בניין A - אינפידט (ק 3 מערבי) | 00009603 - 1 | 118.11 | 67.66 | 154.06 | 339.83 | 3.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 118.11 | 67.66 | 154.06 | 339.83 | | |
| 8 | 30266 | בניין A - אינפידט (ק 6 מערבי) | 00009603 - 7 | 5,287.26 | 1,672.36 | 3,791.54 | 10,751.16 | 26.43 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,287.26 | 1,672.36 | 3,791.54 | 10,751.16 | | |
| 9 | 12852 | בניין A - אינפידט ק. 10 | 00021754 - 3 | 13,636.27 | 5,237.33 | 13,409.57 | 32,283.17 | 57.86 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,636.27 | 5,237.33 | 13,409.57 | 32,283.17 | | |
| 10 | 12856 | בניין A - אס אייז סי סירס חדש (ק 5 מערבי) | 00009603 - 6 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 1.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | | |
| 11 | 12857 | בניין A - אס. אייז. סי. ק. 5 | 00009603 - 5 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 4.62 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | | |
| 12 | 12944 | בניין A - חייט (דייר 2 - ק 11 מערבי) | 00021754 - 6 | 1,925.96 | 327.99 | 776.42 | 3,030.37 | 10.98 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 1,925.96 | 327.99 | 776.42 | 3,030.37 | | |
| 13 | 13004 | בניין A - ריגוס 8-9 (ק 8 מערבי) | 00016384 - 5 | 8,591.29 | 3,073.49 | 7,786.42 | 19,451.20 | 38.99 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,591.29 | 3,073.49 | 7,786.42 | 19,451.20 | | |
| 14 | 13006 | בניין A - ריגוס 8-9 (ק 9 מערבי) | 00021754 - 1 | 1,812.34 | 726.62 | 1,904.76 | 4,443.71 | 7.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,812.34 | 726.62 | 1,904.76 | 4,443.71 | | |
| 15 | 13123 | בניין A מיזוג אוויר (לידיעה - לא לחיוב) | 00009005 - 1 | 57,187.92 | 17,715.90 | 31,348.26 | 106,252.08 | 422.64 | |
| | | | 00009016 - 1 | -20,307.84 | -8,063.47 | -20,507.22 | -48,878.53 | 98.59 | |
| | | | 00021754 - 7 | 9,380.23 | 4,709.18 | 16,928.71 | 31,018.13 | 137.26 | |
| | | | 15112931 - 1 | -11,547.80 | -3,815.80 | -9,268.10 | -24,631.70 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 34,712.51 | 10,545.82 | 18,501.65 | 63,759.98 | | |
| 16 | 13096 | בניין A ציבורי (גג מערבי) | 00009603 - 1 | -118.11 | -67.66 | -154.06 | -339.83 | 3.64 | |
| | | | 00009603 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 00009603 - 3 | -6,342.70 | -1,127.32 | -1,625.96 | -9,095.99 | 36.86 | |
| | | | 00009603 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 00009603 - 5 | -6.39 | 0.00 | 0.00 | -6.39 | 4.62 | |
| | | | 00009603 - 6 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | 1.15 | |
| | | | 00009603 - 7 | -5,287.26 | -1,672.36 | -3,791.54 | -10,751.16 | 26.43 | |
| | | | 00016384 - 1 | -2,159.80 | -458.38 | -1,162.54 | -3,780.72 | 15.08 | |
| | | | 00016384 - 5 | -8,591.29 | -3,073.49 | -7,786.42 | -19,451.20 | 38.99 | |
| | | | 00021754 - 1 | -1,812.34 | -726.62 | -1,904.76 | -4,443.71 | 7.32 | |
| | | | 00021754 - 3 | -13,636.27 | -5,237.33 | -13,409.57 | -32,283.17 | 57.86 | |
| | | | 00021754 - 4 | -1,446.97 | -158.70 | -322.84 | -1,928.51 | 11.30 | |
| | | | 00021754 - 5 | -4,362.55 | -801.47 | -1,664.41 | -6,828.43 | 25.27 | |
| | | | 00021754 - 6 | -1,925.96 | -327.99 | -776.42 | -3,030.37 | 10.98 | |
| | | | 00021754 - 7 | -9,380.23 | -4,709.18 | -16,928.71 | -31,018.13 | 137.26 | |
| | | | 00024930 - 1 | -38,766.26 | -17,159.36 | -43,299.13 | -99,224.74 | 203.95 | |
| | | | 14158935 - 1 | 77,123.90 | 27,312.80 | 69,610.20 | 174,046.90 | | |
| | | | 14158973 - 1 | 45,283.30 | 17,246.40 | 46,930.40 | 109,460.10 | | |
| | | | 15112931 - 1 | 11,547.80 | 3,815.80 | 9,268.10 | 24,631.70 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 40,117.24 | 12,855.14 | 32,982.35 | 85,954.73 | | |
| 17 | 22863 | בניין B - אנסט סקוירטי | 00012671 - 3 | 2,737.05 | 396.12 | 908.41 | 4,041.58 | 15.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,737.05 | 396.12 | 908.41 | 4,041.58 | | |
| 18 | 22871 | בניין B - ג'וי ישראל או אי (2016) בע"מ ק.3 | 00024535 - 1 | 840.05 | 76.09 | 165.93 | 1,082.07 | 16.97 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 840.05 | 76.09 | 165.93 | 1,082.07 | | |
| 19 | 12918 | בניין B - גאיה | 00018383 - 4 | 2,514.68 | 202.46 | 478.22 | 3,195.36 | 24.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,514.68 | 202.46 | 478.22 | 3,195.36 | | |
| 20 | 31656 | בניין B - גיא ודורון לוי ק.4 | 00012671 - 4 | 384.34 | 55.84 | 105.16 | 545.34 | 5.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 384.34 | 55.84 | 105.16 | 545.34 | | |
| 21 | 12933 | בניין B - דר סינתיה | 00012671 - 1 | 1,348.27 | 112.01 | 216.59 | 1,676.86 | 14.43 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,348.27 | 112.01 | 216.59 | 1,676.86 | | |
| 22 | 12832 | בניין B - חברת קיין דייר משנה (גאיה) | 00018383 - 6 | 675.28 | 33.32 | 60.54 | 769.14 | 4.56 | |
| | | | סה"כ צריכה | 675.28 | 33.32 | 60.54 | 769.14 | | |
| 23 | 12955 | בניין B - טיווז | 00012671 - 6 | 2,731.50 | 1,012.97 | 2,193.68 | 5,938.15 | 13.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,731.50 | 1,012.97 | 2,193.68 | 5,938.15 | | |
| 24 | 12957 | בניין B - לדיגיטל טורבין (ק.10 מזרחי) | 00018383 - 3 | 3,399.23 | 1,130.60 | 2,842.36 | 7,372.18 | 13.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,399.23 | 1,130.60 | 2,842.36 | 7,372.18 | | |
| 25 | 28907 | בניין B - סופרקום קומה 9 מזרח | 00018383 - 1 | 7,291.34 | 2,175.36 | 5,538.39 | 15,005.10 | 42.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,291.34 | 2,175.36 | 5,538.39 | 15,005.10 | | |
| 26 | 29727 | בניין B - פורטיפיי סולושנס בע"מ | 00012671 - 2 | 601.46 | 70.25 | 177.68 | 849.39 | 12.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 601.46 | 70.25 | 177.68 | 849.39 | | |
| 27 | 12985 | בניין B - פיטנגו (ק 11 מזרחי) | 00018383 - 5 | 5,473.16 | 1,017.50 | 1,417.64 | 7,908.29 | 36.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,473.16 | 1,017.50 | 1,417.64 | 7,908.29 | | |
| 28 | 12984 | בניין B - פיטנגו - רוברט קומה 10 | 00018383 - 8 | 611.38 | 43.94 | 110.23 | 765.54 | 9.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 611.38 | 43.94 | 110.23 | 765.54 | | |
| 29 | 12996 | בניין B - ר.א.ג. B6 | 00012671 - 7 | 9,935.79 | 3,639.25 | 9,505.80 | 23,080.84 | 36.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,935.79 | 3,639.25 | 9,505.80 | 23,080.84 | | |
| 30 | 12997 | בניין B - ראם (ק 5 מזרחי) | 00012671 - 5 | 8,816.84 | 2,421.18 | 5,741.46 | 16,979.48 | 50.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,816.84 | 2,421.18 | 5,741.46 | 16,979.48 | | |
| 31 | 12998 | בניין B - ראם (ק 7 מזרחי) | 00016067 - 1 | 11,794.52 | 3,929.59 | 9,950.14 | 25,674.26 | 52.61 | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,794.52 | 3,929.59 | 9,950.14 | 25,674.26 | | |
| 32 | 12999 | בניין B - ראם (ק 8 מזרחי) | 00016067 - 3 | 7,376.08 | 2,280.21 | 5,868.60 | 15,524.89 | 31.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,376.08 | 2,280.21 | 5,868.60 | 15,524.89 | | |
| 33 | 13000 | בניין B - ראם משרד הביטחון (ק 6 מזרחי) | 00012671 - 8 | 4,013.50 | 1,430.12 | 3,725.94 | 9,169.56 | 16.30 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 4,013.50 | 1,430.12 | 3,725.94 | 9,169.56 | | |
| 34 | 13124 | בניין B מיזוג אוויר | 7 - 00018383 | 5,842.42 | 3,941.81 | 14,860.97 | 24,645.19 | 103.30 | |
| | | | 1 - 00020176 | 20,931.54 | 4,168.95 | 4,315.98 | 29,416.47 | 189.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 26,773.96 | 8,110.76 | 19,176.95 | 54,061.66 | | |
| 35 | 13117 | בניין B ציבורי | 1 - 00012671 | -1,348.27 | -112.01 | -216.59 | -1,676.86 | 14.43 | |
| | | | 2 - 00012671 | -601.46 | -70.25 | -177.68 | -849.39 | 12.07 | |
| | | | 3 - 00012671 | -2,737.05 | -396.12 | -908.41 | -4,041.58 | 15.47 | |
| | | | 4 - 00012671 | -384.34 | -55.84 | -105.16 | -545.34 | 5.01 | |
| | | | 5 - 00012671 | -8,816.84 | -2,421.18 | -5,741.46 | -16,979.48 | 50.26 | |
| | | | 6 - 00012671 | -2,731.50 | -1,012.97 | -2,193.68 | -5,938.15 | 13.00 | |
| | | | 7 - 00012671 | -9,935.79 | -3,639.25 | -9,505.80 | -23,080.84 | 36.80 | |
| | | | 8 - 00012671 | -4,013.50 | -1,430.12 | -3,725.94 | -9,169.56 | 16.30 | |
| | | | 1 - 00016067 | -11,794.52 | -3,929.59 | -9,950.14 | -25,674.26 | 52.61 | |
| | | | 3 - 00016067 | -7,376.08 | -2,280.21 | -5,868.60 | -15,524.89 | 31.16 | |
| | | | 1 - 00018383 | -7,291.34 | -2,175.36 | -5,538.39 | -15,005.10 | 42.30 | |
| | | | 3 - 00018383 | -3,399.23 | -1,130.60 | -2,842.36 | -7,372.18 | 13.20 | |
| | | | 4 - 00018383 | -2,514.68 | -202.46 | -478.22 | -3,195.36 | 24.50 | |
| | | | 5 - 00018383 | -5,473.16 | -1,017.50 | -1,417.64 | -7,908.29 | 36.95 | |
| | | | 6 - 00018383 | -675.28 | -33.32 | -60.54 | -769.14 | 4.56 | |
| | | | 7 - 00018383 | -5,842.42 | -3,941.81 | -14,860.97 | -24,645.19 | 103.30 | |
| | | | 8 - 00018383 | -611.38 | -43.94 | -110.23 | -765.54 | 9.07 | |
| | | | 1 - 00020176 | -20,931.54 | -4,168.95 | -4,315.98 | -29,416.47 | 189.18 | |
| | | | 1 - 00025468 | 27,537.12 | 9,324.90 | 27,492.48 | 64,354.50 | 270.36 | |
| | | | 1 - 14152660 | 24,231.60 | 7,860.70 | 23,329.40 | 55,421.70 | | |
| | | | 1 - 14158916 | 49,909.70 | 14,663.80 | 36,951.90 | 101,525.40 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,200.04 | 3,787.95 | 19,755.98 | 28,743.97 | | |
| 36 | 12923 | בניין C - גריילוק שלב ב קומה 9 | 3 - 00025313 | 2,073.08 | 371.46 | 947.31 | 3,391.85 | 12.14 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,073.08 | 371.46 | 947.31 | 3,391.85 | | |
| 37 | 12831 | בניין C - דייר משנה גריילוק קומה 9 | 2 - 00025313 | 813.92 | 244.52 | 640.83 | 1,699.26 | 4.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 813.92 | 244.52 | 640.83 | 1,699.26 | | |
| 38 | 32077 | בניין C - זרטו (C4) | 4 - 00025322 | 1,816.81 | 462.01 | 1,178.81 | 3,457.63 | 9.60 | |
| | | | 7 - 00025322 | -939.10 | -299.45 | -782.52 | -2,021.07 | 4.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 877.71 | 162.56 | 396.30 | 1,436.57 | | |
| 39 | 30735 | בניין C - זרטו (קבות שובל) - ק.6 | 7 - 00025498 | 1,310.45 | 340.50 | 701.84 | 2,352.80 | 6.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,310.45 | 340.50 | 701.84 | 2,352.80 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 40 | 12938 | בניין C - זרטו בעמ קומה 11 שלב ב | 00025313 - 4 | 8,269.58 | 2,196.06 | 5,281.35 | 15,746.98 | 38.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,269.58 | 2,196.06 | 5,281.35 | 15,746.98 | | |
| 41 | 32076 | בניין C - זרטו ק.4 | 00025322 - 7 | 939.10 | 299.45 | 782.52 | 2,021.07 | 4.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 939.10 | 299.45 | 782.52 | 2,021.07 | | |
| 42 | 12835 | בניין C - חברת זרטו ק.4 | 00025322 - 3 | 5,184.56 | 1,133.15 | 2,754.04 | 9,071.75 | 25.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,184.56 | 1,133.15 | 2,754.04 | 9,071.75 | | |
| 43 | 13093 | בניין C - מנטור גרפיקס ק.5 | 00025322 - 5 | 7,165.56 | 1,545.56 | 3,360.85 | 12,071.97 | 36.89 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,165.56 | 1,545.56 | 3,360.85 | 12,071.97 | | |
| 44 | 12859 | בניין C - נובל אנרג'י (לשעבר אתנה) | 00025498 - 2 | 651.42 | 218.63 | 518.17 | 1,388.22 | 4.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 651.42 | 218.63 | 518.17 | 1,388.22 | | |
| 45 | 12974 | בניין C - נובל אנרג'י ק.8 | 00025498 - 5 | 3,337.41 | 869.22 | 2,107.12 | 6,313.75 | 20.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,337.41 | 869.22 | 2,107.12 | 6,313.75 | | |
| 46 | 12975 | בניין C - נובל אנרג'י 1 | 00025313 - 6 | 3,851.76 | 999.50 | 2,451.42 | 7,302.68 | 21.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,851.76 | 999.50 | 2,451.42 | 7,302.68 | | |
| 47 | 12862 | בניין C - נובל אנרג'י 2 | 00025498 - 6 | 3,197.27 | 589.85 | 1,359.32 | 5,146.44 | 20.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,197.27 | 589.85 | 1,359.32 | 5,146.44 | | |
| 48 | 12981 | בניין C - עו"ד טל איתן ק.6 | 00025498 - 1 | 3,111.36 | 315.70 | 638.23 | 4,065.29 | 22.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,111.36 | 315.70 | 638.23 | 4,065.29 | | |
| 49 | 12982 | בניין C - עו"ד טל איתן ק.7 | 00025498 - 4 | 7,665.90 | 874.08 | 1,656.53 | 10,196.52 | 43.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,665.90 | 874.08 | 1,656.53 | 10,196.52 | | |
| 50 | 13009 | בניין C - שובל ניהול והשקעות ק.3 | 00025322 - 2 | 7,968.10 | 2,061.41 | 5,172.14 | 15,201.65 | 44.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,968.10 | 2,061.41 | 5,172.14 | 15,201.65 | | |
| 51 | 13125 | בניין C מיזוג אוויר כלל ביטוח | 00025305 - 2 | 179.69 | 69.48 | 183.00 | 432.17 | 15.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 179.69 | 69.48 | 183.00 | 432.17 | | |
| | | | 00025321 - 2 | 6,738.35 | 1,704.29 | 3,099.97 | 11,542.61 | 162.56 | |
| | | | 00025321 - 3 | 7,665.34 | 3,131.82 | 4,157.38 | 14,954.54 | 203.05 | |
| | | | 00025321 - 4 | 12,475.54 | 2,296.67 | 3,216.13 | 17,988.33 | 225.10 | |
| | | | 00025321 - 5 | 8,723.20 | 3,185.91 | 4,750.45 | 16,659.56 | 68.51 | |
| | | | סה"כ צריכה | 35,782.13 | 10,388.17 | 15,406.92 | 61,577.21 | | |
| 52 | 13115 | בניין C ציבורי כלל ביטוח | 00025305 - 1 | 42,239.40 | 14,200.35 | 30,040.90 | 86,480.65 | 180.20 | |
| | | | 00025305 - 2 | -179.69 | -69.48 | -183.00 | -432.17 | 15.85 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | 00025313 - 2 | -813.92 | -244.52 | -640.83 | -1,699.26 | 4.78 | |
| | | | 00025313 - 3 | -2,073.08 | -371.46 | -947.31 | -3,391.85 | 12.14 | |
| | | | 00025313 - 4 | -8,269.58 | -2,196.06 | -5,281.35 | -15,746.98 | 38.28 | |
| | | | 00025313 - 6 | -3,851.76 | -999.50 | -2,451.42 | -7,302.68 | 21.23 | |
| | | | 00025321 - 1 | 43,244.28 | 12,659.70 | 20,839.08 | 76,743.06 | 490.80 | |
| | | | 00025321 - 2 | -6,738.35 | -1,704.29 | -3,099.97 | -11,542.61 | 162.56 | |
| | | | 00025321 - 3 | -7,665.34 | -3,131.82 | -4,157.38 | -14,954.54 | 203.05 | |
| | | | 00025321 - 4 | -12,475.54 | -2,296.67 | -3,216.13 | -17,988.33 | 225.10 | |
| | | | 00025321 - 5 | -8,723.20 | -3,185.91 | -4,750.45 | -16,659.56 | 68.51 | |
| | | | 00025322 - 2 | -7,968.10 | -2,061.41 | -5,172.14 | -15,201.65 | 44.48 | |
| | | | 00025322 - 3 | -5,184.56 | -1,133.15 | -2,754.04 | -9,071.75 | 25.92 | |
| | | | 00025322 - 4 | -1,816.81 | -462.01 | -1,178.81 | -3,457.63 | 9.60 | |
| | | | 00025322 - 5 | -7,165.56 | -1,545.56 | -3,360.85 | -12,071.97 | 36.89 | |
| | | | 00025498 - 1 | -3,111.36 | -315.70 | -638.23 | -4,065.29 | 22.27 | |
| | | | 00025498 - 2 | -651.42 | -218.63 | -518.17 | -1,388.22 | 4.80 | |
| | | | 00025498 - 4 | -7,665.90 | -874.08 | -1,656.53 | -10,196.52 | 43.10 | |
| | | | 00025498 - 5 | -3,337.41 | -869.22 | -2,107.12 | -6,313.75 | 20.52 | |
| | | | 00025498 - 6 | -3,197.27 | -589.85 | -1,359.32 | -5,146.44 | 20.10 | |
| | | | 00025498 - 7 | -1,310.45 | -340.50 | -701.84 | -2,352.80 | 6.80 | |
| | | | 14158908 - 1 | 41,875.70 | 7,940.10 | 19,603.80 | 69,419.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 35,160.08 | 12,190.34 | 26,308.90 | 73,659.31 | | |
| 53 | 12863 | בניין D - אסנס סקוירטי 6.ק. | 81009904 - 4 | 11,765.96 | 2,559.80 | 6,181.45 | 20,507.20 | 57.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,765.96 | 2,559.80 | 6,181.45 | 20,507.20 | | |
| 54 | 12864 | בניין D - אסנס סקוירטי 7.ק. | 81007768 - 2 | 6,371.88 | 1,121.16 | 2,579.29 | 10,072.33 | 31.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,371.88 | 1,121.16 | 2,579.29 | 10,072.33 | | |
| 55 | 27494 | בניין D - בית ד.ב.ק (לשעבר גלובל יולג) 9.ק. | 81007768 - 5 | 3,879.02 | 1,307.24 | 3,284.08 | 8,470.35 | 26.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,879.02 | 1,307.24 | 3,284.08 | 8,470.35 | | |
| 56 | 12904 | בניין D - בנק הפועלים 8 | 70060663 - 1 | 2,677.67 | 951.59 | 2,391.41 | 6,020.68 | 10.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,677.67 | 951.59 | 2,391.41 | 6,020.68 | | |
| 57 | 12870 | בניין D - גיא ודורון לוי | 81007768 - 3 | 877.35 | 179.21 | 317.00 | 1,373.56 | 7.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 877.35 | 179.21 | 317.00 | 1,373.56 | | |
| 58 | 12871 | בניין D - גיא ודורון לוי ק. 8 | 81007768 - 4 | 2,825.68 | 599.57 | 1,004.56 | 4,429.82 | 21.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,825.68 | 599.57 | 1,004.56 | 4,429.82 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 59 | 12877 | בניין D - דייר ק. 11 | 81009503 - 7 | 4,186.40 | 682.58 | 783.02 | 5,652.01 | 26.86 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,186.40 | 682.58 | 783.02 | 5,652.01 | | |
| 60 | 12878 | בניין D - דייר ק. 12 | 81009503 - 8 | 3,358.40 | 653.80 | 959.47 | 4,971.67 | 25.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,358.40 | 653.80 | 959.47 | 4,971.67 | | |
| 61 | 12940 | בניין D - חברת ויולה-מחסנים קומת חניון 2- | 70058555 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 62 | 12942 | בניין D - חיוני חדר שרתים | 81007768 - 6 | 1,248.52 | 475.50 | 1,234.05 | 2,958.07 | 6.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,248.52 | 475.50 | 1,234.05 | 2,958.07 | | |
| 63 | 12883 | בניין D - נובל ק. 5 | 81009904 - 2 | 3,785.23 | 970.05 | 2,477.49 | 7,232.77 | 20.37 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,785.23 | 970.05 | 2,477.49 | 7,232.77 | | |
| 64 | 12884 | בניין D - נובל ק. 3 | 81007764 - 1 | 4,531.46 | 996.04 | 2,507.36 | 8,034.86 | 34.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,531.46 | 996.04 | 2,507.36 | 8,034.86 | | |
| 65 | 12885 | בניין D - נובל ק. 4 | 81007764 - 3 | 4,221.13 | 1,209.90 | 2,796.90 | 8,227.92 | 22.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,221.13 | 1,209.90 | 2,796.90 | 8,227.92 | | |
| 66 | 22870 | בניין D - פלר נפט וגז 9 | 81007768 - 8 | 2,175.30 | 403.22 | 686.05 | 3,264.57 | 17.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,175.30 | 403.22 | 686.05 | 3,264.57 | | |
| 67 | 13120 | בניין D - ק. 10, Plenus | 81007768 - 6 | -1,248.52 | -475.50 | -1,234.05 | -2,958.07 | 6.35 | |
| | | | 81009503 - 2 | -1,516.85 | -252.62 | -258.26 | -2,027.73 | 14.47 | |
| | | | 81009503 - 6 | 4,399.56 | 1,190.60 | 2,414.51 | 8,004.68 | 28.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,634.19 | 462.49 | 922.19 | 3,018.87 | | |
| 68 | 12841 | בניין D - ק. 10, Vintage | 81009503 - 2 | 1,516.85 | 252.62 | 258.26 | 2,027.73 | 14.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,516.85 | 252.62 | 258.26 | 2,027.73 | | |
| 69 | 13126 | בניין D מיזוג אויר | 81009503 - 1 | 1,512.11 | 2,213.41 | 6,424.50 | 10,150.02 | 88.46 | |
| | | | 81009503 - 4 | 21.42 | 7.02 | 34.25 | 62.68 | 0.62 | |
| | | | 81009882 - 1 | 14,195.58 | 2,255.85 | 976.94 | 17,428.38 | 174.34 | |
| | | | 81009882 - 2 | 203.73 | 45.81 | 121.00 | 370.54 | 173.86 | |
| | | | 81009882 - 3 | 287.37 | 288.70 | 924.73 | 1,500.80 | 189.41 | |
| | | | 81009882 - 5 | 162.57 | 52.66 | 122.38 | 337.62 | 132.48 | |
| | | | 81009882 - 4 | 11,934.04 | 4,539.53 | 9,272.98 | 25,746.55 | 93.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 28,316.84 | 9,402.98 | 17,876.76 | 55,596.58 | | |
| 70 | 13119 | בניין D ציבורי | 14158931 - 1 | 37,174.00 | 8,166.00 | 20,748.90 | 66,088.90 | | |
| | | | 14158960 - 1 | 29,119.40 | 11,347.10 | 28,647.60 | 69,114.10 | | |
| | | | 70060663 - 1 | -2,677.67 | -951.59 | -2,391.41 | -6,020.68 | 10.70 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | 81007764 - 1 | -4,531.46 | -996.04 | -2,507.36 | -8,034.86 | 34.18 | |
| | | | 81007764 - 3 | -4,221.13 | -1,209.90 | -2,796.90 | -8,227.92 | 22.10 | |
| | | | 81007768 - 2 | -6,371.88 | -1,121.16 | -2,579.29 | -10,072.33 | 31.38 | |
| | | | 81007768 - 3 | -877.35 | -179.21 | -317.00 | -1,373.56 | 7.21 | |
| | | | 81007768 - 4 | -2,825.68 | -599.57 | -1,004.56 | -4,429.82 | 21.28 | |
| | | | 81007768 - 5 | -3,879.02 | -1,307.24 | -3,284.08 | -8,470.35 | 26.93 | |
| | | | 81007768 - 8 | -2,175.30 | -403.22 | -686.05 | -3,264.57 | 17.06 | |
| | | | 81009503 - 1 | -1,835.09 | -2,686.18 | -7,796.72 | -12,317.99 | 88.46 | |
| | | | 81009503 - 4 | -25.99 | -8.51 | -41.56 | -76.07 | 0.62 | |
| | | | 81009503 - 6 | -4,399.56 | -1,190.60 | -2,414.51 | -8,004.68 | 28.34 | |
| | | | 81009503 - 7 | -4,186.40 | -682.58 | -783.02 | -5,652.01 | 26.86 | |
| | | | 81009503 - 8 | -3,358.40 | -653.80 | -959.47 | -4,971.67 | 25.33 | |
| | | | 81009882 - 1 | -17,227.65 | -2,737.69 | -1,185.61 | -21,150.94 | 174.34 | |
| | | | 81009882 - 2 | -247.25 | -55.59 | -146.84 | -449.68 | 173.86 | |
| | | | 81009882 - 3 | -348.76 | -350.36 | -1,122.24 | -1,821.36 | 189.41 | |
| | | | 81009882 - 4 | -11,934.04 | -4,539.53 | -9,272.98 | -25,746.55 | 93.07 | |
| | | | 81009882 - 5 | -197.30 | -63.91 | -148.52 | -409.73 | 132.48 | |
| | | | 81009882 - 7 | 42,076.42 | 11,396.93 | 21,556.42 | 75,029.76 | 489.22 | |
| | | | 81009904 - 2 | -3,785.23 | -970.05 | -2,477.49 | -7,232.77 | 20.37 | |
| | | | 81009904 - 4 | -11,765.96 | -2,559.80 | -6,181.45 | -20,507.20 | 57.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 21,498.69 | 7,643.49 | 22,855.84 | 51,998.03 | | |
| 71 | 12839 | בניין OPTIC - I (מסחר) | 00015810 - 8 | 249.07 | 38.78 | 52.49 | 340.34 | 2.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 249.07 | 38.78 | 52.49 | 340.34 | | |
| 72 | 12842 | בניין M - אגדיר (מסחר מערבי) | 00015810 - 3 | 9,212.83 | 4,076.21 | 10,119.82 | 23,408.86 | 81.51 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,212.83 | 4,076.21 | 10,119.82 | 23,408.86 | | |
| 73 | 12843 | בניין M - אגדיר (משרדים) | 00015810 - 2 | 151.57 | 61.91 | 145.27 | 358.76 | 4.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 151.57 | 61.91 | 145.27 | 358.76 | | |
| 74 | 32166 | בניין M - אלבר צ'י (מסחר) | 00017648 - 7 | 451.01 | 79.19 | 121.37 | 651.57 | 6.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 451.01 | 79.19 | 121.37 | 651.57 | | |
| 75 | 13090 | בניין M - אלקסלטי (מסחר) | 00011175 - 3 | 232.01 | 36.92 | 51.50 | 320.43 | 7.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 232.01 | 36.92 | 51.50 | 320.43 | | |
| 76 | 12860 | בניין M - בן עמי (חנות מס 3 מזרחי - מסחר) | 00011175 - 1 | 2,599.53 | 894.20 | 2,176.34 | 5,670.08 | 15.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,599.53 | 894.20 | 2,176.34 | 5,670.08 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 77 | 12903 | בניין M - בנק הפועלים (בניין C - מסחר) | 00025329 - 6 | 4,476.66 | 1,246.00 | 1,849.40 | 7,572.05 | 37.03 | |
| | | | | 4,476.66 | 1,246.00 | 1,849.40 | 7,572.05 | | |
| 78 | 12865 | בניין M - בנק מזרחי (בניין D - מסחר) | 81007745 - 1 | 3,105.35 | 645.61 | 1,396.75 | 5,147.71 | 19.63 | |
| | | | | 3,105.35 | 645.61 | 1,396.75 | 5,147.71 | | |
| 79 | 22878 | בניין M - ג'ירף קפה (מסחר מערבי) | 00019009 - 7 | 13,613.12 | 5,494.78 | 9,402.77 | 28,510.67 | 93.58 | |
| | | | | 13,613.12 | 5,494.78 | 9,402.77 | 28,510.67 | | |
| 80 | 12925 | בניין M - דיימונד ספא (מסחר) | 00011175 - 4 | 603.01 | 154.54 | 171.74 | 929.30 | 10.86 | |
| | | | | 603.01 | 154.54 | 171.74 | 929.30 | | |
| 81 | 22876 | בניין M - דלתא (מסחר) | 00015810 - 1 | 1,892.66 | 245.63 | 623.79 | 2,762.08 | 18.91 | |
| | | | | 1,892.66 | 245.63 | 623.79 | 2,762.08 | | |
| 82 | 22868 | בניין M - ה.א.ל.ו. יזמות (דוידוי) (בניין D - מסחר) | 81007843 - 2 | 2,852.51 | 613.61 | 1,221.20 | 4,687.33 | 18.88 | |
| | | | | 2,852.51 | 613.61 | 1,221.20 | 4,687.33 | | |
| 83 | 12936 | בניין M - הרץ-קשר רנט א קר (מסחר) | 00011175 - 8 | 343.00 | 75.54 | 107.20 | 525.75 | 6.81 | |
| | | | | 343.00 | 75.54 | 107.20 | 525.75 | | |
| 84 | 12954 | בניין M - חנות תכשיטים (בניין B - מסחר) | 00017648 - 8 | 119.24 | 8.24 | 18.42 | 145.91 | 1.48 | |
| | | | | 119.24 | 8.24 | 18.42 | 145.91 | | |
| 85 | 12956 | בניין M - כחול (מספרה - מסחר) | 00011175 - 2 | 1,498.40 | 394.41 | 527.17 | 2,419.98 | 17.81 | |
| | | | | 1,498.40 | 394.41 | 527.17 | 2,419.98 | | |
| 86 | 12963 | בניין M - מועדון אימג'ין (מסחר) | 00019009 - 2 | 583.32 | 327.56 | 580.82 | 1,491.69 | 12.15 | |
| | | | | 583.32 | 327.56 | 580.82 | 1,491.69 | | |
| 87 | 12964 | בניין M - מזרחי סולומון (מסחר) | 00019009 - 3 | 1,058.70 | 98.64 | 264.86 | 1,422.21 | 11.22 | |
| | | | | 1,058.70 | 98.64 | 264.86 | 1,422.21 | | |
| 88 | 25131 | בניין M - מחסן גוטה (בניין C - מסחר) | 00025329 - 5 | 642.60 | 204.79 | 510.13 | 1,357.52 | 11.03 | |
| | | | | 642.60 | 204.79 | 510.13 | 1,357.52 | | |
| 89 | 12965 | בניין M - מחסני מד 1 (מסחר) | 00011175 - 7 | 1,936.93 | 768.31 | 2,007.49 | 4,712.74 | 8.00 | |
| | | | | 1,936.93 | 768.31 | 2,007.49 | 4,712.74 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 90 | 13007 | בניין M - מייקס פלייס קפה שלב ב בניין | 00025329 - 2 | 3,914.59 | 2,116.75 | 5,133.95 | 11,165.29 | 41.39 | |
| | | סה"כ צריכה | | 3,914.59 | 2,116.75 | 5,133.95 | 11,165.29 | | |
| 91 | 12881 | בניין M - מסעדה גוטה (בניין D - מסחר) | 81007843 - 7 | 4,333.83 | 388.51 | 682.68 | 5,405.02 | 34.91 | |
| | | סה"כ צריכה | | 4,333.83 | 388.51 | 682.68 | 5,405.02 | | |
| 92 | 30322 | בניין M - ס.ל. מסעדנות (מסחר) | 00019009 - 1 | 1,340.23 | 224.32 | 572.53 | 2,137.08 | 13.18 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,340.23 | 224.32 | 572.53 | 2,137.08 | | |
| 93 | 12895 | בניין M - סוסו ובניו (בניין D - מסחר) | 81007745 - 2 | 5,562.17 | 2,639.08 | 6,307.89 | 14,509.14 | 38.21 | |
| | | סה"כ צריכה | | 5,562.17 | 2,639.08 | 6,307.89 | 14,509.14 | | |
| 94 | 12979 | בניין M - סופר פארם (שלב ב בניין C - מסחר) | 00025329 - 1 | 7,722.65 | 2,891.66 | 4,022.01 | 14,636.32 | 30.77 | |
| | | סה"כ צריכה | | 7,722.65 | 2,891.66 | 4,022.01 | 14,636.32 | | |
| 95 | 12980 | בניין M - סלקום (מסחר) | 00024358 - 1 | 265.96 | 106.17 | 276.35 | 648.48 | 1.13 | |
| | | סה"כ צריכה | | 265.96 | 106.17 | 276.35 | 648.48 | | |
| 96 | 12983 | בניין M - ערן חסדאי - פיצוציה (מסחר) | 00011175 - 5 | 1,021.36 | 210.21 | 554.50 | 1,786.08 | 6.36 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,021.36 | 210.21 | 554.50 | 1,786.08 | | |
| 97 | 12988 | בניין M - פרטנר (מסחר) | 00025009 - 1 | 971.04 | 382.30 | 999.11 | 2,352.46 | 4.10 | |
| | | סה"כ צריכה | | 971.04 | 382.30 | 999.11 | 2,352.46 | | |
| 98 | 12868 | בניין M - צ'יקו בוקס (בניין D - מסחר) | 81007843 - 3 | 1,619.10 | 182.54 | 469.84 | 2,271.48 | 24.13 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,619.10 | 182.54 | 469.84 | 2,271.48 | | |
| 99 | 12893 | בניין M - קולומביה (בניין D - מסחר) | 81007745 - 6 | 2,373.15 | 413.59 | 430.66 | 3,217.40 | 10.64 | |
| | | סה"כ צריכה | | 2,373.15 | 413.59 | 430.66 | 3,217.40 | | |
| 100 | 22877 | בניין M - ר.נ גריל (מסחר) | 00019009 - 6 | 1,930.14 | 116.51 | 303.21 | 2,349.86 | 24.10 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,930.14 | 116.51 | 303.21 | 2,349.86 | | |
| 101 | 12869 | בניין M - שאוליאן - מרכז מסחרי (בניין D - מסחר) | 81007843 - 4 | 692.95 | 100.49 | 140.16 | 933.60 | 5.32 | |
| | | סה"כ צריכה | | 692.95 | 100.49 | 140.16 | 933.60 | | |
| 102 | 28411 | בניין M - שורץ יבוא אורבני (בניין D - מסחר) | 81007843 - 1 | 2,794.37 | 264.19 | 747.88 | 3,806.44 | 22.70 | |
| | | סה"כ צריכה | | 2,794.37 | 264.19 | 747.88 | 3,806.44 | | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 103 | 13015 | בניין M - שניצל קומפני (בניין C - מסחר) | 00011175 - 6 | 2,128.77 | 142.82 | 371.03 | 2,642.62 | 21.21 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,128.77 | 142.82 | 371.03 | 2,642.62 | | |
| 104 | 22869 | בניין M - שפע זכיונות בע"מ (בניין D - מסחר) | 81007843 - 5 | 4,189.36 | 723.85 | 1,303.22 | 6,216.42 | 31.81 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,189.36 | 723.85 | 1,303.22 | 6,216.42 | | |
| 105 | 12902 | בניין M - תמיר פיירשטיין (בניין D - מסחר) | 81007745 - 8 | 2,145.37 | 219.00 | 582.84 | 2,947.20 | 28.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,145.37 | 219.00 | 582.84 | 2,947.20 | | |
| 106 | 12833 | היפר נטו לדיעה בלבד | 00016702 - 1 | 31,505.20 | 10,981.80 | 43,384.80 | 85,871.80 | 248.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 31,505.20 | 10,981.80 | 43,384.80 | 85,871.80 | | |
| 107 | 13127 | חשמל חניון | 00009301 - 2 | 7,398.72 | 2,633.44 | 6,751.02 | 16,783.18 | 54.84 | |
| | | | 00023623 - 1 | 19,530.31 | 6,970.94 | 17,897.71 | 44,398.97 | 166.56 | |
| | | | סה"כ צריכה | 26,929.03 | 9,604.38 | 24,648.73 | 61,182.15 | | |
| 108 | 22879 | מסחר - מיזוג אויר | 81009503 - 1 | 322.98 | 472.77 | 1,372.22 | 2,167.97 | 88.46 | |
| | | | 81009503 - 4 | 4.57 | 1.50 | 7.31 | 13.39 | 0.62 | |
| | | | 81009882 - 1 | 3,032.07 | 481.83 | 208.67 | 3,722.57 | 174.34 | |
| | | | 81009882 - 2 | 43.52 | 9.78 | 25.84 | 79.14 | 173.86 | |
| | | | 81009882 - 3 | 61.38 | 61.66 | 197.51 | 320.56 | 189.41 | |
| | | | 81009882 - 5 | 34.72 | 11.25 | 26.14 | 72.11 | 132.48 | |
| | | | 00025305 - 4 | 4,208.76 | 2,043.60 | 3,374.75 | 9,627.12 | 20.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,708.00 | 3,082.40 | 5,212.45 | 16,002.86 | | |
| 109 | 13121 | מסחר - ציבורי | 00009301 - 1 | 15,279.85 | 5,910.40 | 14,841.45 | 36,031.70 | 101.10 | |
| | | | 00009301 - 2 | -7,398.72 | -2,633.44 | -6,751.02 | -16,783.18 | 54.84 | |
| | | | 00009301 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 00011175 - 1 | -2,599.53 | -894.20 | -2,176.34 | -5,670.08 | 15.72 | |
| | | | 00011175 - 2 | -1,498.40 | -394.41 | -527.17 | -2,419.98 | 17.81 | |
| | | | 00011175 - 3 | -232.01 | -36.92 | -51.50 | -320.43 | 7.02 | |
| | | | 00011175 - 4 | -603.01 | -154.54 | -171.74 | -929.30 | 10.86 | |
| | | | 00011175 - 5 | -1,021.36 | -210.21 | -554.50 | -1,786.08 | 6.36 | |
| | | | 00011175 - 6 | -2,128.77 | -142.82 | -371.03 | -2,642.62 | 21.21 | |
| | | | 00011175 - 7 | -1,936.93 | -768.31 | -2,007.49 | -4,712.74 | 8.00 | |
| | | | 00011175 - 8 | -343.00 | -75.54 | -107.20 | -525.75 | 6.81 | |
| | | | 00015810 - 1 | -1,892.66 | -245.63 | -623.79 | -2,762.08 | 18.91 | |
| | | | 00015810 - 2 | -151.57 | -61.91 | -145.27 | -358.76 | 4.27 | |
| | | | 00015810 - 3 | -9,212.83 | -4,076.21 | -10,119.82 | -23,408.86 | 81.51 | |
| | | | 00015810 - 8 | -249.07 | -38.78 | -52.49 | -340.34 | 2.52 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 00017648 - 7 | -451.01 | -79.19 | -121.37 | -651.57 | 6.96 | |
| | | | 00017648 - 8 | -119.24 | -8.24 | -18.42 | -145.91 | 1.48 | |
| | | | 00019009 - 1 | -1,340.23 | -224.32 | -572.53 | -2,137.08 | 13.18 | |
| | | | 00019009 - 2 | -583.32 | -327.56 | -580.82 | -1,491.69 | 12.15 | |
| | | | 00019009 - 3 | -1,058.70 | -98.64 | -264.86 | -1,422.21 | 11.22 | |
| | | | 00019009 - 6 | -1,930.14 | -116.51 | -303.21 | -2,349.86 | 24.10 | |
| | | | 00019009 - 7 | -13,613.12 | -5,494.78 | -9,402.77 | -28,510.67 | 93.58 | |
| | | | 00020476 - 1 | 45,871.65 | 12,477.65 | 24,372.50 | 82,721.80 | 248.60 | |
| | | | 00023623 - 1 | -19,530.31 | -6,970.94 | -17,897.71 | -44,398.97 | 166.56 | |
| | | | 00024358 - 1 | -265.96 | -106.17 | -276.35 | -648.48 | 1.13 | |
| | | | 00024942 - 1 | 30,727.08 | 11,609.10 | 30,505.32 | 72,841.50 | 227.16 | |
| | | | 00025009 - 1 | -971.04 | -382.30 | -999.11 | -2,352.46 | 4.10 | |
| | | | 00025329 - 1 | -7,722.65 | -2,891.66 | -4,022.01 | -14,636.32 | 30.77 | |
| | | | 00025329 - 2 | -3,914.59 | -2,116.75 | -5,133.95 | -11,165.29 | 41.39 | |
| | | | 00025329 - 5 | -642.60 | -204.79 | -510.13 | -1,357.52 | 11.03 | |
| | | | 00025329 - 6 | -4,476.66 | -1,246.00 | -1,849.40 | -7,572.05 | 37.03 | |
| | | | 15140051 - 1 | 46,338.50 | 14,918.90 | 28,592.00 | 89,849.40 | | |
| | | | 81007745 - 1 | -3,105.35 | -645.61 | -1,396.75 | -5,147.71 | 19.63 | |
| | | | 81007745 - 2 | -5,562.17 | -2,639.08 | -6,307.89 | -14,509.14 | 38.21 | |
| | | | 81007745 - 6 | -2,373.15 | -413.59 | -430.66 | -3,217.40 | 10.64 | |
| | | | 81007745 - 8 | -2,145.37 | -219.00 | -582.84 | -2,947.20 | 28.82 | |
| | | | 81007843 - 1 | -2,794.37 | -264.19 | -747.88 | -3,806.44 | 22.70 | |
| | | | 81007843 - 2 | -2,852.51 | -613.61 | -1,221.20 | -4,687.33 | 18.88 | |
| | | | 81007843 - 3 | -1,619.10 | -182.54 | -469.84 | -2,271.48 | 24.13 | |
| | | | 81007843 - 4 | -692.95 | -100.49 | -140.16 | -933.60 | 5.32 | |
| | | | 81007843 - 5 | -4,189.36 | -723.85 | -1,303.22 | -6,216.42 | 31.81 | |
| | | | 81007843 - 7 | -4,333.83 | -388.51 | -682.68 | -5,405.02 | 34.91 | |
| | | | סה"כ צריכה | 22,661.53 | 8,724.76 | 19,416.13 | 50,802.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 691,773.83 | 217,852.22 | 522,336.09 | 1,431,962.14 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 1,431,962.14 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |





- פסגה (Kwh 691,773.83)
- גבע (Kwh 217,852.22)
- שפל (Kwh 522,336.09)

