



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 13/05/19

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (30/04/19 - 01/04/19)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	4,164.00	295.20	333.60	4,792.80	22.66	
			סה"כ צריכה	4,164.00	295.20	333.60	4,792.80		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	5,543.00	967.40	2,230.00	8,740.40	29.22	
			סה"כ צריכה	5,543.00	967.40	2,230.00	8,740.40		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	11,124.00	3,534.00	9,052.80	23,710.80	46.34	
			סה"כ צריכה	11,124.00	3,534.00	9,052.80	23,710.80		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	5,978.80	1,302.40	2,592.40	9,873.60	30.32	
			סה"כ צריכה	5,978.80	1,302.40	2,592.40	9,873.60		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	200.70	44.40	10.40	255.50	4.00	
			סה"כ צריכה	200.70	44.40	10.40	255.50		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	6,759.60	338.40	648.00	7,746.00	63.00	
			סה"כ צריכה	6,759.60	338.40	648.00	7,746.00		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	6,628.00	980.40	2,613.60	10,222.00	63.69	
			סה"כ צריכה	6,628.00	980.40	2,613.60	10,222.00		
8	17399	בנין 11 בנייני בנק - כספומט	13044091 - 1	21.65	5.65	16.60	43.90	2.15	
			סה"כ צריכה	21.65	5.65	16.60	43.90		
9	17397	בנין 11 בנייני בנק ק-3	13044091 - 4	1,308.60	382.40	994.40	2,685.40	11.78	
			סה"כ צריכה	1,308.60	382.40	994.40	2,685.40		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	71.55	28.60	75.00	175.15	0.40	
			סה"כ צריכה	71.55	28.60	75.00	175.15		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	648.20	242.50	407.90	1,298.60	6.10	
			סה"כ צריכה	648.20	242.50	407.90	1,298.60		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,361.40	930.20	2,453.10	5,744.70	8.70	
			סה"כ צריכה	2,361.40	930.20	2,453.10	5,744.70		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	1,169.20	307.70	249.00	1,725.90	4.10	
			סה"כ צריכה	1,169.20	307.70	249.00	1,725.90		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	2,042.80	775.70	1,889.90	4,708.40	11.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	81036489 - 6	2,042.80	775.70	1,889.90	4,708.40	4.30	
			סה"כ צריכה	1,245.20	453.10	1,100.70	2,799.00		
16	17452	בניין 11 מוביט	13044091 - 5	3,784.80	123.60	68.40	3,976.80	35.56	
			סה"כ צריכה	3,784.80	123.60	68.40	3,976.80		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	13044091 - 8	365.10	13.20	18.70	397.00	6.42	
			סה"כ צריכה	365.10	13.20	18.70	397.00		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשין	13044095 - 4	4,815.60	1,232.40	3,136.80	9,184.80	23.56	
			סה"כ צריכה	4,815.60	1,232.40	3,136.80	9,184.80		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	13044091 - 10	1,408.80	54.80	215.50	1,679.10	26.16	
			סה"כ צריכה	1,408.80	54.80	215.50	1,679.10		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	13044095 - 3	9,703.20	2,132.40	5,641.20	17,476.80	59.54	
			סה"כ צריכה	9,703.20	2,132.40	5,641.20	17,476.80		
21	17548	בניין 11 ציבורי	13044091 - 1	-21.65	-5.65	-16.60	-43.90	2.15	
			13044091 - 2	-4,531.20	-55.20	-260.40	-4,846.80	26.95	
			13044091 - 3	-4,314.00	-50.40	-243.60	-4,608.00	38.22	
			13044091 - 4	-1,308.60	-382.40	-994.40	-2,685.40	11.78	
			13044091 - 5	-3,784.80	-123.60	-68.40	-3,976.80	35.56	
			13044091 - 6	-11,124.00	-3,534.00	-9,052.80	-23,710.80	46.34	
			13044091 - 7	-4,164.00	-295.20	-333.60	-4,792.80	22.66	
			13044091 - 8	-365.10	-13.20	-18.70	-397.00	6.42	
			13044091 - 9	-3,148.70	-1,024.70	-1,197.00	-5,370.40	29.15	
			13044091 - 10	-1,408.80	-54.80	-215.50	-1,679.10	26.16	
			13044091 - 11	-6,628.00	-980.40	-2,613.60	-10,222.00	63.69	
			13044095 - 1	-5,341.20	-945.60	-2,252.40	-8,539.20	31.48	
			13044095 - 2	-11,158.80	-1,629.60	-3,542.40	-16,330.80	52.78	
			13044095 - 3	-9,703.20	-2,132.40	-5,641.20	-17,476.80	59.54	
			13044095 - 4	-4,815.60	-1,232.40	-3,136.80	-9,184.80	23.56	
			13044095 - 5	-5,978.80	-1,302.40	-2,592.40	-9,873.60	30.32	
			13044095 - 6	-5,543.00	-967.40	-2,230.00	-8,740.40	29.22	
			13044095 - 7	-200.70	-44.40	-10.40	-255.50	4.00	
			81036489 - 1	88,356.00	21,180.00	48,150.00	157,686.00	372.00	
			81036489 - 2	-4,057.20	-1,596.00	-3,926.40	-9,579.60	57.00	
			81036489 - 3	-3,636.00	-1,261.20	-3,072.00	-7,969.20	52.20	
			81036489 - 4	-6,233.60	-2,115.60	-5,099.60	-13,448.80	22.00	
			81036489 - 5	-1,169.20	-307.70	-249.00	-1,725.90	4.10	
			81036489 - 6	-1,245.20	-453.10	-1,100.70	-2,799.00	4.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 7	-648.20	-242.50	-407.90	-1,298.60	6.10	
			81036693 - 2	70,241.82	16,730.22	37,306.14	124,278.18	355.68	
			81036693 - 4	-4,287.65	-1,302.47	-3,249.06	-8,839.18	52.48	
			81036693 - 5	-2,257.78	-815.58	-2,263.34	-5,336.70	7.20	
			81036693 - 7	-7,592.55	-2,072.54	-4,193.04	-13,858.12	67.46	
			81036693 - 8	-6,437.50	-1,559.41	-3,856.85	-11,853.75	54.34	
			81037048 - 2	-412.00	-84.20	-183.00	-679.20	1.80	
			81037048 - 3	-2,361.40	-930.20	-2,453.10	-5,744.70	8.70	
			81037048 - 4	-2,042.80	-775.70	-1,889.90	-4,708.40	11.80	
			81037048 - 5	-71.55	-28.60	-75.00	-175.15	0.40	
			81037048 - 6	797.40	244.90	584.90	1,627.20	3.20	
			81037048 - 7	-6,759.60	-338.40	-648.00	-7,746.00	63.00	
			סה"כ צריכה	26,642.84	9,498.18	18,953.96	55,094.99		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננדימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	4,314.00	50.40	243.60	4,608.00	38.22	
			סה"כ צריכה	4,314.00	50.40	243.60	4,608.00		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	5,341.20	945.60	2,252.40	8,539.20	31.48	
			סה"כ צריכה	5,341.20	945.60	2,252.40	8,539.20		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	4,531.20	55.20	260.40	4,846.80	26.95	
			סה"כ צריכה	4,531.20	55.20	260.40	4,846.80		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננדימישן)	13044095 - 2	11,158.80	1,629.60	3,542.40	16,330.80	52.78	
			סה"כ צריכה	11,158.80	1,629.60	3,542.40	16,330.80		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	3,148.70	1,024.70	1,197.00	5,370.40	29.15	
			סה"כ צריכה	3,148.70	1,024.70	1,197.00	5,370.40		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	4,057.20	1,596.00	3,926.40	9,579.60	57.00	
			81036489 - 3	3,636.00	1,261.20	3,072.00	7,969.20	52.20	
			81036489 - 4	6,233.60	2,115.60	5,099.60	13,448.80	22.00	
			81036693 - 4	4,287.65	1,302.47	3,249.06	8,839.18	52.48	
			81036693 - 5	2,257.78	815.58	2,263.34	5,336.70	7.20	
			81036693 - 7	7,592.55	2,072.54	4,193.04	13,858.12	67.46	
			81036693 - 8	6,437.50	1,559.41	3,856.85	11,853.75	54.34	
			81037048 - 2	412.00	84.20	183.00	679.20	1.80	
			סה"כ צריכה	34,914.28	10,806.99	25,843.28	71,564.54		
28	18323	בנין D אם דבלוי - ק - 4	14155734 - 3	2,212.80	88.80	72.00	2,373.60	1,572.48	
			סה"כ צריכה	2,212.80	88.80	72.00	2,373.60		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	2,590.80	369.60	732.00	3,692.40	19.30	
			סה"כ צריכה	2,590.80	369.60	732.00	3,692.40		
30	18326	בניין D אם דבליו ק 3 -	14155734 - 4	3,500.40	772.80	1,807.20	6,080.40	23.77	
			סה"כ צריכה	3,500.40	772.80	1,807.20	6,080.40		
31	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	279.60	123.60	340.80	744.00	787.76	
			סה"כ צריכה	279.60	123.60	340.80	744.00		
32	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	38.00	21.90	45.80	105.70	1.34	
			סה"כ צריכה	38.00	21.90	45.80	105.70		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	18319	בניין D ארוסקאוט	16045585 - 3	142.90	0.00	0.00	142.90	2.22	
			סה"כ צריכה	142.90	0.00	0.00	142.90		
35	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	152.80	184.40	646.80	984.00	5.22	
			סה"כ צריכה	152.80	184.40	646.80	984.00		
36	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	656.40	276.00	765.60	1,698.00	1,572.61	
			סה"כ צריכה	656.40	276.00	765.60	1,698.00		
37	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	600.60	52.00	113.60	766.20	10.02	
			סה"כ צריכה	600.60	52.00	113.60	766.20		
38	17478	בניין D לוח גרנטור חירום	14155721 - 2	31.80	12.60	32.95	77.35	0.28	
			סה"כ צריכה	31.80	12.60	32.95	77.35		
39	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	6,356.40	2,092.80	6,430.80	14,880.00	54.00	
			סה"כ צריכה	6,356.40	2,092.80	6,430.80	14,880.00		
40	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	1,266.80	200.40	483.00	1,950.20	11.86	
			סה"כ צריכה	1,266.80	200.40	483.00	1,950.20		
41	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-6,356.40	-2,092.80	-6,430.80	-14,880.00	54.00	
			14155700 - 2	-2,590.80	-369.60	-732.00	-3,692.40	19.30	
			14155700 - 3	-279.60	-123.60	-340.80	-744.00	787.76	
			14155721 - 1	-475.80	-162.80	-379.20	-1,017.80	4.69	
			14155721 - 2	-31.80	-12.60	-32.95	-77.35	0.28	
			14155721 - 4	-152.80	-184.40	-646.80	-984.00	5.22	
			14155722 - 1	64,746.00	16,080.00	37,188.00	118,014.00	370.08	
			14155722 - 2	-7,445.20	-1,896.40	-3,509.20	-12,850.80	55.94	
			14155722 - 3	-2,992.00	-326.40	-520.00	-3,838.40	91.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155722 - 4	-7,185.60	-1,544.40	-2,485.20	-11,215.20	163.78	
			14155734 - 1	-656.40	-276.00	-765.60	-1,698.00	1,572.61	
			14155734 - 2	-499.20	-4.80	-13.20	-517.20	1,572.76	
			14155734 - 3	-2,212.80	-88.80	-72.00	-2,373.60	1,572.48	
			14155734 - 4	-3,500.40	-772.80	-1,807.20	-6,080.40	23.77	
			15091590 - 1	4,363.20	1,190.40	1,876.80	7,430.40	26.00	
			15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091590 - 3	-600.60	-52.00	-113.60	-766.20	10.02	
			16045585 - 1	-1,266.80	-200.40	-483.00	-1,950.20	11.86	
			16045585 - 2	-38.00	-21.90	-45.80	-105.70	1.34	
			16045585 - 3	-142.90	0.00	0.00	-142.90	2.22	
			סה"כ צריכה	32,682.10	9,140.70	20,687.45	62,510.25		
42	17487	בניין D ראשי מעגלים	14155721 - 1	475.80	162.80	379.20	1,017.80	4.69	
			סה"כ צריכה	475.80	162.80	379.20	1,017.80		
43	18826	בניין D ראשי קומה 5	14155734 - 2	499.20	4.80	13.20	517.20	1,572.76	
			סה"כ צריכה	499.20	4.80	13.20	517.20		
44	19810	בניין D- מיזוג אוויר	14155722 - 2	7,445.20	1,896.40	3,509.20	12,850.80	55.94	
			14155722 - 3	2,992.00	326.40	520.00	3,838.40	91.10	
			14155722 - 4	7,185.60	1,544.40	2,485.20	11,215.20	163.78	
			סה"כ צריכה	17,622.80	3,767.20	6,514.40	27,904.40		
			סה"כ צריכה	228,504.42	55,425.52	125,105.84	409,035.78		
			חשבון חברת חשמל	219,781.00	56,534.00	132,579.00	408,894.00		
			הפרש בקוט"ש	8,723.42	-1,108.48	-7,473.16	141.78		
			הפרש באחוזים	3.97%	-1.96%	-5.64%	0.03%		



■ פסגה (228,504.42 Kwh)  
■ גבע (55,425.52 Kwh)  
■ שפל (125,105.84 Kwh)

