



דוח קוט"ש

עבור: מטרומול רחובות


דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (07/05/19 - 08/04/19)

תאריך הפקה: 15/05/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30337	מיזוג אוויר	15140015 - 1	125.10	89.00	166.20	380.30		
			15140017 - 1	283.00	229.80	1,119.10	1,631.90		
			16224440 - 1	328.90	464.90	1,859.20	2,653.00		
			17013924 - 1	296.60	322.60	1,262.30	1,881.50		
			17313060 - 1	11,850.50	1,370.40	1,141.10	14,362.00	1,416.60	
			סה"כ צריכה	12,884.10	2,476.70	5,547.90	20,908.70		
2	30336	קומה 06 - ריגיוס	16254156 - 1	2,463.40	682.80	1,750.00	4,896.20	14.93	
			18040260 - 1	337.00	39.40	18.40	394.80	5.43	
			סה"כ צריכה	2,800.40	722.20	1,768.40	5,291.00		
3	30900	קומה 10 - אם קי אס	16254156 - 3	5,761.00	1,280.00	3,308.20	10,349.20	27.94	
			18029700 - 1	796.40	100.20	278.80	1,175.40	7.08	
			סה"כ צריכה	6,557.40	1,380.20	3,587.00	11,524.60		
4	32824	קומה 11 - קולפלואנט	18029625 - 9	4,541.60	1,197.00	3,115.60	8,854.20	26.11	
			18029700 - 8	873.60	169.80	448.00	1,491.40	14.40	
			סה"כ צריכה	5,415.20	1,366.80	3,563.60	10,345.60		
5	30490	קומה 7 - אקסג'יט	18029625 - 1	5,138.80	1,321.60	3,462.00	9,922.40	25.76	
			18040260 - 2	4,471.00	1,467.80	4,574.60	10,513.40	43.25	
			סה"כ צריכה	9,609.80	2,789.40	8,036.60	20,435.80		
6	30338	קומה 8 - אקסג'יט	16254156 - 2	1,766.00	443.40	1,069.00	3,278.40	8.65	
			18040260 - 3	653.20	127.20	325.20	1,105.60	13.84	
			סה"כ צריכה	2,419.20	570.60	1,394.20	4,384.00		
7	30901	קומה 9 - אם קי אס	18029625 - 2	6,466.20	2,045.20	5,263.80	13,775.20	27.91	
			18040260 - 4	201.60	35.20	84.00	320.80	2.60	
			סה"כ צריכה	6,667.80	2,080.40	5,347.80	14,096.00		
			סה"כ צריכה	46,353.90	11,386.30	29,245.50	86,985.70		
			חשבון חברת חשמל	66,440.00	17,920.00	45,160.00	129,520.00		
			הפרש בקוט"ש	-20,086.10	-6,533.70	-15,914.50	-42,534.30		
			הפרש באחוזים	-30.23%	-36.46%	-35.24%	-32.84%		





- פסגה (Kwh 46,353.90)
- גבע (Kwh 11,386.30)
- שפל (Kwh 29,245.50)

