



דוח קוט"ש

עבור: מגדל סהר ניהול בעמ

דוח מסכם עבור: מגדל סהר - תא

תקופת דוח: (31/05/19 - 01/05/19)

תאריך הפקה: 01/06/19

מס' המסמך	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	בוטיק ורנר קומת קרקע	18050251 - 4	590.00	130.30	79.25	799.55	6.54	
		סה"כ צריכה	590.00	130.30	79.25	799.55		
2	גלריה רוטשילד קומת קרקע	18050251 - 3	576.10	121.50	76.80	774.40	73.07	
		סה"כ צריכה	576.10	121.50	76.80	774.40		
3	חיים פנחס (שגון)	18040253 - 4	240.30	10.05	23.25	273.60	1.68	
		18040256 - 3	438.85	55.90	121.90	616.65	3.78	
		סה"כ צריכה	679.15	65.95	145.15	890.25		
4	חניון	18040252 - 1	292.40	98.80	226.80	618.00	6.55	
		18040253 - 2	722.20	107.10	259.90	1,089.20	3.44	
		סה"כ צריכה	1,014.60	205.90	486.70	1,707.20		
5	יובל לחינוך בע"מ	18040254 - 2	1,700.70	347.90	741.30	2,789.90	9.25	
		סה"כ צריכה	1,700.70	347.90	741.30	2,789.90		
6	כח מאור מעוף	18040252 - 4	19.40	0.40	1.70	21.50	0.22	
		סה"כ צריכה	19.40	0.40	1.70	21.50		
7	מיזוג אוויר	18050251 - 1	3,338.00	480.00	363.00	4,181.00	105.38	
		סה"כ צריכה	3,338.00	480.00	363.00	4,181.00		
8	ציבורי	18040252 - 1	-292.40	-98.80	-226.80	-618.00	6.55	
		18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		18040252 - 3	-2,314.40	-426.80	-763.60	-3,504.80	15.33	
		18040252 - 4	-19.40	-0.40	-1.70	-21.50	0.22	
		18040253 - 1	-90.00	-10.20	-22.90	-123.10	1.21	
		18040253 - 2	-722.20	-107.10	-259.90	-1,089.20	3.44	
		18040253 - 3	-7.20	-3.90	0.00	-11.10	1.37	
		18040253 - 4	-240.30	-10.05	-23.25	-273.60	1.68	
		18040254 - 1	-643.10	-217.70	-451.60	-1,312.40	3.65	
		18040254 - 2	-1,700.70	-347.90	-741.30	-2,789.90	9.25	
		18040254 - 3	-2,625.80	-740.20	-1,547.60	-4,913.60	13.78	
		18040254 - 4	-1,803.60	-601.30	-1,141.70	-3,546.60	9.79	
		18040255 - 1	-187.80	-59.70	-139.00	-386.50	1.57	
		18040255 - 2	-2,094.20	-446.20	-813.10	-3,353.50	14.34	
		18040255 - 3	-2,601.30	-763.00	-1,599.40	-4,963.70	14.56	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18040255 - 4	-1,688.80	-324.60	-520.90	-2,534.30	10.58	
			18040256 - 2	-1,231.80	-634.30	-1,385.90	-3,252.00	5.39	
			18040256 - 3	-438.85	-55.90	-121.90	-616.65	3.78	
			18040256 - 4	-397.55	-86.90	-186.85	-671.30	33.33	
			18050251 - 1	-3,338.00	-480.00	-363.00	-4,181.00	105.38	
			18050251 - 2	27,927.50	7,172.50	13,597.50	48,697.50	170.90	
			18050251 - 3	-576.10	-121.50	-76.80	-774.40	73.07	
			18050251 - 4	-590.00	-130.30	-79.25	-799.55	6.54	
			סה"כ צריכה	4,324.00	1,505.75	3,131.05	8,960.80		
9	29034	קבוצת פנינסולה בע"מ	18040256 - 4	397.55	86.90	186.85	671.30	33.33	
			סה"כ צריכה	397.55	86.90	186.85	671.30		
10	29035	קויאט ייעוץ בע"מ	18040253 - 1	90.00	10.20	22.90	123.10	1.21	
			סה"כ צריכה	90.00	10.20	22.90	123.10		
11	30372	קומה 1 בי אול	18040253 - 3	7.20	3.90	0.00	11.10	1.37	
			סה"כ צריכה	7.20	3.90	0.00	11.10		
12	32269	קומה 10 - BE ALL	18040256 - 2	1,231.80	634.30	1,385.90	3,252.00	5.39	
			סה"כ צריכה	1,231.80	634.30	1,385.90	3,252.00		
13	30368	קומה 10 בי אול	18040254 - 4	1,803.60	601.30	1,141.70	3,546.60	9.79	
			סה"כ צריכה	1,803.60	601.30	1,141.70	3,546.60		
14	29036	קומה 2 - אדם טבע ודין	18040252 - 3	2,314.40	426.80	763.60	3,504.80	15.33	
			סה"כ צריכה	2,314.40	426.80	763.60	3,504.80		
15	30371	קומה 3 בי אול	18040252 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	29037	קומה 4 - אמן קומה 4	18040255 - 2	2,094.20	446.20	813.10	3,353.50	14.34	
			סה"כ צריכה	2,094.20	446.20	813.10	3,353.50		
17	29038	קומה 5 - אמן קומה 5	18040255 - 3	2,601.30	763.00	1,599.40	4,963.70	14.56	
			סה"כ צריכה	2,601.30	763.00	1,599.40	4,963.70		
18	30370	קומה 6 בי אול	18040255 - 4	1,688.80	324.60	520.90	2,534.30	10.58	
			סה"כ צריכה	1,688.80	324.60	520.90	2,534.30		
19	30369	קומה 7 בי אול	18040254 - 1	643.10	217.70	451.60	1,312.40	3.65	
			סה"כ צריכה	643.10	217.70	451.60	1,312.40		
20	29039	קומה 9 - פנינסולה	18040254 - 3	2,625.80	740.20	1,547.60	4,913.60	13.78	
			סה"כ צריכה	2,625.80	740.20	1,547.60	4,913.60		
			סה"כ צריכה	27,739.70	7,112.80	13,458.50	48,311.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				48,311.00		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 27,739.70)
- גבע (Kwh 7,112.80)
- שפל (Kwh 13,458.50)

