



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (31/05/19 - 01/05/19)

תאריך הפקה: 04/06/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		15,692.57	6,759.13	3,045.90	5,887.54	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		15,692.57	6,759.13	3,045.90	5,887.54	סה"כ צריכה			
		0.41	0.19	0.08	0.14	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		5,987.18	1,827.54	857.64	3,302.00	80003223 - 2			
		5,987.59	1,827.73	857.72	3,302.14	סה"כ צריכה			
		0.31	0.14	0.06	0.10	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	4.80	3,039.20	396.80	248.80	2,393.60	80003257 - 7			
	16.00	8,067.50	2,364.20	1,253.80	4,449.50	81017159 - 4			
		11,107.01	2,761.14	1,502.66	6,843.21	סה"כ צריכה			
		0.38	0.14	0.07	0.16	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	11.20	5,368.80	1,107.20	694.40	3,567.20	80003224 - 7			
		5,369.18	1,107.34	694.47	3,567.36	סה"כ צריכה			
	14.40	6,438.40	1,642.40	911.20	3,884.80	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		0.36	0.14	0.07	0.14	80002031 - 8			
	11.90	5,963.80	2,071.20	1,041.50	2,851.10	81017159 - 8			
		12,402.56	3,713.74	1,952.77	6,736.04	סה"כ צריכה			
	3.48	1,171.85	890.50	199.75	81.60	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.50	168.65	128.10	28.75	11.80	15091250 - 2			
	0.24	13.40	0.40	0.40	12.60	16092121 - 1			
	5.60	2,436.40	347.60	239.20	1,849.60	80001690 - 6			
		7,538.40	833.20	368.38	6,336.82	80001767 - 2			
		146.24	30.09	13.23	102.92	80001767 - 4			
		0.006	0.00	0.00	0.006	80001767 - 5			
	5.60	1,664.00	595.20	280.80	788.00	80003224 - 4			
	1.80	281.05	75.15	34.05	171.85	80003257 - 5			
		13,419.99	2,900.24	1,164.56	9,355.19	סה"כ צריכה			
	1.17	281.70	18.10	24.80	238.80	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	1.02	29.00	1.80	2.30	24.90	15091162 - 3			
	0.96	58.40	0.00	0.10	58.30	15091162 - 4			
	65.86	328.10	118.20	53.80	156.10	16048009 - 1			
	1.10	256.70	16.80	22.50	217.40	16048009 - 2			
		953.90	154.90	103.50	695.50	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	900.80	466.08	1,042.56	2,409.44	4.32	
			16092121 - 4	3,306.24	1,702.40	3,789.12	8,797.76	15.86	
			80001690 - 2	2,460.00	355.20	545.60	3,360.80	6.40	
			80002031 - 7	1,078.26	434.75	947.48	2,460.49		
			81017159 - 7	1,426.00	285.30	446.80	2,158.10	4.90	
			סה"כ צריכה	9,171.30	3,243.73	6,771.55	19,186.59		
9	13021	סיברביט	80002031 - 2	216.33	97.97	217.72	532.03		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	76.60	32.40	72.00	181.00		
			סה"כ צריכה	292.93	130.37	289.72	713.03		
10	25873	סיברביט סולושנס	16092121 - 2	1,364.00	700.40	1,578.60	3,643.00	6.69	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	15.91	2.07	1.93	19.90		
			80001976 - 2	1.08	0.56	1.24	2.88		
			80001976 - 5	429.99	220.49	490.81	1,141.30		
			80001976 - 6	381.38	196.31	437.20	1,014.89		
			סה"כ צריכה	2,192.37	1,119.82	2,509.78	5,821.97		
11	13016	ציבורי	15091162 - 1	-238.80	-24.80	-18.10	-281.70	1.17	
			15091162 - 3	-24.90	-2.30	-1.80	-29.00	1.02	
			15091162 - 4	-58.30	-0.10	0.00	-58.40	0.96	
			15091249 - 1	140.20	74.25	113.15	327.60	1.48	
			15091249 - 2	130.65	69.55	104.75	304.95	1.47	
			15091249 - 3	171.60	90.25	154.45	416.30	1.58	
			15091249 - 7	286.15	86.65	134.65	507.45	1.98	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-156.10	-53.80	-118.20	-328.10	65.86	
			16048009 - 2	-217.40	-22.50	-16.80	-256.70	1.10	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	156.20	80.20	180.00	416.40	0.72	
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092121 - 3	225.20	116.52	260.64	602.36	4.32	
			16092121 - 4	826.56	425.60	947.28	2,199.44	15.86	
			80001690 - 1	3,563.20	76.00	170.40	3,809.60	0.80	
			80001690 - 5	6,584.80	508.00	1,088.80	8,181.60	50.40	
			80001767 - 1	6,579.50	509.91	1,091.88	8,181.29		
			80001767 - 2	-6,336.82	-368.38	-833.20	-7,538.40		
			80001767 - 3	228.37	140.91	257.16	626.45		
			80001767 - 4	-102.92	-13.23	-30.09	-146.24		
			80001767 - 5	-0.006	0.00	0.00	-0.006		
			80001976 - 7	286.23	148.03	329.03	763.29		
			80001976 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002031 - 1	189.72	105.30	239.34	534.36		
			80002031 - 6	268.73	99.28	217.17	585.18		
			80003217 - 1	2.87	1.48	3.29	7.64		
			80003217 - 2	2.85	1.47	3.27	7.60		
			80003223 - 4	472.07	39.10	102.62	613.79		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	1,492.00	104.80	232.80	1,829.60	0.80	
			80003224 - 8	536.00	89.60	137.60	763.20	1.60	
			80003257 - 2	1,063.20	48.00	3.40	1,114.60	6.60	
			80003257 - 3	583.20	21.30	3.10	607.60	6.60	
			80003257 - 4	12,042.40	2,667.20	221.60	14,931.20	55.20	
			80003257 - 6	111.00	56.40	128.20	295.60	0.40	
			80003257 - 8	31,321.60	2,539.20	172.00	34,032.80	208.80	
			80003271 - 2	1,375.00	282.00	579.20	2,236.20		
			80003271 - 3	115.85	47.05	103.85	266.75		
			80003271 - 5	385.40	99.10	203.70	688.20		
			80003271 - 6	131.90	3.90	11.30	147.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80003271 - 7	1,409.20	489.90	1,000.20	2,899.30		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	1,403.60	330.00	794.90	2,528.50	5.50	
			81017159 - 2	2,932.70	1,456.70	3,240.50	7,629.90	11.00	
			81017159 - 6	668.10	131.70	221.50	1,021.30	2.30	
			סה"כ צריכה	68,550.82	10,454.25	11,433.54	90,438.60		
12	25872	קומה 8 סיברביט	16092120 - 1	414.00	199.20	447.80	1,061.00	2.76	
			80001976 - 3	577.19	297.05	661.55	1,535.79		
			80001976 - 4	562.93	290.14	645.44	1,498.51		
			80003217 - 6	10,571.84	5,407.78	12,043.10	28,022.71		
			80003224 - 5	3,404.80	846.40	1,484.80	5,736.00	8.80	
			80003271 - 1	1,191.50	710.80	1,959.90	3,862.20		
			סה"כ צריכה	16,722.26	7,751.37	17,242.58	41,716.22		
			סה"כ צריכה	133,316.66	32,021.13	57,471.42	222,809.20		
			חשבון חברת חשמל	275,080.00	104,040.00	211,680.00	590,800.00		
			הפרש בקוט"ש	-141,763.34	-72,018.87	-154,208.59	-367,990.80		
			הפרש באחוזים	-51.54%	-69.22%	-72.85%	-62.29%		



■ פסגה (Kwh 133,316.66)  
■ גבע (Kwh 32,021.13)  
■ שפל (Kwh 57,471.42)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	42,547.62	16,909.06	36,300.64	95,757.31		
			סה"כ צריכה	42,547.62	16,909.06	36,300.64	95,757.31		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של ניס משלמים לחח"י	80003224 - 2	44,945.60	21,504.00	42,890.40	109,340.00	201.60	
			סה"כ צריכה	44,945.60	21,504.00	42,890.40	109,340.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	66,208.00	7,699.20	4,825.60	78,732.80	294.40	
			סה"כ צריכה	66,208.00	7,699.20	4,825.60	78,732.80		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	56,492.80	20,019.20	42,156.80	118,668.80	179.20	
			סה"כ צריכה	56,492.80	20,019.20	42,156.80	118,668.80		

