



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (31/05/19 - 01/05/19)

תאריך הפקה: 10/06/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15410	AOL מא	3 - 16045508	1,515.40	285.80	504.60	2,305.80	11.79	
			4 - 16048033	4,818.80	2,241.60	4,956.80	12,017.20	22.62	
			סה"כ צריכה	6,334.20	2,527.40	5,461.40	14,323.00		
2	16884	אוונטיס ב.חיוני קומה 38	4 - 15091227	4,899.60	1,208.80	2,278.80	8,387.20	25.45	
			סה"כ צריכה	4,899.60	1,208.80	2,278.80	8,387.20		
3	16885	אוונטיס מ"א קומה 38	3 - 15091221	940.80	31.60	95.20	1,067.60	10.10	
			סה"כ צריכה	940.80	31.60	95.20	1,067.60		
4	13095	אולם כנסים מאור ומיזוג	1 - 16048026	328.23	58.59	148.61	535.43	3.89	
			סה"כ צריכה	328.23	58.59	148.61	535.43		
5	11196	אטריום זבוטינסקי מרכז עסקים בע"מ (רגוס - חיוני) קומה 18	2 - 14155677	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 14155705	3,598.20	1,186.00	2,560.80	7,345.00	19.00	
			סה"כ צריכה	3,598.20	1,186.00	2,560.80	7,345.00		
6	10633	אטריום זבוטינסקי (רגוס - מ"א) קומה 18	1 - 14155667	770.00	181.60	376.40	1,328.00	4.56	
			סה"כ צריכה	770.00	181.60	376.40	1,328.00		
7	17995	אייר פראנס ב.חיוני ומ"א קומה 14	4 - 16045503	667.40	183.30	389.90	1,240.60	6.28	
			סה"כ צריכה	667.40	183.30	389.90	1,240.60		
8	13105	אלון חץ	2 - 14155675	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	12158	אלון חץ מ"א קומה 40	2 - 15091223	758.80	82.20	139.00	980.00	7.76	
			סה"כ צריכה	758.80	82.20	139.00	980.00		
10	31607	אלימנט מדיה	1 - 17312642	0.40	0.30	0.40	1.10	1.30	
			1 - 17313187	3,065.60	877.80	2,027.30	5,970.70	336.20	
			סה"כ צריכה	3,066.00	878.10	2,027.70	5,971.80		
11	17993	אלקטרה ב.חיוני קומה 37	3 - 14155675	3,292.80	1,452.80	2,935.80	7,681.40	14.80	
			1 - 16048030	2,531.60	700.80	1,587.60	4,820.00	15.68	
			סה"כ צריכה	5,824.40	2,153.60	4,523.40	12,501.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	17994	אלקטרה מ"א קומה 37	16048033 - 3	2,286.40	1,160.00	2,588.00	6,034.40	14.84	
			סה"כ צריכה	2,286.40	1,160.00	2,588.00	6,034.40		
13	24868	אמות ב. חיוני	16254138 - 1	1,690.70	637.80	1,369.90	3,698.40	7.11	
			סה"כ צריכה	1,690.70	637.80	1,369.90	3,698.40		
14	19616	אמות חיוני	16193818 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	15527	אמות מ"א קומה 34	16045508 - 1	3,188.00	1,512.40	3,339.20	8,039.60	13.37	
			סה"כ צריכה	3,188.00	1,512.40	3,339.20	8,039.60		
16	13106	אנרגיקס מ"א קומה 40	15091223 - 3	403.60	49.00	56.90	509.50	2.12	
			סה"כ צריכה	403.60	49.00	56.90	509.50		
17	13102	אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני קומה 40	16048030 - 2	1,760.70	286.40	496.70	2,543.80	11.65	
			סה"כ צריכה	1,760.70	286.40	496.70	2,543.80		
18	24649	אקווה סקוירטי	16048029 - 4	2,114.60	315.40	626.60	3,056.60	11.87	
			סה"כ צריכה	2,114.60	315.40	626.60	3,056.60		
19	10674	בזק	14155681 - 1	81.70	41.90	93.05	216.65	0.30	
			סה"כ צריכה	81.70	41.90	93.05	216.65		
20	22997	בית קפה לובי	17013999 - 1	3,960.90	698.30	1,551.70	6,210.90		
			סה"כ צריכה	3,960.90	698.30	1,551.70	6,210.90		
21	12961	בנק HSBC קומה 30	14155674 - 1	5,125.60	1,910.80	3,999.60	11,036.00	23.70	
			14155709 - 1	71.30	35.45	78.70	185.45	0.74	
			14155709 - 2	147.30	70.65	160.60	378.55	0.88	
			14155709 - 4	3,974.40	2,021.60	4,480.40	10,476.40	29.10	
			סה"כ צריכה	9,318.60	4,038.50	8,719.30	22,076.40		
22	27256	בנק HSBC מ"א קומה 30	16224961 - 4	940.00	236.40	437.20	1,613.60	15.27	
			סה"כ צריכה	940.00	236.40	437.20	1,613.60		
23	31606	גפניקה	17312641 - 1	6,610.10	2,480.40	4,369.90	13,460.40	692.00	
			סה"כ צריכה	6,610.10	2,480.40	4,369.90	13,460.40		
24	16363	דרגון פלי ב.חיוני קומה 25	16045510 - 1	4,444.20	1,332.40	2,632.40	8,409.00	23.00	
			סה"כ צריכה	4,444.20	1,332.40	2,632.40	8,409.00		
25	16373	דרגון פלי מ"א קומה 25	16045509 - 1	892.80	73.60	104.00	1,070.40	12.60	
			סה"כ צריכה	892.80	73.60	104.00	1,070.40		
26	24646	וויבי סוכנות ביטוח בלתי חיוני	16045505 - 3	4,226.20	1,060.60	1,612.40	6,899.20	20.07	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,226.20	1,060.60	1,612.40	6,899.20		
27	24647	וויבי סוכנות ביטוח מיזוג אוויר	3 - 16045506	716.40	101.60	125.60	943.60	7.47	
			סה"כ צריכה	716.40	101.60	125.60	943.60		
28	15032	וורלד קוואנט קומה 21	1 - 16048029	2,669.20	1,029.60	1,885.40	5,584.20	13.64	
			סה"כ צריכה	2,669.20	1,029.60	1,885.40	5,584.20		
29	13109	וורלד קוואנט מ"א קומה 21	4 - 14155667	293.80	65.80	60.40	420.00	5.19	
			סה"כ צריכה	293.80	65.80	60.40	420.00		
30	12170	חברת סלולר	2 - 14155681	1,812.80	911.80	1,998.40	4,723.00	8.98	
			סה"כ צריכה	1,812.80	911.80	1,998.40	4,723.00		
31	13097	חדר כושר ב.חינוי	4 - 16048026	5,978.95	783.86	1,334.06	8,096.87	52.31	
			סה"כ צריכה	5,978.95	783.86	1,334.06	8,096.87		
32	14857	חדר כושר מ"א	1 - 16048016	437.75	89.23	193.61	720.58	261.66	
			סה"כ צריכה	437.75	89.23	193.61	720.58		
33	14870	חניונים	3 - 14155681	-81,026.40	-33,524.40	-63,378.00	-177,928.80	512.23	
			4 - 14155681	-1,011.40	-420.60	-965.00	-2,397.00	10.06	
			1 - 14158969	110,995.40	47,880.50	95,162.60	254,038.50		
			1 - 17313057	-1,212.80	-316.70	-427.30	-1,956.80	60.80	
			1 - 18170718	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 18170718	-2,095.20	-412.80	-507.60	-3,015.60	263.86	
			3 - 18170718	-189.40	-96.20	-214.00	-499.60	0.73	
			4 - 18170718	-0.30	0.00	-0.15	-0.45	1.31	
			זכוי בגין לוח קריטי וחדר תקשורת	0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	25,459.90	13,109.80	29,670.55	62,040.25		
34	22315	טאבולה במ"א קומה 22	4 - 14155659	1,360.20	409.80	856.60	2,626.60	16.61	
			סה"כ צריכה	1,360.20	409.80	856.60	2,626.60		
35	24869	טאבולה ב. חינוי קומה 31+33	2 - 16254138	2,264.80	953.00	2,088.80	5,306.60	11.42	
			סה"כ צריכה	2,264.80	953.00	2,088.80	5,306.60		
36	27610	טאבולה ב.ח קומה 23	4 - 14155660	4,436.00	1,607.20	3,503.80	9,547.00	28.13	
			סה"כ צריכה	4,436.00	1,607.20	3,503.80	9,547.00		
37	19613	טאבולה ב.חינוי	1 - 16045511	4,331.00	1,831.00	3,975.80	10,137.80	19.68	
			2 - 16045511	5,541.40	2,161.80	4,794.40	12,497.60	29.10	
			סה"כ צריכה	9,872.40	3,992.80	8,770.20	22,635.40		
38	22314	טאבולה ב.חינוי קומה 22	2 - 14155660	2,555.00	856.60	1,618.00	5,029.60	15.09	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,555.00	856.60	1,618.00	5,029.60		
39	13107	טאבולה מ"א	16045508 - 4	533.20	155.20	357.20	1,045.60	5.54	
			16048033 - 1	907.20	275.60	448.40	1,631.20	7.33	
			16048033 - 2	859.20	298.80	681.60	1,839.60	6.83	
			סה"כ צריכה	2,299.60	729.60	1,487.20	4,516.40		
40	27611	טאבולה מ"א קומה 23	14155665 - 2	625.20	98.20	105.60	829.00	6.11	
			סה"כ צריכה	625.20	98.20	105.60	829.00		
41	22473	טאבולה מ"א קומה 9	16045506 - 2	2.00	0.00	1.20	3.20	0.20	
			סה"כ צריכה	2.00	0.00	1.20	3.20		
42	22472	טאבולה מאור וכח קומה 9	16045505 - 2	310.80	102.00	281.40	694.20	4.23	
			סה"כ צריכה	310.80	102.00	281.40	694.20		
43	29022	טעינת רכב אנרג'יקס	13199836 - 1	77.50	0.10	0.00	77.60		
			סה"כ צריכה	77.50	0.10	0.00	77.60		
44	24651	טעינת רכב	13199855 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	12201	כלירמרק מאור ומיזוג קומה 22	14155660 - 1	773.80	121.60	227.50	1,122.90	67.34	
			סה"כ צריכה	773.80	121.60	227.50	1,122.90		
46	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	189.40	96.20	214.00	499.60	0.73	
			סה"כ צריכה	189.40	96.20	214.00	499.60		
47	32871	לוח מעליות ק.21	18170718 - 2	2,095.20	412.80	507.60	3,015.60	263.86	
			סה"כ צריכה	2,095.20	412.80	507.60	3,015.60		
48	32870	לוח מעליות ק.גג	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	29168	לוקל קוין בע"מ ב.חיוני קומה 21	16048029 - 2	1,462.20	282.20	524.80	2,269.20	9.23	
			סה"כ צריכה	1,462.20	282.20	524.80	2,269.20		
50	29169	לוקל קוין בע"מ מ"א קומה 21	14155667 - 3	763.40	34.20	2.60	800.20	9.30	
			סה"כ צריכה	763.40	34.20	2.60	800.20		
51	32873	לח-6 מפלס בניים	18170718 - 4	0.30	0.00	0.15	0.45	1.31	
			סה"כ צריכה	0.30	0.00	0.15	0.45		
52	27612	מחסן קפה אילנס	13148414 - 1	207.10	105.30	235.70	548.10		
			סה"כ צריכה	207.10	105.30	235.70	548.10		
53	14899	מיזוג אויר	15091220 - 1	18,696.80	6,925.60	14,740.80	40,363.20	163.53	
			15091220 - 2	21,486.40	8,230.40	16,421.60	46,138.40	174.43	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091220 - 3	19,931.20	7,692.80	14,821.60	42,445.60	128.77	
			15091220 - 4	26,770.40	10,072.80	17,464.80	54,308.00	1,521.98	
			15091221 - 1	19,016.00	6,511.20	10,872.00	36,399.20	192.74	
			15091222 - 1	11,156.80	3,025.60	4,839.20	19,021.60	129.07	
			15091222 - 2	2,861.60	1,628.80	1,928.80	6,419.20	111.58	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	1,100.80	114.40	3.20	1,218.40	1,048.35	
			15091223 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091228 - 1	5,104.00	1,553.60	3,702.40	10,360.00	121.34	
			15091228 - 2	7,667.20	3,603.20	6,718.40	17,988.80	122.70	
			15091228 - 3	10,249.60	4,287.20	9,225.60	23,762.40	93.06	
			15091228 - 4	3,501.60	2,141.60	4,973.20	10,616.40	34.20	
			16224404 - 1	2,391.40	1,484.10	3,617.40	7,492.90		
			16224406 - 1	3,550.10	1,505.20	3,059.90	8,115.20		
			16224407 - 1	0.20	0.00	0.00	0.20		
			16224408 - 1	3,428.50	1,579.60	3,356.20	8,364.30		
			16224409 - 1	6,456.00	2,728.00	5,351.50	14,535.50		
			סה"כ צריכה	163,368.60	63,084.10	121,096.60	347,549.30		
54	22474	מיצוי ב.חיוני ו מ"א קומה 6	16048026 - 3	719.66	123.95	212.00	1,055.61	10.47	
			סה"כ צריכה	719.66	123.95	212.00	1,055.61		
55	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,212.80	316.70	427.30	1,956.80	60.80	
			סה"כ צריכה	1,212.80	316.70	427.30	1,956.80		
56	32139	מפוח גפניקה	17313210 - 1	2,433.30	1,177.80	1,203.60	4,814.70	101.80	
			סה"כ צריכה	2,433.30	1,177.80	1,203.60	4,814.70		
57	19562	משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	1,011.40	420.60	965.00	2,397.00	10.06	
			סה"כ צריכה	1,011.40	420.60	965.00	2,397.00		
58	22725	סדונה מערכת בע"מ ב.חיוני קומה 19	14155679 - 2	1,403.60	283.80	499.60	2,187.00	8.81	
			סה"כ צריכה	1,403.60	283.80	499.60	2,187.00		
59	16771	סינגולרטים ב.חיוני קומה 24	16045510 - 3	1,080.80	302.20	448.20	1,831.20	5.78	
			סה"כ צריכה	1,080.80	302.20	448.20	1,831.20		
60	15524	סינגולרטים ב.חיוני קומה 26	14155660 - 3	882.40	212.60	480.20	1,575.20	7.08	
			14155672 - 1	3,687.20	1,624.00	3,412.40	8,723.60	19.50	
			16092204 - 1	1,235.52	182.89	405.84	1,824.25	8.94	
			סה"כ צריכה	5,805.12	2,019.49	4,298.44	12,123.05		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	22417	סינגולרטים ב.חינוי קומה 39	15091227 - 3	1,688.80	332.80	786.40	2,808.00	9.48	
			סה"כ צריכה	1,688.80	332.80	786.40	2,808.00		
62	16770	סינגולרטים מ"א קומה 24	16045509 - 3	316.40	57.80	28.20	402.40	5.70	
			סה"כ צריכה	316.40	57.80	28.20	402.40		
63	13079	סינגולרטים מ"א קומה 26	14155665 - 3	416.40	39.20	112.80	568.40	6.64	
			סה"כ צריכה	416.40	39.20	112.80	568.40		
			סה"כ צריכה	695.40	98.80	210.20	1,004.40	1.86	
64	22416	סינגולרטים מ"א קומה 39	15091221 - 2	377.20	56.40	148.80	582.40	2.96	
			סה"כ צריכה	377.20	56.40	148.80	582.40		
65	19574	סיסנס ב.חינוי קומות 15+16+17	16045503 - 2	2,739.40	1,001.60	641.00	4,382.00	23.30	
			סה"כ צריכה	8,916.80	2,978.00	3,297.00	15,191.80		
66	19570	סיסנס מ"א	16045501 - 2	833.20	370.00	254.80	1,458.00	524.98	
			סה"כ צריכה	2,481.60	1,126.00	905.20	4,512.80	12.75	
			סה"כ צריכה	2,481.60	1,126.00	905.20	4,512.80		
67	23475	סירין מ"א קומה 14	16045501 - 1	437.40	26.60	22.20	486.20	4.05	
			סה"כ צריכה	437.40	26.60	22.20	486.20		
68	23474	סירין ב.חינוי קומה 14	16045503 - 1	2,456.20	645.00	1,247.60	4,348.80	22.50	
			סה"כ צריכה	2,456.20	645.00	1,247.60	4,348.80		
69	24870	עו"ד קוראל	16254138 - 4	646.40	111.40	152.70	910.50	5.41	
			סה"כ צריכה	646.40	111.40	152.70	910.50		
70	15408	פידוואייזר ב.חינוי קומה 13	16045504 - 1	2,623.60	512.00	1,089.20	4,224.80	14.46	
			סה"כ צריכה	2,623.60	512.00	1,089.20	4,224.80		
71	15407	פידוואייזר מ"א קומה 13	16045502 - 3	236.00	27.60	69.20	332.80	1.84	
			סה"כ צריכה	236.00	27.60	69.20	332.80		
72	19614	פינת קפה ב.חינוי	16193841 - 1	540.00	158.45	284.40	982.85	4.82	
			סה"כ צריכה	540.00	158.45	284.40	982.85		
73	14872	צ'קמרקס ב.חינוי קומה 10+11+12	14155676 - 3	5,797.00	2,031.40	4,460.40	12,288.80	26.51	
			סה"כ צריכה	3,872.20	1,402.00	3,008.40	8,282.60	17.27	
			סה"כ צריכה	3,358.60	732.80	1,399.20	5,490.60	16.63	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	13,027.80	4,166.20	8,868.00	26,062.00		
74	14873	צ'קמרקס מ"א קומה 10+11+12	14155682 - 3	2,211.60	417.60	916.80	3,546.00	16.12	
			14155682 - 4	1,307.60	428.80	920.40	2,656.80	8.28	
			16045506 - 1	886.40	244.00	450.80	1,581.20	5.32	
			16048017 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4,405.60	1,090.40	2,288.00	7,784.00		
75	11715	קוואליטי סקוור בע"מ קומה 20	14155678 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			14155678 - 2	0.70	0.00	0.00	0.70	0.12	
			14155679 - 1	1,285.05	267.85	466.10	2,019.00	10.15	
			סה"כ צריכה	1,285.75	267.85	466.10	2,019.70		
76	24650	קוואליטי סקוור הרחבה	14155659 - 3	818.30	200.10	383.00	1,401.40	5.43	
			סה"כ צריכה	818.30	200.10	383.00	1,401.40		
77	11711	קוואליטי סקוור מ"א קומה 20	14155659 - 1	213.70	2.30	0.00	216.00	3.02	
			סה"כ צריכה	213.70	2.30	0.00	216.00		
78	24648	קומה 19 - קריאייטיב קליקס	16045501 - 4	1,449.00	203.00	416.00	2,068.00	10.73	
			סה"כ צריכה	1,449.00	203.00	416.00	2,068.00		
79	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	4,037.60	1,077.60	2,268.00	7,383.20	20.06	
			16254138 - 3	1,313.10	314.50	543.50	2,171.10	6.28	
			סה"כ צריכה	5,350.70	1,392.10	2,811.50	9,554.30		
80	10679	קוילוגיק ישראל בעמ	14155658 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			14155676 - 1	0.80	0.40	0.00	1.20	1.56	
			14155676 - 2	382.40	197.00	404.40	983.80	4.19	
			16048008 - 1	1.45	1.80	1.35	4.60	0.22	
			16048008 - 2	29.80	14.50	33.70	78.00	0.22	
			סה"כ צריכה	414.45	213.70	439.45	1,067.60		
81	11194	קוילוגיק מ"א	14155682 - 1	1.50	1.20	2.30	5.00	1.26	
			16048017 - 1	91.20	25.00	75.40	191.60	6.25	
			סה"כ צריכה	92.70	26.20	77.70	196.60		
82	27250	קליקטייל	14155674 - 2	2,931.20	1,098.00	1,972.80	6,002.00	14.80	
			14155690 - 1	2,089.00	278.60	412.20	2,779.80	12.17	
			14155690 - 3	4,506.40	1,928.20	3,300.80	9,735.40	22.18	
			14155709 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155745 - 1	8.75	3.25	5.85	17.85	0.52	
			14155745 - 2	35.70	15.00	30.10	80.80	0.36	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155745 - 3	31.20	13.25	29.05	73.50	0.19	
			14155745 - 4	17.10	2.80	8.00	27.90	0.44	
			16254101 - 1	90.10	53.70	114.60	258.40	65.73	
			16254101 - 2	8.60	0.30	1.10	10.00	0.28	
			סה"כ צריכה	9,718.05	3,393.10	5,874.50	18,985.65		
83	27254	קליקטייל מ"א	14155665 - 1	773.60	498.40	1,049.40	2,321.40	9.22	
			16224961 - 1	777.40	109.00	312.80	1,199.20	12.00	
			16224961 - 3	876.80	233.60	193.80	1,304.20	9.34	
			סה"כ צריכה	2,427.80	841.00	1,556.00	4,824.80		
84	19578	שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	372.30	133.65	206.60	712.55	4.79	
			סה"כ צריכה	372.30	133.65	206.60	712.55		
85	19569	שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	100.10	27.65	27.05	154.80	1.08	
			סה"כ צריכה	100.10	27.65	27.05	154.80		
86	19707	שגרירות חוף השנהב פס 1	16193842 - 1	415.60	133.00	146.40	695.00	70.25	
			סה"כ צריכה	415.60	133.00	146.40	695.00		
			סה"כ צריכה	374,312.76	134,257.31	262,643.77	765,013.84		
			חשבון חברת חשמל	471,963.00	177,575.00	328,168.00	977,706.00		
			הפרש בקוט"ש	-97,650.24	-43,317.69	-65,524.23	-212,692.16		
			הפרש באחוזים	-20.69%	-24.39%	-19.97%	-21.75%		



- פסגה (Kwh 374,312.76) 49%
- גבע (Kwh 134,257.31) 17%
- שפל (Kwh 262,643.77) 34%

