



דוח קוט"ש

עבור: נאה ותקין


דוח מסכם עבור: בית נכסים

תקופת דוח: (10/06/19 - 14/05/19)

תאריך הפקה: 17/06/19

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------|-----------|----|
| | 13.29 | 4,165.35 | 1,282.34 | 522.14 | 2,360.86 | 00013201 - 2 | בילדיגו בע"מ | 390 | 1 |
| | 3.03 | 251.48 | 97.06 | 40.50 | 113.92 | 00013201 - 6 | | | |
| | 0.002 | 0.0010 | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | 00013201 - 7 | | | |
| | | 4,416.83 | 1,379.40 | 562.65 | 2,474.78 | סה"כ צריכה | | | |
| | 9.78 | 1,477.43 | 510.59 | 171.48 | 795.35 | 00013201 - 4 | חניון 1- | 30642 | 2 |
| | | 1,477.43 | 510.59 | 171.48 | 795.35 | סה"כ צריכה | | | |
| | 9.78 | 1,477.43 | 510.59 | 171.48 | 795.35 | 00013201 - 4 | חניון 2- | 30644 | 3 |
| | | 1,477.43 | 510.59 | 171.48 | 795.35 | סה"כ צריכה | | | |
| | 194.96 | 21,590.74 | 315.24 | 155.82 | 21,119.68 | 00011187 - 1 | מיזוג אוויר (שנאי 2) | 268 | 4 |
| | | 21,590.74 | 315.24 | 155.82 | 21,119.68 | סה"כ צריכה | | | |
| | 88.12 | 25,271.34 | 7,604.74 | 2,986.82 | 14,679.78 | 00013201 - 1 | ציבורי שנאי 1 | 12254 | 5 |
| | 13.29 | -4,165.35 | -1,282.34 | -522.14 | -2,360.86 | 00013201 - 2 | | | |
| | 56.66 | -12,943.07 | -3,381.14 | -1,323.19 | -8,238.74 | 00013201 - 3 | | | |
| | 9.78 | -2,954.85 | -1,021.18 | -342.97 | -1,590.71 | 00013201 - 4 | | | |
| | 3.03 | -251.48 | -97.06 | -40.50 | -113.92 | 00013201 - 6 | | | |
| | 0.002 | -0.0010 | 0.00 | 0.00 | -0.0010 | 00013201 - 7 | | | |
| | | 4,956.59 | 1,823.03 | 758.01 | 2,375.55 | סה"כ צריכה | | | |
| | 56.66 | 12,943.07 | 3,381.14 | 1,323.19 | 8,238.74 | 00013201 - 3 | תחבורה | 12253 | 6 |
| | | 12,943.07 | 3,381.14 | 1,323.19 | 8,238.74 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 46,862.08 | 7,919.98 | 3,142.64 | 35,799.46 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 47,699.00 | 8,820.00 | 3,368.00 | 35,511.00 | חשבון חברת חשמל | | | |
| | | -836.92 | -900.02 | -225.36 | 288.46 | הפרש בקוט"ש | | | |
| | | -1.75% | -10.20% | -6.69% | 0.81% | הפרש באחוזים | | | |





- פסגה (Kwh 35,799.46)
- גבע (Kwh 3,142.64)
- שפל (Kwh 7,919.98)

