



דוח קוט"ש

עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: עופר מרכזי מסחר חלק עליון

תקופת דוח: (20/06/19 - 23/05/19)

תאריך הפקה: 25/06/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31560	אינוביס	00024416 - 7	576.83	36.18	46.85	659.86	3.53	
			סה"כ צריכה	576.83	36.18	46.85	659.86		
2	31534	א.מ.אנד. סי תל אביב קומה 4	00020412 - 3	1,284.25	146.95	293.86	1,725.06	6.78	
			סה"כ צריכה	1,284.25	146.95	293.86	1,725.06		
3	31535	אמירים נופש ותיירות	00024594 - 8	462.60	40.98	107.49	611.07	3.04	
			סה"כ צריכה	462.60	40.98	107.49	611.07		
4	31536	ג'מיני קרנות ישראליות בע"מ	00024594 - 7	1,620.77	282.15	714.77	2,617.69	8.04	
			סה"כ צריכה	1,620.77	282.15	714.77	2,617.69		
5	31537	ווינבונד טכנולוגיה ק 1	00024416 - 3	4,426.47	812.90	1,874.70	7,114.07	19.36	
			סה"כ צריכה	4,426.47	812.90	1,874.70	7,114.07		
6	31533	ווינבונד טכנולוגיה גנרטור	16092177 - 3	1,986.05	801.60	2,005.45	4,793.10	9.66	
			סה"כ צריכה	1,986.05	801.60	2,005.45	4,793.10		
7	31538	ורידים איכות הסביבה - אנרגיה ושירותים בעמ	00020412 - 7	5,930.28	1,213.54	2,727.39	9,871.21	28.52	
			סה"כ צריכה	5,930.28	1,213.54	2,727.39	9,871.21		
8	31540	ורייט קומה 2	00025030 - 8	5,356.36	1,356.07	3,486.59	10,199.03	25.44	
			סה"כ צריכה	5,356.36	1,356.07	3,486.59	10,199.03		
9	31541	מטריקס אי.טי. - 318 מר קומה 1 לובי B	00025030 - 5	991.24	148.41	359.38	1,499.03	5.00	
			סה"כ צריכה	991.24	148.41	359.38	1,499.03		
10	31542	מטריקס בנין מעוף (טנגרם)	00020412 - 6	2,250.16	316.83	745.58	3,312.57	12.58	
			סה"כ צריכה	2,250.16	316.83	745.58	3,312.57		
11	31543	מטריקס קומה 1 לובי A - ברייט האוס	00025030 - 7	19.23	8.04	20.82	48.09	0.19	
			סה"כ צריכה	19.23	8.04	20.82	48.09		
12	31544	מטריקס קומה 2 לובי B	00025030 - 4	3,887.00	766.42	1,973.38	6,626.81	19.15	
			סה"כ צריכה	3,887.00	766.42	1,973.38	6,626.81		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	31545	מטריקס קומה 3 בניין B	00020412 - 8	1,677.57	259.63	620.94	2,558.14	9.11	
		סה"כ צריכה		1,677.57	259.63	620.94	2,558.14		
14	31546	מליסרון קומה 3 - 45944	00024594 - 4	1,361.14	55.10	156.12	1,572.36	7.23	
		סה"כ צריכה		1,361.14	55.10	156.12	1,572.36		
15	31547	מליסרון קומה 3 ב.חיוני 45945	00024594 - 5	761.46	94.87	255.30	1,111.63	5.26	
		סה"כ צריכה		761.46	94.87	255.30	1,111.63		
16	31548	מליסרון קומה 5 - 44166	00024416 - 6	261.19	-6.74	-18.64	235.82	6.54	
		סה"כ צריכה		261.19	-6.74	-18.64	235.82		
17	31549	מליסרון קומה 5 ממונה 16092177	16092177 - 1	1,067.92	146.88	398.11	1,612.91	7.18	
		סה"כ צריכה		1,067.92	146.88	398.11	1,612.91		
18	31550	סיטי טיים אל. איי (פנדורה) גנרטור	16092177 - 2	511.50	212.30	549.30	1,273.10	1.94	
		סה"כ צריכה		511.50	212.30	549.30	1,273.10		
19	31551	סיטי טיים אל. איי (פנדורה) משרדים	00025030 - 6	4,170.35	628.73	1,585.94	6,385.02	21.40	
		סה"כ צריכה		4,170.35	628.73	1,585.94	6,385.02		
20	31552	עופר השקעות ק. 5 הוספת שטח	00020412 - 5	893.10	74.42	186.94	1,154.45	5.18	
		סה"כ צריכה		893.10	74.42	186.94	1,154.45		
21	31553	עופר השקעות קומה 3 - 45944	00024594 - 4	203.39	8.23	23.33	234.95	7.23	
		סה"כ צריכה		203.39	8.23	23.33	234.95		
22	31554	עופר השקעות קומה 3 ב.חיוני 45945	00024594 - 5	113.78	14.18	38.15	166.11	5.26	
		סה"כ צריכה		113.78	14.18	38.15	166.11		
23	31555	עופר השקעות קומה 5 ממונה 16092177	16092177 - 1	514.18	70.72	191.68	776.59	7.18	
		סה"כ צריכה		514.18	70.72	191.68	776.59		
24	31556	עופר השקעות קומה 5 ממונה 24416-6	00024416 - 6	125.76	-3.25	-8.97	113.54	6.54	
		סה"כ צריכה		125.76	-3.25	-8.97	113.54		
25	31557	פלאפון	16092177 - 4	559.35	204.90	503.15	1,267.40	5.71	
		סה"כ צריכה		559.35	204.90	503.15	1,267.40		
26	31558	פרוסט אנד סליבאן - שפוז	00024594 - 6	290.73	37.51	92.69	420.93	2.21	
		סה"כ צריכה		290.73	37.51	92.69	420.93		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
27	32656	רועי פרידמן קומה 3	00024416 - 4	725.30	72.77	172.75	970.82	4.80	
			סה"כ צריכה	725.30	72.77	172.75	970.82		
28	33722	שכטר ויזון הפקות בע"מ תאריך כניסה: 28/05/19	00020412 - 4	918.67	69.61	94.91	1,083.19	6.56	
			סה"כ צריכה	918.67	69.61	94.91	1,083.19		
			סה"כ צריכה	42,946.65	7,869.93	19,197.96	70,014.54		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				70,014.54		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 42,946.65)
■ גבע (Kwh 7,869.93)
■ שפל (Kwh 19,197.96)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31562	לוח משאבות מיזוג אוויר	00024594 - 3	8,806.13	2,789.22	6,477.91	18,073.26	37.91	
			סה"כ צריכה	8,806.13	2,789.22	6,477.91	18,073.26		
2	31563	מגדל קירור	00025030 - 2	8,977.14	2,292.02	2,746.84	14,015.99	44.56	
			סה"כ צריכה	8,977.14	2,292.02	2,746.84	14,015.99		
3	31561	מתחת למאזן - עופר השקעות קומה 5	00020412 - 5	-893.10	-74.42	-186.94	-1,154.45	5.18	
			סה"כ צריכה	-20.06	133.20	399.46	512.60		
4	31565	צילר 2	00024594 - 1	156.44	38.72	101.74	296.89	22.22	
			סה"כ צריכה	156.44	38.72	101.74	296.89		
5	31564	צילר 1	00024594 - 2	403.01	40.07	105.32	548.40	47.34	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	403.01	40.07	105.32	548.40		
6	31566	צילר 3	00020412 - 2	13,581.53	7,043.03	15,233.42	35,857.98	97.54	
			סה"כ צריכה	13,581.53	7,043.03	15,233.42	35,857.98		
7	31567	צילר 4	00020412 - 1	967.79	30.81	81.19	1,079.78	45.30	
			סה"כ צריכה	967.79	30.81	81.19	1,079.78		
8	31573	צילר בורגי 5	00024416 - 8	27,268.88	2,402.50	3,264.26	32,935.64	171.07	
			סה"כ צריכה	27,268.88	2,402.50	3,264.26	32,935.64		
9	31572	צילר בורגי 6	00025030 - 1	19,640.05	1,622.59	3,053.83	24,316.48	114.86	
			סה"כ צריכה	19,640.05	1,622.59	3,053.83	24,316.48		
10	31571	ראשי	00024416 - 2	58,052.12	9,200.28	19,801.04	87,053.44	300.88	
			00025030 - 3	72,993.56	16,402.08	34,264.76	123,660.40	342.80	
			סה"כ צריכה	131,045.68	25,602.36	54,065.80	210,713.84		
11	31570	ראשי ק. 5	00024416 - 1	1,259.98	197.63	558.79	2,016.40	6.74	
			סה"כ צריכה	1,259.98	197.63	558.79	2,016.40		
12	31569	שנאי 1	00024416 - 2	58,052.12	9,200.28	19,801.04	87,053.44	300.88	
			סה"כ צריכה	58,052.12	9,200.28	19,801.04	87,053.44		
13	31568	שנאי 2	00025030 - 3	72,993.56	16,402.08	34,264.76	123,660.40	342.80	
			סה"כ צריכה	72,993.56	16,402.08	34,264.76	123,660.40		

