



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דרבן חולון

תקופת דוח: (30/06/19 - 01/06/19)

תאריך הפקה: 01/07/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21202	דפוס מאירי מבנה 3	00015051 - 5	605.42	37.33	117.41	760.15	7.18	
			סה"כ צריכה	605.42	37.33	117.41	760.15		
2	21203	כרכית לפשיץ	00015051 - 6	61.81	16.15	41.49	119.45	4.02	
			סה"כ צריכה	61.81	16.15	41.49	119.45		
3	21205	לורד סנדוויץ	00015051 - 3	25,868.37	5,572.82	13,778.56	45,219.76	134.48	
			00015051 - 7	15,098.84	1,975.54	5,781.20	22,855.59	121.98	
			סה"כ צריכה	40,967.21	7,548.37	19,559.76	68,075.34		
4	21206	קפה ג'ו	00015051 - 1	8,819.61	1,309.36	3,979.45	14,108.42	51.93	
			00015051 - 2	6,903.71	2,267.67	5,901.15	15,072.53	35.46	
			סה"כ צריכה	15,723.31	3,577.03	9,880.60	29,180.94		
5	21201	רהיטי גבאי	00015051 - 4	6,694.22	65.02	169.71	6,928.95	42.49	
			סה"כ צריכה	6,694.22	65.02	169.71	6,928.95		
			סה"כ צריכה	64,051.97	11,243.90	29,768.97	105,064.84		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				105,064.84		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 64,051.97)
- גבע (Kwh 11,243.90)
- שפל (Kwh 29,768.97)

