



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר - בנין לאון-שקד

תקופת דוח: (01/06/19 - 30/06/19)

תאריך הפקה: 10/07/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33875	UPS 1 מפסק לוח Q1.1 102	4 - 16193939	33,252.80	15,860.80	38,993.60	88,107.20	585.13	
			סה"כ צריכה	33,252.80	15,860.80	38,993.60	88,107.20		
2	33866	לוח חלוקה 120 UPS-1	2 - 16225072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	33867	לוח חשמל ראשי ק-1	3 - 16225072	4,730.80	1,414.00	790.00	6,934.80	268.02	
			סה"כ צריכה	4,730.80	1,414.00	790.00	6,934.80		
4	33871	לוח חשמל ראשי ק-1	4 - 16254121	2,324.00	801.80	743.00	3,868.80	262.83	
			סה"כ צריכה	2,324.00	801.80	743.00	3,868.80		
5	33876	לוח חשמל ראשי ק-2	2 - 16193939	5,226.40	1,468.80	916.40	7,611.60	524.38	
			סה"כ צריכה	5,226.40	1,468.80	916.40	7,611.60		
6	33865	לוח חשמל ראשי ק-3	1 - 16225072	4,935.00	1,174.80	1,446.00	7,555.80	31.04	
			סה"כ צריכה	4,935.00	1,174.80	1,446.00	7,555.80		
7	33870	לוח חשמל ראשי ק-3	3 - 16254121	1,482.80	480.60	457.40	2,420.80	391.78	
			סה"כ צריכה	1,482.80	480.60	457.40	2,420.80		
8	33868	לוח חשמל ראשי ק-כניסה	4 - 16225072	7,590.40	3,360.00	8,203.20	19,153.60	1,051.98	
			סה"כ צריכה	7,590.40	3,360.00	8,203.20	19,153.60		
9	33873	לוח חשמל ראשי ק-כניסה	1 - 16193939	708.00	351.60	880.80	1,940.40	389.90	
			סה"כ צריכה	708.00	351.60	880.80	1,940.40		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29861	חברת מארוול	1 - 4	94,583.83	94,583.83	77,595.17	266,762.83		
			סה"כ צריכה	94,583.83	94,583.83	77,595.17	266,762.83		
2	25681	לוח חניונים - Q28 2	1 - 16254121	2,374.80	628.60	1,240.20	4,243.60	9.86	
			סה"כ צריכה	2,374.80	628.60	1,240.20	4,243.60		
3	25682	לוח חניונים - Q 65- 1	2 - 16254121	3,913.40	574.20	1,168.40	5,656.00	28.82	
			סה"כ צריכה	3,913.40	574.20	1,168.40	5,656.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
4	25684	לוח חניונים 1 -	16254190 - 4	1,712.80	488.80	1,147.00	3,348.60	8.90	
		סה"כ צריכה		1,712.80	488.80	1,147.00	3,348.60		
5	25683	לוח חניונים 2 -	16254190 - 3	2,662.40	882.80	2,111.80	5,657.00	14.32	
		סה"כ צריכה		2,662.40	882.80	2,111.80	5,657.00		
6	26638	לוח חשמל מעליות 1-4	16224988 - 1	2,179.20	150.60	307.20	2,637.00	13.10	
		סה"כ צריכה		2,179.20	150.60	307.20	2,637.00		
7	26639	לוח חשמל מעליות 5	16193939 - 3	550.90	47.50	109.30	707.70	11.55	
		סה"כ צריכה		550.90	47.50	109.30	707.70		
8	26642	לוח קריטי	16224988 - 4	5,654.60	2,397.20	6,096.00	14,147.80	43.27	
		סה"כ צריכה		5,654.60	2,397.20	6,096.00	14,147.80		
9	26641	לוח שירותי בית	16224988 - 3	3,403.80	1,183.00	2,896.40	7,483.20	21.17	
		סה"כ צריכה		3,403.80	1,183.00	2,896.40	7,483.20		
10	26640	לוח שירותי גג	16224988 - 2	45.00	87.40	329.20	461.60	132.32	
		סה"כ צריכה		45.00	87.40	329.20	461.60		
11	19947	מיזוג אוויר	16092126 - 1	43,246.00	12,356.00	25,926.00	81,528.00	2,598.58	
			16092126 - 2	20,712.00	962.00	2,400.00	24,074.00	240.68	
			16092127 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
			16092127 - 3	23,744.00	6,130.00	12,756.00	42,630.00	101.38	
			16092127 - 4	17,626.40	2,038.40	3,130.40	22,795.20	186.54	
			16092129 - 1	20,009.60	4,416.80	12,398.40	36,824.80	150.10	
			סה"כ צריכה	125,338.00	25,903.20	56,610.80	207,852.00		
12	19948	משרדים	15091185 - 1	1,633.20	414.00	611.60	2,658.80	6.30	
			15091185 - 2	1,832.80	426.80	629.00	2,888.60	8.59	
			15091185 - 3	3,958.80	794.00	1,326.80	6,079.60	21.54	
			15091185 - 4	3,576.40	748.40	1,386.40	5,711.20	24.69	
			16092126 - 3	1,404.20	315.60	439.80	2,159.60	6.70	
			16092126 - 4	2,012.80	525.80	812.80	3,351.40	7.83	
			16092127 - 1	4,968.80	1,002.00	1,342.40	7,313.20	23.91	
			16092129 - 2	1,604.20	352.80	508.20	2,465.20	6.43	
			16092129 - 3	3,405.60	608.80	778.40	4,792.80	18.83	
			16092129 - 4	6,377.60	1,759.60	3,782.00	11,919.20	28.19	
			סה"כ צריכה	30,774.40	6,947.80	11,617.40	49,339.60		
			סה"כ צריכה	273,193.13	133,874.93	161,228.87	568,296.93		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוטי"ש					568,296.93		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 273,193.13)
- גבע (Kwh 133,874.93)
- שפל (Kwh 161,228.87)

