



15/07/19

תאריך הפקה:

**שם דייר:** מיזוג אוויר המועמס על שוק העיר + ורדינון + נעמן  
**שם אתר:** קניון רמות

31/10/17

תאריך קריאה נוכחית:

01/10/17

תאריך קריאה קודמת:

**לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/10/17 - 31/10/17:**
**לוח מפוחי שחרור עשן - 8 - 15114177**

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
			31/10/17	01/10/17	פרטי חשבון עבור תאריכים:	
777	פסגה	164.80	168.20	3.40	48.38	1.64 ₪
778	גבע	15.40	79.60	64.20	40.52	26.01 ₪
779	שפל	705.20	899.60	194.40	33.74	65.59 ₪

**יחי מים קרים בנג - 12 - 15114177**

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
			31/10/17	01/10/17	פרטי חשבון עבור תאריכים:	
777	פסגה	32,630.40	34,199.20	1,568.80	48.38	758.99 ₪
778	גבע	19,663.20	20,314.40	651.20	40.52	263.87 ₪
779	שפל	12,992.80	13,252.80	260.00	33.74	87.72 ₪

**יחי קירור מים בנג - 1 - 16193838**

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
			31/10/17	01/10/17	פרטי חשבון עבור תאריכים:	
777	פסגה	35,084.40	40,467.36	5,382.96	48.38	2,604.28 ₪
778	גבע	20,314.88	22,634.56	2,319.68	40.52	939.93 ₪
779	שפל	34,984.00	37,962.24	2,978.24	33.74	1,004.86 ₪

**לוח משאבות חנות מגה - 2 - 16193838**

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
			31/10/17	01/10/17	פרטי חשבון עבור תאריכים:	
777	פסגה	22,285.12	26,045.05	3,759.93	48.38	1,819.05 ₪
778	גבע	11,942.90	13,359.66	1,416.76	40.52	574.07 ₪
779	שפל	20,058.78	22,004.49	1,945.71	33.74	656.48 ₪

**סה"כ לדייר:**

פסגה	גבע	שפל	סה"כ	שיא ביקוש
------	-----	-----	------	-----------





סה"כ לדירה:


שיא ביקוש	סה"כ	שפל	גבע	פסגה
1,046.15	20,545.28	5,378.35	4,451.84	10,715.09
	₪ 8,802.50	₪ 1,814.66	₪ 1,803.89	₪ 5,183.96

סה"כ צריכה

סה"כ לתשלום

₪ 195.61	<b>תשלום קבוע</b>	הרכב השתנה מ-01.04.19
₪ 8,998.11	<b>סה"כ לתשלום</b>	לא כולל מע"מ

התפלגות חיוב בש"ח לפי תעו"ז



- פסגה (₪ 5,183.96)
- גבע (₪ 1,803.89)
- שפל (₪ 1,814.66)

הסטוריית צריכה בקוט"ש

