

דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 16/07/19

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/06/19 - 30/06/19)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	4,978.13	519.41	698.02	6,195.55	24.22	
			סה"כ צריכה	4,978.13	519.41	698.02	6,195.55		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	5,680.80	1,020.60	2,150.00	8,851.40	26.18	
			סה"כ צריכה	5,680.80	1,020.60	2,150.00	8,851.40		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	10,199.18	3,170.02	7,717.01	21,086.21	44.34	
			סה"כ צריכה	10,199.18	3,170.02	7,717.01	21,086.21		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	6,893.80	1,692.20	2,978.40	11,564.40	31.48	
			סה"כ צריכה	6,893.80	1,692.20	2,978.40	11,564.40		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	217.90	64.10	6.90	288.90	2.29	
			סה"כ צריכה	217.90	64.10	6.90	288.90		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	6,317.40	274.20	469.80	7,061.40	28.20	
			סה"כ צריכה	6,317.40	274.20	469.80	7,061.40		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	7,565.98	1,094.96	2,862.69	11,523.63	52.14	
			סה"כ צריכה	7,565.98	1,094.96	2,862.69	11,523.63		
8	17399	בנין 11 אפריקה ישראל (כספומט)	13044091 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	17397	בנין 11 אפריקה ישראל קומה 3	13044091 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	378.90	180.15	435.30	994.35	3.10	
			סה"כ צריכה	378.90	180.15	435.30	994.35		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	1,688.30	791.10	1,846.10	4,325.50	6.40	
			סה"כ צריכה	1,688.30	791.10	1,846.10	4,325.50		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	2,954.30	1,339.90	3,221.30	7,515.50	11.20	
			סה"כ צריכה	2,954.30	1,339.90	3,221.30	7,515.50		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	1,044.30	275.40	242.40	1,562.10	3.90	
			סה"כ צריכה	1,044.30	275.40	242.40	1,562.10		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	1,966.50	800.50	1,841.90	4,608.90	11.50	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,966.50	800.50	1,841.90	4,608.90		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	6 - 81036489	1,284.70	512.10	1,053.80	2,850.60	6.10	
			סה"כ צריכה	1,284.70	512.10	1,053.80	2,850.60		
16	17452	בניין 11 מוביט	5 - 13044091	3,997.82	130.94	330.86	4,459.63	21.07	
			סה"כ צריכה	3,997.82	130.94	330.86	4,459.63		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	8 - 13044091	400.78	7.20	15.26	423.24	2.26	
			סה"כ צריכה	400.78	7.20	15.26	423.24		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשין	4 - 13044095	5,058.00	1,318.80	3,051.60	9,428.40	23.81	
			סה"כ צריכה	5,058.00	1,318.80	3,051.60	9,428.40		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	10 - 13044091	1,219.97	66.61	168.60	1,455.18	9.60	
			סה"כ צריכה	1,219.97	66.61	168.60	1,455.18		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	3 - 13044095	8,455.20	2,145.60	5,016.00	15,616.80	45.24	
			סה"כ צריכה	8,455.20	2,145.60	5,016.00	15,616.80		
21	17548	בניין 11 ציבורי	1 - 13044091	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044091 - 2	-4,784.30	-59.57	-180.58	-5,024.45	23.18	
			13044091 - 3	-4,060.46	-15.55	-243.02	-4,319.04	27.23	
			13044091 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	
			13044091 - 5	-3,997.82	-130.94	-330.86	-4,459.63	21.07	
			13044091 - 6	-10,199.18	-3,170.02	-7,717.01	-21,086.21	44.34	
			13044091 - 7	-4,978.13	-519.41	-698.02	-6,195.55	24.22	
			13044091 - 8	-400.78	-7.20	-15.26	-423.24	2.26	
			13044091 - 9	-3,697.50	-1,212.94	-1,340.72	-6,251.17	20.17	
			13044091 - 10	-1,219.97	-66.61	-168.60	-1,455.18	9.60	
			13044091 - 11	-7,565.98	-1,094.96	-2,862.69	-11,523.63	52.14	
			13044095 - 1	-4,520.40	-1,184.40	-2,838.00	-8,542.80	23.06	
			13044095 - 2	-6,822.00	-1,864.80	-4,130.40	-12,817.20	33.34	
			13044095 - 3	-8,455.20	-2,145.60	-5,016.00	-15,616.80	45.24	
			13044095 - 4	-5,058.00	-1,318.80	-3,051.60	-9,428.40	23.81	
			13044095 - 5	-6,893.80	-1,692.20	-2,978.40	-11,564.40	31.48	
			13044095 - 6	-5,680.80	-1,020.60	-2,150.00	-8,851.40	26.18	
			13044095 - 7	-217.90	-64.10	-6.90	-288.90	2.29	
			81036489 - 1	126,522.00	29,130.00	58,020.00	213,672.00	318.00	
			81036489 - 2	-23,040.00	-4,260.60	-7,291.80	-34,592.40	73.80	
			81036489 - 3	-27,175.80	-3,300.60	-4,650.00	-35,126.40	70.20	
			81036489 - 4	-7,226.40	-2,153.20	-4,796.40	-14,176.00	20.00	
			81036489 - 5	-1,044.30	-275.40	-242.40	-1,562.10	3.90	
			81036489 - 6	-1,284.70	-512.10	-1,053.80	-2,850.60	6.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 7	-1,688.30	-791.10	-1,846.10	-4,325.50	6.40	
			81036693 - 2	84,623.64	19,612.50	40,570.98	144,807.12	648.48	
			81036693 - 4	-11,641.67	-881.54	-2,436.02	-14,959.23	225.15	
			81036693 - 5	-7,338.31	-3,397.66	-8,054.47	-18,790.44	27.36	
			81036693 - 7	-5,870.17	-1,633.52	-3,685.61	-11,189.30	31.33	
			81036693 - 8	-12,824.48	-2,572.92	-4,118.26	-19,515.66	165.76	
			81037048 - 2	-383.80	-143.80	-334.80	-862.40	3.00	
			81037048 - 3	-2,954.30	-1,339.90	-3,221.30	-7,515.50	11.20	
			81037048 - 4	-1,966.50	-800.50	-1,841.90	-4,608.90	11.50	
			81037048 - 5	-378.90	-180.15	-435.30	-994.35	3.10	
			81037048 - 6	1,045.70	384.40	876.90	2,307.00	4.10	
			81037048 - 7	-6,317.40	-274.20	-469.80	-7,061.40	28.20	
			סה"כ צריכה	22,504.06	11,042.03	21,261.86	54,807.95		
22	17462	בנין 11 קונדויט וננדימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	4,060.46	15.55	243.02	4,319.04	27.23	
			סה"כ צריכה	4,060.46	15.55	243.02	4,319.04		
23	17466	בנין 11 קונדויט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	4,520.40	1,184.40	2,838.00	8,542.80	23.06	
			סה"כ צריכה	4,520.40	1,184.40	2,838.00	8,542.80		
24	17464	בנין 11 קונדויט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	4,784.30	59.57	180.58	5,024.45	23.18	
			סה"כ צריכה	4,784.30	59.57	180.58	5,024.45		
25	17468	בנין 11 קונדויט קומה 2 (ננדימישין)	13044095 - 2	6,822.00	1,864.80	4,130.40	12,817.20	33.34	
			סה"כ צריכה	6,822.00	1,864.80	4,130.40	12,817.20		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	3,697.50	1,212.94	1,340.72	6,251.17	20.17	
			סה"כ צריכה	3,697.50	1,212.94	1,340.72	6,251.17		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	23,040.00	4,260.60	7,291.80	34,592.40	73.80	
			81036489 - 3	27,175.80	3,300.60	4,650.00	35,126.40	70.20	
			81036489 - 4	7,226.40	2,153.20	4,796.40	14,176.00	20.00	
			81036693 - 4	11,641.67	881.54	2,436.02	14,959.23	225.15	
			81036693 - 5	7,338.31	3,397.66	8,054.47	18,790.44	27.36	
			81036693 - 7	5,870.17	1,633.52	3,685.61	11,189.30	31.33	
			81036693 - 8	12,824.48	2,572.92	4,118.26	19,515.66	165.76	
			81037048 - 2	383.80	143.80	334.80	862.40	3.00	
			סה"כ צריכה	95,500.64	18,343.83	35,367.36	149,211.82		
28	18323	בנין D אם דבלוי - ק - 4	14155734 - 3	2,007.60	54.00	76.80	2,138.40	1,572.20	
			סה"כ צריכה	2,007.60	54.00	76.80	2,138.40		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	3,036.00	466.80	843.60	4,346.40	17.90	
			סה"כ צריכה	3,036.00	466.80	843.60	4,346.40		
30	18326	בניין D אם דבליו ק 3 -	14155734 - 4	3,258.00	811.20	1,881.60	5,950.80	16.57	
			סה"כ צריכה	3,258.00	811.20	1,881.60	5,950.80		
31	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	394.80	132.00	363.60	890.40	1,572.82	
			סה"כ צריכה	394.80	132.00	363.60	890.40		
32	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	1,367.80	482.10	1,161.70	3,011.60	8.02	
			סה"כ צריכה	1,367.80	482.10	1,161.70	3,011.60		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	18319	בניין D ארוסקאוס	16045585 - 3	354.50	0.00	0.60	355.10	2.13	
			סה"כ צריכה	354.50	0.00	0.60	355.10		
35	17396	בניין D אתר בנייה דניה סיבוס	14155721 - 4	123.20	221.60	787.60	1,132.40	3.55	
			סה"כ צריכה	123.20	221.60	787.60	1,132.40		
36	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	627.60	304.80	853.20	1,785.60	1,572.71	
			סה"כ צריכה	627.60	304.80	853.20	1,785.60		
37	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	611.20	55.40	117.40	784.00	4.60	
			סה"כ צריכה	611.20	55.40	117.40	784.00		
38	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	28.70	12.50	33.85	75.05	0.22	
			סה"כ צריכה	28.70	12.50	33.85	75.05		
39	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	4,513.20	1,348.80	3,576.00	9,438.00	45.65	
			סה"כ צריכה	4,513.20	1,348.80	3,576.00	9,438.00		
40	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	1,398.00	166.20	360.20	1,924.40	11.28	
			סה"כ צריכה	1,398.00	166.20	360.20	1,924.40		
41	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-4,513.20	-1,348.80	-3,576.00	-9,438.00	45.65	
			14155700 - 2	-3,036.00	-466.80	-843.60	-4,346.40	17.90	
			14155700 - 3	-394.80	-132.00	-363.60	-890.40	1,572.82	
			14155721 - 1	-1,612.40	-634.90	-1,592.00	-3,839.30	7.21	
			14155721 - 2	-28.70	-12.50	-33.85	-75.05	0.22	
			14155721 - 4	-123.20	-221.60	-787.60	-1,132.40	3.55	
			14155722 - 1	90,996.00	23,574.00	50,562.00	165,132.00	744.78	
			14155722 - 2	-5,259.60	-1,670.00	-3,721.60	-10,651.20	29.04	
			14155722 - 3	-32,147.20	-7,164.80	-11,193.60	-50,505.60	277.92	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	258.70	-721.20	0.00	0.00	-721.20	14155722 - 4			
	1,572.71	-1,785.60	-853.20	-304.80	-627.60	14155734 - 1			
	1,572.84	-2,742.00	-834.00	-351.60	-1,556.40	14155734 - 2			
	1,572.20	-2,138.40	-76.80	-54.00	-2,007.60	14155734 - 3			
	16.57	-5,950.80	-1,881.60	-811.20	-3,258.00	14155734 - 4			
	32.66	9,301.20	1,712.40	1,387.20	6,201.60	15091590 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091590 - 2			
	4.60	-784.00	-117.40	-55.40	-611.20	15091590 - 3			
	11.28	-1,924.40	-360.20	-166.20	-1,398.00	16045585 - 1			
	8.02	-3,011.60	-1,161.70	-482.10	-1,367.80	16045585 - 2			
	2.13	-355.10	-0.60	0.00	-354.50	16045585 - 3			
		74,141.75	24,877.05	11,084.50	38,180.20	סה"כ צריכה			
	7.21	3,839.30	1,592.00	634.90	1,612.40	14155721 - 1	בניין D ראשי מעגלים	17487	42
		3,839.30	1,592.00	634.90	1,612.40	סה"כ צריכה			
	1,572.84	2,742.00	834.00	351.60	1,556.40	14155734 - 2	בניין D ראשי קומה 5	18826	43
		2,742.00	834.00	351.60	1,556.40	סה"כ צריכה			
	29.04	10,651.20	3,721.60	1,670.00	5,259.60	14155722 - 2	בניין D- מיזוג אוויר	19810	44
	277.92	50,505.60	11,193.60	7,164.80	32,147.20	14155722 - 3			
	258.70	721.20	0.00	0.00	721.20	14155722 - 4			
		61,878.00	14,915.20	8,834.80	38,128.00	סה"כ צריכה			
		535,219.32	151,742.28	74,088.10	309,388.94	סה"כ צריכה			
		533,949.00	155,662.00	71,013.00	307,274.00	חשבון חברת חשמל			
		1,270.32	-3,919.72	3,075.10	2,114.94	הפרש בקוט"ש			
		0.24%	-2.52%	4.33%	0.69%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (309,388.94 Kwh)
■ גבע (74,088.10 Kwh)
■ שפל (151,742.28 Kwh)

