



דוח קוט"ש

עבור: בניין סומת קדימה

דוח מסכם עבור: בניין סומת קדימה

תקופת דוח: (08/07/19 - 12/06/19)


תאריך הפקה: 23/07/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		1,408.81	171.14	149.78	1,087.88	00009023 - 2	אולם ייצור 35% כרמי אינטרלב	19383	1
		1,408.81	171.14	149.78	1,087.88	סה"כ צריכה			
		2,699.27	387.46	286.42	2,025.39	00009023 - 5	אייסקין	19381	2
		7,672.52	2,702.41	1,218.00	3,752.10	מ"א			
		1,313.81	393.15	296.72	623.94	ציבורי			
		11,685.60	3,483.03	1,801.14	6,401.43	סה"כ צריכה			
		674.82	96.87	71.60	506.35	00009023 - 5	ביו מד	19382	3
	36.03	261.22	28.30	41.15	191.77	00024444 - 1			
		1,684.67	593.37	267.44	823.86	מ"א			
		1,105.71	330.88	249.72	525.11	ציבורי			
		3,726.41	1,049.42	629.91	2,047.08	סה"כ צריכה			
		5,014.44	1,045.93	523.85	3,444.66	00009023 - 4	המשביר לחקלאי 10.23	81	4
		9,408.81	3,313.97	1,493.64	4,601.20	מ"א			
		2,635.14	788.55	595.14	1,251.45	ציבורי			
		17,058.39	5,148.45	2,612.63	9,297.31	סה"כ צריכה			
	44.88	2,319.84	250.68	252.97	1,816.18	00024444 - 5	פניקס סומת	19380	5
		3,435.04	1,209.89	545.31	1,679.84	מ"א			
		1,855.38	555.21	419.03	881.13	ציבורי			
		7,610.25	2,015.79	1,217.31	4,377.15	סה"כ צריכה			
		2,616.35	317.83	278.17	2,020.36	00009023 - 2	שניידר	19376	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	00009023 - 7			
		4,639.90	854.98	446.15	3,338.77	00009023 - 8			
	36.03	3,004.05	325.48	473.18	2,205.39	00024444 - 1			
	21.18	2,774.62	600.17	430.25	1,744.20	00024444 - 2			
	44.88	1,249.14	134.98	136.22	977.94	00024444 - 5			
	23.22	2,331.14	313.04	331.99	1,686.10	00024444 - 6			
	11.11	776.31	128.29	96.07	551.96	00024444 - 8			
		8,350.50	254.50	1,408.10	6,687.90	13127939 - 1			
		24,725.69	8,708.88	3,925.17	12,091.64	מ"א			
		18,162.68	5,435.10	4,102.00	8,625.58	ציבורי			
		68,630.39	17,073.26	11,627.30	39,929.84	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	63,140.70	18,038.07	28,941.07	110,119.85		
			חשבון חברת חשמל	59,440.00	16,180.00	27,640.00	103,260.00		
			הפרש בקוט"ש	3,700.70	1,858.07	1,301.07	6,859.85		
			הפרש באחוזים	6.23%	11.48%	4.71%	6.64%		



■ פסגה (Kwh 63,140.70)
■ גבע (Kwh 18,038.07)
■ שפל (Kwh 28,941.07)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	19377	מיזוג אוויר לידעה מועמס	00009023 - 1	10,532.92	3,320.14	6,674.94	20,527.99		
			00009023 - 3	6,676.06	1,122.96	2,615.59	10,414.62		
			00009023 - 6	3,076.84	1,546.13	3,613.49	8,236.46		
			00024444 - 4	2,551.56	1,398.12	3,468.95	7,418.63	23.31	
			00024444 - 7	111.27	62.21	155.55	329.03	1.06	
			סה"כ צריכה	22,948.65	7,449.56	16,528.52	46,926.72		
2	19378	ציבורי מועמס לידעה	00009023 - 1	-10,532.92	-3,320.14	-6,674.94	-20,527.99		
			00009023 - 2	-3,108.24	-427.95	-488.97	-4,025.16		
			00009023 - 3	-6,676.06	-1,122.96	-2,615.59	-10,414.62		
			00009023 - 4	-3,444.66	-523.85	-1,045.93	-5,014.44		
			00009023 - 5	-2,531.74	-358.02	-484.33	-3,374.08		
			00009023 - 6	-3,076.84	-1,546.13	-3,613.49	-8,236.46		
			00009023 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009023 - 8	-3,338.77	-446.15	-854.98	-4,639.90		
			00024444 - 1	-2,397.16	-514.33	-353.78	-3,265.27	36.03	
			00024444 - 2	-1,744.20	-430.25	-600.17	-2,774.62	21.18	
			00024444 - 3	63,140.70	18,038.07	28,941.07	110,119.85	762.15	
			00024444 - 4	-2,551.56	-1,398.12	-3,468.95	-7,418.63	23.31	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024444 - 5	-2,794.12	-389.19	-385.67	-3,568.98	44.88	
			00024444 - 6	-1,686.10	-331.99	-313.04	-2,331.14	23.22	
			00024444 - 7	-111.27	-62.21	-155.55	-329.03	1.06	
			00024444 - 8	-551.96	-96.07	-128.29	-776.31	11.11	
			13127939 - 1	-6,687.90	-1,408.10	-254.50	-8,350.50		
			סה"כ צריכה	11,907.21	5,662.62	7,502.90	25,072.72		

