

דוח קוט"ש

עבור: קניון רמת אביב

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (24/07/19 - 01/07/19)

תאריך הפקה: 29/07/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	15668	*מגדלי קרור מועמס 85 %	81014232 - 6	36,608.48	35,811.52	18,951.60	91,371.60	379.20	
			סה"כ צריכה	36,608.48	35,811.52	18,951.60	91,371.60		
2	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	16014	81014219-2 חנות-לא להפקה	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	16016	81014219-4 חנות-לא להפקה	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	16020	81015037-1 חנות-לא להפקה	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16007	81014210-6 חנות-לא להפקה	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16009	81014210-7 חנות-לא להפקה	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16010	81014212-2 חנות-לא להפקה	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16011	81014212-7 חנות-לא להפקה	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16013	81014219-1 חנות-לא להפקה	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16018	81014231-8 חנות-לא להפקה	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16021	81015037-4 חנות-לא להפקה	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16029	חנות-לא להפקה 81016358-6	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
28	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	16,342.80	12,467.20	8,283.20	37,093.20	148.80	
		סה"כ צריכה		16,342.80	12,467.20	8,283.20	37,093.20		
29	33777	מ"א על הגג IBS	81018676 - 1	3,696.00	2,819.80	1,086.00	7,601.80	65.20	
		סה"כ צריכה		3,696.00	2,819.80	1,086.00	7,601.80		
30	33768	מזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	2,697.60	2,514.40	2,137.60	7,349.60	31.20	
		סה"כ צריכה		2,697.60	2,514.40	2,137.60	7,349.60		
31	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
32	15714	פנוי	81014210 - 8	24,733.85	20,061.37	13,224.85	58,020.08	262.40	
		סה"כ צריכה		24,733.85	20,061.37	13,224.85	58,020.08		
33	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
34	15717	פנוי	81014871 - 1	0.20	0.40	0.60	1.20	1.20	
		סה"כ צריכה		0.20	0.40	0.60	1.20		
35	15718	פנוי	81016191 - 7	1,183.47	893.04	872.19	2,948.70	10.06	
		סה"כ צריכה		1,183.47	893.04	872.19	2,948.70		
36	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
37	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
39	15573	פנוי א.פלאנט ח.145	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15566	פנוי אמפוריון ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15603	פנוי בילבונג קידס ח.150 לשעבר	81016191 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
43	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	81014245 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	33775	פנוי דליה דן - חווה פרידוולד IBS לשעבר	81037893 - 4	0.00	0.00	0.05	0.05		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.05	0.05		
45	15547	פנוי וניליה - מחסן לשעבר	81016600 - 5	693.60	633.22	948.15	2,274.97	9.55	
		סה"כ צריכה		693.60	633.22	948.15	2,274.97		
46	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	81015040 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
47	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	81016600 - 3	168.16	74.48	59.39	302.03	1.79	
		סה"כ צריכה		168.16	74.48	59.39	302.03		
48	33774	פנוי סמארט סנטר IBS לשעבר	81037893 - 2	240.95	136.45	101.35	478.75	3.35	
		סה"כ צריכה		240.95	136.45	101.35	478.75		
49	15741	פנוי קסטרו גברים ח.113-114 לשעבר	81014245 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		מיזוג אוויר		36,608.48	35,811.52	18,951.60	91,371.60		
		סה"כ צריכה		36,608.48	35,811.52	18,951.60	91,371.60		
50	15729	צוקה ח.206-פנוי	81016785 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
51	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	81016887 - 4	7,297.78	6,982.07	9,290.32	23,570.16	78.14	
		סה"כ צריכה		7,297.78	6,982.07	9,290.32	23,570.16		
52	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	81022094 - 1	8,745.00	7,237.00	10,416.00	26,398.00	85.00	
		סה"כ צריכה		8,745.00	7,237.00	10,416.00	26,398.00		
53	33776	ראשי בנין IBS	81018676 - 4	9,174.00	8,223.60	7,525.20	24,922.80	102.00	
		סה"כ צריכה		9,174.00	8,223.60	7,525.20	24,922.80		
54	15764	שוגר דדי פנוי	81014219 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32603	*פרטנר	17313207 - 1	290.20	266.00	739.40	1,295.60	35.10	
		סה"כ צריכה		290.20	266.00	739.40	1,295.60		
2	15565	166.n ASH	81014245 - 5	956.15	633.50	430.16	2,019.81	9.26	
		מיזוג אוויר		187.72	183.63	97.18	468.52		
		סה"כ צריכה		1,143.87	817.13	527.34	2,488.33		
3	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	2,763.84	1,972.95	1,762.68	6,499.47	24.61	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	434.32	424.87	224.84	1,084.03		
			סה"כ צריכה	3,198.17	2,397.82	1,987.52	7,583.50		
4	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	3,071.40	2,550.60	2,292.00	7,914.00	26.80	
			מיזוג אויר	782.15	765.12	404.91	1,952.18		
			סה"כ צריכה	3,853.55	3,315.72	2,696.91	9,866.18		
5	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	418.97	325.21	157.27	901.45	3.78	
			סה"כ צריכה	418.97	325.21	157.27	901.45		
6	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	1,117.48	760.90	583.42	2,461.80	9.94	
			מיזוג אויר	146.62	143.43	75.90	365.96		
			סה"כ צריכה	1,264.10	904.33	659.32	2,827.76		
7	33773	א.ג. אפ דיגיטל IBS	81037893 - 5	361.50	209.30	40.80	611.60	4.25	
			סה"כ צריכה	361.50	209.30	40.80	611.60		
8	15574	אדיס 250.n	81014232 - 3	2,068.40	1,821.60	1,197.20	5,087.20	28.60	
			מיזוג אויר	417.89	408.79	216.34	1,043.02		
			סה"כ צריכה	2,486.29	2,230.39	1,413.54	6,130.22		
9	15544	אופטיק דורון ח. 151	81016191 - 5	1,899.74	1,089.57	726.51	3,715.82	18.77	
			מיזוג אויר	193.24	189.03	100.04	482.30		
			סה"כ צריכה	2,092.98	1,278.60	826.54	4,198.12		
10	16031	אופטיקנה ח. 167	81016358 - 8	2,062.15	1,307.92	981.90	4,351.97	18.05	
			מיזוג אויר	186.14	182.09	96.36	464.59		
			סה"כ צריכה	2,248.29	1,490.003	1,078.26	4,816.56		
11	33770	אוקסיגן IBS	81022638 - 8	123.10	143.60	64.70	331.40	1.80	
			מיזוג אוויר	92.28	108.51	34.07	234.85		
			סה"כ צריכה	215.38	252.11	98.77	566.25		
12	15576	אוריג'ינלס ח. 176	81015037 - 2	2,263.90	1,681.10	1,448.70	5,393.70	20.60	
			מיזוג אויר	362.58	354.68	187.70	904.96		
			סה"כ צריכה	2,626.48	2,035.78	1,636.40	6,298.66		
13	15542	איי אופטיק קונסט 214.n	81014231 - 2	558.89	426.29	426.44	1,411.62	8.53	
			מיזוג אויר	160.90	157.40	83.30	401.59		
			סה"כ צריכה	719.79	583.69	509.74	1,813.21		
14	15577	אילנס דוכן	81014219 - 5	106.10	100.02	262.89	469.00	1.83	
			סה"כ צריכה	106.10	100.02	262.89	469.00		
15	15579	אימפרס ח. 233	81016935 - 2	1,752.21	1,241.26	840.21	3,833.68	15.40	
			מיזוג אויר	136.71	133.74	70.77	341.22		
			סה"כ צריכה	1,888.92	1,375.00	910.98	4,174.91		
16	15580	אינדיגו ח. 212	81016353 - 6	584.29	438.41	300.14	1,322.84	5.90	
			מיזוג אויר	145.26	142.09	75.20	362.55		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	729.54	580.51	375.34	1,685.39		
17	15581	אינטימה ח.165	81016358 - 4	810.78	643.23	459.45	1,913.45	6.92	
			מיזוג אויר	184.17	180.16	95.34	459.66		
			סה"כ צריכה	994.94	823.39	554.79	2,373.12		
18	15582	אירוקה ח.127	81014174 - 3	1,136.70	639.15	542.14	2,317.99	10.94	
			מיזוג אויר	106.77	104.44	55.27	266.48		
			סה"כ צריכה	1,243.46	743.60	597.42	2,584.47		
19	15583	אלדו ח.218-219	81016347 - 7	1,971.70	1,560.98	1,007.38	4,540.06	16.37	
			מיזוג אויר	239.88	234.65	124.18	598.71		
			סה"כ צריכה	2,211.57	1,795.64	1,131.56	5,138.77		
20	15584	אלמ ח.179	81015037 - 6	2,740.90	1,875.00	840.20	5,456.10	30.60	
			מיזוג אויר	892.31	872.88	461.93	2,227.13		
			סה"כ צריכה	3,633.21	2,747.88	1,302.13	7,683.23		
21	15630	אלפא אקסטרייז ש. ח.129	81014245 - 1	581.67	373.84	329.69	1,285.20	6.20	
			מיזוג אויר	138.29	135.28	71.59	345.16		
			סה"כ צריכה	719.96	509.11	401.28	1,630.35		
22	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	81016984 - 5	686.00	556.20	297.50	1,539.70	7.00	
			סה"כ צריכה	686.00	556.20	297.50	1,539.70		
23	15588	אמריקן איגל ח. 248	81016984 - 7	2,939.60	2,818.60	2,296.80	8,055.00	24.60	
			סה"כ צריכה	2,939.60	2,818.60	2,296.80	8,055.00		
24	15589	אמריקן וינטג ח. 269	81016363 - 2	967.91	664.36	393.97	2,026.24	9.58	
			מיזוג אוויר	160.37	156.88	83.02	400.28		
			סה"כ צריכה	1,128.28	821.24	476.99	2,426.51		
25	15590	אן פונטיין ח.131	81014245 - 3	325.55	222.80	107.83	656.18	5.71	
			מיזוג אויר	93.57	91.53	48.44	233.54		
			סה"כ צריכה	419.12	314.33	156.27	889.72		
26	23642	אפסילון חיתום קומה 10	81016834 - 6	243.80	194.10	182.10	620.00	2.30	
			סה"כ צריכה	243.80	194.10	182.10	620.00		
27	15592	אפסילון ק.7	81014871 - 2	897.80	797.50	1,816.20	3,511.50	8.30	
			סה"כ צריכה	897.80	797.50	1,816.20	3,511.50		
28	15594	אפריל ח.156-157	81016358 - 2	2,186.12	1,749.75	797.39	4,733.26	18.51	
			מיזוג אויר	301.69	295.12	156.18	752.98		
			סה"כ צריכה	2,487.80	2,044.87	953.57	5,486.24		
29	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק. 11	81016834 - 7	336.90	293.70	446.90	1,077.50	4.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	336.90	293.70	446.90	1,077.50		
30	15596	אקס טי ספנות ק. 8	81016834 - 5	566.30	322.30	416.20	1,304.80	8.00	
			סה"כ צריכה	566.30	322.30	416.20	1,304.80		
31	15597	אקססוריוז ח.240A	81016441 - 4	93.66	52.32	55.85	201.84	1.65	
			מיזוג אויר	151.17	147.88	78.26	377.31		
			סה"כ צריכה	244.83	200.20	134.11	579.15		
32	15598	ארומה ח.280	81016878 - 2	2,245.33	2,093.94	2,707.82	7,047.09	25.06	
			מיזוג אויר	130.40	127.56	67.51	325.47		
			סה"כ צריכה	2,375.73	2,221.51	2,775.32	7,372.56		
33	15685	ארמני אקסציינג ח.180	81016984 - 1	1,715.90	1,176.40	738.80	3,631.10	13.70	
			מיזוג אויר	306.55	299.88	158.70	765.12		
			סה"כ צריכה	2,022.45	1,476.28	897.50	4,396.22		
34	15599	ארקפה ח.147	81016887 - 1	5,831.43	5,444.24	5,729.10	17,004.78	60.54	
			מיזוג אויר	324.17	317.11	167.81	809.09		
			סה"כ צריכה	6,155.60	5,761.35	5,896.92	17,813.86		
35	15600	באג מחשבים ח.276	81016351 - 3	1,494.16	1,064.76	698.05	3,256.97	13.08	
			מיזוג אויר	160.90	157.40	83.30	401.59		
			סה"כ צריכה	1,655.05	1,222.16	781.35	3,658.56		
36	15601	בובי בראון ח.111	81014174 - 1	1,839.52	1,337.61	846.19	4,023.31	15.04	
			מיזוג אויר	184.96	180.93	95.75	461.63		
			סה"כ צריכה	2,024.47	1,518.53	941.93	4,484.94		
37	15568	בוטיק מימוזה ח.257	81014219 - 7	10.40	4.94	9.82	25.16		
			מיזוג אויר	147.23	144.02	76.22	367.47		
			סה"כ צריכה	157.63	148.96	86.04	392.63		
38	33761	IBS בוק	81018676 - 2	326.50	312.85	755.20	1,394.55	3.65	
			סה"כ צריכה	326.50	312.85	755.20	1,394.55		
39	15602	בילבונג ח.121	81014245 - 6	2,035.14	1,751.04	1,110.74	4,896.93	18.66	
			מיזוג אויר	252.52	247.03	130.73	630.28		
			סה"כ צריכה	2,287.66	1,998.07	1,241.47	5,527.20		
40	33772	IBS ברטק	81037893 - 3	195.70	102.20	89.75	387.65	2.45	
			סה"כ צריכה	195.70	102.20	89.75	387.65		
41	15605	ברשקה ח.287	81016899 - 4	5,312.20	4,974.20	3,778.00	14,064.40	52.80	
			מיזוג אויר	960.38	939.47	497.17	2,397.01		
			סה"כ צריכה	6,272.58	5,913.67	4,275.17	16,461.41		
42	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	1,685.74	1,265.05	747.33	3,698.13	14.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג	257.75	252.14	133.44	643.33		
			סה"כ צריכה	1,943.49	1,517.20	880.77	4,341.46		
43	15613	ג'נרלי צ'רג'ינג בע"מ	81016600 - 2	63.31	48.10	91.01	202.41	10.21	
			סה"כ צריכה	63.31	48.10	91.01	202.41		
44	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	2,295.10	1,813.80	1,217.50	5,326.40	31.60	
			מיזוג אויר	328.50	321.35	170.06	819.92		
			סה"כ צריכה	2,623.60	2,135.15	1,387.56	6,146.32		
45	15608	גו מלון ח.117	81014174 - 6	1,006.28	701.32	375.59	2,083.19	9.66	
			מיזוג אויר	107.42	105.09	55.61	268.12		
			סה"כ צריכה	1,113.70	806.41	431.20	2,351.31		
46	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	326.20	210.40	115.60	652.20	3.10	
			סה"כ צריכה	326.20	210.40	115.60	652.20		
47	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	911.95	572.52	418.39	1,902.87	8.86	
			מיזוג אויר	160.90	157.40	83.30	401.59		
			סה"כ צריכה	1,072.85	729.92	501.69	2,304.46		
48	33766	ד"ר פנינה שמש IBS	81022638 - 4	0.10	1.45	0.10	1.65		
			מיזוג אויר	0.07	1.10	0.05	1.22		
			סה"כ צריכה	0.17	2.55	0.15	2.87		
49	15615	דוכן אורנג	81025453 - 2	86.53	84.70	210.42	381.65		
			סה"כ צריכה	86.53	84.70	210.42	381.65		
50	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	65.62	54.90	66.95	187.47		
			סה"כ צריכה	65.62	54.90	66.95	187.47		
51	15619	דוכן סחוט ח.207	81014231 - 4	678.40	659.78	1,215.89	2,554.06	7.76	
			סה"כ צריכה	678.40	659.78	1,215.89	2,554.06		
52	15622	דוכן שוקולד (שלומי)	81016600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	2,648.20	1,758.08	1,305.88	5,712.16	29.49	
			סה"כ צריכה	2,648.20	1,758.08	1,305.88	5,712.16		
54	15624	דורית שדה ח.235	81016935 - 4	316.83	224.04	153.36	694.23	2.56	
			מיזוג אויר	65.73	64.30	34.03	164.05		
			סה"כ צריכה	382.55	288.34	187.39	858.28		
55	15626	דזיל ח.141	81016321 - 2	2,922.18	2,090.33	1,194.14	6,206.66	25.23	
			מיזוג אויר	574.45	561.95	297.38	1,433.79		
			סה"כ צריכה	3,496.63	2,652.28	1,491.53	7,640.44		
56	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	770.50	398.49	247.59	1,416.58	8.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	65.73	64.30	34.03	164.05		
			סה"כ צריכה	836.22	462.78	281.62	1,580.62		
57	15628	דניאלה להבי ח.274	7 - 81016331	1,239.68	882.13	486.60	2,608.41	10.84	
			מיזוג אויר	160.90	157.40	83.30	401.59		
			סה"כ צריכה	1,400.58	1,039.53	569.89	3,010.004		
58	15545	דר זרחה ק. 3	6 - 81015040	109.90	72.90	65.90	248.70	2.90	
			סה"כ צריכה	109.90	72.90	65.90	248.70		
59	15552	ה. שטרן חדש ח. ח.282	4 - 81014212	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אויר	399.62	390.92	206.88	997.42		
			סה"כ צריכה	399.62	390.92	206.88	997.42		
60	15629	ה. שטרן ח.282	5 - 81014211	2,889.78	2,431.65	1,153.78	6,475.20	25.54	
			מיזוג אויר	371.73	363.63	192.44	927.79		
			סה"כ צריכה	3,261.50	2,795.28	1,346.21	7,403.00		
61	15638	הוגו בוס ח.224-226	5 - 81014212	2,586.79	1,880.09	1,394.58	5,861.47	26.06	
			מיזוג אויר	596.67	583.68	308.89	1,489.23		
			סה"כ צריכה	3,183.46	2,463.77	1,703.47	7,350.70		
62	15633	היינס ח.213	1 - 81014231	1,227.40	924.69	739.35	2,891.44	11.19	
			מיזוג אויר	174.31	170.51	90.24	435.06		
			סה"כ צריכה	1,401.71	1,095.20	829.59	3,326.50		
63	15634	המטבח של סימה ח.203	1 - 81016785	1,931.12	1,353.15	1,341.65	4,625.92	24.27	
			מיזוג אויר	100.56	98.37	52.06	250.99		
			סה"כ צריכה	2,031.68	1,451.52	1,393.71	4,876.92		
64	15635	הפנינג ח.278	4 - 81016351	1,930.76	1,375.73	750.17	4,056.67	15.85	
			מיזוג אויר	274.40	268.42	142.05	684.87		
			סה"כ צריכה	2,205.16	1,644.16	892.22	4,741.54		
65	15636	הצורפים ח.128	4 - 81014174	716.72	409.00	385.30	1,511.02	6.49	
			מיזוג אויר	138.55	135.54	71.73	345.81		
			סה"כ צריכה	855.27	544.53	457.03	1,856.83		
66	15637	ואנס ח.217	6 - 81016347	887.58	603.17	432.61	1,923.37	9.50	
			מיזוג אויר	159.58	156.11	82.61	398.31		
			סה"כ צריכה	1,047.17	759.28	515.23	2,321.68		
67	33771	וינדמן הפקות IBS	1 - 81037893	578.05	250.95	178.70	1,007.70	6.20	
			סה"כ צריכה	578.05	250.95	178.70	1,007.70		
68	15639	זארה ח.102-107	4 - 81014241	18,239.21	17,649.27	16,435.24	52,323.72	172.42	
			מיזוג אויר	3,449.24	3,374.15	1,785.62	8,609.01		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	21,688.46	21,023.43	18,220.86	60,932.74		
69	15548	זארה מחסן ח.285	81016899 - 1	2,636.20	2,225.00	1,297.80	6,159.00	23.20	
			סה"כ צריכה	2,636.20	2,225.00	1,297.80	6,159.00		
70	15550	ח.208-209 - מנגו	81016785 - 4	7,045.18	6,488.11	3,875.69	17,408.98	64.74	
			מיזוג אוויר	1,075.29	1,051.88	556.66	2,683.84		
			סה"כ צריכה	8,120.47	7,540.00	4,432.35	20,092.82		
71	15571	ח.228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	15551	ח.267 - אמפוריו ארמני	81016331 - 6	2,911.00	1,980.82	1,045.54	5,937.35	24.53	
			מיזוג אוויר	320.22	313.25	165.77	799.25		
			סה"כ צריכה	3,231.22	2,294.07	1,211.31	6,736.60		
73	15641	ח.215 - טוליפ גלארי	81014231 - 3	895.44	675.17	355.54	1,926.16	9.26	
			מיזוג אוויר	161.03	157.53	83.36	401.92		
			סה"כ צריכה	1,056.47	832.69	438.91	2,328.08		
74	15725	ח.136 - טומי הילפיגר	81016887 - 2	3,926.61	3,050.94	1,711.32	8,688.87	36.96	
			מיזוג אוויר	559.68	547.49	289.74	1,396.91		
			סה"כ צריכה	4,486.29	3,598.43	2,001.06	10,085.78		
75	15643	ח.253 - טופ שופ	81016600 - 1	1,059.21	664.01	459.81	2,183.04	10.89	
			מיזוג אוויר	998.00	976.27	516.65	2,490.92		
			סה"כ צריכה	2,057.21	1,640.28	976.46	4,673.95		
76	15765	טורקזי משלוחים	81022015 - 1	45.61	33.84	60.77	140.22	0.72	
			סה"כ צריכה	45.61	33.84	60.77	140.22		
77	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	128.29	60.96	60.75	250.00	40.54	
			סה"כ צריכה	128.29	60.96	60.75	250.00		
78	15631	ח.168 - יאנגה	81016321 - 3	1,303.54	1,020.61	669.14	2,993.29	11.92	
			מיזוג אוויר	142.81	139.70	73.93	356.45		
			סה"כ צריכה	1,446.35	1,160.32	743.07	3,349.74		
79	15645	ח.132 - לאוקסיטון	81014231 - 5	989.34	672.69	350.68	2,012.71	9.52	
			מיזוג אוויר	112.26	109.82	58.12	280.20		
			סה"כ צריכה	1,101.60	782.51	408.79	2,292.90		
80	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	6,154.00	5,102.60	5,626.80	16,883.40	55.60	
			סה"כ צריכה	6,154.00	5,102.60	5,626.80	16,883.40		
81	15647	לואי ויטון ק.5	81015040 - 7	289.60	227.20	323.90	840.70	3.40	
			סה"כ צריכה	289.60	227.20	323.90	840.70		
82	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	381.66	316.53	794.15	1,492.33	3.29	
			סה"כ צריכה	381.66	316.53	794.15	1,492.33		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
83	15649	לוח ראשי חניונים ב.חיוני	81016887 - 3	18,906.90	17,524.38	31,040.90	67,472.18	162.30	
			סה"כ צריכה	18,906.90	17,524.38	31,040.90	67,472.18		
84	15650	ליאונידיס	81026474 - 1	205.46	187.15	384.76	777.37	2.14	
			סה"כ צריכה	205.46	187.15	384.76	777.37		
85	15593	ליטל רזילי ח.222	81016347 - 2	977.55	665.78	357.60	2,000.93	10.70	
			מיזוג אויר	166.29	162.67	86.09	415.04		
			סה"כ צריכה	1,143.84	828.45	443.68	2,415.97		
86	15763	לילך אלגרבל	81014210 - 5	338.00	220.86	107.64	666.50	3.15	
			מיזוג אויר	65.73	64.30	34.03	164.05		
			סה"כ צריכה	403.73	285.16	141.66	830.55		
87	15651	ללין ח.254	81016441 - 8	1,096.89	947.41	552.58	2,596.88	8.85	
			מיזוג אויר	157.74	154.31	81.66	393.72		
			סה"כ צריכה	1,254.64	1,101.72	634.24	2,990.60		
88	15591	לנדור ח.139	81016785 - 2	3,000.21	2,574.95	2,679.06	8,254.22	33.02	
			מיזוג אויר	120.67	118.05	62.47	301.19		
			סה"כ צריכה	3,120.88	2,693.00	2,741.53	8,555.42		
89	15652	מ"א בג	81016899 - 5	244.80	249.60	680.40	1,174.80	2.40	
			סה"כ צריכה	244.80	249.60	680.40	1,174.80		
90	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	6,222.80	5,766.36	3,643.84	15,632.99	55.78	
			מיזוג אויר	1,206.75	1,180.48	624.71	3,011.93		
			סה"כ צריכה	7,429.54	6,946.83	4,268.55	18,644.92		
91	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	1,922.27	1,431.78	1,433.12	4,787.17	16.17	
			מיזוג אויר	217.16	212.43	112.42	542.02		
			סה"כ צריכה	2,139.43	1,644.21	1,545.54	5,329.19		
92	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	627.30	632.10	1,643.50	2,902.90	5.30	
			סה"כ צריכה	627.30	632.10	1,643.50	2,902.90		
93	15640	מגדל חניה	81016887 - 8	1,587.43	1,664.64	3,891.53	7,143.60	19.12	
			סה"כ צריכה	1,587.43	1,664.64	3,891.53	7,143.60		
94	15655	מגדל משרדים אפסילון ק.7	81016834 - 3	858.50	567.60	720.10	2,146.20	8.20	
			סה"כ צריכה	858.50	567.60	720.10	2,146.20		
95	15657	מגדל משרדים אייקון ק.4	81015040 - 2	163.20	94.70	66.00	323.90	2.00	
			סה"כ צריכה	163.20	94.70	66.00	323.90		
96	15658	מגדל משרדים אפסילון ק.5	81014871 - 4	462.70	275.90	371.00	1,109.60	4.40	
			סה"כ צריכה	462.70	275.90	371.00	1,109.60		
97	15659	מגדל משרדים גיזה ק.12	81016947 - 1	807.00	572.20	981.80	2,361.00	8.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	807.00	572.20	981.80	2,361.00		
98	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ 4.ק	81015040 - 3	827.10	614.60	987.90	2,429.60	10.40	
			סה"כ צריכה	827.10	614.60	987.90	2,429.60		
99	15662	מגדל משרדים נור מד 4.ק	81015040 - 4	595.60	431.90	672.70	1,700.20	13.70	
			סה"כ צריכה	595.60	431.90	672.70	1,700.20		
100	15663	מגדל משרדים נור מד 5.ק	81014871 - 5	246.10	149.10	159.20	554.40	2.40	
			סה"כ צריכה	246.10	149.10	159.20	554.40		
101	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלן 10.ק	81016947 - 3	557.30	438.10	526.20	1,521.60	8.10	
			סה"כ צריכה	557.30	438.10	526.20	1,521.60		
102	15665	מגדל משרדים פרטם	81016834 - 4	243.80	179.80	321.30	744.90	2.50	
			סה"כ צריכה	243.80	179.80	321.30	744.90		
103	15666	מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	188.80	113.50	240.20	542.50	3.00	
			סה"כ צריכה	188.80	113.50	240.20	542.50		
104	15667	מגדל משרדים שלה 3.ק	81015040 - 5	713.50	620.90	497.10	1,831.50	6.90	
			סה"כ צריכה	713.50	620.90	497.10	1,831.50		
105	31405	מגדל קירור 15 %	81014232 - 6	6,460.32	6,319.68	3,344.40	16,124.40	379.20	
			סה"כ צריכה	6,460.32	6,319.68	3,344.40	16,124.40		
106	33767	מוב טיים משרד IBS	81022638 - 5	178.95	147.90	267.50	594.35	1.80	
		מיזוג אוויר		134.15	111.76	140.84	386.75		
		סה"כ צריכה		313.10	259.66	408.34	981.10		
107	29256	מחסן זארה בשבלול	18040248 - 1	64.00	67.35	103.15	234.50	3.15	
			סה"כ צריכה	64.00	67.35	103.15	234.50		
108	28178	מחסן ארמיני	17313208 - 1	156.20	63.50	49.60	269.30	14.50	
			סה"כ צריכה	156.20	63.50	49.60	269.30		
109	28179	מחסן נייק בשבלול	18040248 - 3	108.25	74.55	112.80	295.60	2.70	
			סה"כ צריכה	108.25	74.55	112.80	295.60		
110	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	81036676 - 1	566.70	464.20	1,476.85	2,507.75	5.70	
			סה"כ צריכה	566.70	464.20	1,476.85	2,507.75		
111	28362	מחסן גיזה	13148234 - 1	258.90	547.70	556.30	1,362.90		
			סה"כ צריכה	258.90	547.70	556.30	1,362.90		
112	15546	מחסן גיזה ישן	81016600 - 7	7.24	7.67	12.19	27.10	0.48	
			סה"כ צריכה	7.24	7.67	12.19	27.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
113	28405	מחסן דומו	17313059 - 1	393.90	82.20	107.00	583.10	49.30	
			סה"כ צריכה	393.90	82.20	107.00	583.10		
114	15671	מחסן ונילה ק. פאסט פוד	81036676 - 2	152.65	154.40	431.25	738.30	2.10	
			סה"כ צריכה	152.65	154.40	431.25	738.30		
115	28404	מחסן לאוניס	17312972 - 1	245.10	188.40	507.60	941.10	34.90	
			סה"כ צריכה	245.10	188.40	507.60	941.10		
116	31407	מחסן סחוט	81036676 - 6	205.55	206.65	564.55	976.75	2.65	
			סה"כ צריכה	205.55	206.65	564.55	976.75		
117	15672	מחסן סימה ק. פאסט פוד	81036676 - 5	665.95	628.55	1,577.20	2,871.70	6.05	
			סה"כ צריכה	665.95	628.55	1,577.20	2,871.70		
118	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	18040248 - 2	5.10	0.60	0.00	5.70	1.88	
			סה"כ צריכה	5.10	0.60	0.00	5.70		
119	28180	מחסן שילב בשבלול	18040248 - 4	156.00	120.75	123.40	400.15	1.42	
			סה"כ צריכה	156.00	120.75	123.40	400.15		
120	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	2,605.01	2,047.97	1,635.50	6,288.48	22.29	
			מיזוג אויר	504.52	493.54	261.18	1,259.24		
			סה"כ צריכה	3,109.53	2,541.50	1,896.69	7,547.72		
121	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	1,450.78	1,060.55	518.44	3,029.77	15.31	
			מיזוג אויר	149.28	146.03	77.28	372.59		
			סה"כ צריכה	1,600.06	1,206.58	595.72	3,402.35		
122	15678	מיסטר קויק ח.172	81016321 - 6	1,951.53	1,362.53	435.77	3,749.84	17.22	
			מיזוג אויר	191.92	187.74	99.36	479.02		
			סה"כ צריכה	2,143.46	1,550.28	535.13	4,228.86		
123	15680	ממטר יועצים ק.5	81014871 - 3	23.70	13.60	29.50	66.80	1.70	
			סה"כ צריכה	23.70	13.60	29.50	66.80		
124	15606	מסעדת הירו ח.174	81014241 - 3	5,067.98	3,506.70	3,311.62	11,886.29	48.26	
			סה"כ צריכה	5,067.98	3,506.70	3,311.62	11,886.29		
125	15681	מעלית	81016984 - 6	29.00	28.60	62.60	120.20	1.10	
			סה"כ צריכה	29.00	28.60	62.60	120.20		
126	15682	מקדונולדס ח.201	81016785 - 5	3,990.50	3,588.33	4,527.66	12,106.50	35.58	
			מיזוג אויר	249.76	244.33	129.30	623.39		
			סה"כ צריכה	4,240.27	3,832.66	4,656.96	12,729.89		
127	15554	מרי נעליים ח.272	81016363 - 5	948.75	762.92	389.86	2,101.53	8.40	
			מיזוג אויר	158.66	155.21	82.14	396.01		
			סה"כ צריכה	1,107.42	918.13	472.00	2,497.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
128	33765	מרפאת שניים IBS	3 - 81022638	450.40	328.00	210.50	988.90	6.50	
			מיזוג אוויר	337.65	247.84	110.83	696.32		
			סה"כ צריכה	788.05	575.84	321.33	1,685.22		
129	33760	מרפאת שניים ש.ל.ה	6 - 81016947	120.30	43.50	80.10	243.90	3.10	
			סה"כ צריכה	120.30	43.50	80.10	243.90		
130	15684	מרק קיין ח.ח.221	1 - 81016347	1,674.70	1,312.10	923.31	3,910.11	14.62	
			מיזוג אוויר	158.66	155.21	82.14	396.01		
			סה"כ צריכה	1,833.36	1,467.31	1,005.45	4,306.13		
131	23643	משרדי הנהלה ק.12	8 - 81016947	545.10	351.10	352.20	1,248.40	6.30	
			סה"כ צריכה	545.10	351.10	352.20	1,248.40		
132	15687	נור מד ק.6	6 - 81014871	304.60	255.60	379.70	939.90	2.60	
			סה"כ צריכה	304.60	255.60	379.70	939.90		
133	15686	נור מד ק.3	4 - 81016878	17,516.72	15,626.53	28,223.41	61,366.66	161.02	
			סה"כ צריכה	17,516.72	15,626.53	28,223.41	61,366.66		
134	15708	נייקי חדש ח.152-155	8 - 81016191	3,253.86	2,824.46	2,548.95	8,627.27	32.40	
			מיזוג אוויר	4,636.85	3,726.31	3,038.60	11,401.76		
			סה"כ צריכה	7,890.71	6,550.77	5,587.55	20,029.03		
135	15689	נספרסו ח.234	3 - 81016935	2,436.11	1,930.80	1,386.49	5,753.40	23.71	
			מיזוג אוויר	236.01	230.87	122.18	589.07		
			סה"כ צריכה	2,672.13	2,161.67	1,508.67	6,342.47		
136	15690	סאקס ח.118	8 - 81014174	1,595.48	1,272.24	1,058.08	3,925.80	15.33	
			מיזוג אוויר	273.42	267.47	141.55	682.44		
			סה"כ צריכה	1,868.90	1,539.71	1,199.63	4,608.24		
137	15691	סוהו ח.261-262	3 - 81016331	323.08	269.13	414.73	1,006.94	11.20	
			מיזוג אוויר	239.67	234.45	124.07	598.19		
			סה"כ צריכה	562.75	503.58	538.80	1,605.12		
138	15692	סורבסקי ח.170	5 - 81016321	652.30	457.93	347.54	1,457.78	6.50	
			מיזוג אוויר	111.47	109.05	57.71	278.23		
			סה"כ צריכה	763.77	566.98	405.25	1,736.01		
139	15693	סופר פארם ב.חיוני ח.101	6 - 81016878	10,675.54	10,296.71	20,562.17	41,534.42	105.60	
			מיזוג אוויר	1,722.97	1,685.46	891.95	4,300.37		
			סה"כ צריכה	12,398.51	11,982.16	21,454.12	45,834.79		
140	33764	סטודיו IBS C	2 - 81022638	668.70	1,193.80	685.60	2,548.10	18.20	
			סה"כ צריכה	668.70	1,193.80	685.60	2,548.10		
141	15762	סטורי ח.163	7 - 81016441	2,056.88	1,505.55	895.02	4,457.45	20.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	370.91	362.84	192.01	925.76		
			סה"כ צריכה	2,427.80	1,868.38	1,087.04	5,383.21		
142	15695	סטורי ליביגן ח.227	1 - 81016321	1,419.35	1,038.66	622.97	3,080.98	11.80	
			מיזוג אויר	273.42	267.47	141.55	682.44		
			סה"כ צריכה	1,692.78	1,306.13	764.52	3,763.42		
143	15569	סטיב מאדן ח.122	6 - 81014241	851.99	478.79	401.02	1,731.80	9.04	
			מיזוג אויר	253.76	248.23	131.37	633.36		
			סה"כ צריכה	1,105.75	727.02	532.39	2,365.16		
144	15697	סטימצקי ח.130	2 - 81014245	1,797.32	1,676.58	945.78	4,419.68	18.54	
			מיזוג אויר	281.05	274.93	145.49	701.47		
			סה"כ צריכה	2,078.37	1,951.51	1,091.28	5,121.16		
145	15699	סלקום אנטנות	6 - 81016887	694.25	686.56	1,731.03	3,111.83	6.40	
			סה"כ צריכה	694.25	686.56	1,731.03	3,111.83		
146	15609	סלקום תקשורת ק.13	5 - 81016947	127.45	125.80	271.75	525.00	1.10	
			סה"כ צריכה	127.45	125.80	271.75	525.00		
147	15612	סמסוניט ח.258	8 - 81014219	1,046.37	754.65	402.14	2,203.16	9.95	
			מיזוג אויר	117.55	114.99	60.85	293.38		
			סה"כ צריכה	1,163.92	869.63	462.99	2,496.54		
148	33769	עובד ראובן מזרח IBS	7 - 81022638	118.20	51.65	112.50	282.35	1.00	
			מיזוג אוויר	88.61	39.03	59.23	186.87		
			סה"כ צריכה	206.81	90.68	171.73	469.22		
149	15621	עולם המתקים	1 - 13141002	188.70	192.40	563.00	944.10		
			סה"כ צריכה	188.70	192.40	563.00	944.10		
150	33763	עמנואל נועה IBS	1 - 81022638	363.50	239.40	321.30	924.20	4.40	
			מיזוג אוויר	272.50	180.89	169.17	622.57		
			סה"כ צריכה	636.00	420.29	490.47	1,546.77		
151	15700	עמנואל נועה ח.231	8 - 81016935	839.91	593.92	376.83	1,810.66	8.66	
			מיזוג אויר	151.96	148.65	78.67	379.28		
			סה"כ צריכה	991.87	742.57	455.50	2,189.94		
152	15702	פאם קליניק ח.244-245	8 - 81014211	1,154.03	885.02	411.27	2,450.33	14.55	
			מיזוג אויר	74.35	72.73	38.49	185.57		
			סה"כ צריכה	1,228.38	957.76	449.76	2,635.90		
153	15701	פאם קליניק נייל ח.243A	3 - 81014211	475.13	378.91	133.05	987.08	4.85	
			מיזוג אויר	265.93	260.14	137.67	663.74		
			סה"כ צריכה	741.06	639.05	270.72	1,650.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
154	15703	פדני ח.134-133	81014211 - 6	1,684.17	1,221.05	730.86	3,636.07	15.90	
			מיזוג אויר	315.49	308.62	163.32	787.43		
			סה"כ צריכה	1,999.65	1,529.67	894.18	4,423.51		
155	15704	פוויילוב ח.112	81014174 - 2	734.79	637.90	337.86	1,710.55	7.53	
			מיזוג אויר	106.50	104.19	55.14	265.82		
			סה"כ צריכה	841.29	742.08	393.00	1,976.37		
156	15688	פוט לוקר ח.177	81015037 - 3	3,107.30	2,720.90	1,745.60	7,573.80	29.00	
			מיזוג אויר	592.80	579.90	306.88	1,479.59		
			סה"כ צריכה	3,700.10	3,300.80	2,052.48	9,053.39		
157	15586	פול אנד שארק ח.264-263	81016331 - 4	1,562.02	1,036.56	773.75	3,372.34	12.82	
			מיזוג אויר	241.61	236.35	125.08	603.04		
			סה"כ צריכה	1,803.64	1,272.92	898.83	3,975.38		
158	15706	פול אנד שרק ח.164	81014241 - 5	864.05	808.47	452.80	2,125.32	12.45	
			מיזוג אויר	187.72	183.63	97.18	468.52		
			סה"כ צריכה	1,051.77	992.10	549.98	2,593.84		
159	15683	פולגת ח.255-254	81016351 - 2	1,835.56	1,297.02	723.42	3,856.00	17.18	
			מיזוג אויר	294.90	288.48	152.67	736.05		
			סה"כ צריכה	2,130.46	1,585.50	876.09	4,592.05		
160	15707	פוקס הום ח.248	81015037 - 7	2,491.60	2,470.00	1,757.80	6,719.40	21.00	
			סה"כ צריכה	2,491.60	2,470.00	1,757.80	6,719.40		
161	15625	פוקס ילדים ח.220	81016347 - 8	1,363.74	1,123.24	599.16	3,086.15	11.42	
			מיזוג אויר	233.99	228.89	121.13	584.01		
			סה"כ צריכה	1,597.73	1,352.14	720.29	3,670.16		
162	16039	פי אייץ' חדר שרתים 13	81025335 - 1	547.97	543.44	1,342.84	2,434.25	6.29	
			סה"כ צריכה	547.97	543.44	1,342.84	2,434.25		
163	15709	פלאנט טיים ח.146	81016191 - 2	787.43	547.86	280.67	1,615.96	8.73	
			מיזוג אויר	130.008	127.18	67.30	324.49		
			סה"כ צריכה	917.44	675.04	347.97	1,940.45		
164	15710	פלאפון אנטנות	81020418 - 1	129.64	123.49	293.57	546.69	1.11	
			סה"כ צריכה	129.64	123.49	293.57	546.69		
165	15585	פלמינגו קידס ח.277	81016351 - 5	443.16	281.25	166.66	891.08	5.88	
			מיזוג אויר	68.36	66.87	35.39	170.61		
			סה"כ צריכה	511.51	348.12	202.05	1,061.69		
166	15711	פנדורה ח.227	81014245 - 4	1,332.07	963.33	569.68	2,865.07	13.83	
			מיזוג אויר	252.79	247.28	130.86	630.93		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,584.85	1,210.61	700.54	3,496.00		
167	15715	פנוי	81014212 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	15543	פנוי ח.144	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	2,746.54	1,710.19	1,443.20	5,899.92	30.59	
			מיזוג אויר	372.07	363.97	192.61	928.65		
			סה"כ צריכה	3,118.60	2,074.15	1,635.81	6,828.56		
170	15696	פקטורי גברים ח.181	81016984 - 2	1,189.00	856.40	677.40	2,722.80	12.70	
			מיזוג אויר	299.90	293.37	155.25	748.52		
			סה"כ צריכה	1,488.90	1,149.77	832.65	3,471.32		
171	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014211 - 2	2,776.10	2,100.31	1,316.69	6,193.10	24.80	
			מיזוג אויר	785.83	768.72	406.81	1,961.37		
			סה"כ צריכה	3,561.93	2,869.03	1,723.50	8,154.47		
172	15632	פקטורי קידס ח.216	81016347 - 5	1,053.74	632.92	469.71	2,156.37	9.93	
			מיזוג אויר	159.06	155.60	82.34	397.00		
			סה"כ צריכה	1,212.80	788.52	552.05	2,553.36		
173	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	229.09	123.26	68.81	421.17	2.82	
			מיזוג אויר	38.65	37.81	20.007	96.46		
			סה"כ צריכה	267.74	161.07	88.82	517.63		
174	15555	פרטנר תקשורת	81016321 - 7	954.87	910.65	2,065.26	3,930.78	8.25	
			סה"כ צריכה	954.87	910.65	2,065.26	3,930.78		
175	15705	פרי פפיל ח.158-160	81014210 - 1	1,601.60	1,202.33	987.51	3,791.44	28.34	
			מיזוג אויר	531.07	519.51	274.93	1,325.51		
			סה"כ צריכה	2,132.67	1,721.85	1,262.43	5,116.95		
176	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	2,220.63	1,604.51	1,726.67	5,551.82	22.22	
			מיזוג אויר	129.61	126.79	67.10	323.50		
			סה"כ צריכה	2,350.24	1,731.30	1,793.77	5,875.32		
177	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	2,301.98	2,453.07	5,245.64	10,000.69	24.44	
			סה"כ צריכה	2,301.98	2,453.07	5,245.64	10,000.69		
178	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	6,472.68	5,970.83	9,944.35	22,387.86	55.80	
			סה"כ צריכה	6,472.68	5,970.83	9,944.35	22,387.86		
179	33762	ציבורי IBS	81018676 - 3	1,007.80	978.20	2,500.80	4,486.80	8.80	
			סה"כ צריכה	1,007.80	978.20	2,500.80	4,486.80		
180	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	2,133.01	2,044.18	4,653.50	8,830.69	17.55	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,133.01	2,044.18	4,653.50	8,830.69		
181	23470	ציבורי א1 - א7 , ב2	81014211 - 4	8,892.82	8,601.37	10,598.56	28,092.75	77.64	
			81014241 - 8	-6,222.80	-5,766.36	-3,643.84	-15,632.99	55.78	
			סה"כ צריכה	2,670.02	2,835.01	6,954.72	12,459.76		
182	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	24,924.00	22,956.00	43,788.00	91,668.00	214.00	
			81040358 - 7	-627.30	-632.10	-1,643.50	-2,902.90	5.30	
			81040358 - 8	-7,797.60	-7,419.60	-10,188.00	-25,405.20	72.00	
			סה"כ צריכה	16,499.10	14,904.30	31,956.50	63,359.90		
183	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	3,779.84	3,744.64	9,411.20	16,935.68	31.68	
			סה"כ צריכה	3,779.84	3,744.64	9,411.20	16,935.68		
184	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	4,015.50	3,698.53	2,139.44	9,853.47	62.98	
			סה"כ צריכה	4,015.50	3,698.53	2,139.44	9,853.47		
185	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	12,982.80	12,103.20	7,062.00	32,148.00	166.80	
			סה"כ צריכה	12,982.80	12,103.20	7,062.00	32,148.00		
186	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	8,031.60	7,567.20	6,993.60	22,592.40	96.00	
			סה"כ צריכה	8,031.60	7,567.20	6,993.60	22,592.40		
187	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	16,520.00	14,658.40	11,736.40	42,914.80	140.80	
			סה"כ צריכה	16,520.00	14,658.40	11,736.40	42,914.80		
188	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	7,797.60	7,419.60	10,188.00	25,405.20	72.00	
			סה"כ צריכה	7,797.60	7,419.60	10,188.00	25,405.20		
189	15561	ציבורי, משאבות איוורור QE2	81040358 - 3	1,482.80	1,326.40	2,602.00	5,411.20	21.20	
			סה"כ צריכה	1,482.80	1,326.40	2,602.00	5,411.20		
190	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	35,295.90	28,752.84	15,637.92	79,686.66	524.64	
			סה"כ צריכה	35,295.90	28,752.84	15,637.92	79,686.66		
191	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	399.54	308.62	174.43	882.59	4.42	
			מיזוג אויר	71.51	69.95	37.02	178.49		
			סה"כ צריכה	471.05	378.57	211.45	1,061.07		
192	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 2	160.00	79.20	154.80	394.00	3.60	
			סה"כ צריכה	160.00	79.20	154.80	394.00		
193	15563	קולומביה ח.289	81016899 - 2	2,249.70	1,649.20	1,155.80	5,054.70	25.20	
			מיזוג אויר	409.61	400.69	212.05	1,022.35		
			סה"כ צריכה	2,659.31	2,049.89	1,367.85	6,077.05		
194	15738	קומ איל פו ח.275	81016331 - 8	567.59	428.61	351.80	1,348.00	5.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג איור	160.90	157.40	83.30	401.59		
			סה"כ צריכה	728.49	586.01	435.09	1,749.59		
195	15739	קילס ח.279	8 - 81016351	1,083.19	743.24	435.55	2,261.99	10.96	
			מיזוג איור	102.80	100.56	53.22	256.57		
			סה"כ צריכה	1,185.99	843.80	488.77	2,518.56		
196	15740	קלארקס ח.232	1 - 81016935	966.15	687.09	581.05	2,234.29	8.46	
			מיזוג איור	116.21	113.68	60.16	290.04		
			סה"כ צריכה	1,082.36	800.76	641.21	2,524.33		
197	15742	קסטרו נשים ח.115-116	5 - 81016441	7,635.74	6,156.21	4,127.79	17,919.73	76.03	
			מיזוג איור	1,076.71	1,053.27	557.40	2,687.38		
			סה"כ צריכה	8,712.45	7,209.48	4,685.18	20,607.11		
198	23644	קפה אלברט מחסן קרור	8 - 81016984	916.05	907.10	1,811.45	3,634.60	8.90	
			סה"כ צריכה	916.05	907.10	1,811.45	3,634.60		
199	15743	קפה אלברט מסעדה ח.135	5 - 81016878	5,644.42	5,236.29	4,528.95	15,409.66	61.82	
			מיזוג איור	69.67	68.15	36.07	173.89		
			סה"כ צריכה	5,714.09	5,304.44	4,565.02	15,583.55		
200	15727	קפה גרין ח.266	8 - 81016363	2,548.47	2,093.17	2,206.45	6,848.09	29.18	
			מיזוג אוויר	36,608.48	35,811.52	18,951.60	91,371.60		
			סה"כ צריכה	39,156.95	37,904.69	21,158.05	98,219.69		
201	15745	קפה טורקז	5 - 81014232	13,145.20	12,075.20	21,743.60	46,964.00	114.40	
			סה"כ צריכה	13,145.20	12,075.20	21,743.60	46,964.00		
202	15746	קרביץ ח.108A	5 - 81014174	1,371.69	1,064.48	1,074.86	3,511.03	12.62	
			מיזוג איור	267.22	261.40	138.34	666.96		
			סה"כ צריכה	1,638.91	1,325.88	1,213.20	4,177.99		
203	15747	קרולינה הררה ח.260	2 - 81016331	1,693.22	1,168.66	508.10	3,369.98	21.02	
			מיזוג איור	241.82	236.56	125.19	603.57		
			סה"כ צריכה	1,935.05	1,405.21	633.29	3,973.55		
204	15748	קריאה קונספט ח.273	6 - 81016363	641.33	477.61	313.59	1,432.53	5.53	
			מיזוג איור	158.66	155.21	82.14	396.01		
			סה"כ צריכה	799.99	632.82	395.73	1,828.54		
205	15749	קרייזי לין ח.271	4 - 81016363	1,129.57	780.60	406.68	2,316.85	9.38	
			מיזוג איור	160.90	157.40	83.30	401.59		
			סה"כ צריכה	1,290.47	937.99	489.98	2,718.44		
206	15750	ראשי לוח איורור חנונים	7 - 81016878	678.74	587.09	972.11	2,237.94	66.24	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	678.74	587.09	972.11	2,237.94		
207	15751	ראשי שנאי 1	81029219 - 1	1,958,108.00	1,669,998.00	1,882,779.50	5,510,885.50	18,309.00	
			סה"כ צריכה	1,958,108.00	1,669,998.00	1,882,779.50	5,510,885.50		
208	15752	ראשי שנאי 2	81029268 - 1	50,926.55	46,113.73	55,876.73	152,917.02	448.10	
			סה"כ צריכה	50,926.55	46,113.73	55,876.73	152,917.02		
209	15753	ראשי שנאי 3	81029798 - 1	2,480,387.75	2,045,023.50	2,421,951.25	6,947,362.50	20,879.25	
			סה"כ צריכה	2,480,387.75	2,045,023.50	2,421,951.25	6,947,362.50		
210	15754	ראשי שנאי 4	81029237 - 1	2,407,455.50	2,264,618.75	1,939,153.75	6,611,228.00	21,258.25	
			סה"כ צריכה	2,407,455.50	2,264,618.75	1,939,153.75	6,611,228.00		
211	15755	ראשי שנאי 5	81029828 - 1	2,788,734.00	2,167,816.20	1,835,490.00	6,792,040.20	24,652.80	
			סה"כ צריכה	2,788,734.00	2,167,816.20	1,835,490.00	6,792,040.20		
212	15756	רביד ח.169	81016321 - 4	330.79	217.12	120.88	668.79	3.17	
			מיזוג אויר	55.21	54.01	28.58	137.80		
			סה"כ צריכה	386.00	271.13	149.46	806.59		
213	15757	רויליטי ח.145	81016191 - 1	918.61	665.36	395.53	1,979.51	8.45	
			מיזוג אויר	96.09	94.00	49.75	239.84		
			סה"כ צריכה	1,014.71	759.36	445.28	2,219.35		
214	15610	רולקס ח.252	81014232 - 4	1,023.50	727.50	544.80	2,295.80	8.90	
			מיזוג אויר	144.60	141.45	74.86	360.91		
			סה"כ צריכה	1,168.10	868.95	619.66	2,656.71		
215	15758	רזילי ח.109	81016441 - 2	1,122.25	814.81	600.52	2,537.59	11.22	
			מיזוג אויר	268.17	262.33	138.83	669.32		
			סה"כ צריכה	1,390.42	1,077.14	739.35	3,206.91		
216	15759	רפילי ח.265	81016331 - 5	1,680.18	1,212.37	719.09	3,611.65	13.91	
			מיזוג אויר	290.51	284.19	150.39	725.10		
			סה"כ צריכה	1,970.70	1,496.56	869.49	4,336.74		
217	15760	רלף לורן ח.124-126	81014241 - 1	2,461.98	1,594.30	914.31	4,970.59	24.58	
			מיזוג אויר	663.76	649.31	343.62	1,656.70		
			סה"כ צריכה	3,125.75	2,243.61	1,257.93	6,627.28		
218	15679	שופרא ח.161	81016358 - 5	1,067.32	766.22	463.33	2,296.87	9.06	
			מיזוג אויר	188.35	184.25	97.50	470.10		
			סה"כ צריכה	1,255.66	950.47	560.84	2,766.97		
219	15766	שילב ח.242-243	81014212 - 3	2,026.80	1,720.27	781.32	4,528.39	17.49	
			מיזוג אויר	544.22	532.37	281.73	1,358.32		
			סה"כ צריכה	2,571.01	2,252.64	1,063.05	5,886.71		
220	15767	תאורת גינה בריכת מיים	81016600 - 4	1,577.16	1,620.39	4,202.13	7,399.68	14.11	
			סה"כ צריכה	1,577.16	1,620.39	4,202.13	7,399.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	10,217,263.24	8,652,719.30	8,593,862.73	27,463,845.26		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				27,463,845.26		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 10,217,263.24)
- גבע (Kwh 8,652,719.30)
- שפל (Kwh 8,593,862.73)

