

דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/07/19 - 31/07/19)

תאריך הפקה: 01/08/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	28618	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	6 - 80003223	3,777.64	3,725.34	9,678.82	17,181.80		
			סה"כ צריכה	3,777.64	3,725.34	9,678.82	17,181.80		
2	27969	ARM קומה 2	3 - 80002031	0.07	0.05	0.10	0.21		
			סה"כ צריכה	1,905.10	1,485.73	1,736.49	5,127.32		
			סה"כ צריכה	1,905.18	1,485.78	1,736.58	5,127.53		
3	27966	ARM קומה 3	4 - 80002031	0.06	0.07	0.14	0.27		
			סה"כ צריכה	1,831.20	1,099.20	639.20	3,569.60	12.00	
			סה"כ צריכה	2,710.90	2,610.30	3,243.70	8,564.90	16.90	
			סה"כ צריכה	4,542.16	3,709.57	3,883.04	12,134.77		
4	27970	ARM קומה 4	5 - 80002031	0.05	0.06	0.19	0.30		
			סה"כ צריכה	2,374.40	1,889.60	728.00	4,992.00	17.60	
			סה"כ צריכה	2,374.45	1,889.66	728.19	4,992.30		
5	27968	ARM קומה 7	3 - 80001690	0.08	0.07	0.14	0.29		
			סה"כ צריכה	1,786.60	1,737.20	2,149.20	5,673.00	15.90	
			סה"כ צריכה	4,301.08	3,998.87	2,925.34	11,225.29		
6	13026	NICE	1 - 15091250	0.00	173.70	1,011.95	1,185.65	3.49	
			סה"כ צריכה	0.00	24.90	144.60	169.50	0.50	
			סה"כ צריכה	0.60	0.20	0.40	1.20	0.17	
			סה"כ צריכה	1,387.60	800.40	500.40	2,688.40	10.40	
			סה"כ צריכה	6,092.07	2,480.05	1,527.56	10,099.68		
			סה"כ צריכה	34.02	15.34	15.78	65.15		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	494.40	432.00	935.20	1,861.60	4.80	
			סה"כ צריכה	126.65	85.25	111.35	323.25	2.40	
			סה"כ צריכה	8,135.34	4,011.84	4,247.24	16,394.43		
7	13028	ORCA קומה 5	1 - 15091162	180.80	84.20	7.50	272.50	1.17	
			סה"כ צריכה	29.30	8.50	0.50	38.30	0.40	
			סה"כ צריכה	103.90	33.80	0.50	138.20	1.99	
			סה"כ צריכה	96.70	60.90	123.50	281.10	0.92	
			סה"כ צריכה	162.20	79.80	9.40	251.40	1.09	
			סה"כ צריכה	572.90	267.20	141.40	981.50		

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	4.34	2,412.00	1,373.76	519.52	518.72	16092121 - 3	ORCA קומה 6	13017	8
	16.36	8,832.00	5,019.84	1,904.96	1,907.20	16092121 - 4			
	13.60	3,833.60	795.20	1,146.40	1,892.00	80001690 - 2			
		2,487.25	1,236.32	554.88	696.05	80002031 - 7			
	5.70	2,325.50	674.20	748.50	902.80	81017159 - 7			
		19,890.35	9,099.32	4,874.26	5,916.77	סה"כ צריכה			
		538.58	293.16	117.08	128.34	80002031 - 2	סיברביט	13021	9
		0.00	0.00	0.00	0.00	80003217 - 7			
		158.40	86.70	35.10	36.60	80003271 - 4			
		696.98	379.86	152.18	164.94	סה"כ צריכה			
	3.65	2,603.80	1,479.40	562.40	562.00	16092121 - 2	סיברביט סולושנס	25873	10
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001690 - 4			
		19.39	2.14	5.68	11.57	80001976 - 1			
		2.84	1.62	0.61	0.61	80001976 - 2			
		1,144.54	649.89	247.59	247.06	80001976 - 5			
		967.52	550.26	208.96	208.29	80001976 - 6			
		4,738.09	2,683.32	1,025.24	1,029.53	סה"כ צריכה			
	1.17	-272.50	-7.50	-84.20	-180.80	15091162 - 1	ציבורי	13016	11
	0.40	-38.30	-0.50	-8.50	-29.30	15091162 - 3			
	1.99	-138.20	-0.50	-33.80	-103.90	15091162 - 4			
	1.41	533.65	286.75	116.80	130.10	15091249 - 1			
	1.38	507.90	271.20	111.05	125.65	15091249 - 2			
	1.41	593.70	321.75	129.45	142.50	15091249 - 3			
	1.99	1,220.30	679.70	263.10	277.50	15091249 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091249 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091249 - 9			
	0.57	4.20	0.00	0.95	3.25	- 10 15091249			
	0.57	4.15	0.00	0.95	3.20	- 11 15091249			
	1.29	6.10	0.00	1.15	4.95	- 12 15091249			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 7			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 9			




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-96.70	-60.90	-123.50	-281.10	0.92	
			16048009 - 2	-162.20	-79.80	-9.40	-251.40	1.09	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	86.00	78.80	199.20	364.00	1.33	
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092121 - 3	129.68	129.88	343.44	603.00	4.34	
			16092121 - 4	476.80	476.24	1,254.96	2,208.00	16.36	
			80001690 - 1	16,208.80	9,498.40	3,348.00	29,055.20	257.60	
			80001690 - 5	6,292.80	2,649.60	2,004.80	10,947.20	72.80	
			80001767 - 1	6,283.19	2,646.67	2,009.35	10,939.22		
			80001767 - 2	-6,092.07	-2,480.05	-1,527.56	-10,099.68		
			80001767 - 3	244.21	186.90	499.75	930.86		
			80001767 - 4	-34.02	-15.34	-15.78	-65.15		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	164.72	164.34	431.67	760.73		
			80001976 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002031 - 1	88.33	86.08	221.04	395.45		
			80002031 - 6	167.41	119.18	266.17	552.75		
			80003217 - 1	1.62	1.62	4.29	7.53		
			80003217 - 2	1.62	1.63	4.29	7.53		
			80003223 - 4	9,216.88	7,891.00	20,112.38	37,220.26		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	5,946.40	2,056.00	1,772.00	9,774.40	75.20	
			80003224 - 8	443.20	240.00	152.00	835.20	3.20	
			80003257 - 2	445.60	739.00	16.60	1,201.20	6.80	
			80003257 - 3	219.60	430.20	29.60	679.40	6.80	
			80003257 - 4	9,864.00	6,638.40	3,526.40	20,028.80	64.80	
			80003257 - 6	63.00	62.60	163.60	289.20	0.40	
			80003257 - 8	23,215.20	13,842.40	3,546.40	40,604.00	215.20	
			80003271 - 2	859.00	727.20	757.00	2,343.20		
			80003271 - 3	84.95	85.05	207.80	377.80		
			80003271 - 5	202.20	238.80	267.50	708.50		
			80003271 - 6	2,466.70	2,386.80	6,676.70	11,530.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80003271 - 7	1,150.20	757.80	1,460.00	3,368.00		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	886.40	688.30	1,028.30	2,603.00	6.50	
			81017159 - 2	1,661.20	1,622.00	4,168.70	7,451.90	10.70	
			81017159 - 6	438.00	336.30	267.90	1,042.20	2.80	
			סה"כ צריכה	81,295.85	52,642.05	54,614.50	188,552.40		
12	25872	קומה 8 סיברביט	16092120 - 1	258.60	243.40	620.70	1,122.70	2.55	
			80001976 - 3	327.60	327.94	859.81	1,515.36		
			80001976 - 4	316.70	317.45	833.42	1,467.56		
			80003217 - 6	6,058.76	6,057.44	15,832.52	27,948.73		
			80003224 - 5	2,794.40	1,859.20	3,077.60	7,731.20	17.60	
			80003271 - 1	766.30	881.40	2,753.00	4,400.70		
			סה"כ צריכה	10,522.36	9,686.83	23,977.05	44,186.25		
			סה"כ צריכה	124,538.20	87,468.82	114,094.67	326,101.69		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				326,101.69		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 124,538.20)
■ גבע (Kwh 87,468.82)
■ שפל (Kwh 114,094.67)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	37,976.06	34,997.57	75,877.38	148,851.01		
			סה"כ צריכה	37,976.06	34,997.57	75,877.38	148,851.01		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של ניס משלמים לחח"י	80003224 - 2	21,517.60	19,533.60	45,552.00	86,603.20	160.00	
			סה"כ צריכה	21,517.60	19,533.60	45,552.00	86,603.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	64,416.00	39,481.60	15,520.00	119,417.60	467.20	
			סה"כ צריכה	64,416.00	39,481.60	15,520.00	119,417.60		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	52,473.60	43,347.20	84,128.00	179,948.80	294.40	
			סה"כ צריכה	52,473.60	43,347.20	84,128.00	179,948.80		

