



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר אלון A+B

תקופת דוח: (01/07/19 - 31/07/19)

תאריך הפקה: 04/08/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30722	אבוס	00015790 - 8	453.85	457.65	757.87	1,669.38	2.89	
			00015793 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	453.85	457.65	757.87	1,669.38		
2	30601	אבוס לוח קומה A-5	00015791 - 7	3,539.03	1,670.64	1,086.46	6,296.12	34.42	
			סה"כ צריכה	3,539.03	1,670.64	1,086.46	6,296.12		
3	30602	אזורי מלל A-4	00015791 - 6	0.46	0.64	0.04	1.13	1.23	
			סה"כ צריכה	0.46	0.64	0.04	1.13		
4	30603	אזורי מלל קומה 0	00015686 - 2	2.35	2.44	6.55	11.34	0.17	
			סה"כ צריכה	2.35	2.44	6.55	11.34		
5	30604	אזורי מלל קומה 1 חברת היי פארק	00015791 - 3	477.84	346.64	573.70	1,398.18	4.06	
			סה"כ צריכה	477.84	346.64	573.70	1,398.18		
6	30605	אינטל קומה A8	00017625 - 5	2,468.25	2,347.55	3,986.92	8,802.71	21.87	
			סה"כ צריכה	2,468.25	2,347.55	3,986.92	8,802.71		
7	30606	אינטל קומה A-6	00015791 - 8	1,447.37	1,238.81	1,841.57	4,527.75	13.42	
			סה"כ צריכה	1,447.37	1,238.81	1,841.57	4,527.75		
8	30607	אינטל קומה A7	00024800 - 5	1,234.86	1,032.86	1,829.55	4,097.27	13.20	
			סה"כ צריכה	1,234.86	1,032.86	1,829.55	4,097.27		
9	30723	אמפרסט	00009004 - 1	539.33	537.63	1,426.87	2,503.84	3.55	
			00015686 - 5	8,079.15	6,441.42	8,048.82	22,569.38	57.46	
			00015686 - 6	4,101.39	2,784.43	3,430.70	10,316.52	32.84	
			00015792 - 4	34.38	34.97	101.52	170.87	0.52	
			00015792 - 6	2.20	2.29	6.29	10.77	0.02	
			00022752 - 1	4,811.50	4,763.42	12,511.15	22,086.07	31.76	
			מנדלי קירור	10,462.94	10,143.47	21,840.74	42,447.16		
			סה"כ צריכה	28,030.90	24,707.62	47,366.08	100,104.60		
10	32406	אמפרסט קומה 2	00015686 - 4	4,302.85	3,061.14	1,965.47	9,329.46	34.86	
			00015792 - 5	28.45	28.59	75.42	132.46	0.18	
			סה"כ צריכה	4,331.30	3,089.73	2,040.89	9,461.91		
11	30674	בנין אלון קומה B 8	00017625 - 6	2,093.40	1,242.29	1,428.50	4,764.19	15.50	
			סה"כ צריכה	2,093.40	1,242.29	1,428.50	4,764.19		
12	30724	דוולור	00015686 - 7	3,791.96	2,640.18	2,180.51	8,612.64	28.87	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015790 - 2	1.63	1.69	4.66	7.97	0.01	
			סה"כ צריכה	3,793.59	2,641.86	2,185.17	8,620.62		
13	30678	חדר בזק	00024295 - 1	356.07	352.86	918.36	1,627.29	3.39	
			סה"כ צריכה	356.07	352.86	918.36	1,627.29		
14	30725	מיזוג אוויר	00015791 - 4	21,787.86	16,444.23	33,020.65	71,252.75	172.82	
			00015792 - 2	17,117.24	13,838.30	26,095.12	57,050.66	151.10	
			00017625 - 3	14,340.86	14,342.38	37,563.18	66,246.43	90.05	
			00024800 - 4	-0.10	-0.06	-0.14	-0.30	0.02	
			סה"כ צריכה	53,245.86	44,624.86	96,678.81	194,549.53		
15	30690	מספרה	00007321 - 1	296.58	195.93	142.28	634.78	4.56	
			סה"כ צריכה	296.58	195.93	142.28	634.78		
16	30693	מפרט A-3	00015791 - 5	208.85	187.62	436.10	832.57	2.04	
			סה"כ צריכה	208.85	187.62	436.10	832.57		
17	30726	משרדי הנהלה קומה B 8	00015793 - 7	41.49	40.37	102.94	184.80	0.37	
			00024800 - 8	758.19	426.99	269.07	1,454.25	10.98	
			מגדלי קירור	4,484.12	4,347.20	9,360.32	18,191.64		
			סה"כ צריכה	5,283.80	4,814.56	9,732.33	19,830.69		
18	30706	סופרמרקט	00014475 - 1	996.26	650.06	1,012.11	2,658.43	7.15	
			סה"כ צריכה	996.26	650.06	1,012.11	2,658.43		
19	30707	פאורמט קומה 2 בניין B	00024800 - 6	2,086.62	1,345.28	2,048.21	5,480.10	16.54	
			סה"כ צריכה	2,086.62	1,345.28	2,048.21	5,480.10		
20	30727	פוליקום	00009277 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015790 - 1	-0.004	0.004	0.004	0.004	0.008	
			00015790 - 3	1.99	2.02	5.25	9.27	0.02	
			00015790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			00015791 - 2	15.11	9.34	11.55	36.00	1.15	
			00015792 - 7	28.65	29.14	77.93	135.71	0.20	
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	45.75	40.50	94.74	180.98		
21	30728	ציבורי-חדש	00007321 - 1	-296.58	-195.93	-142.28	-634.78	4.56	
			00009004 - 1	-539.33	-537.63	-1,426.87	-2,503.84	3.55	
			00009277 - 1	-4,252.72	-2,781.58	-2,997.19	-10,031.48	39.89	
			00009277 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00014475 - 1	-996.26	-650.06	-1,012.11	-2,658.43	7.15	
			00015686 - 1	44,046.24	34,181.16	55,890.56	134,117.96	319.52	
			00015686 - 2	-2.35	-2.44	-6.55	-11.34	0.17	
			00015686 - 3	-10.55	-3.43	0.00	-13.97	2.32	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015686 - 4	-4,302.85	-3,061.14	-1,965.47	-9,329.46	34.86	
			00015686 - 5	-8,079.15	-6,441.42	-8,048.82	-22,569.38	57.46	
			00015686 - 6	-4,101.39	-2,784.43	-3,430.70	-10,316.52	32.84	
			00015686 - 7	-3,791.96	-2,640.18	-2,180.51	-8,612.64	28.87	
			00015686 - 8	-2.68	0.00	0.00	-2.68	0.46	
			00015790 - 1	0.004	-0.004	-0.004	-0.004	0.008	
			00015790 - 2	-1.63	-1.69	-4.66	-7.97	0.01	
			00015790 - 3	-1.99	-2.02	-5.25	-9.27	0.02	
			00015790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.008	
			00015790 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			00015790 - 8	-453.85	-457.65	-757.87	-1,669.38	2.89	
			00015791 - 1	34,012.08	24,867.20	45,677.72	104,557.00	268.40	
			00015791 - 2	-15.11	-9.34	-11.55	-36.00	1.15	
			00015791 - 3	-477.84	-346.64	-573.70	-1,398.18	4.06	
			00015791 - 4	-21,787.86	-16,444.23	-33,020.65	-71,252.75	172.82	
			00015791 - 5	-208.85	-187.62	-436.10	-832.57	2.04	
			00015791 - 6	-0.46	-0.64	-0.04	-1.13	1.23	
			00015791 - 7	-3,539.03	-1,670.64	-1,086.46	-6,296.12	34.42	
			00015791 - 8	-1,447.37	-1,238.81	-1,841.57	-4,527.75	13.42	
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 2	-17,117.24	-13,838.30	-26,095.12	-57,050.66	151.10	
			00015792 - 4	-34.38	-34.97	-101.52	-170.87	0.52	
			00015792 - 5	-28.45	-28.59	-75.42	-132.46	0.18	
			00015792 - 6	-2.20	-2.29	-6.29	-10.77	0.02	
			00015792 - 7	-28.65	-29.14	-77.93	-135.71	0.20	
			00015793 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 7	-41.49	-40.37	-102.94	-184.80	0.37	
			00017625 - 1	49,145.92	44,908.48	97,174.12	191,228.52	319.44	
			00017625 - 2	-14,947.06	-14,490.67	-31,201.06	-60,638.80	95.81	
			00017625 - 3	-14,340.86	-14,342.38	-37,563.18	-66,246.43	90.05	
			00017625 - 5	-2,468.25	-2,347.55	-3,986.92	-8,802.71	21.87	
			00017625 - 6	-2,093.40	-1,242.29	-1,428.50	-4,764.19	15.50	
			00022752 - 1	-4,811.50	-4,763.42	-12,511.15	-22,086.07	31.76	
			00024295 - 1	-356.07	-352.86	-918.36	-1,627.29	3.39	
			00024800 - 4	0.10	0.06	0.14	0.30	0.02	
			00024800 - 5	-1,234.86	-1,032.86	-1,829.55	-4,097.27	13.20	
			00024800 - 6	-2,086.62	-1,345.28	-2,048.21	-5,480.10	16.54	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024800 - 8	-758.19	-426.99	-269.07	-1,454.25	10.98	
			סה"כ צריכה	12,545.33	10,181.44	21,578.99	44,305.76		
22	30719	קונטקטרים מעבדה 1	00015686 - 3	10.55	3.43	0.00	13.97	2.32	
			סה"כ צריכה	10.55	3.43	0.00	13.97		
23	30729	קונטקטרים ק.7	00015790 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	30720	ראשי פלטיין - ספא	00009277 - 1	4,252.72	2,781.58	2,997.19	10,031.48	39.89	
			סה"כ צריכה	4,252.72	2,781.58	2,997.19	10,031.48		
25	30721	תג תג שירותי קייטרינג	00015686 - 8	2.68	0.00	0.00	2.68	0.46	
			סה"כ צריכה	2.68	0.00	0.00	2.68		
			סה"כ צריכה	127,204.24	103,956.84	198,742.40	429,903.48		
			חשבון חברת חשמל	128,800.75	105,437.25	202,268.75	436,506.75		
			הפרש בקוט"ש	-1,596.51	-1,480.41	-3,526.35	-6,603.27		
			הפרש באחוזים	-1.24%	-1.40%	-1.74%	-1.51%		



■ פסגה (Kwh 127,204.24)
■ גבע (Kwh 103,956.84)
■ שפל (Kwh 198,742.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	00017625 - 2	14,947.06	14,490.67	31,201.06	60,638.80	95.81	
			סה"כ צריכה	14,947.06	14,490.67	31,201.06	60,638.80		

