



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר - בנין לאון-שקד

תקופת דוח: (01/07/19 - 31/07/19)

תאריך הפקה: 04/08/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33875	UPS 1 מפסק לוח Q1.1 102	4 - 16193939	28,180.80	27,168.80	70,548.00	125,897.60	194.50	
			סה"כ צריכה	28,180.80	27,168.80	70,548.00	125,897.60		
2	33866	לוח חלוקה 120 UPS-1	2 - 16225072	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	33867	לוח חשמל ראשי ק-1	3 - 16225072	4,345.20	3,404.80	2,616.00	10,366.00	37.16	
			סה"כ צריכה	4,345.20	3,404.80	2,616.00	10,366.00		
4	33871	לוח חשמל ראשי ק-1	4 - 16254121	1,913.00	1,650.20	1,777.20	5,340.40	13.12	
			סה"כ צריכה	1,913.00	1,650.20	1,777.20	5,340.40		
5	33876	לוח חשמל ראשי ק-2	2 - 16193939	4,626.00	3,603.20	2,663.60	10,892.80	38.32	
			סה"כ צריכה	4,626.00	3,603.20	2,663.60	10,892.80		
6	33865	לוח חשמל ראשי ק-3	1 - 16225072	4,183.80	3,540.00	4,092.00	11,815.80	32.85	
			סה"כ צריכה	4,183.80	3,540.00	4,092.00	11,815.80		
7	33870	לוח חשמל ראשי ק-3	3 - 16254121	1,177.20	981.80	980.40	3,139.40	8.57	
			סה"כ צריכה	1,177.20	981.80	980.40	3,139.40		
8	33868	לוח חשמל ראשי ק-כניסה	4 - 16225072	7,912.80	7,267.20	18,464.00	33,644.00	58.57	
			סה"כ צריכה	7,912.80	7,267.20	18,464.00	33,644.00		
9	33873	לוח חשמל ראשי ק-כניסה	1 - 16193939	548.80	548.40	1,477.00	2,574.20	4.09	
			סה"כ צריכה	548.80	548.40	1,477.00	2,574.20		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29861	חברת מארוול	1 - 4	-94,583.83	-35,258.24	-77,595.17	-207,437.23		
			סה"כ צריכה	-94,583.83	-35,258.24	-77,595.17	-207,437.23		
2	25681	לוח חניונים - Q28 2	1 - 16254121	1,297.60	1,201.00	1,692.00	4,190.60	9.84	
			סה"כ צריכה	1,297.60	1,201.00	1,692.00	4,190.60		
3	25682	לוח חניונים - Q 65- 1	2 - 16254121	2,665.00	1,881.00	1,819.80	6,365.80	27.59	
			סה"כ צריכה	2,665.00	1,881.00	1,819.80	6,365.80		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
4	25684	לוח חניונים 1 - Q46	16254190 - 4	1,053.00	1,017.20	1,610.00	3,680.20	9.28	
		סה"כ צריכה		1,053.00	1,017.20	1,610.00	3,680.20		
5	25683	לוח חניונים 2 - Q15	16254190 - 3	1,504.00	1,444.00	2,789.60	5,737.60	14.10	
		סה"כ צריכה		1,504.00	1,444.00	2,789.60	5,737.60		
6	26638	לוח חשמל מעליות 1-4	16224988 - 1	1,441.80	1,065.00	431.40	2,938.20	12.79	
		סה"כ צריכה		1,441.80	1,065.00	431.40	2,938.20		
7	26639	לוח חשמל מעליות 5	16193939 - 3	274.60	371.80	210.60	857.00	16.22	
		סה"כ צריכה		274.60	371.80	210.60	857.00		
8	26642	לוח קריטי	16224988 - 4	5,139.40	5,014.40	12,694.60	22,848.40	47.68	
		סה"כ צריכה		5,139.40	5,014.40	12,694.60	22,848.40		
9	26641	לוח שירותי בית	16224988 - 3	1,868.80	1,710.40	3,978.00	7,557.20	18.80	
		סה"כ צריכה		1,868.80	1,710.40	3,978.00	7,557.20		
10	26640	לוח שירותי גג	16224988 - 2	1.80	55.60	448.40	505.80	4.16	
		סה"כ צריכה		1.80	55.60	448.40	505.80		
11	19947	מיזוג אוויר	16092126 - 1	21,782.00	15,112.00	33,606.00	70,500.00	193.16	
			16092126 - 2	26,738.00	22,128.00	30,132.00	78,998.00	358.98	
			16092127 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092127 - 3	14,650.00	10,824.00	4,910.00	30,384.00	94.50	
			16092127 - 4	15,102.40	8,212.80	1,235.20	24,550.40	153.22	
			16092129 - 1	10,091.20	8,628.80	15,666.40	34,386.40	109.38	
			סה"כ צריכה	88,363.60	64,905.60	85,549.60	238,818.80		
12	19948	משרדים	15091185 - 1	975.60	954.80	991.80	2,922.20	6.52	
			15091185 - 2	1,095.40	1,019.40	1,049.80	3,164.60	8.91	
			15091185 - 3	2,598.40	2,278.00	2,260.80	7,137.20	21.95	
			15091185 - 4	2,252.00	1,826.40	2,008.40	6,086.80	22.37	
			16092126 - 3	861.00	787.80	744.20	2,393.00	7.46	
			16092126 - 4	1,173.20	1,149.80	1,377.80	3,700.80	7.80	
			16092127 - 1	3,133.60	2,763.20	2,339.20	8,236.00	25.26	
			16092129 - 2	958.80	930.60	875.00	2,764.40	6.37	
			16092129 - 3	2,312.40	1,929.60	1,516.80	5,758.80	19.81	
			16092129 - 4	4,085.20	3,736.80	5,923.20	13,745.20	28.90	
			סה"כ צריכה	19,445.60	17,376.40	19,087.00	55,909.00		
			סה"כ צריכה	28,471.37	60,784.17	52,715.83	141,971.37		
			חשבון חברת חשמל	184,727.75	151,800.00	242,891.75	579,419.50		
			הפרש בקוט"ש	-156,256.38	-91,015.84	-190,175.92	-437,448.13		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים	-84.59%	-59.96%	-78.30%	-75.50%		



- פסגה (28,471.37 Kwh)
- גבע (60,784.17 Kwh)
- שפל (52,715.83 Kwh)

