



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (01/07/19 - 15/07/19)

תאריך הפקה: 06/08/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	12.19	918.37	374.49	264.71	279.17	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		918.37	374.49	264.71	279.17	סה"כ צריכה			
	8.80	1,573.19	438.90	450.45	683.85	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		1,573.19	438.90	450.45	683.85	סה"כ צריכה			
	5.05	718.98	87.89	282.81	348.29	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		718.98	87.89	282.81	348.29	סה"כ צריכה			
	143.59	20,061.82	2,445.95	5,668.97	11,946.90	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		20,061.82	2,445.95	5,668.97	11,946.90	סה"כ צריכה			
	372.96	64,551.40	16,283.72	17,951.12	30,316.56	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	37.50	-471.90	-132.22	-67.92	-271.76	00022150 - 2			
	148.57	-32,758.07	-9,514.58	-9,410.05	-13,833.44	00022150 - 3			
	12.19	-918.37	-374.49	-264.71	-279.17	00022150 - 4			
	143.59	-20,061.82	-2,445.95	-5,668.97	-11,946.90	00022150 - 5			
	5.05	-718.98	-87.89	-282.81	-348.29	00022150 - 6			
	8.80	-1,573.19	-438.90	-450.45	-683.85	00022150 - 7			
		8,049.07	3,289.70	1,806.20	2,953.16	סה"כ צריכה			
	37.50	471.90	132.22	67.92	271.76	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		471.90	132.22	67.92	271.76	סה"כ צריכה			
	148.57	32,758.07	9,514.58	9,410.05	13,833.44	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		32,758.07	9,514.58	9,410.05	13,833.44	סה"כ צריכה			
		64,551.40	16,283.72	17,951.12	30,316.56	סה"כ צריכה			
		65,740.00	21,120.00	19,920.00	24,700.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,188.60	-4,836.28	-1,968.88	5,616.56	הפרש בקוט"ש			
		-1.81%	-22.90%	-9.88%	22.74%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 30,316.56)
- גבע (Kwh 17,951.12)
- שפל (Kwh 16,283.72)

